




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/06 01	SR	86,32	V	1,85	V	91,06	V	2,93	V	1,40	V	139,19	V	19285	V
2024/03/06 02	SR	26,15	V	1,03	V	104,53	V	1,82	V	1,38	V	139,62	V	19249	V
2024/03/06 03	SR	17,09	V	1,06	V	113,74	V	1,20	V	1,52	V	139,73	V	19262	V
2024/03/06 04	SR	25,64	V	1,07	V	101,44	V	0,91	V	1,64	V	139,81	V	19227	V
2024/03/06 05	SR	32,33	V	1,09	V	94,70	V	0,28	V	1,58	V	139,86	V	19113	V
2024/03/06 06	SR	46,21	V	1,13	V	81,59	V	0,57	V	1,73	V	140,28	V	19306	V
2024/03/06 07	SR	63,57	V	1,34	V	85,52	V	0,51	V	1,83	V	140,99	V	19029	V
2024/03/06 08	SR	51,17	V	1,25	V	88,56	V	0,62	V	2,22	V	141,10	V	18976	V
2024/03/06 09	SR	34,53	V	1,24	V	96,01	V	0,34	V	2,65	V	141,13	V	19042	V
2024/03/06 10	SR	57,11	V	1,27	V	86,04	V	0,37	V	3,11	V	141,48	V	18881	V
2024/03/06 11	SR	88,58	V	1,76	V	85,60	V	1,06	V	3,71	V	141,96	V	18798	V
2024/03/06 12	SR	26,61	V	0,95	V	100,77	V	0,15	V	4,45	V	141,84	V	18948	V
2024/03/06 13	SR	32,00	V	0,95	V	102,79	V	0,25	V	1,63	V	141,86	V	19003	V
2024/03/06 14	SR	48,78	V	1,02	V	88,20	V	0,13	V	2,50	V	142,20	V	18956	V
2024/03/06 15	SR	91,53	V	1,23	V	76,47	V	0,23	V	2,66	V	142,71	V	18912	V
2024/03/06 16	SR	62,74	V	1,02	V	82,73	V	0,06	V	1,53	V	142,88	V	18958	V
2024/03/06 17	SR	126,51	V	2,53	V	68,88	V	1,18	V	1,41	V	142,67	V	18930	V
2024/03/06 18	SR	122,63	V	2,18	V	87,37	V	1,42	V	1,30	V	142,50	V	18764	V
2024/03/06 19	SR	95,86	V	1,72	V	100,95	V	1,84	V	1,16	V	142,36	V	18621	V
2024/03/06 20	SR	103,19	V	3,73	V	100,38	V	4,68	V	1,11	V	142,06	V	18421	V
2024/03/06 21	SR	89,91	V	2,12	V	105,19	V	5,28	V	1,14	V	142,46	V	18666	V
2024/03/06 22	SR	131,32	V	2,47	V	95,91	V	9,79	V	1,11	V	141,63	V	18859	V
2024/03/06 23	SR	26,48	V	1,32	NV	142,84	V	12,24	V	1,04	NV	138,72	V	19376	NV
2024/03/06 24	SR	33,04	V	1,01	V	129,53	V	9,87	V	1,09	V	137,78	V	19338	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.1-131.3	0.9-3.7	68.9-142.8	0.1-12.2	1.1-4.4	137.8-142.9	18420.5-19337.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.3	1.5	96.3	2.4	1.9	141.1	18980.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/07

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/07 01	SR	107,71	V	1,94	V	109,28	V	8,68	V	0,90	V	137,26	V	19565	V
2024/03/07 02	SR	69,86	V	1,39	V	118,86	V	5,24	V	0,90	V	137,47	V	19544	V
2024/03/07 03	SR	63,61	V	1,27	V	112,38	V	4,22	V	0,88	V	137,48	V	19645	V
2024/03/07 04	SR	70,25	V	1,65	V	106,47	V	3,46	V	0,87	V	137,96	V	19711	V
2024/03/07 05	SR	25,40	V	0,97	V	115,89	V	1,68	V	0,95	V	138,27	V	20067	V
2024/03/07 06	SR	104,09	V	2,43	V	95,37	V	2,54	V	1,03	V	138,10	V	19567	V
2024/03/07 07	SR	24,45	V	1,24	V	140,52	V	1,11	V	1,11	V	138,24	V	19619	V
2024/03/07 08	SR	36,46	V	1,14	V	137,30	V	1,99	V	1,08	V	137,58	V	19823	V
2024/03/07 09	SR	6,40	V	0,94	V	133,82	V	1,31	V	1,13	V	138,11	V	19670	V
2024/03/07 10	SR	3,61	V	0,99	V	134,04	V	0,54	V	1,14	V	139,25	V	19620	V
2024/03/07 11	SR	4,95	V	0,89	V	129,64	V	0,98	V	1,20	V	139,98	V	19524	V
2024/03/07 12	SR	14,87	V	0,88	V	106,04	V	0,61	V	1,16	V	140,92	V	19527	V
2024/03/07 13	SR	17,82	V	0,88	V	100,63	V	0,11	V	1,13	V	141,60	V	19348	V
2024/03/07 14	SR	10,84	V	0,88	V	106,76	V	0,05	V	1,14	V	141,46	V	19463	V
2024/03/07 15	SR	22,56	V	0,95	V	90,19	V	0,00	V	1,06	V	141,44	V	19498	V
2024/03/07 16	SR	71,81	V	1,09	V	63,53	V	0,18	V	1,93	V	141,06	V	19379	V
2024/03/07 17	SR	113,75	V	2,80	V	73,24	V	1,99	V	0,98	V	140,06	V	19591	V
2024/03/07 18	SR	102,14	V	1,21	V	68,11	V	0,76	V	0,94	V	140,11	V	19792	V
2024/03/07 19	SR	21,34	V	0,91	V	95,94	V	0,03	V	0,82	V	140,67	V	19637	V
2024/03/07 20	SR	10,67	V	1,04	V	113,81	V	0,00	V	0,83	V	140,64	V	19789	V
2024/03/07 21	SR	9,67	V	1,09	V	114,20	V	0,00	V	0,82	V	140,54	V	19713	V
2024/03/07 22	SR	12,92	V	1,04	V	112,48	V	0,00	V	0,83	V	140,57	V	19818	V
2024/03/07 23	SR	12,82	V	0,99	V	109,88	V	0,00	V	0,89	V	140,69	V	19557	V
2024/03/07 24	SR	34,20	V	1,01	V	90,35	V	0,00	V	0,83	V	140,79	V	19438	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.6-113.8	0.9-2.8	63.5-140.5	0.0-8.7	0.8-1.9	137.3-141.6	19348.3-20067.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.5	1.2	107.4	1.5	1	139.6	19621.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/08 01	SR	49,84	V	1,07	V	80,26	V	0,00	V	0,84	V	140,89	V	19491	V
2024/03/08 02	SR	67,70	V	1,19	V	82,34	V	0,02	V	0,85	V	141,37	V	19674	V
2024/03/08 03	SR	25,95	V	0,94	V	99,19	V	0,00	V	0,82	V	141,11	V	19808	V
2024/03/08 04	SR	56,79	V	1,03	V	78,69	V	0,00	V	0,90	V	141,29	V	19951	V
2024/03/08 05	SR	79,16	V	1,23	V	79,22	V	0,00	V	0,89	V	141,44	V	19939	V
2024/03/08 06	SR	75,08	V	1,32	V	80,90	V	0,00	V	0,93	V	141,45	V	19570	V
2024/03/08 07	SR	132,19	V	1,81	V	71,49	V	0,01	V	0,90	V	142,12	V	19639	V
2024/03/08 08	SR	123,90	V	1,71	V	76,10	V	0,03	V	0,79	V	141,75	V	19162	V
2024/03/08 09	SR	42,71	V	1,09	V	56,20	V	0,00	V	1,45	V	135,13	V	16035	V
2024/03/08 10	SR	84,63	V	3,70	V	65,75	V	1,09	V	4,77	V	123,24	V	17194	V
2024/03/08 11	SR	2,76	V	1,39	V	85,81	V	0,00	V	2,36	V	114,24	V	16961	V
2024/03/08 12	SR	20,83	V	1,30	V	80,62	V	0,00	V	4,70	V	111,32	V	17195	V
2024/03/08 13	SR	94,43	V	1,57	V	75,64	V	0,00	V	1,43	V	129,17	V	20303	V
2024/03/08 14	SR	123,01	V	1,84	V	63,95	V	0,00	V	0,63	V	140,96	V	20836	V
2024/03/08 15	SR	76,99	V	1,33	V	65,54	V	0,00	V	0,50	V	143,33	V	20824	V
2024/03/08 16	SR	113,83	V	1,77	V	63,49	V	0,00	V	0,46	V	144,39	V	20650	V
2024/03/08 17	SR	129,41	V	2,00	V	66,33	V	0,01	V	0,45	V	145,08	V	20431	V
2024/03/08 18	SR	130,91	V	2,17	V	62,51	V	0,02	V	0,47	V	145,16	V	20281	V
2024/03/08 19	SR	167,20	V	2,30	V	56,29	V	0,03	V	0,51	V	145,03	V	20064	V
2024/03/08 20	SR	116,31	V	1,49	V	62,84	V	0,02	V	0,50	V	144,43	V	20087	V
2024/03/08 21	SR	89,92	V	1,15	V	66,01	V	0,01	V	0,49	V	144,48	V	20160	V
2024/03/08 22	SR	43,02	V	1,01	V	78,52	V	0,00	V	0,58	V	144,35	V	20235	V
2024/03/08 23	SR	22,44	V	0,95	V	87,41	V	0,00	V	0,59	V	141,51	V	20221	V
2024/03/08 24	SR	52,71	V	1,04	V	80,80	V	0,02	V	0,63	V	139,01	V	20208	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.8-167.2	0.9-3.7	56.2-99.2	0.0-1.1	0.4-4.8	111.3-145.2	16034.5-20835.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	80.1	1.5	73.6	0.1	1.1	138.4	19538.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/09 01	SR	45,81	V	1,60	V	105,69	V	1,06	V	0,62	V	138,09	V	20161	V
2024/03/09 02	SR	34,31	V	1,09	V	110,66	V	1,30	V	0,62	V	138,13	V	20146	V
2024/03/09 03	SR	33,69	V	1,18	V	107,14	V	0,70	V	0,62	V	137,96	V	20295	V
2024/03/09 04	SR	13,65	V	0,97	V	112,98	V	0,30	V	0,66	V	137,74	V	20359	V
2024/03/09 05	SR	37,87	V	0,99	V	97,08	V	0,18	V	0,61	V	138,16	V	20737	V
2024/03/09 06	SR	28,36	V	0,98	V	97,38	V	0,01	V	0,62	V	138,32	V	20403	V
2024/03/09 07	SR	30,79	V	1,12	V	97,49	V	0,47	V	0,72	V	138,56	V	20291	V
2024/03/09 08	SR	65,69	V	1,17	V	91,78	V	2,13	V	0,64	V	138,71	V	20239	V
2024/03/09 09	SR	19,47	V	0,96	V	103,60	V	1,88	V	0,64	V	138,91	V	20189	V
2024/03/09 10	SR	24,95	V	0,97	V	104,43	V	0,95	V	0,69	V	138,94	V	20196	V
2024/03/09 11	SR	45,59	V	1,10	V	100,79	V	0,75	V	0,65	V	139,32	V	20091	V
2024/03/09 12	SR	35,33	V	1,08	V	107,41	V	0,27	V	0,69	V	139,36	V	20141	V
2024/03/09 13	SR	54,82	V	1,64	V	102,99	V	1,45	V	0,68	V	139,36	V	20190	V
2024/03/09 14	SR	87,85	V	1,22	V	78,49	V	0,84	V	0,60	V	139,44	V	20162	V
2024/03/09 15	SR	89,88	V	2,12	V	91,54	V	2,45	V	0,64	V	139,45	V	20080	V
2024/03/09 16	SR	81,56	V	2,10	V	121,26	V	4,39	V	0,63	V	139,28	V	20079	V
2024/03/09 17	SR	71,81	V	1,64	V	107,37	V	4,33	V	0,65	V	139,14	V	20084	V
2024/03/09 18	SR	103,30	V	1,97	V	106,04	V	5,44	V	0,62	V	138,77	V	20104	V
2024/03/09 19	SR	133,52	V	2,60	V	92,82	V	6,03	V	0,59	V	139,03	V	20006	V
2024/03/09 20	SR	126,90	V	2,72	V	93,52	V	6,97	V	0,63	V	139,00	V	19883	V
2024/03/09 21	SR	75,32	V	2,76	V	121,74	V	7,97	V	0,62	V	138,66	V	19955	V
2024/03/09 22	SR	92,34	V	1,56	V	96,86	V	5,55	V	0,63	V	139,00	V	20022	V
2024/03/09 23	SR	33,09	V	1,12	V	119,25	V	5,00	V	0,60	V	138,90	V	20132	V
2024/03/09 24	SR	68,17	V	1,42	V	106,69	V	4,88	V	0,57	V	138,80	V	20054	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.7-133.5	1.0-2.8	78.5-121.7	0.0-8.0	0.6-0.7	137.7-139.5	19883.2-20736.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.8	1.5	103.1	2.7	0.6	138.8	20166.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/10 01	SR	46,19	V	1,10	V	109,95	V	4,18	V	0,61	V	138,79	V	20083	V
2024/03/10 02	SR	52,52	V	1,40	V	120,05	V	6,14	V	0,58	V	138,80	V	19910	V
2024/03/10 03	SR	59,07	V	1,53	V	121,36	V	7,20	V	0,60	V	138,44	V	19980	V
2024/03/10 04	SR	78,96	V	1,51	V	116,37	V	8,72	V	0,56	V	138,59	V	20039	V
2024/03/10 05	SR	33,48	V	1,09	V	126,83	V	6,87	V	0,56	V	138,33	V	20101	V
2024/03/10 06	SR	182,69	V	5,79	V	121,93	V	15,04	V	0,60	V	138,40	V	19422	V
2024/03/10 07	SR	58,12	V	1,39	V	129,31	V	8,01	V	0,55	V	138,33	V	19580	V
2024/03/10 08	SR	13,28	V	1,01	V	151,46	V	8,83	V	0,57	V	138,26	V	19477	V
2024/03/10 09	SR	69,58	V	1,57	V	117,13	V	7,22	V	0,54	V	137,94	V	19337	V
2024/03/10 10	SR	103,18	V	2,63	V	109,23	V	5,66	V	0,54	V	138,94	V	19081	V
2024/03/10 11	SR	29,21	V	1,12	V	129,79	V	7,20	V	0,56	V	139,50	V	19221	V
2024/03/10 12	SR	26,33	V	1,16	V	121,07	V	4,54	V	0,52	V	139,84	V	19207	V
2024/03/10 13	SR	24,69	V	1,10	V	117,98	V	3,89	V	0,52	V	140,15	V	19120	V
2024/03/10 14	SR	42,86	V	1,13	V	95,73	V	3,21	V	0,50	V	140,59	V	19062	V
2024/03/10 15	SR	92,31	V	2,25	V	69,17	V	2,96	V	0,57	V	140,97	V	18819	V
2024/03/10 16	SR	127,81	V	3,03	V	72,84	V	6,05	V	0,52	V	140,76	V	18061	V
2024/03/10 17	SR	62,92	V	2,18	V	89,13	V	4,54	V	0,49	V	141,12	V	18108	V
2024/03/10 18	SR	85,00	V	3,79	V	92,17	V	6,93	V	0,49	V	141,14	V	18060	V
2024/03/10 19	SR	139,16	V	3,31	V	72,77	V	5,19	V	1,80	V	140,83	V	18219	V
2024/03/10 20	SR	111,76	V	2,29	V	73,10	V	4,71	V	0,49	V	138,30	V	18580	V
2024/03/10 21	SR	84,48	V	1,47	V	75,11	V	4,85	V	0,48	V	137,99	V	18574	V
2024/03/10 22	SR	140,77	V	2,33	V	60,01	V	3,89	V	0,41	V	137,66	V	18576	V
2024/03/10 23	SR	26,49	V	1,28	V	86,79	V	3,36	V	0,47	V	137,56	V	18592	V
2024/03/10 24	SR	1,81	V	1,30	V	126,42	V	1,82	V	0,47	V	136,54	V	19166	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.8-182.7	1.0-5.8	60.0-151.5	1.8-15.0	0.4-1.8	136.5-141.1	18060.0-20100.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.5	1.9	104.4	5.9	0.6	139.1	19099.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Rimella

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]