

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/06 01	SR	32,40	V	0,43	V	104,56	V	0,02	V	0,84	V	134,09	V	29921	V
2017/03/06 02	SR	53,03	V	0,51	V	92,55	V	0,01	V	0,82	V	134,28	V	29671	V
2017/03/06 03	SR	26,51	V	0,41	V	110,65	V	0,01	V	0,85	V	134,35	V	29854	V
2017/03/06 04	SR	71,49	V	0,70	V	95,76	V	0,17	V	0,83	V	134,93	V	29429	V
2017/03/06 05	SR	12,35	V	0,44	V	130,90	V	0,04	V	0,86	V	135,48	V	30128	V
2017/03/06 06	SR	15,46	V	0,42	V	122,05	V	0,08	V	0,85	V	136,04	V	29937	V
2017/03/06 07	SR	29,24	V	0,42	V	111,64	V	0,08	V	0,88	V	136,18	V	29672	V
2017/03/06 08	SR	48,11	V	0,39	V	90,84	V	0,19	V	0,90	V	136,72	V	29517	V
2017/03/06 09	SR	71,80	V	0,55	V	87,59	V	0,24	V	0,89	V	136,48	V	28847	V
2017/03/06 10	SR	68,05	V	0,36	V	80,12	V	0,02	V	0,86	V	135,20	V	29947	V
2017/03/06 11	SR	68,14	V	0,38	V	81,62	V	0,02	V	0,92	V	134,54	V	28979	V
2017/03/06 12	SR	45,23	V	0,19	V	88,43	V	0,00	V	0,87	V	133,74	V	28556	V
2017/03/06 13	SR	50,71	V	0,33	V	98,57	V	0,01	V	0,90	V	133,43	V	28650	V
2017/03/06 14	SR	45,19	V	0,19	V	90,79	V	0,00	V	0,91	V	133,06	V	28234	V
2017/03/06 15	SR	35,55	V	0,22	V	104,09	V	0,03	V	0,93	V	132,97	V	28481	V
2017/03/06 16	SR	45,19	V	0,42	V	113,64	V	0,01	V	0,92	V	133,94	V	29614	V
2017/03/06 17	SR	75,21	V	0,55	V	82,58	V	0,04	V	0,90	V	134,91	V	28816	V
2017/03/06 18	SR	23,36	V	0,21	V	112,13	V	0,04	V	0,85	V	134,77	V	29195	V
2017/03/06 19	SR	16,19	V	0,40	V	149,68	V	0,17	V	0,83	V	134,21	V	29970	V
2017/03/06 20	SR	24,29	V	0,51	V	136,09	V	0,06	V	0,83	V	134,37	V	29674	V
2017/03/06 21	SR	29,63	V	0,45	V	123,20	V	0,09	V	0,78	V	134,36	V	29401	V
2017/03/06 22	SR	49,02	V	0,46	V	101,66	V	0,16	V	0,77	V	134,66	V	29148	V
2017/03/06 23	SR	17,07	V	0,39	V	131,03	V	0,20	V	0,71	V	134,31	V	29507	V
2017/03/06 24	SR	169,87	V	6,15	V	62,79	V	2,73	V	0,68	V	133,12	V	27878	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.4-169.9	0.2-6.1	62.8-149.7	0.0-2.7	0.7-0.9	133.0-136.7	27878.1-30127.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.8	0.6	104.3	0.2	0.8	134.6	29292.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/07 01	SR	116,50	V	1,06	V	70,86	V	0,05	V	0,74	V	134,66	V	28741	V
2017/03/07 02	SR	69,76	V	0,42	V	79,96	V	0,00	V	0,83	V	136,39	V	28869	V
2017/03/07 03	SR	31,10	V	0,16	V	95,71	V	0,00	V	0,82	V	136,43	V	29017	V
2017/03/07 04	SR	22,46	V	0,16	V	110,79	V	0,00	V	0,86	V	136,58	V	29248	V
2017/03/07 05	SR	20,04	V	0,27	V	123,65	V	0,00	V	0,91	V	136,56	V	29169	V
2017/03/07 06	SR	47,16	V	0,85	V	136,53	V	0,10	V	0,91	V	136,91	V	29100	V
2017/03/07 07	SR	32,97	V	0,43	V	129,61	V	0,00	V	0,88	V	135,41	V	27625	V
2017/03/07 08	SR	81,48	V	3,44	V	146,74	V	0,54	V	0,92	V	136,18	V	28959	V
2017/03/07 09	SR	141,54	V	5,03	V	95,99	V	1,41	V	0,85	V	134,80	V	27542	V
2017/03/07 10	SR	96,51	V	1,12	V	92,98	V	0,21	V	0,81	V	133,89	V	29136	V
2017/03/07 11	SR	13,85	V	0,36	V	137,78	V	0,09	V	1,05	V	135,16	V	29658	V
2017/03/07 12	SR	91,48	V	1,44	V	107,66	V	0,29	V	1,06	V	134,74	V	29351	V
2017/03/07 13	SR	90,44	V	0,37	V	73,01	V	0,02	V	1,05	V	134,61	V	28340	V
2017/03/07 14	SR	78,96	V	0,20	V	67,68	V	0,03	V	1,14	V	134,87	V	28587	V
2017/03/07 15	SR	54,82	V	0,20	V	82,88	V	0,01	V	1,21	V	136,00	V	29167	V
2017/03/07 16	SR	36,32	V	0,27	V	99,03	V	0,03	V	1,24	V	136,83	V	29207	V
2017/03/07 17	SR	16,51	V	0,24	V	114,80	V	0,00	V	1,21	V	137,24	V	29497	V
2017/03/07 18	SR	38,61	V	0,18	V	84,93	V	0,00	V	1,20	V	137,34	V	29605	V
2017/03/07 19	SR	40,91	V	0,19	V	75,69	V	0,00	V	0,97	V	137,37	V	29275	V
2017/03/07 20	SR	20,28	V	0,21	V	101,08	V	0,00	V	0,97	V	137,71	V	29476	V
2017/03/07 21	SR	20,64	V	0,22	V	97,74	V	0,00	V	0,96	V	137,90	V	29165	V
2017/03/07 22	SR	28,80	V	0,20	V	83,70	V	0,00	V	0,94	V	138,11	V	29007	V
2017/03/07 23	SR	75,36	V	0,68	V	68,06	V	0,01	V	0,90	V	137,92	V	28888	V
2017/03/07 24	SR	101,92	V	1,41	V	68,57	V	0,11	V	0,83	V	136,37	V	28160	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.9-141.5	0.2-5.0	67.7-146.7	0.0-1.4	0.7-1.2	133.9-138.1	27541.9-29657.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57	0.8	97.7	0.1	1	136.2	28949.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/08 01	SR	29,22	V	0,29	V	96,56	V	0,00	V	0,76	V	135,93	V	29336	V
2017/03/08 02	SR	144,63	V	1,61	V	66,25	V	0,06	V	0,80	V	134,75	V	27561	V
2017/03/08 03	SR	175,18	V	6,23	V	104,78	V	1,08	V	0,93	V	134,84	V	29916	V
2017/03/08 04	SR	32,86	V	0,99	V	133,13	V	0,10	V	0,91	V	135,75	V	31197	V
2017/03/08 05	SR	5,89	V	0,54	V	153,54	V	0,01	V	0,86	V	134,38	V	31081	V
2017/03/08 06	SR	14,37	V	0,48	V	133,05	V	0,00	V	0,84	V	134,80	V	30150	V
2017/03/08 07	SR	13,71	V	0,45	V	125,97	V	0,00	V	0,82	V	135,73	V	29516	V
2017/03/08 08	SR	37,80	V	0,63	V	111,73	V	0,10	V	0,83	V	135,80	V	29311	V
2017/03/08 09	SR	57,74	V	1,93	V	108,99	V	0,48	V	0,87	V	135,55	V	29015	V
2017/03/08 10	SR	29,11	V	0,20	V	101,27	V	0,00	V	0,90	V	135,88	V	31882	V
2017/03/08 11	SR	18,88	V	0,16	V	104,74	V	0,00	V	0,97	V	136,05	V	31112	V
2017/03/08 12	SR	70,69	V	3,75	V	109,36	V	3,46	V	1,08	V	136,67	V	30132	V
2017/03/08 13	SR	39,33	V	0,23	V	97,73	V	0,00	V	1,10	V	136,53	V	29917	V
2017/03/08 14	SR	73,04	V	0,22	V	72,18	V	0,00	V	1,13	V	136,50	V	29719	V
2017/03/08 15	SR	77,89	V	1,91	V	80,03	V	0,58	V	1,21	V	137,51	V	30443	V
2017/03/08 16	SR	69,42	V	0,37	V	78,33	V	0,00	V	1,20	V	139,50	V	29579	V
2017/03/08 17	SR	37,42	V	0,36	V	101,32	V	0,00	V	1,18	V	137,15	V	29049	V
2017/03/08 18	SR	27,01	V	0,18	V	94,36	V	0,00	V	1,25	V	135,83	V	29667	V
2017/03/08 19	SR	45,91	V	0,41	V	86,92	V	0,00	V	1,10	V	135,91	V	30838	V
2017/03/08 20	SR	42,34	V	0,27	V	77,01	V	0,00	V	1,03	V	137,50	V	29940	V
2017/03/08 21	SR	67,23	V	0,33	V	74,05	V	0,00	V	0,95	V	137,91	V	28718	V
2017/03/08 22	SR	86,24	V	1,26	V	77,26	V	0,14	V	0,90	V	138,15	V	28239	V
2017/03/08 23	SR	125,36	V	1,72	V	75,64	V	0,07	V	0,90	V	138,45	V	28716	V
2017/03/08 24	SR	151,48	V	3,87	V	78,74	V	0,37	V	0,91	V	138,43	V	29256	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.9-175.2	0.2-6.2	66.2-153.5	0.0-3.5	0.8-1.2	134.4-139.5	27561.3-31882.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.4	1.2	97.6	0.3	1	136.5	29762.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/09 01	SR	40,67	V	0,46	V	97,26	V	0,00	V	0,92	V	139,39	V	30110	V
2017/03/09 02	SR	60,32	V	0,69	V	82,90	V	0,00	V	0,92	V	139,98	V	30259	V
2017/03/09 03	SR	72,85	V	0,90	V	74,45	V	0,00	V	0,89	V	140,06	V	29899	V
2017/03/09 04	SR	92,85	V	1,19	V	74,26	V	0,03	V	0,85	V	140,04	V	29023	V
2017/03/09 05	SR	36,38	V	0,25	V	95,75	V	0,00	V	0,87	V	140,98	V	29692	V
2017/03/09 06	SR	62,77	V	1,34	V	93,33	V	0,41	V	0,86	V	141,35	V	29165	V
2017/03/09 07	SR	48,00	V	0,28	V	95,58	V	0,00	V	0,85	V	141,70	V	29292	V
2017/03/09 08	SR	29,60	V	0,16	V	106,07	V	0,00	V	0,86	V	141,83	V	29501	V
2017/03/09 09	SR	19,77	V	0,19	V	113,13	V	0,00	V	0,90	V	140,54	V	29502	V
2017/03/09 10	SR	28,87	V	0,26	V	108,09	V	0,00	V	0,96	V	138,15	V	31077	V
2017/03/09 11	SR	62,21	V	0,39	V	106,25	V	0,00	V	0,55	V	137,86	V	29779	V
2017/03/09 12	SR	31,87	V	0,22	V	107,39	V	0,00	V	0,37	V	137,26	V	30791	V
2017/03/09 13	SR	22,76	V	0,18	V	105,18	V	0,00	V	0,38	V	137,67	V	31490	V
2017/03/09 14	SR	23,98	V	0,17	V	102,41	V	0,00	V	0,41	V	137,43	V	31133	V
2017/03/09 15	SR	26,41	V	0,20	V	105,39	V	0,00	V	0,42	V	138,08	V	31350	V
2017/03/09 16	SR	24,12	V	0,28	V	110,08	V	0,00	V	0,41	V	138,29	V	30881	V
2017/03/09 17	SR	50,64	V	0,66	V	101,50	V	0,01	V	0,41	V	138,08	V	29914	V
2017/03/09 18	SR	118,92	V	2,69	V	78,48	V	0,44	V	0,40	V	137,29	V	28417	V
2017/03/09 19	SR	44,62	V	0,38	V	92,53	V	0,00	V	0,38	V	137,91	V	29805	V
2017/03/09 20	SR	70,19	V	0,49	V	72,16	V	0,02	V	0,35	V	138,41	V	29627	V
2017/03/09 21	SR	33,65	V	0,32	V	97,14	V	0,00	V	0,33	V	138,14	V	29679	V
2017/03/09 22	SR	23,68	V	0,50	V	123,60	V	0,00	V	0,33	V	138,27	V	29102	V
2017/03/09 23	SR	56,12	V	0,66	V	97,28	V	0,00	V	0,32	V	137,31	V	28735	V
2017/03/09 24	SR	57,41	V	1,80	V	99,60	V	0,63	V	0,32	V	137,45	V	28712	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.8-118.9	0.2-2.7	72.2-123.6	0.0-0.6	0.3-1.0	137.3-141.8	28417.4-31489.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.4	0.6	97.5	0.1	0.6	138.9	29872.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/10 01	SR	13,74	V	0,48	V	134,75	V	0,00	V	0,33	V	139,18	V	30306	V
2017/03/10 02	SR	7,06	V	0,53	V	139,49	V	0,00	V	0,33	V	139,89	V	31136	V
2017/03/10 03	SR	17,76	V	0,44	V	116,16	V	0,00	V	0,30	V	139,63	V	30385	V
2017/03/10 04	SR	25,85	V	0,37	V	107,07	V	0,00	V	0,30	V	139,05	V	29437	V
2017/03/10 05	SR	49,94	V	1,08	V	111,21	V	0,13	V	0,30	V	138,75	V	29090	V
2017/03/10 06	SR	29,67	V	0,60	V	117,67	V	0,02	V	0,39	V	138,89	V	28768	V
2017/03/10 07	SR	10,01	V	0,45	V	131,31	V	0,01	V	0,32	V	139,83	V	29537	V
2017/03/10 08	SR	15,82	V	0,46	V	129,20	V	0,02	V	0,30	V	141,11	V	29838	V
2017/03/10 09	SR	9,85	V	0,48	V	137,58	V	0,00	V	0,32	V	138,58	V	29767	V
2017/03/10 10	SR	12,12	V	0,35	V	135,73	V	0,16	V	0,36	V	138,37	V	31118	V
2017/03/10 11	SR	11,11	V	0,32	V	131,99	V	0,19	V	0,40	V	137,85	V	30463	V
2017/03/10 12	SR	9,90	V	0,31	V	130,87	V	0,06	V	0,42	V	138,17	V	30127	V
2017/03/10 13	SR	12,78	V	0,23	V	113,35	V	0,01	V	0,42	V	137,78	V	30210	V
2017/03/10 14	SR	9,40	V	0,27	V	124,13	V	0,01	V	0,46	V	138,73	V	30813	V
2017/03/10 15	SR	32,75	V	0,21	V	89,06	V	0,01	V	0,46	V	138,90	V	30222	V
2017/03/10 16	SR	30,60	V	0,26	V	92,22	V	0,01	V	0,45	V	138,08	V	28603	V
2017/03/10 17	SR	73,95	V	0,84	V	78,15	V	0,09	V	0,43	V	139,37	V	28214	V
2017/03/10 18	SR	38,05	V	0,26	V	81,52	V	0,00	V	0,44	V	140,10	V	28024	V
2017/03/10 19	SR	27,01	V	0,31	V	91,45	V	0,00	V	0,39	V	140,51	V	28781	V
2017/03/10 20	SR	33,10	V	0,39	V	90,02	V	0,01	V	0,36	V	140,17	V	28336	V
2017/03/10 21	SR	33,73	V	0,38	V	94,80	V	0,05	V	0,33	V	138,87	V	28167	V
2017/03/10 22	SR	34,15	V	0,34	V	87,08	V	0,08	V	0,32	V	138,28	V	28176	V
2017/03/10 23	SR	26,59	V	0,29	V	93,43	V	0,03	V	0,34	V	140,51	V	29703	V
2017/03/10 24	SR	39,86	V	0,28	V	81,83	V	0,13	V	0,33	V	141,07	V	29124	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.1-73.9	0.2-1.1	78.2-139.5	0.0-0.2	0.3-0.5	137.8-141.1	28024.3-31136.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	25.2	0.4	110	0	0.4	139.2	29514.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/11 01	SR	37,58	V	0,17	V	73,03	V	0,12	V	0,31	V	140,32	V	28318	V
2017/03/11 02	SR	15,52	V	0,23	V	100,10	V	0,10	V	0,33	V	140,41	V	29416	V
2017/03/11 03	SR	34,09	V	0,31	V	94,11	V	0,12	V	0,32	V	141,61	V	29212	V
2017/03/11 04	SR	12,52	V	0,28	V	114,26	V	0,17	V	0,31	V	141,43	V	29700	V
2017/03/11 05	SR	22,81	V	0,24	V	102,04	V	0,03	V	0,31	V	142,35	V	29751	V
2017/03/11 06	SR	28,73	V	0,21	V	96,55	V	0,08	V	0,38	V	143,05	V	29762	V
2017/03/11 07	SR	25,84	V	0,16	V	94,54	V	0,14	V	0,31	V	143,33	V	29583	V
2017/03/11 08	SR	31,75	V	0,19	V	99,35	V	0,30	V	0,31	V	143,77	V	29751	V
2017/03/11 09	SR	10,75	V	0,22	V	119,37	V	0,09	V	0,32	V	141,07	V	30511	V
2017/03/11 10	SR	12,15	V	0,25	V	116,93	V	0,02	V	0,45	V	140,30	V	31398	V
2017/03/11 11	SR	34,88	V	0,21	V	98,24	V	0,02	V	1,10	V	139,83	V	30340	V
2017/03/11 12	SR	36,44	V	0,15	V	95,20	V	0,07	V	1,13	V	139,35	V	29719	V
2017/03/11 13	SR	50,66	V	0,18	V	83,44	V	0,01	V	1,16	V	139,10	V	29231	V
2017/03/11 14	SR	73,74	V	0,36	V	74,64	V	0,03	V	1,21	V	138,97	V	28536	V
2017/03/11 15	SR	26,84	V	0,25	V	109,56	V	0,00	V	1,29	V	138,46	V	29281	V
2017/03/11 16	SR	12,62	V	0,21	V	113,49	V	0,00	V	1,32	V	138,90	V	29922	V
2017/03/11 17	SR	22,09	V	0,28	V	105,84	V	0,00	V	1,24	V	138,73	V	29984	V
2017/03/11 18	SR	37,42	V	0,31	V	95,60	V	0,00	V	1,13	V	138,65	V	29510	V
2017/03/11 19	SR	70,64	V	0,60	V	84,17	V	0,02	V	1,07	V	137,73	V	28851	V
2017/03/11 20	SR	71,63	V	0,61	V	83,64	V	0,01	V	1,02	V	137,48	V	28902	V
2017/03/11 21	SR	44,94	V	0,33	V	88,71	V	0,00	V	0,97	V	136,87	V	28567	V
2017/03/11 22	SR	18,33	V	0,36	V	117,00	V	0,00	V	0,98	V	136,84	V	29629	V
2017/03/11 23	SR	30,34	V	0,47	V	110,83	V	0,01	V	0,93	V	137,02	V	29097	V
2017/03/11 24	SR	29,40	V	0,36	V	108,60	V	0,00	V	0,90	V	136,69	V	28666	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.7-73.7	0.1-0.6	73.0-119.4	0.0-0.3	0.3-1.3	136.7-143.8	28318.1-31397.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33	0.3	99.1	0.1	0.8	139.7	29484.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/12 01	SR	55,99	V	0,73	V	104,87	V	0,05	V	0,89	V	136,65	V	28328	V
2017/03/12 02	SR	35,69	V	0,47	V	108,25	V	0,06	V	0,91	V	137,84	V	28887	V
2017/03/12 03	SR	37,96	V	0,40	V	100,03	V	0,02	V	0,91	V	138,83	V	28993	V
2017/03/12 04	SR	63,19	V	0,34	V	83,17	V	0,08	V	0,91	V	139,81	V	29078	V
2017/03/12 05	SR	32,78	V	0,15	V	92,68	V	0,07	V	1,07	V	141,37	V	29939	V
2017/03/12 06	SR	25,44	V	0,14	V	98,28	V	0,14	V	0,96	V	142,05	V	30100	V
2017/03/12 07	SR	37,11	V	0,29	V	94,55	V	0,20	V	0,95	V	142,67	V	30102	V
2017/03/12 08	SR	24,40	V	0,19	V	108,00	V	0,03	V	0,95	V	143,18	V	30385	V
2017/03/12 09	SR	46,81	V	0,21	V	89,25	V	0,07	V	0,92	V	142,11	V	29693	V
2017/03/12 10	SR	51,66	V	0,39	V	86,61	V	0,01	V	1,00	V	140,42	V	30097	V
2017/03/12 11	SR	102,27	V	1,06	V	78,61	V	0,08	V	1,13	V	136,31	V	28236	V
2017/03/12 12	SR	57,30	V	0,33	V	82,97	V	0,01	V	1,10	V	131,67	V	29006	V
2017/03/12 13	SR	55,09	V	0,31	V	83,21	V	0,01	V	1,15	V	132,53	V	29460	V
2017/03/12 14	SR	13,97	V	0,24	V	115,71	V	0,00	V	1,22	V	133,77	V	30765	V
2017/03/12 15	SR	40,09	V	0,40	V	92,48	V	0,03	V	1,17	V	133,84	V	30045	V
2017/03/12 16	SR	38,58	V	0,18	V	85,59	V	0,00	V	1,13	V	133,08	V	29910	V
2017/03/12 17	SR	94,89	V	0,56	V	77,26	V	0,00	V	1,13	V	132,54	V	29356	V
2017/03/12 18	SR	54,45	V	0,23	V	82,75	V	0,00	V	1,14	V	131,80	V	29369	V
2017/03/12 19	SR	71,01	V	0,37	V	79,57	V	0,00	V	1,08	V	131,59	V	29043	V
2017/03/12 20	SR	91,43	V	0,63	V	79,27	V	0,01	V	1,04	V	131,62	V	29148	V
2017/03/12 21	SR	69,36	V	0,37	V	84,41	V	0,01	V	0,98	V	131,46	V	29089	V
2017/03/12 22	SR	29,15	V	0,28	V	103,04	V	0,00	V	0,98	V	132,00	V	29970	V
2017/03/12 23	SR	15,94	V	0,39	V	126,06	V	0,00	V	0,98	V	132,61	V	30648	V
2017/03/12 24	SR	12,97	V	0,44	V	131,86	V	0,00	V	0,99	V	133,61	V	31324	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.0-102.3	0.1-1.1	77.3-131.9	0.0-0.2	0.9-1.2	131.5-143.2	28235.7-31324.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.2	0.4	94.5	0	1	136	29623.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: mmto

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/13 01	SR	15,61	V	0,42	V	124,54	V	0,02	V	0,99	V	134,33	V	31326	V
2017/03/13 02	SR	18,65	V	0,48	V	128,81	V	0,00	V	0,99	V	134,95	V	31166	V
2017/03/13 03	SR	36,75	V	0,57	V	110,03	V	0,04	V	0,96	V	135,29	V	30467	V
2017/03/13 04	SR	17,36	V	0,45	V	125,77	V	0,01	V	0,97	V	135,79	V	30846	V
2017/03/13 05	SR	22,73	V	0,47	V	122,56	V	0,02	V	0,96	V	136,01	V	30733	V
2017/03/13 06	SR	35,50	V	0,47	V	110,26	V	0,01	V	0,91	V	135,88	V	30280	V
2017/03/13 07	SR	68,64	V	1,83	V	113,63	V	0,36	V	0,94	V	136,14	V	29961	V
2017/03/13 08	SR	19,12	V	0,69	V	130,36	V	0,03	V	0,97	V	132,86	V	21583	V
2017/03/13 09	SR	43,10	V	0,69	V	119,10	V	0,02	V	0,93	V	129,48	V	27747	V
2017/03/13 10	SR	34,68	V	0,27	V	116,47	V	0,23	V	1,01	V	134,75	V	30957	V
2017/03/13 11	SR	34,06	V	0,27	V	119,23	V	0,05	V	1,05	V	135,73	V	29982	V
2017/03/13 12	SR	27,73	V	0,24	V	116,60	V	0,19	V	1,11	V	134,23	V	30265	V
2017/03/13 13	SR	13,80	V	0,37	V	142,08	V	0,03	V	1,14	V	134,61	V	30983	V
2017/03/13 14	SR	12,95	V	0,48	V	149,45	V	0,00	V	1,19	V	134,72	V	31447	V
2017/03/13 15	SR	78,68	V	0,69	V	99,89	V	0,04	V	1,15	V	133,41	V	29585	V
2017/03/13 16	SR	36,39	V	0,39	V	110,90	V	0,00	V	1,21	V	131,17	V	29757	V
2017/03/13 17	SR	8,37	V	0,47	V	141,16	V	0,01	V	1,29	V	132,08	V	31274	V
2017/03/13 18	SR	30,21	V	0,34	V	101,55	V	0,00	V	1,19	V	131,43	V	29552	V
2017/03/13 19	SR	41,19	V	0,28	V	89,00	V	0,01	V	1,14	V	130,74	V	29190	V
2017/03/13 20	SR	98,33	V	0,60	V	65,22	V	0,04	V	1,07	V	131,12	V	28732	V
2017/03/13 21	SR	54,46	V	0,24	V	76,51	V	0,03	V	1,01	V	130,46	V	29161	V
2017/03/13 22	SR	23,02	V	0,29	V	102,22	V	0,09	V	1,00	V	131,19	V	29974	V
2017/03/13 23	SR	11,04	V	0,39	V	124,95	V	0,05	V	1,01	V	132,63	V	30811	V
2017/03/13 24	SR	16,17	V	0,36	V	114,85	V	0,24	V	0,99	V	133,50	V	30757	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.4-98.3	0.2-1.8	65.2-149.5	0.0-0.4	0.9-1.3	129.5-136.1	21582.7-31446.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.3	0.5	114.8	0.1	1	133.4	29855.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/14 01	SR	44,41	V	0,30	V	91,60	V	0,44	V	0,97	V	134,36	V	30814	V
2017/03/14 02	SR	54,57	V	0,21	V	79,14	V	0,53	V	0,93	V	134,76	V	30104	V
2017/03/14 03	SR	37,35	V	0,21	V	92,54	V	0,52	V	0,95	V	135,26	V	30383	V
2017/03/14 04	SR	35,58	V	0,18	V	93,83	V	0,34	V	0,95	V	135,99	V	30457	V
2017/03/14 05	SR	40,85	V	0,22	V	94,66	V	0,54	V	0,92	V	135,68	V	29958	V
2017/03/14 06	SR	68,09	V	0,29	V	85,75	V	0,41	V	0,89	V	135,26	V	29262	V
2017/03/14 07	SR	53,61	V	0,12	V	78,73	V	0,55	V	0,90	V	135,51	V	29400	V
2017/03/14 08	SR	79,21	V	0,23	V	76,80	V	0,53	V	0,91	V	136,43	V	29588	V
2017/03/14 09	SR	57,60	V	0,26	V	86,49	V	0,22	V	1,00	V	137,52	V	29865	V
2017/03/14 10	SR	87,81	V	0,53	V	78,24	V	0,23	V	0,94	V	135,93	V	30376	V
2017/03/14 11	SR	20,17	V	0,24	V	112,02	V	0,10	V	1,14	V	135,64	V	31410	V
2017/03/14 12	SR	5,15	V	0,34	V	138,51	V	0,03	V	1,22	V	136,25	V	31839	V
2017/03/14 13	SR	5,47	V	0,42	V	144,33	V	0,00	V	1,23	V	136,10	V	31808	V
2017/03/14 14	SR	27,20	V	0,62	V	113,60	V	0,05	V	1,29	V	135,74	V	31115	V
2017/03/14 15	SR	25,48	V	0,77	V	150,14	V	0,05	V	1,33	V	135,09	V	29896	V
2017/03/14 16	SR	86,85	V	1,95	V	128,07	V	0,33	V	1,32	V	134,03	V	29378	V
2017/03/14 17	SR	33,21	V	0,46	V	106,67	V	0,01	V	1,29	V	132,76	V	29279	V
2017/03/14 18	SR	24,11	V	0,40	V	104,17	V	0,01	V	1,25	V	132,55	V	29022	V
2017/03/14 19	SR	15,45	V	0,53	V	127,93	V	0,00	V	1,17	V	132,83	V	30092	V
2017/03/14 20	SR	9,72	V	0,60	V	135,16	V	0,00	V	1,15	V	133,44	V	30788	V
2017/03/14 21	SR	14,35	V	0,65	V	138,27	V	0,01	V	1,11	V	133,70	V	30932	V
2017/03/14 22	SR	54,97	V	0,80	V	93,36	V	0,10	V	1,00	V	131,16	V	27757	V
2017/03/14 23	SR	90,53	V	0,78	V	70,76	V	0,05	V	1,01	V	131,63	V	28372	V
2017/03/14 24	SR	38,25	V	0,68	V	83,03	V	0,12	V	1,03	V	132,50	V	29205	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.1-90.5	0.1-2.0	70.8-150.1	0.0-0.6	0.9-1.3	131.2-137.5	27757.3-31838.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.1	0.5	104.3	0.2	1.1	134.6	30045.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/15 01	SR	10,49	V	0,41	V	106,42	V	0,18	V	1,10	V	134,89	V	31095	V
2017/03/15 02	SR	16,39	V	0,51	V	115,80	V	0,18	V	1,08	V	136,47	V	31784	V
2017/03/15 03	SR	18,42	V	0,57	V	127,98	V	0,25	V	1,06	V	135,37	V	30630	V
2017/03/15 04	SR	13,75	V	0,40	V	114,43	V	0,37	V	1,01	V	134,62	V	29996	V
2017/03/15 05	SR	7,78	V	0,53	V	132,78	V	0,35	V	1,02	V	135,29	V	30900	V
2017/03/15 06	SR	57,71	V	2,76	V	117,87	V	2,25	V	0,99	V	135,97	V	29740	V
2017/03/15 07	SR	33,38	V	0,50	V	88,69	V	0,31	V	0,99	V	136,73	V	29703	V
2017/03/15 08	SR	32,91	V	0,25	V	75,81	V	0,27	V	0,99	V	137,91	V	29489	V
2017/03/15 09	SR	19,49	V	0,29	V	91,72	V	0,08	V	1,02	V	136,30	V	29238	V
2017/03/15 10	SR	6,26	V	0,25	V	123,91	V	0,02	V	1,12	V	135,75	V	31514	V
2017/03/15 11	SR	24,25	V	0,27	V	107,39	V	0,06	V	1,16	V	133,01	V	28410	V
2017/03/15 12	SR	35,05	V	0,05	V	80,00	V	0,09	V	1,23	V	133,91	V	30244	V
2017/03/15 13	SR	46,77	V	0,04	V	69,64	V	0,04	V	1,32	V	135,97	V	29988	V
2017/03/15 14	SR	31,82	V	0,01	V	76,94	V	0,04	V	1,37	V	136,73	V	29979	V
2017/03/15 15	SR	5,97	V	0,22	V	134,70	V	0,06	V	1,47	V	136,58	V	30440	V
2017/03/15 16	SR	28,90	V	0,33	V	115,74	V	0,04	V	1,39	V	135,09	V	29847	V
2017/03/15 17	SR	77,56	V	0,70	V	81,43	V	0,10	V	1,35	V	133,04	V	27761	V
2017/03/15 18	SR	48,52	V	0,25	V	84,96	V	0,06	V	1,30	V	132,93	V	27453	V
2017/03/15 19	SR	109,22	V	3,14	V	73,67	V	1,03	V	1,17	V	131,32	V	25912	V
2017/03/15 20	SR	38,29	V	0,24	V	85,16	V	0,13	V	1,07	V	130,71	V	26788	V
2017/03/15 21	SR	15,34	V	0,32	V	119,89	V	0,29	V	1,17	V	133,09	V	30684	V
2017/03/15 22	SR	65,82	V	0,62	V	85,81	V	0,18	V	1,04	V	135,20	V	29830	V
2017/03/15 23	SR	145,57	V	1,18	V	62,69	V	0,69	V	1,03	V	134,88	V	28535	V
2017/03/15 24	SR	56,74	V	0,35	V	82,50	V	0,48	V	1,08	V	137,20	V	30089	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.0-145.6	0.0-3.1	62.7-134.7	0.0-2.2	1.0-1.5	130.7-137.9	25911.9-31783.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.4	0.6	98.2	0.3	1.1	135	29585.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/16 01	SR	64,70	V	0,58	V	91,42	V	0,73	V	1,11	V	138,94	V	31034	V
2017/03/16 02	SR	24,31	V	0,28	V	116,51	V	0,40	V	1,12	V	140,09	V	31746	V
2017/03/16 03	SR	6,51	V	0,34	V	143,87	V	0,59	V	1,11	V	139,96	V	31542	V
2017/03/16 04	SR	15,05	V	0,30	V	122,89	V	0,19	V	1,05	V	137,17	V	31129	V
2017/03/16 05	SR	49,53	V	0,35	V	90,88	V	0,24	V	0,96	V	136,22	V	29350	V
2017/03/16 06	SR	73,78	V	0,46	V	74,36	V	0,30	V	0,93	V	135,63	V	28625	V
2017/03/16 07	SR	55,03	V	0,08	V	76,32	V	0,48	V	0,98	V	137,48	V	29303	V
2017/03/16 08	SR	59,34	V	0,10	V	73,45	V	0,13	V	0,97	V	138,28	V	29369	V
2017/03/16 09	SR	35,60	V	0,09	V	90,29	V	0,22	V	1,01	V	137,31	V	29657	V
2017/03/16 10	SR	44,17	V	0,30	V	81,68	V	0,08	V	1,08	V	135,94	V	30168	V
2017/03/16 11	SR	27,69	V	0,17	V	96,26	V	0,01	V	1,21	V	135,47	V	29768	V
2017/03/16 12	SR	39,29	V	0,23	V	84,99	V	0,04	V	1,17	V	135,02	V	28620	V
2017/03/16 13	SR	35,02	V	0,20	V	92,90	V	0,02	V	1,23	V	134,87	V	28369	V
2017/03/16 14	SR	11,45	V	0,22	V	112,07	V	0,01	V	1,33	V	136,27	V	29935	V
2017/03/16 15	SR	11,68	V	0,28	V	118,64	V	0,01	V	1,40	V	137,21	V	30508	V
2017/03/16 16	SR	91,92	V	1,37	V	85,76	V	0,17	V	1,35	V	136,91	V	27915	V
2017/03/16 17	SR	30,42	V	0,50	V	117,96	V	0,01	V	1,36	V	135,33	V	28220	V
2017/03/16 18	SR	39,62	V	0,65	V	109,97	V	0,03	V	1,29	V	135,43	V	28171	V
2017/03/16 19	SR	38,46	V	0,53	V	96,17	V	0,03	V	1,23	V	135,64	V	28147	V
2017/03/16 20	SR	69,11	V	0,80	V	80,12	V	0,19	V	1,19	V	135,71	V	28043	V
2017/03/16 21	SR	78,70	V	0,56	V	71,56	V	0,34	V	1,09	V	135,48	V	27591	V
2017/03/16 22	SR	111,12	V	1,20	V	77,08	V	0,39	V	1,14	V	137,63	V	29734	V
2017/03/16 23	SR	65,67	V	0,57	V	88,31	V	0,41	V	1,17	V	141,07	V	30178	V
2017/03/16 24	SR	10,48	V	0,49	V	145,51	V	0,39	V	1,19	V	141,23	V	31136	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.5-111.1	0.1-1.4	71.6-145.5	0.0-0.7	0.9-1.4	134.9-141.2	27591.0-31745.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.4	0.4	97.5	0.2	1.2	137.1	29510.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/17 01	SR	22,12	V	0,37	V	110,64	V	0,51	V	1,06	V	140,33	V	29661	V
2017/03/17 02	SR	81,60	V	1,10	V	91,27	V	0,45	V	1,01	V	138,57	V	27931	V
2017/03/17 03	SR	42,03	V	0,56	V	97,41	V	0,49	V	1,03	V	138,92	V	28178	V
2017/03/17 04	SR	10,54	V	0,31	V	119,20	V	0,19	V	1,07	V	140,74	V	30021	V
2017/03/17 05	SR	15,67	V	0,28	V	112,40	V	0,36	V	1,07	V	142,41	V	30581	V
2017/03/17 06	SR	20,94	V	0,23	V	105,03	V	0,27	V	1,05	V	142,30	V	30402	V
2017/03/17 07	SR	21,00	V	0,18	V	102,33	V	0,38	V	1,05	V	142,10	V	30137	V
2017/03/17 08	SR	27,00	V	0,20	V	100,83	V	0,12	V	1,03	V	142,46	V	29962	V
2017/03/17 09	SR	31,96	V	0,42	V	113,96	V	0,19	V	1,06	V	140,20	V	29838	V
2017/03/17 10	SR	88,28	V	0,74	V	84,91	V	0,06	V	1,04	V	138,09	V	29578	V
2017/03/17 11	SR	24,06	V	0,30	V	116,80	V	0,02	V	1,19	V	138,30	V	30332	V
2017/03/17 12	SR	24,71	V	0,27	V	113,52	V	0,00	V	1,24	V	137,93	V	29578	V
2017/03/17 13	SR	60,94	V	0,42	V	88,84	V	0,02	V	1,28	V	138,02	V	28872	V
2017/03/17 14	SR	94,46	V	0,72	V	71,73	V	0,04	V	1,35	V	137,18	V	27907	V
2017/03/17 15	SR	71,47	V	0,28	V	74,75	V	0,01	V	1,45	V	137,19	V	28553	V
2017/03/17 16	SR	12,24	V	0,28	V	124,04	V	0,00	V	1,54	V	138,73	V	30226	V
2017/03/17 17	SR	5,07	V	0,43	V	140,24	V	0,00	V	1,54	V	139,28	V	30607	V
2017/03/17 18	SR	9,29	V	0,34	V	120,03	V	0,00	V	1,47	V	138,39	V	29327	V
2017/03/17 19	SR	17,50	V	0,29	V	98,85	V	0,00	V	1,36	V	136,25	V	28010	V
2017/03/17 20	SR	42,81	V	0,41	V	88,90	V	0,02	V	1,29	V	136,14	V	28910	V
2017/03/17 21	SR	24,86	V	0,32	V	97,64	V	0,02	V	1,22	V	137,28	V	29217	V
2017/03/17 22	SR	27,90	V	0,37	V	102,24	V	0,01	V	1,19	V	137,52	V	29233	V
2017/03/17 23	SR	88,03	V	0,55	V	72,56	V	0,06	V	1,13	V	138,62	V	29339	V
2017/03/17 24	SR	85,03	V	0,83	V	79,68	V	0,02	V	1,16	V	140,41	V	30175	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.1-94.5	0.2-1.1	71.7-140.2	0.0-0.5	1.0-1.5	136.1-142.5	27907.1-30607.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.6	0.4	101.2	0.1	1.2	139.1	29440.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/18 01	SR	69,53	V	0,64	V	85,15	V	0,07	V	1,17	V	141,85	V	30020	V
2017/03/18 02	SR	62,74	V	0,50	V	89,18	V	0,08	V	1,18	V	142,24	V	30345	V
2017/03/18 03	SR	51,41	V	0,39	V	91,28	V	0,12	V	1,18	V	142,34	V	30331	V
2017/03/18 04	SR	96,11	V	0,64	V	74,77	V	0,03	V	1,12	V	142,75	V	29863	V
2017/03/18 05	SR	33,86	V	0,21	V	95,89	V	0,11	V	1,12	V	142,90	V	30067	V
2017/03/18 06	SR	51,59	V	0,19	V	80,09	V	0,21	V	1,05	V	142,48	V	29064	V
2017/03/18 07	SR	58,03	V	0,34	V	81,63	V	0,34	V	1,02	V	141,41	V	28554	V
2017/03/18 08	SR	109,53	V	1,04	V	69,12	V	0,35	V	1,00	V	140,39	V	27921	V
2017/03/18 09	SR	52,62	V	1,61	V	96,90	V	0,69	V	1,14	V	141,55	V	29278	V
2017/03/18 10	SR	13,31	V	0,29	V	113,98	V	0,16	V	1,26	V	142,51	V	29875	V
2017/03/18 11	SR	16,18	V	0,27	V	113,28	V	0,55	V	1,22	V	135,73	V	29160	V
2017/03/18 12	SR	11,81	V	0,32	V	119,18	V	0,21	V	1,29	V	134,45	V	30138	V
2017/03/18 13	SR	18,85	V	0,30	V	108,16	V	0,08	V	1,33	V	132,46	V	29169	V
2017/03/18 14	SR	24,55	V	0,29	V	104,41	V	0,05	V	1,35	V	131,14	V	28766	V
2017/03/18 15	SR	20,61	V	0,35	V	111,44	V	0,05	V	1,41	V	130,64	V	28393	V
2017/03/18 16	SR	34,94	V	0,73	V	108,89	V	0,09	V	1,39	V	130,51	V	28747	V
2017/03/18 17	SR	54,05	V	0,35	V	80,51	V	0,03	V	1,29	V	130,68	V	28197	V
2017/03/18 18	SR	61,47	V	0,41	V	79,28	V	0,04	V	1,33	V	131,91	V	28693	V
2017/03/18 19	SR	54,82	V	0,38	V	79,88	V	0,02	V	1,34	V	132,39	V	29183	V
2017/03/18 20	SR	37,16	V	0,47	V	99,34	V	0,18	V	1,34	V	133,70	V	29776	V
2017/03/18 21	SR	8,91	V	0,59	V	132,53	V	0,26	V	1,29	V	133,40	V	30031	V
2017/03/18 22	SR	47,74	V	0,55	V	88,88	V	0,39	V	1,17	V	132,63	V	28323	V
2017/03/18 23	SR	36,46	V	0,40	V	83,96	V	0,30	V	1,14	V	132,56	V	28037	V
2017/03/18 24	SR	36,04	V	0,40	V	86,60	V	0,24	V	1,07	V	133,11	V	27943	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.9-109.5	0.2-1.6	69.1-132.5	0.0-0.7	1.0-1.4	130.5-142.9	27920.7-30344.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.3	0.5	94.8	0.2	1.2	136.5	29161.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/19 01	SR	40,06	V	0,40	V	87,56	V	0,39	V	1,13	V	133,79	V	28367	V
2017/03/19 02	SR	39,56	V	0,34	V	82,66	V	0,37	V	1,09	V	133,85	V	27453	V
2017/03/19 03	SR	22,63	V	0,38	V	101,56	V	0,55	V	1,09	V	134,05	V	27960	V
2017/03/19 04	SR	9,98	V	0,44	V	123,50	V	0,52	V	1,15	V	135,01	V	29052	V
2017/03/19 05	SR	13,09	V	0,40	V	115,74	V	0,56	V	1,14	V	135,49	V	29000	V
2017/03/19 06	SR	14,71	V	0,41	V	115,33	V	0,50	V	1,15	V	136,04	V	29234	V
2017/03/19 07	SR	21,82	V	0,44	V	111,82	V	0,63	V	1,12	V	136,45	V	29016	V
2017/03/19 08	SR	33,36	V	0,36	V	95,96	V	0,43	V	1,04	V	135,82	V	28342	V
2017/03/19 09	SR	19,51	V	0,39	V	107,85	V	0,56	V	1,11	V	134,55	V	29055	V
2017/03/19 10	SR	21,03	V	0,27	V	107,59	V	0,01	V	1,17	V	133,62	V	30091	V
2017/03/19 11	SR	21,81	V	0,23	V	104,58	V	0,00	V	1,25	V	132,59	V	29372	V
2017/03/19 12	SR	16,66	V	0,27	V	115,39	V	0,00	V	1,38	V	132,40	V	29638	V
2017/03/19 13	SR	37,75	V	0,16	V	88,90	V	0,00	V	1,43	V	132,62	V	29087	V
2017/03/19 14	SR	81,04	V	0,22	V	66,40	V	0,00	V	1,47	V	132,35	V	28069	V
2017/03/19 15	SR	53,37	V	0,16	V	77,76	V	0,00	V	1,60	V	132,50	V	29020	V
2017/03/19 16	SR	33,23	V	0,21	V	90,87	V	0,00	V	1,70	V	133,78	V	30473	V
2017/03/19 17	SR	44,50	V	0,26	V	81,07	V	0,00	V	1,60	V	134,20	V	29659	V
2017/03/19 18	SR	44,10	V	0,28	V	82,34	V	0,00	V	1,56	V	134,66	V	29118	V
2017/03/19 19	SR	27,15	V	0,34	V	92,92	V	0,00	V	1,48	V	134,46	V	28685	V
2017/03/19 20	SR	24,12	V	0,39	V	96,57	V	0,00	V	1,40	V	134,32	V	28440	V
2017/03/19 21	SR	27,76	V	0,39	V	94,97	V	0,00	V	1,33	V	133,83	V	28543	V
2017/03/19 22	SR	77,80	V	0,81	V	78,00	V	0,04	V	1,24	V	133,12	V	27203	V
2017/03/19 23	SR	34,25	V	0,45	V	87,30	V	0,00	V	1,24	V	133,39	V	27319	V
2017/03/19 24	SR	54,44	V	0,67	V	81,50	V	0,05	V	1,17	V	134,84	V	27169	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.0-81.0	0.2-0.8	66.4-123.5	0.0-0.6	1.0-1.7	132.4-136.5	27169.1-30473.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.9	0.4	95.3	0.2	1.3	134.1	28723.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: