

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/09 01	SR	147,36	V	3,06	V	76,88	V	0,96	V	1,34	V	132,25	V	31360	V
2023/03/09 02	SR	117,23	V	1,73	V	83,70	V	1,05	V	1,43	V	132,51	V	31429	V
2023/03/09 03	SR	131,09	V	2,25	V	75,97	V	1,07	V	1,43	V	132,80	V	31361	V
2023/03/09 04	SR	58,91	V	0,36	V	90,43	V	0,83	V	1,42	V	132,79	V	31434	V
2023/03/09 05	SR	52,46	V	0,16	V	91,56	V	0,75	V	1,46	V	132,87	V	31501	V
2023/03/09 06	SR	53,66	V	0,79	V	96,92	V	0,74	V	1,30	V	132,87	V	31605	V
2023/03/09 07	SR	9,44	V	0,00	V	133,52	V	0,62	V	1,51	V	132,86	V	31616	V
2023/03/09 08	SR	45,25	V	0,33	V	106,36	V	0,58	V	1,30	V	131,58	V	31236	V
2023/03/09 09	SR	100,12	V	2,18	V	86,20	V	0,51	V	1,26	V	131,61	V	31212	V
2023/03/09 10	SR	124,62	V	3,78	V	94,51	V	1,17	V	1,24	V	132,02	V	31169	V
2023/03/09 11	SR	116,84	V	2,73	V	90,04	V	0,96	V	1,26	V	132,30	V	31068	V
2023/03/09 12	SR	71,56	V	0,58	V	95,19	V	0,35	V	1,12	V	132,81	V	31046	V
2023/03/09 13	SR	34,82	V	0,11	V	99,85	V	0,14	V	1,16	V	133,33	V	31086	V
2023/03/09 14	SR	19,99	V	0,00	V	112,22	V	0,02	V	1,15	V	133,85	V	31134	V
2023/03/09 15	SR	62,34	V	1,03	V	101,21	V	0,10	V	1,14	V	134,25	V	30977	V
2023/03/09 16	SR	111,21	V	0,94	V	80,72	V	0,32	V	1,10	V	134,36	V	30766	V
2023/03/09 17	SR	127,42	V	1,90	V	72,81	V	0,19	V	1,07	V	134,52	V	30742	V
2023/03/09 18	SR	84,36	V	0,33	V	84,58	V	0,03	V	1,06	V	134,62	V	30752	V
2023/03/09 19	SR	36,29	V	0,06	V	92,67	V	0,00	V	1,56	V	133,70	V	30781	V
2023/03/09 20	SR	64,12	V	0,61	V	85,73	V	0,07	V	1,31	V	132,54	V	30860	V
2023/03/09 21	SR	109,28	V	1,64	V	74,00	V	0,21	V	1,12	V	132,36	V	30824	V
2023/03/09 22	SR	108,35	V	1,53	V	71,91	V	0,08	V	1,03	V	132,34	V	31057	V
2023/03/09 23	SR	68,95	V	0,86	V	80,70	V	0,20	V	1,01	V	132,20	V	31379	V
2023/03/09 24	SR	46,64	V	0,14	V	87,23	V	0,00	V	1,02	V	132,30	V	31428	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.4-147.4	0.0-3.8	71.9-133.5	0.0-1.2	1.0-1.6	131.6-134.6	30742.0-31615.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.3	1.1	90.2	0.5	1.2	132.9	31159.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 145

RESPONSABILE IMPIANTO:

145

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/10 01	SR	86,02	V	1,28	V	78,15	V	0,11	V	1,06	V	132,24	V	31469	V
2023/03/10 02	SR	18,01	V	0,00	V	97,50	V	0,00	V	1,04	V	132,35	V	31530	V
2023/03/10 03	SR	13,55	V	0,00	V	110,59	V	0,00	V	1,11	V	132,45	V	31486	V
2023/03/10 04	SR	12,97	V	0,00	V	116,43	V	0,00	V	1,26	V	132,59	V	31556	V
2023/03/10 05	SR	11,31	V	0,06	V	120,41	V	0,00	V	1,29	V	132,65	V	31493	V
2023/03/10 06	SR	1,99	V	0,00	V	156,72	V	0,00	V	1,39	V	132,45	V	31717	V
2023/03/10 07	SR	1,77	V	0,00	V	166,26	V	0,49	V	1,44	V	132,23	V	31871	V
2023/03/10 08	SR	0,82	V	0,00	V	165,94	V	0,71	V	1,31	V	132,45	V	31467	V
2023/03/10 09	SR	8,81	V	0,00	V	132,61	V	0,63	V	1,83	V	131,93	V	31333	V
2023/03/10 10	SR	23,76	V	0,00	V	115,03	V	0,50	V	1,76	V	131,18	V	31292	V
2023/03/10 11	SR	68,19	V	0,75	V	106,57	V	0,88	V	1,56	V	131,87	V	31071	V
2023/03/10 12	SR	11,32	V	0,00	V	129,73	V	0,94	V	1,48	V	132,42	V	31246	V
2023/03/10 13	SR	13,68	V	0,00	V	131,41	V	0,97	V	1,50	V	133,07	V	31117	V
2023/03/10 14	SR	16,78	V	0,00	V	124,16	V	0,65	V	1,36	V	133,65	V	30893	V
2023/03/10 15	SR	42,65	V	0,01	V	111,96	V	0,51	V	1,29	V	134,09	V	30767	V
2023/03/10 16	SR	96,83	V	0,41	V	93,35	V	0,38	V	1,22	V	134,71	V	30679	V
2023/03/10 17	SR	158,18	V	2,85	V	79,44	V	1,00	V	1,31	V	135,11	V	30842	V
2023/03/10 18	SR	139,79	V	2,52	V	80,02	V	0,43	V	1,18	V	135,78	V	30902	V
2023/03/10 19	SR	114,56	V	1,16	V	74,78	V	0,45	V	1,19	V	136,01	V	31059	V
2023/03/10 20	SR	30,25	V	0,02	V	104,14	V	0,29	V	1,12	V	135,95	V	31108	V
2023/03/10 21	SR	114,17	V	1,47	V	72,04	V	0,36	V	1,47	V	135,50	V	31108	V
2023/03/10 22	SR	138,00	V	3,86	V	65,64	V	0,54	V	1,06	V	134,03	V	30965	V
2023/03/10 23	SR	63,31	V	0,67	V	81,78	V	0,08	V	1,15	V	134,02	V	30994	V
2023/03/10 24	SR	65,62	V	0,35	V	80,40	V	0,11	V	1,00	V	133,73	V	31030	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.8-158.2	0.0-3.9	65.6-166.3	0.0-1.0	1.0-1.8	131.2-136.0	30679.3-31871.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.2	0.6	108.1	0.4	1.3	133.4	31208
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/03/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/11 01	SR	75,49	V	0,60	V	73,18	V	0,22	V	0,98	V	133,84	V	31131	V
2023/03/11 02	SR	69,60	V	0,63	V	79,83	V	0,43	V	0,92	V	133,89	V	31290	V
2023/03/11 03	AV	185,12	V	5,10	V	91,73	V	7,90	V	0,77	V	130,14	V	22615	V
2023/03/11 04	AV	37,14	V	0,00	V	102,41	V	1,30	V	0,54	V	125,12	V	26993	V
2023/03/11 05	SR	41,73	V	0,29	V	82,40	V	0,27	V	0,86	V	131,71	V	31661	V
2023/03/11 06	SR	96,13	V	0,89	V	64,85	V	0,25	V	0,80	V	134,15	V	31304	V
2023/03/11 07	SR	56,12	V	0,00	V	67,79	V	0,17	V	0,77	V	135,47	V	31410	V
2023/03/11 08	SR	82,29	V	0,22	V	63,00	V	0,19	V	0,72	V	135,88	V	31090	V
2023/03/11 09	SR	53,16	V	0,35	V	77,98	V	0,20	V	0,79	V	135,95	V	30887	V
2023/03/11 10	SR	84,90	V	0,56	V	68,80	V	0,29	V	1,12	V	135,50	V	31009	V
2023/03/11 11	SR	60,82	V	0,16	V	77,04	V	0,39	V	0,98	V	134,62	V	31093	V
2023/03/11 12	SR	85,35	V	0,31	V	73,27	V	0,50	V	0,96	V	134,68	V	30972	V
2023/03/11 13	SR	80,13	V	1,10	V	86,46	V	0,46	V	0,98	V	134,95	V	30724	V
2023/03/11 14	SR	101,15	V	1,56	V	84,72	V	0,33	V	1,11	V	135,37	V	30519	V
2023/03/11 15	SR	84,14	V	1,14	V	92,71	V	0,24	V	1,06	V	135,78	V	30477	V
2023/03/11 16	SR	31,31	V	0,05	V	110,76	V	0,10	V	1,09	V	136,17	V	30481	V
2023/03/11 17	SR	134,82	V	1,90	V	69,23	V	0,23	V	1,03	V	136,14	V	30315	V
2023/03/11 18	SR	141,52	V	2,53	V	71,98	V	1,07	V	1,03	V	136,37	V	30321	V
2023/03/11 19	SR	45,47	V	0,08	V	89,65	V	0,02	V	1,03	V	136,89	V	30447	V
2023/03/11 20	SR	137,58	V	1,74	V	73,30	V	0,17	V	1,04	V	136,82	V	30571	V
2023/03/11 21	SR	104,71	V	1,70	V	76,45	V	0,13	V	1,01	V	136,84	V	30632	V
2023/03/11 22	SR	51,10	V	0,17	V	87,34	V	0,02	V	1,22	V	137,31	V	30611	V
2023/03/11 23	SR	30,26	V	0,19	V	97,32	V	0,00	V	1,15	V	135,94	V	30685	V
2023/03/11 24	SR	14,46	V	0,00	V	109,50	V	0,00	V	1,05	V	135,11	V	30867	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.5-141.5	0.0-2.5	63.0-110.8	0.0-1.1	0.7-1.2	131.7-137.3	30315.3-31660.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.6	0.7	80.8	0.3	1	135.4	30840.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Gianluca P. R.

RESPONSABILE IMPIANTO:

Auto

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR													
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE				SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE				F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA					
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE				AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO				MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE					
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA					SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO				16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO					
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA					TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO				CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE					

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/12 01	SR	62,69	V	0,49	V	82,59	V	0,03	V	0,96	V	135,45	V	30814	V
2023/03/12 02	SR	119,11	V	1,46	V	75,57	V	0,10	V	0,97	V	135,54	V	30770	V
2023/03/12 03	SR	56,68	V	0,04	V	87,65	V	0,00	V	0,96	V	135,50	V	30948	V
2023/03/12 04	SR	54,09	V	0,01	V	90,72	V	0,00	V	0,96	V	135,67	V	31024	V
2023/03/12 05	SR	19,89	V	0,06	V	108,59	V	0,00	V	1,00	V	135,68	V	31087	V
2023/03/12 06	SR	37,50	V	0,03	V	94,63	V	0,01	V	1,02	V	135,82	V	30895	V
2023/03/12 07	SR	51,15	V	0,55	V	91,79	V	0,20	V	0,91	V	136,06	V	32144	V
2023/03/12 08	SR	42,81	V	0,06	V	101,14	V	0,23	V	0,94	V	135,87	V	32059	V
2023/03/12 09	SR	50,58	V	0,02	V	93,27	V	0,18	V	1,01	V	136,13	V	31896	V
2023/03/12 10	SR	59,59	V	0,04	V	87,28	V	0,10	V	0,98	V	136,83	V	31759	V
2023/03/12 11	SR	42,40	V	0,05	V	83,86	V	0,09	V	0,98	V	137,37	V	31806	V
2023/03/12 12	SR	68,42	V	0,05	V	86,76	V	0,06	V	0,98	V	137,83	V	31825	V
2023/03/12 13	SR	28,89	V	0,00	V	103,65	V	0,07	V	1,43	V	137,09	V	31733	V
2023/03/12 14	SR	17,69	V	0,00	V	109,19	V	0,08	V	1,37	V	135,22	V	31852	V
2023/03/12 15	SR	70,41	V	0,92	V	87,07	V	0,14	V	1,31	V	135,07	V	31672	V
2023/03/12 16	SR	44,73	V	0,04	V	102,59	V	0,09	V	1,18	V	135,45	V	31560	V
2023/03/12 17	SR	109,72	V	1,70	V	82,37	V	0,21	V	1,20	V	135,82	V	31479	V
2023/03/12 18	SR	173,26	V	2,87	V	65,63	V	0,54	V	1,13	V	136,56	V	31221	V
2023/03/12 19	SR	119,88	V	1,04	V	68,84	V	0,16	V	1,10	V	137,44	V	31104	V
2023/03/12 20	SR	99,08	V	0,38	V	66,63	V	0,13	V	1,07	V	137,99	V	31019	V
2023/03/12 21	SR	180,18	V	2,91	V	57,37	V	0,42	V	1,04	V	137,94	V	30996	V
2023/03/12 22	SR	131,15	V	1,39	V	57,15	V	0,22	V	1,33	V	138,25	V	31004	V
2023/03/12 23	SR	74,25	V	0,35	V	65,30	V	0,05	V	1,17	V	137,09	V	31206	V
2023/03/12 24	SR	75,63	V	0,73	V	69,48	V	0,12	V	1,01	V	136,09	V	31397	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.7-180.2	0.0-2.9	57.1-109.2	0.0-0.5	0.9-1.4	135.1-138.2	30769.5-32144.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.6	0.6	84.1	0.1	1.1	136.4	31386.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/03/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/13 01	SR	101,70	V	0,70	V	65,36	V	0,16	V	0,89	V	135,74	V	31417	V
2023/03/13 02	SR	82,28	V	0,51	V	77,03	V	0,13	V	0,89	V	135,71	V	31620	V
2023/03/13 03	SR	63,57	V	0,13	V	81,13	V	0,18	V	0,86	V	135,74	V	31717	V
2023/03/13 04	SR	121,18	V	2,29	V	76,42	V	0,58	V	0,80	V	136,09	V	31650	V
2023/03/13 05	SR	56,73	V	0,16	V	83,92	V	0,19	V	0,83	V	136,31	V	31794	V
2023/03/13 06	SR	91,27	V	0,44	V	74,59	V	0,29	V	0,85	V	136,50	V	31785	V
2023/03/13 07	SR	51,40	V	0,07	V	84,54	V	0,27	V	0,81	V	136,70	V	32360	V
2023/03/13 08	SR	112,93	V	1,92	V	75,75	V	0,64	V	0,88	V	136,79	V	32230	V
2023/03/13 09	SR	45,80	V	0,01	V	95,40	V	0,61	V	0,89	V	136,38	V	32403	V
2023/03/13 10	SR	93,24	V	1,23	V	77,82	V	0,91	V	1,02	V	136,32	V	32522	V
2023/03/13 11	SR	81,07	V	1,37	V	87,73	V	0,73	V	1,01	V	136,64	V	32424	V
2023/03/13 12	SR	36,82	V	0,00	V	88,86	V	0,65	V	1,08	V	136,71	V	32511	V
2023/03/13 13	SR	111,15	V	1,79	V	73,88	V	0,93	V	1,13	V	136,93	V	32443	V
2023/03/13 14	SR	43,58	V	0,19	V	88,22	V	0,73	V	1,09	V	137,13	V	32432	V
2023/03/13 15	SR	70,60	V	1,39	V	93,50	V	0,96	V	1,10	V	137,31	V	32359	V
2023/03/13 16	SR	6,79	V	0,00	V	128,41	V	0,73	V	1,03	V	137,56	V	32571	V
2023/03/13 17	SR	55,87	V	0,43	V	93,20	V	0,75	V	4,54	V	137,20	V	32357	V
2023/03/13 18	SR	12,55	V	0,00	V	115,92	V	0,68	V	3,43	V	134,12	V	32295	V
2023/03/13 19	SR	2,34	V	0,00	V	134,30	V	0,77	V	6,92	V	130,15	V	32982	V
2023/03/13 20	SR	0,10	V	0,00	V	143,97	V	0,91	V	1,15	V	129,03	V	33414	V
2023/03/13 21	SR	0,67	V	0,00	V	137,00	V	0,91	V	0,98	V	129,02	V	33587	V
2023/03/13 22	SR	7,17	V	0,00	V	121,39	V	0,81	V	1,02	V	129,13	V	33601	V
2023/03/13 23	SR	41,00	V	0,25	V	93,38	V	2,14	V	1,15	V	129,45	V	33283	V
2023/03/13 24	SR	101,30	V	0,99	V	59,42	V	1,14	V	0,85	V	130,21	V	33016	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-121.2	0.0-2.3	59.4-144.0	0.1-2.1	0.8-6.9	129.0-137.6	31416.8-33601.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58	0.6	93.8	0.7	1.5	134.7	32448.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: