


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/11/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/11/01 01	SR	11,83	V	0,06	V	138,76	V	0,00	V	0,27	V	136,55	V	34462	V
2016/11/01 02	SR	57,34	V	0,23	V	100,45	V	0,00	V	0,25	V	137,23	V	33140	V
2016/11/01 03	SR	66,02	V	0,50	NV	101,36	V	0,00	V	0,24	NV	137,88	V	32168	NV
2016/11/01 04	SR	39,89	V	0,12	NV	111,90	V	0,00	V	0,22	NV	137,22	V	34189	NV
2016/11/01 05	SR	46,73	V	0,11	NV	100,68	V	0,00	V	0,24	NV	137,51	V	34542	NV
2016/11/01 06	SR	49,65	V	0,10	NV	99,96	V	0,00	V	0,25	NV	138,41	V	34509	NV
2016/11/01 07	SR	45,35	V	0,09	V	104,01	V	0,00	V	0,26	V	138,02	V	33443	V
2016/11/01 08	SR	58,80	V	0,14	V	104,24	V	0,00	V	0,26	NV	138,94	V	33300	V
2016/11/01 09	SR	30,90	V	0,06	V	114,55	V	0,00	V	0,47	V	139,18	V	34049	V
2016/11/01 10	SR	27,42	V	0,05	V	114,02	V	0,00	V	0,27	V	139,22	V	33566	V
2016/11/01 11	SR	100,55	V	0,19	V	74,39	V	0,00	V	0,30	V	138,45	V	26936	V
2016/11/01 12	SR	50,56	V	0,07	V	93,37	V	0,00	V	0,31	V	137,73	V	29137	V
2016/11/01 13	SR	31,41	V	0,01	V	112,55	V	0,00	V	0,33	V	139,05	V	31793	V
2016/11/01 14	SR	39,08	V	0,03	V	105,56	V	0,00	V	0,33	V	139,40	V	29936	V
2016/11/01 15	SR	25,14	V	0,01	V	113,33	V	0,00	V	0,40	V	139,17	V	31461	V
2016/11/01 16	SR	23,60	V	0,01	V	110,99	V	0,00	V	0,30	V	135,59	V	31284	V
2016/11/01 17	SR	27,58	V	0,01	V	108,59	V	0,00	V	0,28	V	133,60	V	31004	V
2016/11/01 18	SR	48,22	V	0,10	V	95,88	V	0,00	V	0,30	V	132,17	V	27854	V
2016/11/01 19	SR	29,72	V	0,02	V	98,76	V	0,00	V	0,31	V	132,98	V	30198	V
2016/11/01 20	SR	40,01	V	0,05	V	97,85	V	0,00	V	0,30	V	133,13	V	29269	V
2016/11/01 21	SR	27,56	V	0,02	V	106,08	V	0,00	V	0,26	V	132,90	V	30583	V
2016/11/01 22	SR	37,55	V	0,07	V	103,37	V	0,00	V	0,28	V	132,92	V	29078	V
2016/11/01 23	SR	26,32	V	0,02	V	115,97	V	0,00	V	0,29	V	133,66	V	31241	V
2016/11/01 24	SR	41,56	V	0,04	V	99,46	V	0,00	V	0,28	V	133,72	V	28213	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.8-100.6	0.0-0.2	74.4-138.8	0.0-0.0	0.2-0.5	132.2-139.4	26935.6-34462.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.9	0.1	105.3	0	0.3	136.4	30997.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

