

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/11/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/11/02 01	SR	27,33	V	0,02	V	116,73	V	0,00	V	0,27	V	133,79	V	29858	V
2016/11/02 02	SR	21,73	V	0,02	V	130,97	V	0,00	V	0,31	V	133,96	V	30182	V
2016/11/02 03	SR	14,48	V	0,01	V	131,70	V	0,00	V	0,27	V	135,50	V	31746	V
2016/11/02 04	SR	15,32	V	0,01	V	135,65	V	0,00	V	0,27	V	135,73	V	32597	V
2016/11/02 05	SR	30,85	V	0,02	V	121,99	V	0,00	V	0,31	V	135,68	V	31183	V
2016/11/02 06	SR	19,43	V	0,01	V	122,33	V	0,00	V	0,27	V	135,81	V	32197	V
2016/11/02 07	SR	30,03	V	0,01	V	107,83	V	0,00	V	0,26	V	135,62	V	30651	V
2016/11/02 08	SR	40,67	V	0,02	V	93,44	V	0,00	V	0,27	V	134,78	V	29286	V
2016/11/02 09	SR	25,57	V	0,01	V	114,71	V	0,00	V	0,27	V	132,21	V	30925	V
2016/11/02 10	SR	43,02	V	0,10	V	111,23	V	0,00	V	0,30	V	131,75	V	31849	V
2016/11/02 11	SR	31,97	V	0,04	V	110,93	V	0,00	V	0,30	V	133,78	V	32378	V
2016/11/02 12	SR	24,51	V	0,05	V	115,19	V	0,00	V	0,31	V	134,29	V	33483	V
2016/11/02 13	SR	52,00	V	0,09	V	85,92	V	0,00	V	0,30	V	133,79	V	28712	V
2016/11/02 14	SR	68,56	V	0,14	V	81,14	V	0,01	V	0,31	V	132,22	V	25738	V
2016/11/02 15	SR	53,64	V	0,11	V	91,82	V	0,00	V	0,31	V	132,27	V	27328	V
2016/11/02 16	SR	48,58	V	0,08	V	101,23	V	0,00	V	0,31	V	133,44	V	30321	V
2016/11/02 17	SR	30,83	V	0,13	V	119,99	V	0,00	V	0,31	V	134,83	V	32090	V
2016/11/02 18	SR	53,65	V	0,36	V	96,86	V	0,00	V	0,34	V	132,97	V	29736	V
2016/11/02 19	SR	36,47	V	0,21	V	109,91	V	0,00	V	0,26	V	133,09	V	30786	V
2016/11/02 20	SR	68,72	V	0,19	V	109,95	V	0,09	V	0,25	V	132,18	V	27958	V
2016/11/02 21	SR	40,53	V	0,13	V	117,45	V	0,00	V	0,21	V	130,78	V	29400	V
2016/11/02 22	SR	29,04	V	0,11	V	121,71	V	0,00	V	0,28	V	132,22	V	30977	V
2016/11/02 23	SR	34,38	V	0,16	V	120,67	V	0,00	V	0,25	V	133,08	V	30175	V
2016/11/02 24	SR	23,76	V	0,10	V	151,37	V	0,00	V	0,30	V	134,44	V	31819	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.5-68.7	0.0-0.4	81.1-151.4	0.0-0.1	0.2-0.3	130.8-135.8	25738.1-33482.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36	0.1	113.4	0	0.3	133.7	30473.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

