

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/11/03

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/11/03 01	SR	20,20	V	0,08	V	152,78	V	0,00	V	0,28	V	135,09	V	30897	V
2016/11/03 02	SR	21,88	V	0,09	V	145,72	V	0,00	V	0,29	V	135,07	V	31260	V
2016/11/03 03	SR	41,17	V	0,13	V	129,22	V	0,00	V	0,29	V	135,72	V	30266	V
2016/11/03 04	SR	45,86	V	0,13	V	118,30	V	0,00	V	0,25	V	135,29	V	29178	V
2016/11/03 05	SR	64,89	V	0,14	V	96,26	V	0,00	V	0,24	V	134,30	V	26445	V
2016/11/03 06	SR	41,05	V	0,09	V	115,60	V	0,00	V	0,28	V	134,99	V	29416	V
2016/11/03 07	SR	26,79	V	0,03	V	129,30	V	0,00	V	0,28	V	134,45	V	31923	V
2016/11/03 08	SR	26,26	V	0,02	V	126,58	V	0,00	V	0,27	V	130,38	V	32663	V
2016/11/03 09	SR	21,28	V	0,01	V	129,68	V	0,00	V	0,27	V	128,98	V	33452	V
2016/11/03 10	SR	18,43	V	0,05	V	138,11	V	0,00	V	0,30	V	127,81	V	35606	V
2016/11/03 11	SR	56,18	V	0,12	V	96,54	V	0,00	V	0,29	V	126,53	V	30998	V
2016/11/03 12	SR	83,83	V	0,20	V	84,18	V	0,00	V	0,29	V	124,88	V	29316	V
2016/11/03 13	SR	68,79	V	0,09	V	83,68	V	0,00	V	0,29	V	126,26	V	28950	V
2016/11/03 14	SR	80,52	V	0,08	V	100,34	V	0,01	V	0,34	V	130,89	V	29861	V
2016/11/03 15	SR	51,04	V	0,06	V	91,03	V	0,00	V	0,29	V	132,94	V	29711	V
2016/11/03 16	SR	13,61	V	0,02	V	139,77	V	0,00	V	0,31	V	134,47	V	33111	V
2016/11/03 17	SR	38,77	V	0,08	V	119,68	V	0,01	V	0,31	V	134,00	V	29698	V
2016/11/03 18	SR	35,01	V	0,09	V	124,97	V	0,00	V	0,26	V	132,76	V	29279	V
2016/11/03 19	SR	29,44	V	0,10	V	125,97	V	0,00	V	0,25	V	132,58	V	28797	V
2016/11/03 20	SR	55,86	V	1,15	V	160,69	V	8,02	V	0,33	V	131,99	V	26575	V
2016/11/03 21	SR	33,40	V	0,24	V	128,59	V	0,00	V	0,30	V	133,69	V	26683	V
2016/11/03 22	SR	24,49	V	0,14	V	139,29	V	0,01	V	0,29	V	134,77	V	27877	V
2016/11/03 23	SR	34,86	V	0,15	V	136,51	V	0,13	V	0,27	V	134,99	V	27566	V
2016/11/03 24	SR	27,95	V	0,15	V	131,34	V	0,01	V	0,26	V	134,42	V	27123	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.6-83.8	0.0-1.2	83.7-160.7	0.0-8.0	0.2-0.3	124.9-135.7	26444.7-35606.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.1	0.1	122.7	0.3	0.3	132.4	29860.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

