

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/11/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/11/04 01	SR	22,51	V	0,12	V	132,75	V	0,11	V	0,24	V	134,05	V	27185	V
2016/11/04 02	SR	29,98	V	0,11	V	110,96	V	0,00	V	0,24	V	134,57	V	27181	V
2016/11/04 03	SR	28,10	V	0,09	V	110,44	V	0,00	V	0,27	V	135,31	V	28298	V
2016/11/04 04	SR	15,64	V	0,08	V	126,58	V	0,00	V	0,28	V	135,95	V	30095	V
2016/11/04 05	SR	25,24	V	0,07	V	108,00	V	0,00	V	0,28	V	137,04	V	29952	V
2016/11/04 06	SR	24,82	V	0,09	V	109,41	V	0,00	V	0,27	V	136,77	V	29657	V
2016/11/04 07	SR	35,54	V	0,11	V	103,98	V	0,00	V	0,25	V	136,36	V	27459	V
2016/11/04 08	SR	50,41	V	0,13	V	106,46	V	0,00	V	0,26	V	134,78	V	27576	V
2016/11/04 09	SR	26,22	V	0,11	V	121,91	V	0,00	V	0,25	V	131,96	V	29833	V
2016/11/04 10	SR	39,08	V	0,13	V	108,59	V	0,00	V	0,24	V	133,28	V	30117	V
2016/11/04 11	SR	93,30	V	0,13	V	94,76	V	0,17	V	0,23	V	133,05	V	28470	V
2016/11/04 12	SR	45,23	V	0,13	V	101,85	V	0,00	V	0,29	V	134,00	V	27936	V
2016/11/04 13	SR	31,80	V	0,05	V	117,38	V	0,02	V	0,27	V	134,93	V	29886	V
2016/11/04 14	SR	38,87	V	0,03	V	119,86	V	0,09	V	0,23	V	134,89	V	29981	V
2016/11/04 15	SR	45,13	V	0,07	V	105,60	V	0,00	V	0,21	V	133,73	V	27533	V
2016/11/04 16	SR	76,72	V	0,14	V	102,04	V	0,00	V	0,22	V	132,75	V	26879	V
2016/11/04 17	SR	31,19	V	0,04	V	117,33	V	0,00	V	0,27	V	133,38	V	31787	V
2016/11/04 18	SR	17,83	V	0,03	V	137,67	V	0,00	V	0,26	V	135,56	V	33228	V
2016/11/04 19	SR	35,48	V	0,05	V	125,10	V	0,00	V	0,30	V	136,05	V	33574	V
2016/11/04 20	SR	43,94	V	0,04	V	110,43	V	0,00	V	0,26	V	136,06	V	33512	V
2016/11/04 21	SR	45,74	V	0,06	V	106,91	V	0,00	V	0,26	V	135,43	V	32019	V
2016/11/04 22	SR	17,98	V	0,04	V	144,85	V	0,00	V	0,30	V	136,30	V	34052	V
2016/11/04 23	SR	24,30	V	0,04	V	133,28	V	0,00	V	0,27	V	136,88	V	33387	V
2016/11/04 24	SR	26,47	V	0,03	V	122,60	V	0,00	V	0,27	V	137,42	V	34052	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.6-93.3	0.0-0.1	94.8-144.9	0.0-0.2	0.2-0.3	132.0-137.4	26878.9-34051.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.3	0.1	115.8	0	0.3	135	30152.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: