

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/11/05

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/11/05 01	SR	20,99	V	0,04	V	130,75	V	0,00	V	0,27	V	137,51	V	32470	V
2016/11/05 02	SR	40,19	V	0,05	V	116,13	V	0,00	V	0,44	V	137,35	V	29454	V
2016/11/05 03	SR	46,28	V	0,09	V	113,40	V	0,00	V	0,28	V	137,68	V	28872	V
2016/11/05 04	SR	45,76	V	0,06	V	101,05	V	0,00	V	0,27	V	137,94	V	28429	V
2016/11/05 05	SR	38,91	V	0,03	V	117,23	V	0,00	V	0,27	V	138,26	V	30172	V
2016/11/05 06	SR	42,90	V	0,05	V	108,57	V	0,00	V	0,25	V	138,53	V	29091	V
2016/11/05 07	SR	43,66	V	0,03	V	108,91	V	0,00	V	0,24	V	137,91	V	28749	V
2016/11/05 08	SR	62,00	V	0,09	V	101,17	V	0,01	V	0,27	V	138,00	V	26649	V
2016/11/05 09	SR	61,34	V	0,07	V	94,82	V	0,00	V	0,25	V	137,04	V	26179	V
2016/11/05 10	SR	21,38	V	0,06	V	135,21	V	0,01	V	0,23	V	137,27	V	31954	V
2016/11/05 11	SR	35,13	V	0,06	V	125,87	V	0,18	V	0,23	V	135,98	V	29584	V
2016/11/05 12	SR	44,11	V	0,09	V	121,18	V	0,06	V	0,25	V	135,02	V	28433	V
2016/11/05 13	SR	62,77	V	0,10	V	99,52	V	0,06	V	0,27	V	134,70	V	26008	V
2016/11/05 14	SR	61,40	V	0,05	V	100,55	V	0,05	V	0,26	V	134,70	V	27217	V
2016/11/05 15	SR	48,34	V	0,07	V	104,85	V	0,00	V	0,24	V	133,58	V	26657	V
2016/11/05 16	SR	66,30	V	0,09	V	100,22	V	0,09	V	0,24	V	132,80	V	26040	V
2016/11/05 17	SR	87,53	V	0,13	V	95,46	V	0,02	V	0,26	V	133,31	V	25018	V
2016/11/05 18	SR	67,90	V	0,10	V	107,03	V	0,02	V	0,25	V	134,13	V	28578	V
2016/11/05 19	SR	62,49	V	0,07	V	94,36	V	0,00	V	0,23	V	134,77	V	28208	V
2016/11/05 20	SR	38,50	V	0,03	V	111,05	V	0,00	V	0,23	V	134,79	V	30945	V
2016/11/05 21	SR	37,50	V	0,03	V	114,15	V	0,00	V	0,24	V	135,72	V	30988	V
2016/11/05 22	SR	22,84	V	0,01	V	124,34	V	0,00	V	0,23	V	136,08	V	33234	V
2016/11/05 23	SR	18,67	V	0,01	V	129,25	V	0,00	V	0,23	V	136,88	V	33537	V
2016/11/05 24	SR	48,21	V	0,04	V	99,43	V	0,00	V	0,23	V	136,71	V	30331	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.7-87.5	0.0-0.1	94.4-135.2	0.0-0.2	0.2-0.4	132.8-138.5	25018.5-33536.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.9	0.1	110.6	0	0.3	136.1	29033.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: