

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/11/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/11/06 01	SR	41,16	V	0,02	V	100,29	V	0,00	V	0,22	V	136,24	V	30946	V
2016/11/06 02	SR	51,34	V	0,03	V	100,00	V	0,00	V	0,23	V	136,42	V	30778	V
2016/11/06 03	SR	50,99	V	0,05	V	100,71	V	0,00	V	0,25	V	137,52	V	30186	V
2016/11/06 04	SR	47,74	V	0,05	V	100,39	V	0,00	V	0,24	V	136,96	V	29164	V
2016/11/06 05	SR	55,52	V	0,05	V	95,22	V	0,00	V	0,24	V	137,07	V	28513	V
2016/11/06 06	SR	37,28	V	0,02	V	106,53	V	0,00	V	0,24	V	137,65	V	30815	V
2016/11/06 07	SR	51,67	V	0,03	V	93,12	V	0,00	V	0,23	V	137,65	V	30168	V
2016/11/06 08	SR	61,22	V	0,05	V	88,58	V	0,00	V	0,23	V	137,69	V	28047	V
2016/11/06 09	SR	43,89	V	0,02	V	98,77	V	0,00	V	0,23	V	137,58	V	30265	V
2016/11/06 10	SR	46,63	V	0,11	V	92,78	V	0,00	V	0,22	V	135,34	V	30580	V
2016/11/06 11	SR	47,70	V	0,13	V	92,92	V	0,00	V	0,30	V	135,00	V	28183	V
2016/11/06 12	SR	37,42	V	0,07	V	100,59	V	0,00	V	0,25	V	135,20	V	29600	V
2016/11/06 13	SR	29,15	V	0,03	V	112,33	V	0,00	V	0,26	V	135,69	V	30665	V
2016/11/06 14	SR	33,11	V	0,04	V	104,47	V	0,00	V	0,28	V	135,07	V	29371	V
2016/11/06 15	SR	17,91	V	0,03	V	129,33	V	0,00	V	0,29	V	134,87	V	31777	V
2016/11/06 16	SR	29,52	V	0,08	V	108,50	V	0,00	V	0,27	V	135,73	V	31711	V
2016/11/06 17	SR	30,66	V	0,10	V	116,03	V	0,00	V	0,30	V	136,29	V	32372	V
2016/11/06 18	SR	38,11	V	0,16	V	110,50	V	0,00	V	0,30	V	136,31	V	30256	V
2016/11/06 19	SR	46,33	V	0,18	V	96,95	V	0,00	V	0,27	V	135,56	V	29428	V
2016/11/06 20	SR	39,38	V	0,12	V	98,30	V	0,00	V	0,25	V	135,57	V	30598	V
2016/11/06 21	SR	46,04	V	0,23	NV	97,15	V	0,00	V	0,25	NV	135,48	V	31166	NV
2016/11/06 22	SR	74,62	V	0,48	NV	84,50	V	0,00	V	0,27	NV	135,28	V	26924	NV
2016/11/06 23	SR	111,96	V	4,86	NV	85,63	V	0,23	V	0,23	NV	134,21	V	27790	NV
2016/11/06 24	SR	81,35	V	0,37	V	91,38	V	0,02	V	0,30	V	134,38	V	27973	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.9-112.0	0.0-0.4	84.5-129.3	0.0-0.2	0.2-0.3	134.2-137.7	27973.1-32371.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.9	0.1	100.2	0	0.3	136	30066.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: