

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/11/07

| RIFERIMENTI                 | CODICI MONITOR                   |                                             |                                      |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2016/11/07 01 | SR       | 99,93    | V     | 0,24      | V     | 95,41         | V     | 0,02      | V     | 0,28      | V     | 134,38         | V     | 27744            | V     |
| 2016/11/07 02 | SR       | 56,34    | V     | 0,22      | V     | 105,85        | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 134,24         | V     | 28759            | V     |
| 2016/11/07 03 | SR       | 75,62    | V     | 0,20      | V     | 110,18        | V     | 0,03      | V     | 0,29      | V     | 135,45         | V     | 28891            | V     |
| 2016/11/07 04 | SR       | 61,84    | V     | 0,21      | V     | 107,97        | V     | 0,00      | V     | 0,24      | V     | 133,68         | V     | 28224            | V     |
| 2016/11/07 05 | SR       | 43,45    | V     | 0,10      | V     | 122,38        | V     | 0,00      | V     | 0,25      | V     | 134,39         | V     | 29590            | V     |
| 2016/11/07 06 | SR       | 65,06    | V     | 0,18      | V     | 106,53        | V     | 0,00      | V     | 0,23      | V     | 134,48         | V     | 27974            | V     |
| 2016/11/07 07 | SR       | 36,30    | V     | 0,09      | V     | 123,76        | V     | 0,00      | V     | 0,24      | V     | 134,25         | V     | 30679            | V     |
| 2016/11/07 08 | SR       | 50,78    | V     | 0,22      | V     | 115,78        | V     | 0,03      | V     | 0,27      | V     | 134,99         | V     | 30046            | V     |
| 2016/11/07 09 | SR       | 44,80    | V     | 0,10      | V     | 122,61        | V     | 0,01      | V     | 0,23      | V     | 133,70         | V     | 31449            | V     |
| 2016/11/07 10 | SR       | 50,14    | V     | 0,18      | V     | 114,74        | V     | 0,16      | V     | 0,21      | V     | 134,32         | V     | 30009            | V     |
| 2016/11/07 11 | SR       | 46,72    | V     | 0,17      | V     | 113,79        | V     | 0,24      | V     | 0,21      | V     | 133,24         | V     | 29928            | V     |
| 2016/11/07 12 | SR       | 85,98    | NV    | 3,01      | NV    | 89,71         | NV    | 0,28      | NV    | 0,22      | NV    | 132,17         | V     | 29071            | NV    |
| 2016/11/07 13 | SR       | 83,05    | NV    | 0,78      | NV    | 91,72         | NV    | 0,13      | NV    | 0,26      | NV    | 131,80         | V     | 27761            | NV    |
| 2016/11/07 14 | SR       | 105,87   | NV    | 1,23      | NV    | 86,33         | NV    | 0,54      | NV    | 0,30      | NV    | 132,22         | V     | 27675            | NV    |
| 2016/11/07 15 | SR       | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 132,87         | NV    | 0,00             | NV    |
| 2016/11/07 16 | SR       | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2016/11/07 17 | SR       | 63,89    | NV    | 0,68      | NV    | 117,76        | NV    | 0,62      | NV    | 0,31      | NV    | 132,82         | NV    | 27832            | NV    |
| 2016/11/07 18 | SR       | 17,15    | V     | 0,01      | V     | 152,77        | V     | 1,92      | V     | 0,29      | V     | 133,99         | V     | 29177            | V     |
| 2016/11/07 19 | SR       | 19,56    | V     | 0,01      | V     | 154,64        | V     | 2,78      | V     | 0,27      | V     | 134,23         | V     | 28617            | V     |
| 2016/11/07 20 | SR       | 18,10    | V     | 0,01      | V     | 154,76        | V     | 3,86      | V     | 0,25      | V     | 133,70         | V     | 27786            | V     |
| 2016/11/07 21 | SR       | 67,56    | V     | 0,16      | V     | 126,54        | V     | 4,19      | V     | 0,22      | V     | 132,83         | V     | 26686            | V     |
| 2016/11/07 22 | SR       | 26,53    | V     | 0,01      | V     | 141,29        | V     | 2,62      | V     | 0,22      | V     | 131,90         | V     | 26474            | V     |
| 2016/11/07 23 | SR       | 65,43    | V     | 0,04      | V     | 119,64        | V     | 2,68      | V     | 0,21      | V     | 131,97         | V     | 26088            | V     |
| 2016/11/07 24 | SR       | 84,75    | V     | 0,42      | V     | 110,98        | V     | 1,49      | V     | 0,19      | V     | 131,35         | V     | 25461            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-500 mg/Nm3 | 0-60 mg/Nm3 | 0-600 mg/Nm3 | 0-400 mg/Nm3 | 0-60 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 17.1-99.9    | 0.0-0.4     | 95.4-154.8   | 0.0-4.2      | 0.2-0.3     | 131.3-135.5 | 25461.1-31448.5 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 51.7         | 0.1         | 122.2        | 1.1          | 0.2         | 133.5       | 28532.3         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: