

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/11/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/11/09 01	SR	146,14	V	1,77	V	94,89	V	3,44	V	0,18	V	132,53	V	26718	V
2016/11/09 02	SR	105,76	V	0,66	V	95,71	V	0,47	V	0,18	V	132,54	V	26826	V
2016/11/09 03	SR	124,77	V	3,86	V	100,03	V	1,21	V	0,20	V	133,51	V	27373	V
2016/11/09 04	SR	45,94	V	0,08	V	116,89	V	0,00	V	0,20	V	134,12	V	27497	V
2016/11/09 05	SR	63,28	V	0,48	V	137,03	V	1,03	V	0,20	V	135,00	V	28439	V
2016/11/09 06	SR	70,96	V	0,63	V	138,12	V	2,64	V	0,28	V	134,87	V	28012	V
2016/11/09 07	SR	18,88	V	0,07	V	171,89	V	4,32	V	0,25	V	135,60	V	28967	V
2016/11/09 08	SR	33,69	V	0,17	V	156,89	V	4,10	V	0,24	V	136,33	V	28780	V
2016/11/09 09	SR	44,58	V	0,20	V	162,18	V	5,29	V	0,25	V	134,85	V	29106	V
2016/11/09 10	SR	91,39	V	1,67	V	119,96	V	3,27	V	0,23	V	132,54	V	28355	V
2016/11/09 11	SR	51,20	V	0,23	V	129,33	V	1,91	V	0,23	V	132,62	V	28963	V
2016/11/09 12	SR	70,01	V	0,62	V	116,65	V	0,92	V	0,25	V	132,94	V	28646	V
2016/11/09 13	SR	45,38	V	0,10	V	117,53	V	0,08	V	0,25	V	133,09	V	28389	V
2016/11/09 14	SR	55,03	V	0,20	V	117,02	V	0,38	V	0,22	V	132,44	V	27948	V
2016/11/09 15	SR	45,59	V	0,27	V	155,68	V	5,33	V	0,26	V	133,32	V	28697	V
2016/11/09 16	SR	93,84	V	1,70	V	129,34	V	8,59	V	0,24	V	133,49	V	27861	V
2016/11/09 17	SR	103,88	V	1,05	V	124,57	V	6,58	V	0,26	V	134,23	V	28045	V
2016/11/09 18	SR	105,99	V	1,19	V	122,13	V	4,60	V	0,26	V	134,60	V	27708	V
2016/11/09 19	SR	72,34	V	0,82	V	136,97	V	5,12	V	0,26	V	135,44	V	28304	V
2016/11/09 20	SR	107,33	V	1,48	V	117,40	V	6,44	V	0,23	V	135,40	V	27737	V
2016/11/09 21	SR	58,85	V	0,29	V	104,17	V	2,25	V	0,23	V	136,05	V	27991	V
2016/11/09 22	SR	67,31	V	0,43	V	104,14	V	2,28	V	0,22	V	136,47	V	28096	V
2016/11/09 23	SR	56,56	V	0,26	V	104,15	V	1,51	V	0,22	V	136,59	V	27858	V
2016/11/09 24	SR	17,68	V	0,10	V	141,14	V	1,17	V	0,23	V	136,67	V	28311	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.7-146.1	0.1-3.9	94.9-171.9	0.0-8.6	0.2-0.3	132.4-136.7	26718.2-29106.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.7	0.8	125.6	3	0.2	134.4	28109.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: