

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/11/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/01 01	SR	5,69	V	2,32	V	135,17	V	0,00	V	4,00	V	141,70	V	18889	V
2023/11/01 02	SR	55,87	V	2,37	V	130,40	V	3,74	V	3,72	V	139,34	V	18177	V
2023/11/01 03	SR	0,23	V	2,41	V	145,35	V	0,00	V	3,23	V	136,17	V	17866	V
2023/11/01 04	SR	0,80	V	2,30	V	136,79	V	0,00	V	2,85	V	135,44	V	18019	V
2023/11/01 05	SR	1,09	V	2,22	V	135,51	V	0,00	V	2,84	V	135,24	V	17762	V
2023/11/01 06	SR	0,03	V	2,41	V	155,61	V	0,00	V	2,29	V	134,73	V	17683	V
2023/11/01 07	SR	2,38	V	2,11	V	117,87	V	0,00	V	2,20	V	134,83	V	18291	V
2023/11/01 08	SR	7,26	V	2,05	V	108,66	V	0,00	V	2,41	V	134,62	V	17809	V
2023/11/01 09	SR	12,17	V	1,88	V	103,35	V	0,00	V	1,94	V	132,71	V	17324	V
2023/11/01 10	SR	14,72	V	2,00	V	98,20	V	0,00	V	1,70	V	131,15	V	17214	V
2023/11/01 11	SR	16,59	V	2,02	V	96,24	V	0,00	V	1,52	V	130,62	V	16900	V
2023/11/01 12	SR	21,86	V	1,91	V	96,67	V	0,00	V	1,40	V	130,64	V	16830	V
2023/11/01 13	SR	13,87	V	2,12	V	103,80	V	0,00	V	1,40	V	130,33	V	17021	V
2023/11/01 14	SR	44,14	V	2,10	V	112,11	V	0,54	V	1,84	V	132,65	V	18471	V
2023/11/01 15	SR	196,42	V	3,81	V	172,95	V	1,51	V	2,25	V	130,27	V	12260	V
2023/11/01 16	SR	0,00	V	2,93	V	217,65	V	0,00	V	3,07	V	132,33	V	19665	V
2023/11/01 17	SR	0,00	V	3,00	V	220,54	V	0,00	V	2,59	V	132,30	V	19736	V
2023/11/01 18	SR	0,00	V	2,51	V	181,03	V	0,00	V	1,83	V	128,88	V	18379	V
2023/11/01 19	SR	2,54	V	2,14	V	134,53	V	0,00	V	1,47	V	127,25	V	17882	V
2023/11/01 20	SR	5,76	V	2,20	V	114,22	V	0,00	V	1,20	V	127,30	V	17372	V
2023/11/01 21	SR	1,81	V	2,22	V	119,08	V	0,00	V	1,10	V	128,16	V	17485	V
2023/11/01 22	SR	2,00	V	2,18	V	119,00	V	0,00	V	1,08	V	128,87	V	17461	V
2023/11/01 23	SR	2,06	V	2,30	V	115,59	V	0,00	V	1,16	V	129,47	V	17305	V
2023/11/01 24	SR	0,75	V	2,29	V	130,53	V	0,00	V	1,19	V	129,49	V	17408	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-196.4	1.9-3.8	96.2-220.5	0.0-3.7	1.1-4.0	127.3-141.7	12260.1-19736.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	17	2.3	133.4	0.2	2.1	132.3	17633.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giuliano P. R.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]