

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/11/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/11/10 01	SR	27,21	V	0,62	V	143,73	V	3,59	V	0,22	V	135,41	V	27838	V
2016/11/10 02	SR	31,04	V	0,13	V	117,63	V	1,15	V	0,19	V	134,01	V	27401	V
2016/11/10 03	SR	65,73	V	0,41	V	108,85	V	1,37	V	0,18	V	132,75	V	26677	V
2016/11/10 04	SR	50,96	V	2,62	V	169,70	V	9,83	V	0,23	V	132,51	V	27090	V
2016/11/10 05	SR	28,43	V	1,27	V	173,16	V	12,44	V	0,22	V	130,55	V	26311	V
2016/11/10 06	SR	104,30	V	0,97	V	128,65	V	13,11	V	0,17	V	130,00	V	26362	V
2016/11/10 07	SR	102,24	V	0,89	V	100,87	V	3,90	V	0,20	V	133,71	V	27744	V
2016/11/10 08	SR	75,34	V	0,35	V	88,90	V	0,02	V	0,22	V	137,16	V	29119	V
2016/11/10 09	SR	54,80	V	0,26	V	97,48	V	0,00	V	0,24	V	138,70	V	29448	V
2016/11/10 10	SR	63,00	V	0,55	V	98,49	V	0,02	V	0,24	V	136,76	V	28774	V
2016/11/10 11	SR	65,76	V	0,29	V	90,43	V	0,00	V	0,24	V	135,98	V	29022	V
2016/11/10 12	SR	85,28	V	0,34	V	83,06	V	0,00	V	0,24	V	134,66	V	28290	V
2016/11/10 13	SR	75,99	V	0,36	V	92,24	V	0,00	V	0,27	V	134,94	V	28131	V
2016/11/10 14	SR	51,92	V	0,08	V	103,68	V	0,00	V	0,29	V	135,39	V	28195	V
2016/11/10 15	SR	51,41	V	0,14	V	104,46	V	0,00	V	0,28	V	135,40	V	28153	V
2016/11/10 16	SR	83,15	V	1,10	V	96,37	V	0,09	V	0,28	V	134,64	V	27810	V
2016/11/10 17	SR	110,29	V	0,56	V	78,20	V	0,00	V	0,26	V	134,12	V	27025	V
2016/11/10 18	SR	74,85	V	0,65	V	88,09	V	0,03	V	0,25	V	133,20	V	26557	V
2016/11/10 19	SR	16,83	V	0,01	V	120,18	V	0,01	V	0,27	V	133,75	V	27734	V
2016/11/10 20	SR	18,12	V	0,01	V	118,72	V	0,00	V	0,26	V	134,68	V	28527	V
2016/11/10 21	SR	28,42	V	0,10	V	109,95	V	0,00	V	0,24	V	134,58	V	28273	V
2016/11/10 22	SR	33,63	V	0,22	V	113,35	V	0,01	V	0,25	V	134,76	V	28511	V
2016/11/10 23	SR	31,41	V	0,05	V	116,14	V	0,00	V	0,23	V	134,50	V	27731	V
2016/11/10 24	SR	36,39	V	0,09	V	114,43	V	0,00	V	0,24	V	134,40	V	27505	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.8-110.3	0.0-2.6	78.2-173.2	0.0-13.1	0.2-0.3	130.0-138.7	26311.1-29448.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.9	0.5	110.7	1.9	0.2	134.4	27842.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

