

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/11/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/11/11 01	SR	74,80	V	0,42	V	100,48	V	0,01	V	0,22	V	133,87	V	26959	V
2016/11/11 02	SR	91,66	V	0,71	V	97,66	V	0,01	V	0,23	V	133,73	V	26803	V
2016/11/11 03	SR	63,97	V	0,33	V	114,79	V	0,01	V	0,25	V	134,22	V	27041	V
2016/11/11 04	SR	69,13	V	0,58	V	109,77	V	0,09	V	0,24	V	134,43	V	27208	V
2016/11/11 05	SR	69,27	V	0,43	V	103,28	V	0,04	V	0,23	V	135,15	V	27332	V
2016/11/11 06	SR	46,74	V	0,21	V	109,39	V	0,02	V	0,25	V	135,99	V	28097	V
2016/11/11 07	SR	71,09	V	1,10	V	103,31	V	0,23	V	0,23	V	135,45	V	27343	V
2016/11/11 08	SR	37,85	V	0,12	V	122,93	V	0,02	V	0,26	V	136,09	V	27973	V
2016/11/11 09	SR	84,01	V	0,64	V	105,33	V	0,11	V	0,23	V	136,33	V	27288	V
2016/11/11 10	SR	52,78	V	0,12	V	114,07	V	0,05	V	0,26	V	134,81	V	27713	V
2016/11/11 11	SR	54,39	V	0,24	V	121,86	V	0,76	V	0,26	V	134,41	V	28341	V
2016/11/11 12	SR	41,93	V	0,24	V	134,89	V	2,81	V	0,24	V	134,20	V	28744	V
2016/11/11 13	SR	83,60	V	0,98	V	113,96	V	3,40	V	0,27	V	134,31	V	27335	V
2016/11/11 14	SR	82,45	V	0,45	V	115,24	V	3,64	V	0,30	V	134,04	V	27787	V
2016/11/11 15	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	133,83	NV	0,00	NV
2016/11/11 16	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	135,15	NV	0,00	NV
2016/11/11 17	SR	75,96	V	0,48	V	107,71	V	3,81	V	0,27	V	135,81	V	29743	V
2016/11/11 18	SR	126,54	V	1,63	V	92,59	V	2,33	V	0,23	V	134,64	V	27097	V
2016/11/11 19	SR	107,96	V	0,70	V	92,13	V	0,20	V	0,23	V	133,84	V	26647	V
2016/11/11 20	SR	141,79	V	1,77	V	78,07	V	0,17	V	0,28	V	134,59	V	28213	V
2016/11/11 21	SR	140,90	V	1,44	V	92,86	V	0,04	V	0,27	V	135,92	V	28086	V
2016/11/11 22	SR	79,53	V	0,34	V	106,46	V	0,00	V	0,24	V	135,84	V	27482	V
2016/11/11 23	SR	56,76	V	0,10	V	118,61	V	0,00	V	0,26	V	135,85	V	27944	V
2016/11/11 24	SR	14,26	V	0,01	V	141,39	V	0,00	V	0,28	V	136,20	V	29116	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.3-141.8	0.0-1.8	78.1-141.4	0.0-3.8	0.2-0.3	133.7-136.3	26647.0-29742.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.8	0.6	108.9	0.8	0.3	135	27740.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: