

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/11/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/11/12 01	SR	55,75	V	0,21	V	103,40	V	0,00	V	0,25	V	135,48	V	28243	V
2016/11/12 02	SR	56,73	V	0,04	V	92,32	V	0,00	V	0,24	V	134,93	V	27756	V
2016/11/12 03	SR	27,48	V	0,01	V	116,45	V	0,00	V	0,26	V	135,48	V	28317	V
2016/11/12 04	SR	33,07	V	0,05	V	113,88	V	0,00	V	0,28	V	136,53	V	28651	V
2016/11/12 05	SR	16,50	V	0,01	V	136,52	V	0,00	V	0,26	V	135,57	V	28194	V
2016/11/12 06	SR	80,35	V	2,24	V	103,15	V	0,35	V	0,26	V	135,43	V	27805	V
2016/11/12 07	SR	61,44	V	2,66	V	109,16	V	0,53	V	0,26	V	136,51	V	27662	V
2016/11/12 08	SR	27,96	V	0,01	V	118,88	V	0,00	V	0,28	V	137,69	V	28280	V
2016/11/12 09	SR	32,23	V	0,01	V	118,60	V	0,00	V	0,27	V	136,17	V	28226	V
2016/11/12 10	SR	35,68	V	0,02	V	107,60	V	0,00	V	0,30	V	135,76	V	27943	V
2016/11/12 11	SR	65,49	V	0,21	V	102,79	V	0,08	V	0,29	V	134,97	V	28092	V
2016/11/12 12	SR	89,23	V	0,52	V	98,61	V	0,46	V	0,32	V	134,99	V	28148	V
2016/11/12 13	SR	41,22	V	0,09	V	112,27	V	0,10	V	0,35	V	134,43	V	27678	V
2016/11/12 14	SR	40,99	V	0,11	V	118,62	V	0,13	V	0,35	V	134,42	V	27348	V
2016/11/12 15	SR	91,96	V	0,59	V	94,72	V	0,02	V	0,31	V	133,55	V	26978	V
2016/11/12 16	SR	92,07	V	0,47	V	88,66	V	0,00	V	0,29	V	133,27	V	26986	V
2016/11/12 17	SR	55,22	V	0,21	V	99,69	V	0,00	V	0,33	V	134,01	V	27758	V
2016/11/12 18	SR	22,37	V	0,09	V	120,53	V	0,00	V	0,34	V	135,56	V	28943	V
2016/11/12 19	SR	17,46	V	0,04	V	127,99	V	0,00	V	0,35	V	137,16	V	29526	V
2016/11/12 20	SR	16,13	V	0,05	V	140,91	V	0,00	V	0,32	V	137,44	V	29332	V
2016/11/12 21	SR	29,81	V	0,11	V	128,04	V	0,00	V	0,28	V	135,88	V	28623	V
2016/11/12 22	SR	22,94	V	0,07	V	129,04	V	0,01	V	0,29	V	134,66	V	28222	V
2016/11/12 23	SR	14,72	V	0,07	V	144,99	V	0,00	V	0,29	V	134,77	V	28577	V
2016/11/12 24	SR	15,71	V	0,05	V	139,66	V	0,00	V	0,28	V	135,17	V	28572	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.7-92.1	0.0-2.7	88.7-145.0	0.0-0.5	0.2-0.4	133.3-137.7	26978.2-29526.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.4	0.3	115.3	0.1	0.3	135.4	28160.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: