

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/11/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/11/13 01	SR	30,09	V	0,05	V	117,69	V	0,00	V	0,28	V	135,34	V	28182	V
2016/11/13 02	SR	15,54	V	0,05	V	143,94	V	0,00	V	0,30	V	135,63	V	28782	V
2016/11/13 03	SR	13,83	V	0,08	V	163,44	V	0,00	V	0,33	V	137,15	V	29703	V
2016/11/13 04	SR	40,59	V	0,16	V	125,05	V	0,00	V	0,29	V	137,07	V	28759	V
2016/11/13 05	SR	44,26	V	0,17	V	112,62	V	0,00	V	0,28	V	136,46	V	28482	V
2016/11/13 06	SR	50,34	V	2,81	V	114,03	V	2,94	V	0,30	V	137,56	V	28744	V
2016/11/13 07	SR	46,14	V	0,28	V	110,08	V	0,00	V	0,29	V	137,44	V	28255	V
2016/11/13 08	SR	56,16	V	0,33	V	111,93	V	0,00	V	0,29	V	137,42	V	27540	V
2016/11/13 09	SR	43,32	V	0,18	V	114,93	V	0,00	V	0,31	V	137,74	V	27709	V
2016/11/13 10	SR	32,46	V	0,16	V	124,43	V	0,02	V	0,32	V	137,05	V	27995	V
2016/11/13 11	SR	79,01	V	0,63	V	100,28	V	0,04	V	0,35	V	135,69	V	27997	V
2016/11/13 12	SR	23,00	V	0,06	V	137,35	V	1,91	V	0,36	V	135,59	V	28600	V
2016/11/13 13	SR	30,80	V	0,09	V	137,58	V	3,50	V	0,34	V	135,20	V	27966	V
2016/11/13 14	SR	70,87	V	0,45	V	118,30	V	3,47	V	0,35	V	134,55	V	27629	V
2016/11/13 15	SR	80,96	V	0,58	V	106,85	V	2,95	V	0,32	V	134,35	V	27228	V
2016/11/13 16	SR	25,78	V	0,13	V	142,62	V	2,76	V	0,31	V	134,34	V	27411	V
2016/11/13 17	SR	60,27	V	1,14	V	111,08	V	1,35	V	0,32	V	134,32	V	27098	V
2016/11/13 18	SR	68,81	V	0,36	V	104,90	V	0,28	V	0,26	V	134,48	V	27187	V
2016/11/13 19	SR	47,26	V	0,16	V	113,05	V	0,12	V	0,28	V	135,09	V	27511	V
2016/11/13 20	SR	62,28	V	0,31	V	104,06	V	0,01	V	0,28	V	135,26	V	27284	V
2016/11/13 21	SR	21,76	V	0,07	V	137,82	V	0,03	V	0,29	V	135,90	V	28378	V
2016/11/13 22	SR	33,55	V	0,09	V	122,98	V	0,04	V	0,25	V	136,41	V	28098	V
2016/11/13 23	SR	27,65	V	0,09	V	135,42	V	0,03	V	0,29	V	136,30	V	28508	V
2016/11/13 24	SR	24,11	V	0,07	V	134,30	V	0,11	V	0,29	V	136,87	V	28649	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.8-81.0	0.0-2.8	100.3-163.4	0.0-3.5	0.2-0.4	134.3-137.7	27097.8-29702.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.9	0.4	122.7	0.8	0.3	136	28070.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: