

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/11/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/11/14 01	SR	56,48	V	0,32	V	112,48	V	0,04	V	0,26	V	137,07	V	28239	V
2016/11/14 02	SR	64,01	V	0,45	V	106,45	V	0,04	V	0,25	V	136,85	V	27649	V
2016/11/14 03	SR	32,75	V	0,07	V	116,00	V	0,10	V	0,24	V	137,63	V	27709	V
2016/11/14 04	SR	21,91	V	0,06	V	127,62	V	0,03	V	0,31	V	138,61	V	28567	V
2016/11/14 05	SR	55,75	V	0,28	V	107,60	V	0,01	V	0,27	V	138,61	V	27727	V
2016/11/14 06	SR	55,11	V	0,24	V	103,82	V	0,00	V	0,41	V	138,03	V	27375	V
2016/11/14 07	SR	77,24	V	0,57	V	99,45	V	0,04	V	0,29	V	138,32	V	27808	V
2016/11/14 08	SR	70,95	V	0,27	V	97,49	V	0,00	V	0,25	V	138,32	V	27340	V
2016/11/14 09	SR	36,27	V	0,13	V	114,90	V	0,00	V	0,33	V	139,16	V	28356	V
2016/11/14 10	SR	22,67	V	0,13	V	137,80	V	0,00	V	0,36	V	140,38	V	29256	V
2016/11/14 11	SR	14,06	V	0,09	V	156,79	V	0,91	V	0,34	V	138,32	V	29174	V
2016/11/14 12	SR	10,77	V	0,11	V	170,33	V	3,00	V	0,36	V	138,04	V	31457	V
2016/11/14 13	SR	84,12	V	0,44	V	120,12	V	1,37	V	0,33	V	137,28	V	29359	V
2016/11/14 14	SR	44,64	V	0,16	V	135,77	V	0,89	V	0,32	V	137,01	V	29256	V
2016/11/14 15	SR	72,99	V	1,18	V	138,81	V	1,94	V	0,30	V	136,18	V	28674	V
2016/11/14 16	SR	77,02	V	0,53	V	124,23	V	2,62	V	0,27	V	135,24	V	27902	V
2016/11/14 17	SR	40,50	V	0,20	V	139,91	V	3,26	V	0,29	V	135,95	V	28981	V
2016/11/14 18	SR	43,19	V	0,23	V	133,84	V	1,67	V	0,29	V	137,63	V	29169	V
2016/11/14 19	SR	40,14	V	0,22	V	133,53	V	5,73	V	0,27	V	136,70	V	28501	V
2016/11/14 20	SR	63,09	V	0,33	V	115,10	V	4,90	V	0,27	V	136,55	V	28178	V
2016/11/14 21	SR	57,90	V	0,32	V	107,21	V	2,59	V	0,28	V	137,68	V	28724	V
2016/11/14 22	SR	29,36	V	0,20	V	149,21	V	4,98	V	0,30	V	138,26	V	29312	V
2016/11/14 23	SR	12,97	V	0,07	V	153,04	V	4,52	V	0,30	V	137,61	V	29739	V
2016/11/14 24	SR	14,12	V	0,06	V	148,07	V	2,83	V	0,30	V	138,80	V	29800	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.8-84.1	0.1-1.2	97.5-170.3	0.0-5.7	0.2-0.4	135.2-140.4	27340.0-31457.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.8	0.3	127.1	1.7	0.3	137.7	28677.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: