

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/11/16

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/11/16 01	SR	10,76	V	0,01	V	155,15	V	5,94	V	0,28	V	138,14	V	29509	V
2016/11/16 02	SR	15,46	V	0,02	V	171,49	V	7,46	V	0,28	V	138,22	V	29182	V
2016/11/16 03	SR	16,14	V	0,03	V	164,60	V	8,83	V	0,29	V	138,08	V	29401	V
2016/11/16 04	SR	96,72	V	0,28	V	149,26	V	3,38	V	0,34	V	137,77	V	29370	V
2016/11/16 05	SR	31,12	V	0,06	V	116,70	V	3,00	V	0,23	V	138,03	V	28564	V
2016/11/16 06	SR	39,85	V	0,14	V	110,99	V	2,74	V	0,24	V	137,90	V	28106	V
2016/11/16 07	SR	20,34	V	0,19	V	177,91	V	8,28	V	0,25	V	137,77	V	28887	V
2016/11/16 08	SR	49,49	V	0,42	V	143,12	V	12,37	V	0,24	V	138,15	V	28302	V
2016/11/16 09	SR	89,43	V	1,06	V	113,95	V	4,18	V	0,25	V	137,94	V	28002	V
2016/11/16 10	SR	69,18	V	0,53	V	108,31	V	5,21	V	0,25	V	137,99	V	27682	V
2016/11/16 11	SR	21,71	V	0,15	V	150,19	V	10,22	V	0,28	V	136,22	V	28196	V
2016/11/16 12	SR	91,77	V	2,67	V	137,92	V	11,60	V	0,28	V	136,22	V	29607	V
2016/11/16 13	SR	55,00	V	0,31	V	128,89	V	6,07	V	0,29	V	134,19	V	27784	V
2016/11/16 14	SR	88,59	V	0,76	V	102,76	V	2,28	V	0,30	V	134,45	V	27390	V
2016/11/16 15	SR	63,49	V	0,20	V	110,98	V	1,82	V	0,30	V	135,40	V	27606	V
2016/11/16 16	SR	60,58	V	0,18	V	112,90	V	2,78	V	0,41	V	136,18	V	28223	V
2016/11/16 17	SR	58,71	V	0,22	V	113,88	V	1,29	V	0,30	V	136,89	V	28478	V
2016/11/16 18	SR	75,44	V	0,48	V	111,77	V	0,98	V	0,29	V	136,47	V	28372	V
2016/11/16 19	SR	109,50	V	1,60	V	106,07	V	0,70	V	0,28	V	136,61	V	28433	V
2016/11/16 20	SR	71,45	V	0,17	V	90,00	V	0,00	V	0,27	V	136,45	V	28062	V
2016/11/16 21	SR	106,11	V	0,91	V	90,23	V	0,06	V	0,25	V	136,37	V	27982	V
2016/11/16 22	SR	86,75	V	0,42	V	96,41	V	0,00	V	0,26	V	137,20	V	28552	V
2016/11/16 23	SR	56,68	V	0,28	V	102,01	V	0,00	V	0,26	V	137,81	V	28763	V
2016/11/16 24	SR	77,53	V	0,29	V	81,59	V	0,00	V	0,26	V	138,17	V	28562	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.8-109.5	0.0-2.7	81.6-177.9	0.0-12.4	0.2-0.4	134.2-138.2	27389.7-29606.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.9	0.5	122.8	4.1	0.3	137	28458.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: