

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/11/17

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/11/17 01	SR	97,97	V	0,59	V	86,38	V	0,00	V	0,35	V	139,20	V	29428	V
2016/11/17 02	SR	128,60	V	4,17	V	96,03	V	0,13	V	0,32	V	140,38	V	30235	V
2016/11/17 03	SR	73,30	V	1,42	V	110,10	V	0,00	V	0,32	V	140,90	V	30330	V
2016/11/17 04	SR	41,38	V	0,03	V	110,07	V	0,00	V	0,30	V	140,99	V	29668	V
2016/11/17 05	SR	58,27	V	0,13	V	97,79	V	0,00	V	0,29	V	140,64	V	29105	V
2016/11/17 06	SR	46,99	V	0,04	V	95,80	V	0,00	V	0,31	V	141,12	V	29275	V
2016/11/17 07	SR	105,78	V	1,13	V	84,05	V	0,07	V	0,33	V	141,44	V	28444	V
2016/11/17 08	SR	79,85	V	0,24	V	93,19	V	0,00	V	0,28	V	140,04	V	28266	V
2016/11/17 09	SR	56,91	V	0,11	V	98,98	V	0,00	V	0,30	V	140,28	V	28191	V
2016/11/17 10	SR	80,15	V	0,27	V	81,42	V	0,00	V	0,31	V	140,21	V	28109	V
2016/11/17 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/11/17 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/11/17 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/11/17 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/11/17 15	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/11/17 16	SR	31,57	V	0,11	V	119,54	V	0,00	V	0,37	V	132,84	V	27459	V
2016/11/17 17	SR	36,13	V	0,14	V	123,68	V	0,00	V	0,38	V	134,20	V	28227	V
2016/11/17 18	SR	52,54	V	0,12	V	101,53	V	0,00	V	0,36	V	135,29	V	28095	V
2016/11/17 19	SR	37,25	V	0,08	V	102,78	V	0,00	V	0,38	V	136,04	V	28589	V
2016/11/17 20	SR	47,35	V	0,12	V	95,29	V	0,00	V	0,36	V	136,46	V	28650	V
2016/11/17 21	SR	45,89	V	0,02	V	91,40	V	0,00	V	0,33	V	135,72	V	28335	V
2016/11/17 22	SR	25,66	V	0,01	V	111,19	V	0,00	V	0,37	V	136,45	V	29088	V
2016/11/17 23	SR	47,45	V	0,68	V	112,96	V	0,09	V	0,37	V	137,15	V	28875	V
2016/11/17 24	SR	58,90	V	0,85	V	115,92	V	0,10	V	0,34	V	137,34	V	27952	V

Campo Scalo	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.7-128.6	0.0-4.2	81.4-123.7	0.0-0.1	0.3-0.4	132.8-141.4	27459.0-30330.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.6	0.5	101.5	0	0.3	138.2	28753.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 