

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/11/18

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/11/18 01	SR	15,88	V	0,01	V	136,81	V	0,00	V	0,37	V	138,08	V	29050	V
2016/11/18 02	SR	70,42	V	1,34	V	108,19	V	0,22	V	0,34	V	138,28	V	28340	V
2016/11/18 03	SR	18,29	V	0,04	V	152,40	V	0,44	V	0,37	V	138,99	V	29032	V
2016/11/18 04	SR	53,24	V	0,11	V	105,15	V	0,04	V	0,31	V	138,39	V	28347	V
2016/11/18 05	SR	39,98	V	0,16	V	118,43	V	0,04	V	0,36	V	139,69	V	28845	V
2016/11/18 06	SR	63,56	V	0,45	V	99,98	V	0,06	V	0,35	V	140,00	V	28637	V
2016/11/18 07	SR	100,12	V	1,30	V	80,96	V	0,17	V	0,34	V	139,66	V	28492	V
2016/11/18 08	SR	87,73	V	1,62	V	97,96	V	0,28	V	0,35	V	140,45	V	28219	V
2016/11/18 09	SR	9,48	V	0,01	V	142,49	V	0,43	V	0,36	V	139,57	V	29008	V
2016/11/18 10	SR	16,26	V	0,03	V	141,49	V	1,64	V	0,35	V	136,35	V	29127	V
2016/11/18 11	SR	60,37	V	0,37	V	99,21	V	1,18	V	0,29	V	133,80	V	28443	V
2016/11/18 12	SR	55,28	V	0,15	V	91,01	V	0,00	V	0,25	V	131,92	V	28661	V
2016/11/18 13	SR	11,73	V	0,06	V	138,72	V	0,40	V	0,40	V	132,84	V	29786	V
2016/11/18 14	SR	28,04	V	0,19	V	133,02	V	1,36	V	0,36	V	133,50	V	29436	V
2016/11/18 15	SR	50,24	V	0,32	V	119,03	V	1,80	V	0,26	V	132,44	V	27383	V
2016/11/18 16	SR	39,53	V	0,27	V	132,95	V	3,48	V	0,26	V	130,99	V	27290	V
2016/11/18 17	SR	101,38	V	1,03	V	86,84	V	1,35	V	0,25	V	130,12	V	27017	V
2016/11/18 18	SR	103,99	V	0,72	V	66,78	V	0,01	V	0,31	V	130,51	V	27525	V
2016/11/18 19	SR	66,17	V	0,14	V	82,37	V	0,00	V	0,38	V	132,40	V	28223	V
2016/11/18 20	SR	33,62	V	0,06	V	116,37	V	0,00	V	0,33	V	131,98	V	27895	V
2016/11/18 21	SR	23,71	V	0,01	V	118,69	V	0,00	V	0,31	V	131,79	V	28057	V
2016/11/18 22	SR	29,08	V	0,29	V	112,01	V	0,03	V	0,34	V	132,31	V	28764	V
2016/11/18 23	SR	12,12	V	0,01	V	151,43	V	0,00	V	0,42	V	134,18	V	30202	V
2016/11/18 24	SR	32,34	V	0,02	V	110,64	V	0,00	V	0,36	V	134,89	V	29394	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.5-104.0	0.0-1.6	66.8-152.4	0.0-3.5	0.2-0.4	130.1-140.5	27016.6-30201.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.8	0.4	114.3	0.5	0.3	135.1	28549
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 