

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/11/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/11/19 01	SR	41,96	V	0,06	V	104,42	V	0,00	V	0,33	V	134,37	V	28560	V
2016/11/19 02	SR	31,68	V	0,03	V	112,91	V	0,00	V	0,34	V	134,09	V	28663	V
2016/11/19 03	SR	64,94	V	0,39	V	104,19	V	0,01	V	0,33	V	133,95	V	28168	V
2016/11/19 04	SR	25,41	V	0,05	V	129,83	V	0,00	V	0,39	V	134,62	V	28894	V
2016/11/19 05	SR	44,50	V	0,14	V	110,72	V	0,00	V	0,31	V	134,93	V	28305	V
2016/11/19 06	SR	20,50	V	0,02	V	132,42	V	0,00	V	0,41	V	136,02	V	29391	V
2016/11/19 07	SR	59,63	V	0,26	V	96,12	V	0,00	V	0,35	V	136,31	V	28450	V
2016/11/19 08	SR	69,11	V	0,85	V	96,59	V	0,12	V	0,34	V	135,26	V	27792	V
2016/11/19 09	SR	43,96	V	0,11	V	104,52	V	0,00	V	0,38	V	136,05	V	28224	V
2016/11/19 10	SR	34,36	V	0,07	V	114,37	V	0,00	V	0,34	V	134,68	V	27923	V
2016/11/19 11	SR	27,85	V	0,03	V	119,66	V	0,00	V	0,39	V	133,42	V	28290	V
2016/11/19 12	SR	25,99	V	0,10	V	126,74	V	0,00	V	0,42	V	133,64	V	29752	V
2016/11/19 13	SR	27,81	V	0,02	V	118,94	V	0,00	V	0,43	V	134,26	V	28935	V
2016/11/19 14	SR	48,09	V	0,07	V	108,64	V	0,00	V	0,39	V	134,01	V	28021	V
2016/11/19 15	SR	42,34	V	0,07	V	111,32	V	0,00	V	0,41	V	134,07	V	27685	V
2016/11/19 16	SR	39,96	V	0,03	V	111,65	V	0,00	V	0,34	V	134,05	V	26855	V
2016/11/19 17	SR	33,59	V	0,03	V	113,10	V	0,00	V	0,30	V	133,57	V	27129	V
2016/11/19 18	SR	43,26	V	0,10	V	101,05	V	0,00	V	0,28	V	133,39	V	26871	V
2016/11/19 19	SR	40,86	V	0,08	V	97,77	V	0,00	V	0,36	V	133,40	V	27210	V
2016/11/19 20	SR	70,07	V	0,31	V	82,19	V	0,01	V	0,33	V	133,51	V	27000	V
2016/11/19 21	SR	70,44	V	0,38	V	87,94	V	0,00	V	0,39	V	133,74	V	27149	V
2016/11/19 22	SR	71,17	V	0,43	V	85,15	V	0,02	V	0,41	V	134,53	V	27465	V
2016/11/19 23	SR	44,63	V	0,06	V	100,96	V	0,00	V	0,48	V	135,07	V	28310	V
2016/11/19 24	SR	35,05	V	0,07	V	107,13	V	0,00	V	0,49	V	136,11	V	28944	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.5-71.2	0.0-0.9	82.2-132.4	0.0-0.1	0.3-0.5	133.4-136.3	26855.4-29751.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44	0.2	107.4	0	0.4	134.5	28082.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: