

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/11/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/11/22 01	SR	98,19	V	0,53	V	84,41	V	0,01	V	0,31	V	136,20	V	27706	V
2016/11/22 02	SR	46,97	V	0,09	V	98,74	V	0,00	V	0,34	V	136,75	V	28315	V
2016/11/22 03	SR	84,34	V	0,45	V	89,26	V	0,00	V	0,33	V	137,54	V	27834	V
2016/11/22 04	SR	83,28	V	0,92	V	86,36	V	0,05	V	0,32	V	137,76	V	27903	V
2016/11/22 05	SR	52,78	V	0,23	V	102,35	V	0,01	V	0,33	V	138,36	V	28136	V
2016/11/22 06	SR	82,63	V	0,58	V	98,00	V	0,01	V	0,32	V	137,69	V	27597	V
2016/11/22 07	SR	25,89	V	0,02	V	130,08	V	0,00	V	0,33	V	137,90	V	28138	V
2016/11/22 08	SR	31,88	V	0,02	V	121,72	V	0,00	V	0,33	V	138,02	V	27789	V
2016/11/22 09	SR	39,53	V	0,05	V	115,63	V	0,00	V	0,32	V	136,30	V	28137	V
2016/11/22 10	SR	15,87	V	0,02	V	147,05	V	0,00	V	0,35	V	136,23	V	29259	V
2016/11/22 11	SR	30,51	V	0,18	V	127,91	V	0,01	V	0,34	V	137,02	V	29252	V
2016/11/22 12	SR	101,16	V	0,92	V	92,13	V	0,02	V	0,29	V	135,80	V	28635	V
2016/11/22 13	SR	32,00	V	0,05	V	113,11	V	0,02	V	0,30	V	135,65	V	28462	V
2016/11/22 14	SR	42,65	V	0,06	V	94,65	V	0,00	V	0,34	V	136,87	V	29166	V
2016/11/22 15	SR	78,13	V	0,34	V	77,71	V	0,00	V	0,32	V	137,35	V	28703	V
2016/11/22 16	SR	116,79	V	1,91	V	72,42	V	0,20	V	0,32	V	137,45	V	28059	V
2016/11/22 17	SR	55,41	V	0,23	V	96,48	V	0,00	V	0,33	V	137,42	V	28449	V
2016/11/22 18	SR	85,07	V	0,21	V	85,14	V	0,00	V	0,33	V	137,99	V	28327	V
2016/11/22 19	SR	115,53	V	0,50	V	78,71	V	0,00	V	0,33	V	137,52	V	28136	V
2016/11/22 20	SR	27,39	V	0,05	V	114,25	V	0,00	V	0,38	V	138,93	V	29214	V
2016/11/22 21	SR	130,25	V	0,72	V	68,82	V	0,00	V	0,36	V	139,95	V	28769	V
2016/11/22 22	SR	145,79	V	1,54	V	68,50	V	0,05	V	0,35	V	140,36	V	28134	V
2016/11/22 23	SR	142,06	V	1,97	V	79,25	V	0,08	V	0,37	V	140,45	V	27508	V
2016/11/22 24	SR	90,55	V	0,95	V	84,24	V	0,06	V	0,38	V	140,53	V	27581	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.9-145.8	0.0-2.0	68.5-147.1	0.0-0.2	0.3-0.4	135.6-140.5	27507.5-29259.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.1	0.5	97	0	0.3	137.8	28300.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

