


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/11/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/11/01 01	SR	64,15	V	1,22	V	109,87	V	0,68	V	1,22	V	131,27	V	28476	V
2019/11/01 02	SR	78,35	V	1,35	V	122,18	V	1,64	V	1,17	V	130,13	V	29126	V
2019/11/01 03	SR	57,75	V	1,51	V	120,37	V	1,78	V	1,20	V	129,86	V	28298	V
2019/11/01 04	SR	54,52	V	0,77	V	107,65	V	1,94	V	1,23	V	130,31	V	29290	V
2019/11/01 05	SR	39,41	V	0,46	V	110,10	V	0,53	V	1,09	V	130,40	V	28929	V
2019/11/01 06	SR	51,93	V	0,49	V	100,87	V	0,21	V	1,19	V	130,50	V	28616	V
2019/11/01 07	SR	78,63	V	1,21	V	100,03	V	0,20	V	1,12	V	132,20	V	28929	V
2019/11/01 08	SR	11,63	V	0,32	V	164,27	V	0,00	V	1,50	V	135,97	V	28902	V
2019/11/01 09	SR	5,37	V	0,30	V	161,33	V	0,00	V	1,45	V	135,52	V	30177	V
2019/11/01 10	SR	41,01	V	0,77	V	131,08	V	0,02	V	1,32	V	133,39	V	30077	V
2019/11/01 11	SR	35,33	V	0,36	V	107,44	V	0,00	V	1,33	V	132,92	V	29495	V
2019/11/01 12	SR	46,15	V	0,44	V	103,07	V	0,00	V	1,30	V	133,20	V	28153	V
2019/11/01 13	SR	44,26	V	0,41	V	107,19	V	0,00	V	1,34	V	133,05	V	29236	V
2019/11/01 14	SR	8,74	V	0,34	V	187,95	V	0,00	V	1,47	V	133,10	V	30096	V
2019/11/01 15	SR	86,38	V	1,57	V	97,08	V	0,14	V	1,35	V	134,05	V	28117	V
2019/11/01 16	SR	132,58	V	1,55	V	60,89	V	0,08	V	1,28	V	135,57	V	28826	V
2019/11/01 17	SR	122,99	V	1,42	V	61,88	V	0,02	V	1,35	V	136,97	V	28231	V
2019/11/01 18	SR	38,71	V	0,35	V	93,46	V	0,00	V	1,40	V	137,79	V	29584	V
2019/11/01 19	SR	85,84	V	0,72	V	66,03	V	0,00	V	1,41	V	135,91	V	28092	V
2019/11/01 20	SR	84,64	V	1,78	V	85,42	V	0,41	V	1,32	V	132,89	V	29221	V
2019/11/01 21	SR	57,66	V	0,67	V	89,47	V	0,01	V	1,38	V	132,61	V	28999	V
2019/11/01 22	SR	66,59	V	0,55	V	83,50	V	0,00	V	1,30	V	132,67	V	29344	V
2019/11/01 23	SR	50,84	V	0,72	V	99,42	V	0,05	V	1,36	V	132,69	V	29571	V
2019/11/01 24	SR	32,17	V	0,36	V	106,98	V	0,00	V	1,36	V	131,39	V	28650	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.4-132.6	0.3-1.8	60.9-187.9	0.0-1.9	1.1-1.5	129.9-137.8	28092.4-30177.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.3	0.8	107.4	0.3	1.3	133.1	29018.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/11/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/11/02 01	SR	14,53	V	0,28	V	119,15	V	0,00	V	1,32	V	129,67	V	29723	V
2019/11/02 02	SR	38,89	V	0,45	V	101,86	V	0,00	V	1,37	V	128,63	V	28875	V
2019/11/02 03	SR	84,29	V	0,67	V	69,63	V	0,00	V	1,25	V	127,79	V	29410	V
2019/11/02 04	SR	71,26	V	0,61	V	81,04	V	0,00	V	1,25	V	127,10	V	28686	V
2019/11/02 05	SR	69,44	V	0,81	V	89,64	V	0,01	V	1,31	V	127,06	V	28960	V
2019/11/02 06	SR	38,26	V	0,34	V	97,10	V	0,00	V	1,38	V	128,52	V	28102	V
2019/11/02 07	SR	120,81	V	1,40	V	72,43	V	0,05	V	1,29	V	131,48	V	28528	V
2019/11/02 08	SR	103,51	V	1,36	V	75,34	V	0,04	V	1,28	V	133,76	V	27927	V
2019/11/02 09	SR	111,44	V	1,74	V	85,10	V	0,10	V	1,26	V	134,76	V	28027	V
2019/11/02 10	SP	33,32	V	0,49	V	205,31	V	1,97	V	1,56	V	133,75	V	27363	V
2019/11/02 11	SP	1000,00	NV	13,57	NV	258,24	NV	12,36	NV	0,55	V	118,37	V	29643	NV
2019/11/02 12	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,36	V	106,38	V	0,00	NV
2019/11/02 13	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,31	V	99,16	V	0,00	NV
2019/11/02 14	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,40	V	94,33	V	0,00	NV
2019/11/02 15	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,45	V	90,85	V	0,00	NV
2019/11/02 16	AV	302,59	V	99,46	V	275,56	V	22,01	V	0,59	V	97,25	V	20106	V
2019/11/02 17	AV	9,57	V	25,52	V	280,58	V	15,27	V	0,33	V	103,15	V	21486	V
2019/11/02 18	AV	0,07	V	10,43	V	280,99	V	10,49	V	0,25	V	109,89	V	22125	V
2019/11/02 19	AV	21,61	V	5,65	V	232,70	V	16,85	V	0,72	V	118,83	V	24747	V
2019/11/02 20	AV	109,38	V	4,50	V	93,02	V	11,66	V	0,97	V	126,26	V	27219	V
2019/11/02 21	AV	188,21	V	6,82	V	89,09	V	5,66	V	0,87	V	124,91	V	26893	V
2019/11/02 22	AV	93,92	V	3,54	V	117,82	V	5,83	V	0,82	V	126,90	V	26948	V
2019/11/02 23	AV	54,23	V	1,56	V	127,70	V	4,31	V	0,77	V	127,66	V	27217	V
2019/11/02 24	AV	68,24	V	1,77	V	110,98	V	2,85	V	0,81	V	126,79	V	27229	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.5-120.8	0.3-1.7	69.6-119.2	0.0-0.1	1.2-1.4	127.1-134.8	27926.9-29723.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.5	0.9	87.9	0	1.3	129.9	28693.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/11/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/11/03 01	AV	48,78	V	1,15	V	134,71	V	3,42	V	0,87	V	125,83	V	27410	V
2019/11/03 02	AV	55,01	V	1,07	V	118,40	V	2,39	V	0,86	V	124,52	V	27209	V
2019/11/03 03	SR	73,30	V	1,39	V	105,88	V	1,11	V	0,92	V	124,12	V	27107	V
2019/11/03 04	SR	52,52	V	0,77	V	109,49	V	0,33	V	0,91	V	124,35	V	27408	V
2019/11/03 05	SR	33,83	V	0,57	V	119,45	V	0,37	V	0,82	V	124,27	V	27479	V
2019/11/03 06	SR	51,30	V	0,76	V	116,47	V	0,51	V	0,82	V	124,75	V	27347	V
2019/11/03 07	SR	53,95	V	1,53	V	181,60	V	0,91	V	0,63	V	122,41	V	24058	V
2019/11/03 08	SR	45,94	V	0,53	V	112,09	V	0,58	V	0,74	V	128,04	V	27257	V
2019/11/03 09	SR	35,81	V	0,49	V	121,31	V	1,18	V	0,89	V	127,78	V	27321	V
2019/11/03 10	SR	70,26	V	0,88	V	114,69	V	1,82	V	0,87	V	129,28	V	27329	V
2019/11/03 11	SR	58,53	V	1,32	V	128,33	V	4,24	V	0,83	V	131,07	V	25553	V
2019/11/03 12	SR	52,88	V	0,89	V	134,80	V	6,19	V	0,90	V	131,29	V	25736	V
2019/11/03 13	SR	92,14	V	1,27	V	114,55	V	5,74	V	0,86	V	131,29	V	25204	V
2019/11/03 14	SR	42,56	V	0,59	V	142,43	V	5,50	V	0,86	V	131,95	V	26533	V
2019/11/03 15	SR	104,30	V	2,06	V	120,00	V	4,94	V	0,83	V	132,36	V	25636	V
2019/11/03 16	SR	134,16	V	5,30	V	103,28	V	5,18	V	0,94	V	132,18	V	25183	V
2019/11/03 17	SR	108,01	V	2,80	V	110,70	V	1,72	V	0,92	V	132,54	V	25379	V
2019/11/03 18	SR	43,89	V	0,54	V	112,96	V	0,11	V	0,94	V	133,01	V	26217	V
2019/11/03 19	SR	60,03	V	0,56	V	94,69	V	0,00	V	1,12	V	133,26	V	25796	V
2019/11/03 20	SR	87,62	V	1,71	V	92,69	V	0,21	V	1,28	V	133,07	V	25619	V
2019/11/03 21	SR	78,61	V	0,98	V	89,00	V	0,04	V	1,44	V	133,15	V	25635	V
2019/11/03 22	SR	55,28	V	0,50	V	93,22	V	0,00	V	1,36	V	133,71	V	26338	V
2019/11/03 23	SR	31,72	V	0,39	V	110,03	V	0,00	V	1,50	V	133,85	V	25755	V
2019/11/03 24	SR	55,11	V	0,62	V	98,30	V	0,01	V	1,34	V	133,61	V	26346	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	31.7-134.2	0.4-5.3	89.0-181.6	0.0-6.2	0.6-1.5	122.4-133.9	24057.6-27479.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.6	1.2	114.8	1.8	1	130.1	26192.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: