



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/01 01	SR	54,42	V	0,28	V	97,68	V	0,97	V	1,13	V	114,98	V	31244	V
2024/11/01 02	SR	65,73	V	0,28	V	82,17	V	0,59	V	1,18	V	115,43	V	30973	V
2024/11/01 03	SR	18,60	V	0,01	V	99,38	V	0,42	V	1,14	V	115,23	V	31105	V
2024/11/01 04	SR	10,24	V	0,01	V	112,36	V	0,50	V	1,25	V	114,61	V	31045	V
2024/11/01 05	SR	17,99	V	0,04	V	109,97	V	0,71	V	1,17	V	115,15	V	32050	V
2024/11/01 06	SR	6,50	V	0,01	V	128,23	V	0,69	V	1,25	V	115,36	V	31290	V
2024/11/01 07	SR	23,23	V	0,16	V	128,07	V	1,65	V	1,61	V	114,61	V	31044	V
2024/11/01 08	SR	38,52	V	0,72	V	117,75	V	3,35	V	1,31	V	114,39	V	31071	V
2024/11/01 09	SR	67,87	V	1,29	V	104,60	V	3,10	V	1,24	V	115,20	V	31029	V
2024/11/01 10	SR	62,41	V	0,65	V	102,64	V	2,61	V	1,20	V	115,63	V	30987	V
2024/11/01 11	SR	133,57	V	3,00	V	79,96	V	2,90	V	1,24	V	116,11	V	30989	V
2024/11/01 12	SR	52,48	V	1,14	V	106,29	V	0,91	V	1,27	V	116,44	V	30717	V
2024/11/01 13	SR	43,75	V	0,15	V	98,63	V	0,73	V	1,26	V	116,11	V	31149	V
2024/11/01 14	SR	80,76	V	1,71	V	94,71	V	0,84	V	1,53	V	115,20	V	30979	V
2024/11/01 15	SR	34,67	V	0,27	V	110,70	V	0,48	V	1,32	V	113,43	V	30910	V
2024/11/01 16	SR	12,05	V	0,01	V	121,47	V	0,29	V	1,26	V	116,37	V	30779	V
2024/11/01 17	SR	13,89	V	0,18	V	122,26	V	0,43	V	1,30	V	115,60	V	30480	V
2024/11/01 18	SR	35,54	V	0,28	V	101,63	V	0,52	V	1,32	V	116,21	V	30566	V
2024/11/01 19	SR	60,44	V	0,54	V	87,89	V	1,28	V	4,04	V	114,13	V	30351	V
2024/11/01 20	SR	23,20	V	0,01	V	107,91	V	2,01	V	1,76	V	114,66	V	30680	V
2024/11/01 21	SR	57,71	V	0,88	V	100,79	V	2,95	V	1,69	V	114,57	V	30822	V
2024/11/01 22	SR	121,63	V	3,15	V	91,07	V	4,14	V	1,52	V	114,62	V	30721	V
2024/11/01 23	SR	39,15	V	1,18	V	130,64	V	4,18	V	1,52	V	113,76	V	30698	V
2024/11/01 24	SR	79,14	V	1,47	V	95,63	V	4,06	V	1,44	V	114,84	V	30699	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.5-133.6	0.0-3.1	80.0-130.6	0.3-4.2	1.1-4.0	113.4-116.4	30351.3-32049.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.1	0.7	105.5	1.7	1.5	115.1	30932.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/02 01	SR	40,56	V	0,54	V	103,36	V	2,91	V	1,44	V	114,85	V	30631	V
2024/11/02 02	SR	103,46	V	1,30	V	85,44	V	3,17	V	1,52	V	114,15	V	30544	V
2024/11/02 03	SR	45,92	V	0,10	V	99,57	V	2,84	V	1,53	V	114,96	V	30189	V
2024/11/02 04	SR	186,50	V	5,22	V	71,28	V	4,10	V	1,49	V	115,40	V	30325	V
2024/11/02 05	SR	75,48	V	1,02	V	82,39	V	2,56	V	1,53	V	114,98	V	31462	V
2024/11/02 06	SR	43,85	V	0,01	V	76,17	V	0,35	V	1,80	V	114,17	V	30317	V
2024/11/02 07	SR	49,84	V	0,73	V	128,46	V	0,83	V	3,21	V	124,39	V	30732	V
2024/11/02 08	SR	15,32	V	0,02	V	117,97	V	1,00	V	1,71	V	110,68	V	30376	V
2024/11/02 09	SR	16,53	V	0,01	V	116,98	V	0,70	V	1,63	V	113,50	V	30528	V
2024/11/02 10	SR	11,64	V	0,01	V	125,79	V	1,58	V	1,61	V	113,66	V	29814	V
2024/11/02 11	SR	7,61	V	0,01	V	139,00	V	4,41	V	1,58	V	114,97	V	29868	V
2024/11/02 12	SR	34,38	V	0,17	V	111,16	V	5,06	V	1,71	V	113,98	V	29859	V
2024/11/02 13	SR	27,23	V	0,01	V	99,08	V	2,90	V	1,62	V	115,23	V	29641	V
2024/11/02 14	SR	22,02	V	0,17	V	109,32	V	4,34	V	1,71	V	113,96	V	29600	V
2024/11/02 15	SR	17,47	V	0,01	V	115,50	V	4,22	V	1,82	V	113,74	V	29375	V
2024/11/02 16	SR	51,88	V	2,47	V	127,04	V	11,88	V	1,75	V	113,18	V	29520	V
2024/11/02 17	SR	68,41	V	3,35	V	101,21	V	11,74	V	1,82	V	114,08	V	29485	V
2024/11/02 18	SR	85,53	V	1,57	V	102,73	V	7,68	V	1,77	V	114,71	V	29472	V
2024/11/02 19	SR	38,89	V	0,47	V	108,94	V	6,68	V	1,75	V	115,58	V	29550	V
2024/11/02 20	SR	30,97	V	0,13	V	111,21	V	6,51	V	1,76	V	115,64	V	29767	V
2024/11/02 21	SR	68,17	V	0,85	V	95,48	V	6,73	V	1,81	V	115,58	V	29890	V
2024/11/02 22	SR	61,54	V	0,61	V	88,64	V	5,67	V	1,80	V	115,69	V	30109	V
2024/11/02 23	SR	68,16	V	1,28	V	102,37	V	6,41	V	1,80	V	115,39	V	30211	V
2024/11/02 24	SR	21,80	V	0,40	V	139,32	V	8,72	V	1,91	V	114,43	V	30152	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.6-186.5	0.0-5.2	71.3-139.3	0.3-11.9	1.4-3.2	110.7-124.4	29374.7-31462.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.7	0.9	106.6	4.7	1.8	114.9	30059
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/03 01	SR	63,97	V	1,29	V	115,35	V	10,29	V	1,85	V	114,96	V	30178	V
2024/11/03 02	SR	11,16	V	0,02	V	138,83	V	10,84	V	1,88	V	114,86	V	30194	V
2024/11/03 03	SR	43,70	V	0,37	V	125,34	V	12,80	V	1,92	V	114,82	V	30102	V
2024/11/03 04	SR	3,00	V	0,01	V	153,87	V	14,87	V	1,98	V	113,77	V	30132	V
2024/11/03 05	SR	25,84	V	0,24	V	138,62	V	14,42	V	1,92	V	114,40	V	31905	V
2024/11/03 06	SR	98,89	V	1,52	V	93,85	V	9,14	V	1,89	V	114,89	V	30914	V
2024/11/03 07	SR	121,82	V	3,53	V	87,57	V	7,87	V	1,99	V	115,18	V	30662	V
2024/11/03 08	SR	39,80	V	0,44	V	116,39	V	6,36	V	2,13	V	114,65	V	29842	V
2024/11/03 09	SR	6,86	V	0,03	V	130,90	V	5,28	V	2,04	V	114,77	V	30081	V
2024/11/03 10	SR	2,16	V	0,01	V	145,05	V	5,84	V	2,89	V	114,02	V	29899	V
2024/11/03 11	SR	0,17	V	0,01	V	172,19	V	9,59	V	2,49	V	108,17	V	29778	V
2024/11/03 12	SR	12,92	V	0,10	V	149,50	V	13,19	V	2,18	V	111,92	V	29955	V
2024/11/03 13	SR	23,16	V	0,12	V	136,84	V	14,01	V	2,13	V	113,25	V	29697	V
2024/11/03 14	SR	31,30	V	0,25	V	133,79	V	14,46	V	1,94	V	114,63	V	30076	V
2024/11/03 15	SR	18,03	V	0,03	V	135,64	V	14,25	V	2,37	V	114,76	V	30811	V
2024/11/03 16	SR	19,27	V	0,04	V	136,06	V	11,85	V	2,18	V	115,47	V	30168	V
2024/11/03 17	SR	50,22	V	0,21	V	109,63	V	8,89	V	2,09	V	115,53	V	29494	V
2024/11/03 18	SR	63,18	V	1,12	V	110,32	V	6,50	V	2,25	V	114,89	V	29324	V
2024/11/03 19	SR	81,81	V	0,57	V	95,38	V	6,01	V	2,16	V	115,19	V	29258	V
2024/11/03 20	SR	59,88	V	1,10	V	116,81	V	7,56	V	2,18	V	112,21	V	29081	V
2024/11/03 21	SR	8,30	V	0,01	V	143,94	V	9,38	V	2,27	V	114,17	V	29505	V
2024/11/03 22	SR	90,56	V	1,63	V	96,41	V	7,58	V	2,21	V	115,86	V	29646	V
2024/11/03 23	SR	87,44	V	2,19	V	95,73	V	6,34	V	2,22	V	116,11	V	29480	V
2024/11/03 24	SR	33,20	V	0,04	V	104,83	V	5,95	V	2,23	V	116,32	V	29409	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.2-121.8	0.0-3.5	87.6-172.2	5.3-14.9	1.8-2.9	108.2-116.3	29081.0-31904.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.5	0.6	124.3	9.7	2.1	114.4	29982.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

