

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/01 01	SR	112,72	V	3,21	V	76,41	V	0,60	V	1,55	V	139,17	V	26500	V
2018/11/01 02	SR	83,23	V	1,45	V	80,62	V	0,08	V	1,79	V	139,44	V	25437	V
2018/11/01 03	SR	81,05	V	1,04	V	72,09	V	0,03	V	1,80	V	139,02	V	25825	V
2018/11/01 04	SR	93,51	V	1,19	V	73,31	V	0,04	V	1,84	V	138,15	V	25123	V
2018/11/01 05	SR	86,60	V	1,05	V	82,14	V	0,04	V	1,84	V	138,36	V	25461	V
2018/11/01 06	SR	78,54	V	0,78	V	86,07	V	0,00	V	1,80	V	138,47	V	25754	V
2018/11/01 07	SR	84,44	V	0,80	V	79,45	V	0,00	V	1,67	V	138,41	V	25565	V
2018/11/01 08	SR	132,16	V	1,67	V	62,86	V	0,10	V	1,81	V	138,46	V	25250	V
2018/11/01 09	SR	139,36	V	1,11	V	48,10	NV	0,01	V	1,77	V	139,14	V	24852	V
2018/11/01 10	SR	118,15	V	1,82	V	58,66	NV	0,11	V	1,63	V	140,02	V	26881	V
2018/11/01 11	SR	88,69	V	1,03	V	59,69	NV	0,02	V	1,90	V	140,68	V	25062	V
2018/11/01 12	SR	111,89	V	1,05	V	50,73	NV	0,00	V	2,00	V	139,03	V	24068	V
2018/11/01 13	SR	22,93	V	0,49	V	92,76	V	0,00	V	2,12	V	137,69	V	24989	V
2018/11/01 14	SR	70,15	V	0,71	V	69,27	V	0,00	V	1,76	V	137,53	V	24931	V
2018/11/01 15	SR	112,13	V	2,78	V	60,97	V	0,42	V	1,74	V	137,39	V	24488	V
2018/11/01 16	SR	48,84	V	0,58	V	76,57	V	0,00	V	1,77	V	137,79	V	24700	V
2018/11/01 17	SR	81,64	V	0,82	V	66,24	V	0,00	V	1,59	V	137,86	V	24837	V
2018/11/01 18	SR	112,40	V	1,55	V	66,74	V	0,11	V	1,64	V	137,72	V	24685	V
2018/11/01 19	SR	50,36	V	0,80	V	103,64	V	0,01	V	1,66	V	137,80	V	24828	V
2018/11/01 20	SR	71,30	V	1,07	V	99,71	V	0,05	V	1,63	V	136,87	V	24311	V
2018/11/01 21	SR	48,43	V	0,82	V	105,61	V	0,04	V	1,65	V	136,37	V	24929	V
2018/11/01 22	SR	81,79	V	1,16	V	93,55	V	0,14	V	1,57	V	137,21	V	24938	V
2018/11/01 23	SR	43,17	V	0,65	V	107,49	V	0,04	V	1,68	V	138,26	V	24566	V
2018/11/01 24	SR	32,68	V	0,58	V	114,26	V	0,31	V	1,62	V	138,72	V	25115	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.9-139.4	0.5-3.2	61.0-114.3	0.0-0.6	1.6-2.1	136.4-140.7	24068.0-26881.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	82.8	1.2	83.5	0.1	1.7	138.3	25128.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/02 01	SR	18,37	V	0,62	V	138,23	V	0,54	V	1,69	V	139,21	V	25093	V
2018/11/02 02	SR	41,71	V	0,81	V	116,55	V	0,49	V	1,70	V	139,58	V	25122	V
2018/11/02 03	SR	58,46	V	0,82	V	107,42	V	1,19	V	1,70	V	139,53	V	24592	V
2018/11/02 04	SR	60,96	V	0,86	V	108,82	V	1,02	V	1,78	V	139,45	V	25080	V
2018/11/02 05	SR	67,10	V	0,91	V	110,11	V	1,12	V	1,70	V	139,53	V	25540	V
2018/11/02 06	SR	46,48	V	0,67	V	106,32	V	0,91	V	1,58	V	139,50	V	27245	V
2018/11/02 07	SR	16,62	V	0,50	V	117,62	V	0,18	V	1,88	V	139,44	V	27378	V
2018/11/02 08	SR	90,66	V	0,92	V	66,25	V	0,00	V	1,85	V	139,59	V	27188	V
2018/11/02 09	SR	84,02	V	1,17	V	76,81	V	0,05	V	1,96	V	139,56	V	27022	V
2018/11/02 10	SR	103,74	V	1,06	V	63,22	V	0,00	V	2,05	V	139,66	V	28398	V
2018/11/02 11	SR	88,46	V	1,14	V	70,87	V	0,05	V	2,20	V	139,18	V	27263	V
2018/11/02 12	SR	96,38	V	1,87	V	78,88	V	0,35	V	2,21	V	137,87	V	27705	V
2018/11/02 13	SR	108,33	V	2,70	V	111,03	V	0,55	V	2,22	V	138,34	V	26812	V
2018/11/02 14	SR	109,40	V	1,46	V	102,02	V	0,28	V	2,26	V	138,95	V	26816	V
2018/11/02 15	SR	69,90	V	0,97	V	108,08	V	0,32	V	2,35	V	139,26	V	26687	V
2018/11/02 16	SR	108,01	V	3,01	V	92,03	V	2,23	V	2,01	V	139,70	V	26520	V
2018/11/02 17	SR	66,00	V	1,02	V	104,98	V	0,53	V	2,11	V	140,30	V	26190	V
2018/11/02 18	SR	78,04	V	1,09	V	101,65	V	0,05	V	1,91	V	140,53	V	27076	V
2018/11/02 19	SR	130,79	V	3,37	V	108,21	V	0,97	V	1,87	V	140,64	V	25300	V
2018/11/02 20	SR	19,88	V	0,47	V	132,49	V	0,12	V	2,02	V	140,82	V	26895	V
2018/11/02 21	SR	41,96	V	0,61	V	113,37	V	0,03	V	1,88	V	141,35	V	26761	V
2018/11/02 22	SR	44,80	V	0,63	V	106,24	V	0,05	V	2,00	V	141,84	V	26087	V
2018/11/02 23	SR	39,11	V	0,92	V	107,14	V	0,10	V	1,88	V	142,27	V	26478	V
2018/11/02 24	SR	35,30	V	0,51	V	98,06	V	0,00	V	1,81	V	142,42	V	26676	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.6-130.8	0.5-3.4	63.2-138.2	0.0-2.2	1.6-2.3	137.9-142.4	24591.9-28397.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.7	1.2	101.9	0.5	1.9	139.9	26496.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/03 01	SR	21,27	V	0,45	V	106,15	V	0,00	V	1,95	V	142,03	V	25862	V
2018/11/03 02	SR	25,00	V	0,50	V	98,97	V	0,00	V	1,96	V	143,28	V	26762	V
2018/11/03 03	SR	21,05	V	0,47	V	103,84	V	0,00	V	2,05	V	143,15	V	26682	V
2018/11/03 04	SR	8,01	V	0,43	V	129,58	V	0,00	V	2,15	V	142,94	V	26869	V
2018/11/03 05	SR	6,09	V	0,43	V	144,12	V	0,00	V	2,28	V	142,93	V	26851	V
2018/11/03 06	SR	28,58	V	0,49	V	92,00	V	0,00	V	2,35	V	143,13	V	25847	V
2018/11/03 07	SR	49,98	V	0,60	V	75,99	V	0,00	V	1,99	V	144,27	V	26692	V
2018/11/03 08	SR	116,05	V	1,81	V	73,18	V	0,09	V	2,04	V	145,26	V	25532	V
2018/11/03 09	SR	105,11	V	3,44	V	86,90	V	0,85	V	2,35	V	141,28	V	25608	V
2018/11/03 10	SR	68,30	V	1,85	V	100,42	V	0,41	V	1,76	V	137,10	V	27276	V
2018/11/03 11	SR	73,05	V	1,36	V	93,59	V	0,10	V	1,48	V	137,20	V	27422	V
2018/11/03 12	SR	74,88	V	1,28	V	81,63	V	0,08	V	1,42	V	137,52	V	25959	V
2018/11/03 13	SR	90,96	V	1,59	V	91,93	V	0,11	V	1,43	V	136,05	V	26525	V
2018/11/03 14	SR	50,85	V	0,92	V	104,22	V	0,03	V	1,41	V	135,43	V	26717	V
2018/11/03 15	SR	11,85	V	0,54	V	161,41	V	0,01	V	1,58	V	135,38	V	27109	V
2018/11/03 16	SR	100,79	V	1,89	V	95,36	V	0,21	V	1,42	V	135,38	V	25903	V
2018/11/03 17	SR	152,43	V	5,57	V	86,85	V	1,99	V	1,44	V	135,40	V	25688	V
2018/11/03 18	SR	81,00	V	1,26	V	94,01	V	0,08	V	1,39	V	135,59	V	25892	V
2018/11/03 19	SR	85,92	V	1,81	V	89,02	V	0,37	V	1,38	V	135,79	V	25633	V
2018/11/03 20	SR	60,62	V	0,77	V	103,44	V	0,01	V	1,45	V	135,55	V	25993	V
2018/11/03 21	SR	80,99	V	1,82	V	89,51	V	0,43	V	1,47	V	135,29	V	26248	V
2018/11/03 22	SR	33,00	V	0,58	V	101,14	V	0,00	V	1,60	V	135,39	V	25932	V
2018/11/03 23	SR	50,73	V	0,65	V	86,55	V	0,00	V	1,61	V	135,68	V	25864	V
2018/11/03 24	SR	74,31	V	1,12	V	84,50	V	0,36	V	1,55	V	135,94	V	25936	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.1-152.4	0.4-5.6	73.2-161.4	0.0-2.0	1.4-2.4	135.3-145.3	25532.4-27422.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.3	1.3	98.9	0.2	1.7	138.6	26283.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/04

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/04 01	SR	86,48	V	1,37	V	78,46	V	0,29	V	1,49	V	136,40	V	25556	V
2018/11/04 02	SR	41,01	V	0,61	V	89,34	V	0,00	V	1,64	V	136,79	V	25576	V
2018/11/04 03	SR	20,88	V	0,49	V	98,01	V	0,00	V	1,56	V	137,26	V	26055	V
2018/11/04 04	SR	16,28	V	0,44	V	105,01	V	0,00	V	1,64	V	137,44	V	25966	V
2018/11/04 05	SR	17,79	V	0,44	V	102,39	V	0,04	V	1,42	V	137,74	V	26888	V
2018/11/04 06	SR	11,84	V	0,47	V	114,55	V	0,01	V	1,70	V	137,79	V	26019	V
2018/11/04 07	SR	46,59	V	0,63	V	87,70	V	0,00	V	1,47	V	137,89	V	26008	V
2018/11/04 08	SR	21,73	V	0,47	V	109,43	V	0,00	V	1,52	V	137,83	V	26624	V
2018/11/04 09	SR	32,07	V	0,46	V	92,41	V	0,01	V	1,46	V	135,90	V	25687	V
2018/11/04 10	SR	52,14	V	0,57	V	82,44	V	0,08	V	1,42	V	135,34	V	27044	V
2018/11/04 11	SR	83,86	V	0,80	V	73,13	V	0,06	V	1,44	V	135,18	V	27042	V
2018/11/04 12	SR	81,30	V	1,16	V	79,14	V	0,11	V	1,73	V	134,98	V	25921	V
2018/11/04 13	SR	96,92	V	1,57	V	81,79	V	0,70	V	1,54	V	135,12	V	26973	V
2018/11/04 14	SR	50,37	V	0,60	V	93,51	V	0,23	V	1,67	V	135,62	V	26114	V
2018/11/04 15	SR	76,29	V	1,18	V	93,48	V	1,11	V	1,68	V	135,85	V	27050	V
2018/11/04 16	SR	54,46	V	0,63	V	91,43	V	0,49	V	1,75	V	136,01	V	26641	V
2018/11/04 17	SR	82,42	V	0,90	V	80,45	V	0,94	V	1,62	V	135,99	V	27937	V
2018/11/04 18	SR	63,22	V	0,71	V	85,68	V	0,18	V	1,84	V	136,26	V	27180	V
2018/11/04 19	SR	117,54	V	1,14	V	72,84	V	0,10	V	1,69	V	136,50	V	27868	V
2018/11/04 20	SR	111,89	V	1,46	V	70,68	V	0,13	V	1,74	V	136,79	V	26758	V
2018/11/04 21	SR	94,17	V	1,06	V	76,43	V	0,15	V	1,76	V	136,91	V	26696	V
2018/11/04 22	SR	57,78	V	0,58	V	84,08	V	0,00	V	1,94	V	136,98	V	27009	V
2018/11/04 23	SR	28,78	V	0,47	V	103,30	V	0,09	V	1,61	V	138,18	V	26004	V
2018/11/04 24	SR	28,49	V	0,47	V	96,60	V	0,00	V	1,66	V	139,46	V	26592	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.8-117.5	0.4-1.6	70.7-114.5	0.0-1.1	1.4-1.9	135.0-139.5	25556.0-27936.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.3	0.8	89.3	0.2	1.6	136.7	26550.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Full


RESPONSABILE IMPIANTO: Full

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/05 01	SR	14,82	V	0,44	V	110,23	V	0,00	V	1,86	V	139,97	V	25900	V
2018/11/05 02	SR	25,47	V	0,47	V	100,19	V	0,01	V	1,94	V	140,16	V	25719	V
2018/11/05 03	SR	15,01	V	0,41	V	107,73	V	0,13	V	1,78	V	140,28	V	26564	V
2018/11/05 04	SR	32,60	V	1,50	V	116,99	V	0,57	V	1,83	V	140,19	V	25602	V
2018/11/05 05	SR	12,63	V	0,45	V	122,59	V	0,55	V	1,94	V	140,11	V	25926	V
2018/11/05 06	SR	50,13	V	0,94	V	113,16	V	0,34	V	2,01	V	139,59	V	26493	V
2018/11/05 07	SR	73,65	V	0,78	V	77,68	V	0,11	V	1,92	V	139,25	V	25605	V
2018/11/05 08	SR	88,54	V	1,88	V	76,20	V	0,27	V	2,13	V	139,12	V	25744	V
2018/11/05 09	SR	105,25	V	1,02	V	67,04	V	0,06	V	2,13	V	139,29	V	26437	V
2018/11/05 10	SR	95,82	V	1,34	V	78,15	V	0,55	V	1,94	V	139,51	V	26638	V
2018/11/05 11	SR	133,14	V	2,00	V	75,23	V	1,16	V	2,18	V	139,48	V	25388	V
2018/11/05 12	SR	83,82	V	1,40	V	89,35	V	1,45	V	2,03	V	139,63	V	26125	V
2018/11/05 13	SR	123,29	V	3,00	V	83,45	V	3,28	V	2,20	V	140,12	V	25362	V
2018/11/05 14	SP	84,70	V	1,96	V	169,18	V	1,76	V	1,45	V	137,36	V	23464	V
2018/11/05 15	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	NV	123,26	NV	0,00	NV
2018/11/05 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/11/05 17	AV	628,44	NV	103,88	NV	84,33	NV	10,79	NV	0,24	NV	99,52	NV	3689	NV
2018/11/05 18	AV	708,41	V	91,11	V	105,79	V	9,45	V	0,32	V	96,06	V	4640	V
2018/11/05 19	AV	486,14	V	28,68	V	185,35	V	1,46	V	0,27	V	98,18	V	12715	V
2018/11/05 20	AV	14,40	V	4,87	V	189,34	V	0,01	V	0,16	V	98,21	V	15189	V
2018/11/05 21	AV	24,47	V	2,99	V	112,97	V	0,13	V	0,17	V	100,16	V	15523	V
2018/11/05 22	AV	0,08	V	2,13	V	227,95	V	0,10	V	0,22	V	112,93	V	20057	V
2018/11/05 23	AV	76,86	V	2,02	V	79,69	V	0,97	V	1,95	V	131,05	V	24306	V
2018/11/05 24	AV	255,29	V	7,98	V	50,69	NV	2,84	V	1,42	V	140,11	V	23948	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.6-133.1	0.4-3.0	67.0-122.6	0.0-3.3	1.8-2.2	139.1-140.3	25361.8-26638.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.7	1.2	93.7	0.7	2	139.7	25961.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 