

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/11 01	SR	2,18	V	0,01	V	143,50	V	12,10	V	0,84	V	115,56	V	30814	V
2024/11/11 02	SR	9,23	V	0,01	V	117,50	V	8,80	V	0,85	V	115,95	V	30907	V
2024/11/11 03	SR	16,54	V	0,25	V	129,90	V	9,87	V	0,85	V	115,28	V	30863	V
2024/11/11 04	SR	8,02	V	0,01	V	148,91	V	12,19	V	0,87	V	113,88	V	30794	V
2024/11/11 05	SR	37,60	V	0,24	V	111,51	V	7,53	V	0,81	V	115,47	V	31026	V
2024/11/11 06	SR	26,96	V	0,06	V	113,35	V	7,94	V	1,00	V	122,05	V	31375	V
2024/11/11 07	SR	58,27	V	0,44	V	95,58	V	7,81	V	0,82	V	109,81	V	31906	V
2024/11/11 08	SR	62,09	V	0,92	V	102,08	V	7,85	V	0,81	V	114,97	V	31396	V
2024/11/11 09	SR	123,32	V	4,29	V	106,03	V	10,56	V	0,81	V	114,73	V	30911	V
2024/11/11 10	SR	2,54	V	0,01	V	161,59	V	12,48	V	1,04	V	108,65	V	30591	V
2024/11/11 11	SR	0,59	V	0,01	V	189,10	V	11,80	V	0,86	V	114,43	V	30636	V
2024/11/11 12	SR	116,50	V	3,39	V	106,11	V	15,11	V	1,14	V	132,33	V	31566	V
2024/11/11 13	SR	160,19	V	6,25	V	97,69	V	15,39	V	2,67	V	111,22	V	29862	V
2024/11/11 14	SR	49,42	V	1,28	V	114,78	V	14,89	V	1,87	V	114,45	V	30644	V
2024/11/11 15	SR	23,01	V	0,01	V	97,25	V	10,91	V	1,42	V	129,37	V	30902	V
2024/11/11 16	SR	113,58	V	2,18	V	84,97	V	6,59	V	0,76	V	111,60	V	30556	V
2024/11/11 17	SR	135,28	V	2,39	V	89,81	V	10,36	V	0,82	V	119,33	V	30997	V
2024/11/11 18	SR	76,62	V	0,93	V	93,73	V	10,42	V	0,90	V	113,56	V	30388	V
2024/11/11 19	SR	110,32	V	2,62	V	88,54	V	8,74	V	0,71	V	115,05	V	30985	V
2024/11/11 20	SR	81,10	V	1,74	V	95,49	V	10,29	V	0,87	V	117,84	V	30624	V
2024/11/11 21	SR	80,20	V	1,90	V	97,34	V	10,90	V	0,73	V	114,50	V	31137	V
2024/11/11 22	SR	48,30	V	1,32	V	115,48	V	15,80	V	0,74	V	114,89	V	31279	V
2024/11/11 23	SR	99,73	V	2,79	V	97,57	V	13,37	V	0,71	V	114,94	V	31559	V
2024/11/11 24	SR	179,01	V	7,10	V	81,98	V	10,60	V	0,72	V	115,35	V	31281	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.6-179.0	0.0-7.1	82.0-189.1	6.6-15.8	0.7-2.7	108.6-132.3	29862.3-31905.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.5	1.7	111.7	10.9	1	116	30958.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/12 01	SR	80,92	V	0,96	V	77,22	V	6,79	V	0,73	V	115,58	V	31481	V
2024/11/12 02	SR	125,17	V	1,11	V	58,81	V	3,70	V	0,72	V	115,94	V	31400	V
2024/11/12 03	SR	104,61	V	0,45	V	63,55	V	1,25	V	0,72	V	116,13	V	31330	V
2024/11/12 04	SR	96,07	V	1,06	V	70,04	V	0,99	V	0,72	V	116,01	V	31317	V
2024/11/12 05	SR	45,27	V	0,11	V	77,85	V	1,00	V	0,82	V	115,73	V	31251	V
2024/11/12 06	SR	75,68	V	1,00	V	72,91	V	1,54	V	0,81	V	115,05	V	31224	V
2024/11/12 07	SR	73,09	V	0,24	V	73,46	V	0,86	V	0,76	V	114,70	V	32402	V
2024/11/12 08	SR	119,05	V	1,31	V	64,57	V	0,27	V	0,76	V	113,90	V	31475	V
2024/11/12 09	SR	80,27	V	0,23	V	67,77	V	0,01	V	0,77	V	114,24	V	31525	V
2024/11/12 10	SR	131,92	V	0,46	V	56,96	V	0,00	V	0,78	V	114,48	V	31430	V
2024/11/12 11	SR	69,72	V	0,10	V	78,83	V	0,02	V	0,86	V	114,56	V	31446	V
2024/11/12 12	SR	26,83	V	0,09	V	109,79	V	1,29	V	0,86	V	114,03	V	31512	V
2024/11/12 13	SR	56,21	V	0,16	V	91,69	V	2,35	V	0,84	V	114,53	V	31326	V
2024/11/12 14	SR	103,13	V	1,09	V	78,29	V	1,83	V	1,21	V	127,48	V	31545	V
2024/11/12 15	SR	91,83	V	0,80	V	76,38	V	1,56	V	1,38	V	119,29	V	30908	V
2024/11/12 16	SR	95,03	V	0,84	V	67,14	V	2,01	V	2,66	V	114,80	V	30930	V
2024/11/12 17	SR	83,60	V	0,35	V	73,01	V	2,88	V	0,85	V	115,25	V	30884	V
2024/11/12 18	SR	141,04	V	1,02	V	58,07	V	0,77	V	0,81	V	115,48	V	30685	V
2024/11/12 19	SR	141,35	V	1,38	V	69,31	V	0,02	V	0,83	V	115,62	V	30787	V
2024/11/12 20	SR	45,11	V	0,16	V	91,74	V	0,00	V	0,88	V	114,81	V	31039	V
2024/11/12 21	SR	37,72	V	0,22	V	104,22	V	0,11	V	0,96	V	114,90	V	30896	V
2024/11/12 22	SR	71,38	V	2,60	V	104,91	V	3,99	V	0,83	V	114,55	V	30633	V
2024/11/12 23	SR	87,72	V	2,88	V	130,25	V	7,74	V	0,87	V	114,34	V	30509	V
2024/11/12 24	SR	137,09	V	6,63	V	105,34	V	10,84	V	0,84	V	114,33	V	30602	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.8-141.4	0.1-6.6	57.0-130.2	0.0-10.8	0.7-2.7	113.9-127.5	30509.3-32401.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	88.3	1.1	80.1	2.2	0.9	115.7	31189.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/13 01	SR	34,58	V	0,47	V	110,99	V	5,48	V	0,78	V	114,75	V	30826	V
2024/11/13 02	SR	107,77	V	2,46	V	95,32	V	6,91	V	0,78	V	114,93	V	30621	V
2024/11/13 03	SR	65,73	V	0,77	V	96,94	V	5,99	V	0,76	V	114,77	V	30836	V
2024/11/13 04	SR	85,59	V	1,10	V	84,62	V	4,48	V	0,79	V	114,75	V	31010	V
2024/11/13 05	SR	35,36	V	0,33	V	114,30	V	5,41	V	0,81	V	114,20	V	30854	V
2024/11/13 06	SR	104,54	V	2,91	V	111,75	V	7,62	V	0,82	V	113,76	V	31036	V
2024/11/13 07	SR	23,49	V	0,11	V	128,08	V	6,93	V	0,76	V	113,71	V	32793	V
2024/11/13 08	SR	55,48	V	0,42	V	109,92	V	6,18	V	0,69	V	113,02	V	31667	V
2024/11/13 09	SR	37,09	V	0,67	V	132,89	V	7,92	V	0,69	V	113,06	V	31290	V
2024/11/13 10	SR	61,06	V	0,97	V	110,77	V	7,27	V	0,70	V	113,63	V	31208	V
2024/11/13 11	SR	30,93	V	0,23	V	125,54	V	8,43	V	0,71	V	113,97	V	30964	V
2024/11/13 12	SR	51,71	V	1,32	V	122,57	V	7,41	V	0,69	V	113,96	V	30647	V
2024/11/13 13	SR	97,36	V	3,05	V	114,23	V	7,15	V	0,48	V	109,42	V	27812	V
2024/11/13 14	SR	15,72	V	0,01	V	128,90	V	5,14	V	0,65	V	114,88	V	27617	V
2024/11/13 15	SR	73,78	V	2,96	V	135,68	V	6,91	V	0,73	V	123,45	V	27923	V
2024/11/13 16	SR	9,59	V	0,01	V	148,34	V	5,66	V	0,79	V	123,84	V	28633	V
2024/11/13 17	SR	26,85	V	0,22	V	144,49	V	7,54	V	1,24	V	126,53	V	31005	V
2024/11/13 18	SR	123,40	V	4,07	V	103,27	V	10,59	V	1,04	V	130,64	V	31660	V
2024/11/13 19	SR	75,20	V	1,20	V	96,36	V	7,59	V	1,21	V	115,46	V	31271	V
2024/11/13 20	SR	111,81	V	3,41	V	87,13	V	9,98	V	0,83	V	114,75	V	31213	V
2024/11/13 21	SR	91,26	V	1,23	V	79,09	V	8,43	V	0,93	V	114,51	V	31053	V
2024/11/13 22	SR	116,78	V	3,49	V	89,29	V	11,36	V	0,82	V	114,48	V	30806	V
2024/11/13 23	SR	47,85	V	0,30	V	104,92	V	8,84	V	0,77	V	114,67	V	30774	V
2024/11/13 24	SR	51,95	V	0,41	V	102,41	V	9,39	V	0,80	V	114,64	V	30870	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.6-123.4	0.0-4.1	79.1-148.3	4.5-11.4	0.5-1.2	109.4-130.6	27616.6-32793.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64	1.3	111.6	7.4	0.8	116.1	30599.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/14 01	SR	21,15	V	0,05	V	121,83	V	9,18	V	0,80	V	114,67	V	30878	V
2024/11/14 02	SR	37,12	V	0,41	V	122,96	V	9,12	V	0,79	V	114,52	V	30931	V
2024/11/14 03	SR	88,04	V	1,81	V	102,57	V	8,69	V	0,77	V	114,75	V	30790	V
2024/11/14 04	SR	68,35	V	0,87	V	102,67	V	8,11	V	0,80	V	114,62	V	30931	V
2024/11/14 05	SR	84,67	V	1,12	V	104,86	V	8,29	V	0,83	V	114,51	V	31020	V
2024/11/14 06	SR	134,70	V	4,30	V	101,20	V	11,38	V	0,80	V	114,58	V	30667	V
2024/11/14 07	SR	64,24	V	2,29	V	117,37	V	10,02	V	0,83	V	114,54	V	32259	V
2024/11/14 08	SR	20,33	V	0,01	V	121,97	V	6,33	V	0,89	V	113,72	V	31216	V
2024/11/14 09	SR	84,18	V	1,01	V	101,10	V	6,83	V	0,85	V	113,72	V	31098	V
2024/11/14 10	SR	114,94	V	2,90	V	102,38	V	7,97	V	0,93	V	113,81	V	30727	V
2024/11/14 11	SR	41,40	V	0,11	V	118,95	V	8,00	V	0,91	V	114,08	V	30662	V
2024/11/14 12	SR	39,56	V	0,11	V	110,36	V	6,07	V	0,95	V	114,43	V	30721	V
2024/11/14 13	SR	72,41	V	0,95	V	99,54	V	6,13	V	0,94	V	114,43	V	30761	V
2024/11/14 14	SR	133,31	V	3,45	V	96,58	V	5,83	V	1,10	V	114,63	V	30753	V
2024/11/14 15	SR	31,81	V	0,04	V	101,04	V	4,19	V	1,01	V	114,39	V	30747	V
2024/11/14 16	SR	118,60	V	2,71	V	94,81	V	7,10	V	0,95	V	114,41	V	30745	V
2024/11/14 17	SR	124,54	V	3,31	V	94,78	V	7,02	V	1,00	V	114,48	V	30785	V
2024/11/14 18	SR	115,64	V	3,20	V	82,48	V	4,30	V	0,92	V	115,12	V	30530	V
2024/11/14 19	SR	55,47	V	0,09	V	91,18	V	3,29	V	0,92	V	115,29	V	30649	V
2024/11/14 20	SR	42,87	V	0,24	V	94,18	V	2,06	V	0,98	V	114,57	V	30563	V
2024/11/14 21	SR	74,69	V	3,00	V	110,14	V	10,43	V	0,96	V	114,08	V	30515	V
2024/11/14 22	SR	113,57	V	2,39	V	80,46	V	7,95	V	0,88	V	114,36	V	30547	V
2024/11/14 23	SR	92,94	V	1,87	V	84,60	V	4,69	V	0,88	V	114,09	V	30559	V
2024/11/14 24	SR	128,09	V	2,72	V	75,35	V	4,11	V	0,85	V	113,69	V	30614	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.3-134.7	0.0-4.3	75.4-123.0	2.1-11.4	0.8-1.1	113.7-115.3	30514.7-32258.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.3	1.6	101.4	7	0.9	114.4	30819.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/15 01	SR	114,33	V	0,24	V	60,49	V	0,33	V	0,84	V	114,50	V	30793	V
2024/11/15 02	SR	58,85	V	0,04	V	76,71	V	0,50	V	0,87	V	114,52	V	30816	V
2024/11/15 03	SR	139,51	V	4,34	V	79,69	V	5,23	V	0,81	V	114,64	V	30566	V
2024/11/15 04	SR	122,83	V	4,07	V	99,47	V	8,54	V	0,88	V	114,84	V	30335	V
2024/11/15 05	SR	115,71	V	4,62	V	114,27	V	12,57	V	0,85	V	114,23	V	30383	V
2024/11/15 06	SR	12,79	V	0,08	V	128,72	V	10,36	V	0,80	V	113,78	V	30476	V
2024/11/15 07	SR	94,08	V	2,67	V	101,87	V	15,08	V	0,72	V	113,86	V	32030	V
2024/11/15 08	SR	86,39	V	2,17	V	104,31	V	12,02	V	0,79	V	113,64	V	30902	V
2024/11/15 09	SR	3,38	V	0,01	V	156,51	V	13,68	V	0,80	V	115,67	V	28696	V
2024/11/15 10	SR	68,22	V	0,98	V	119,33	V	14,91	V	2,62	V	124,22	V	27320	V
2024/11/15 11	SR	1,36	V	0,01	V	157,40	V	16,62	V	0,82	V	121,72	V	27467	V
2024/11/15 12	SR	54,39	V	3,16	V	140,31	V	20,62	V	1,94	V	120,04	V	30717	V
2024/11/15 13	SR	62,60	V	0,66	V	109,63	V	19,88	V	0,78	V	111,57	V	30986	V
2024/11/15 14	SR	155,32	V	7,98	V	113,73	V	26,25	V	0,80	V	113,40	V	30275	V
2024/11/15 15	SR	42,51	V	0,90	V	140,81	V	18,48	V	0,80	V	113,69	V	30687	V
2024/11/15 16	SR	75,87	V	2,13	V	99,56	V	13,43	V	0,75	V	113,67	V	30793	V
2024/11/15 17	SR	104,18	V	0,51	V	69,97	V	5,11	V	0,80	V	113,82	V	30621	V
2024/11/15 18	SR	65,73	V	0,81	V	86,26	V	6,16	V	0,83	V	113,81	V	30925	V
2024/11/15 19	SR	108,71	V	3,50	V	88,22	V	10,04	V	0,84	V	113,93	V	31255	V
2024/11/15 20	SR	59,98	V	1,35	V	96,05	V	9,97	V	0,88	V	113,92	V	31341	V
2024/11/15 21	SR	127,94	V	5,33	V	104,63	V	17,14	V	0,95	V	113,86	V	30995	V
2024/11/15 22	SR	46,11	V	1,98	V	126,95	V	18,29	V	0,89	V	113,49	V	31232	V
2024/11/15 23	SR	76,11	V	2,91	V	119,44	V	18,21	V	0,95	V	113,57	V	31278	V
2024/11/15 24	SR	24,20	V	0,29	V	126,05	V	12,88	V	0,85	V	113,31	V	31394	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.4-155.3	0.0-8.0	60.5-157.4	0.3-26.2	0.7-2.6	111.6-124.2	27320.0-32030.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.9	2.1	109.2	12.8	1	114.9	30511.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/16 01	SR	7,24	V	0,03	V	141,92	V	13,84	V	0,88	V	112,99	V	31525	V
2024/11/16 02	SR	26,37	V	0,24	V	126,42	V	15,82	V	0,86	V	112,81	V	31366	V
2024/11/16 03	SR	71,52	V	1,98	V	126,51	V	18,04	V	0,86	V	112,78	V	31406	V
2024/11/16 04	SR	109,08	V	2,80	V	108,06	V	17,88	V	0,86	V	113,33	V	31113	V
2024/11/16 05	SR	4,48	V	0,01	V	148,25	V	13,10	V	0,92	V	113,18	V	31353	V
2024/11/16 06	SR	25,50	V	0,03	V	120,76	V	12,47	V	0,84	V	113,28	V	31456	V
2024/11/16 07	SR	42,45	V	0,70	V	116,71	V	12,51	V	0,83	V	113,18	V	33379	V
2024/11/16 08	SR	141,42	V	5,02	V	99,42	V	15,90	V	0,80	V	113,38	V	31707	V
2024/11/16 09	SR	20,03	V	0,02	V	118,71	V	12,35	V	0,91	V	113,31	V	31781	V
2024/11/16 10	SR	85,04	V	3,17	V	106,04	V	14,09	V	0,84	V	113,46	V	31390	V
2024/11/16 11	SR	160,07	V	4,05	V	89,87	V	15,04	V	0,90	V	113,92	V	31211	V
2024/11/16 12	SR	110,31	V	3,46	V	102,71	V	16,25	V	0,90	V	114,14	V	31100	V
2024/11/16 13	SR	68,81	V	0,66	V	110,03	V	15,33	V	0,97	V	114,18	V	31161	V
2024/11/16 14	SR	58,81	V	2,48	V	137,44	V	15,70	V	0,93	V	113,78	V	31445	V
2024/11/16 15	SR	26,90	V	0,27	V	138,44	V	16,38	V	0,89	V	113,67	V	31440	V
2024/11/16 16	SR	31,08	V	0,43	V	137,43	V	17,35	V	0,94	V	114,01	V	31280	V
2024/11/16 17	SR	29,79	V	0,59	V	140,91	V	18,64	V	0,92	V	114,01	V	31285	V
2024/11/16 18	SR	15,35	V	0,03	V	142,26	V	17,43	V	0,88	V	113,87	V	31200	V
2024/11/16 19	SR	52,31	V	1,75	V	129,10	V	14,81	V	0,91	V	113,54	V	31330	V
2024/11/16 20	SR	161,80	V	5,91	V	107,42	V	17,63	V	0,91	V	113,28	V	31212	V
2024/11/16 21	SR	34,66	V	0,11	V	121,92	V	17,10	V	0,88	V	113,48	V	31095	V
2024/11/16 22	SR	41,19	V	0,22	V	113,70	V	13,14	V	0,84	V	113,64	V	31028	V
2024/11/16 23	SR	75,85	V	2,36	V	125,71	V	16,30	V	0,91	V	113,51	V	31014	V
2024/11/16 24	SR	72,46	V	0,74	V	120,01	V	16,53	V	0,93	V	113,75	V	31259	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.5-161.8	0.0-5.9	89.9-148.3	12.3-18.6	0.8-1.0	112.8-114.2	31013.8-33379.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.4	1.5	122.1	15.6	0.9	113.5	31397.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/17 01	SR	128,56	V	2,36	V	96,57	V	14,76	V	0,92	V	113,85	V	31219	V
2024/11/17 02	SR	101,60	V	2,00	V	101,19	V	10,78	V	0,94	V	113,94	V	31202	V
2024/11/17 03	SR	26,81	V	0,06	V	119,42	V	9,14	V	0,90	V	113,62	V	31350	V
2024/11/17 04	SR	89,10	V	1,28	V	97,77	V	10,31	V	0,89	V	113,84	V	31400	V
2024/11/17 05	SR	98,44	V	1,44	V	95,57	V	11,13	V	0,88	V	113,80	V	31501	V
2024/11/17 06	SR	23,54	V	0,01	V	104,97	V	7,30	V	0,84	V	113,78	V	31469	V
2024/11/17 07	SR	72,34	V	1,60	V	92,20	V	6,58	V	0,92	V	113,77	V	32548	V
2024/11/17 08	SR	123,15	V	1,95	V	80,20	V	7,71	V	0,89	V	113,45	V	31217	V
2024/11/17 09	SR	59,44	V	0,30	V	88,48	V	6,87	V	0,88	V	113,56	V	31031	V
2024/11/17 10	SR	86,77	V	1,22	V	87,79	V	6,76	V	0,91	V	114,04	V	30783	V
2024/11/17 11	SR	76,08	V	0,65	V	86,77	V	5,41	V	0,97	V	114,55	V	30718	V
2024/11/17 12	SR	94,38	V	1,16	V	83,51	V	6,05	V	1,10	V	114,74	V	30431	V
2024/11/17 13	SR	66,41	V	1,52	V	93,75	V	5,63	V	0,99	V	114,56	V	30379	V
2024/11/17 14	SR	77,17	V	0,63	V	82,66	V	3,34	V	1,00	V	114,76	V	30343	V
2024/11/17 15	SR	78,24	V	0,51	V	86,60	V	3,56	V	1,08	V	115,05	V	30072	V
2024/11/17 16	SR	100,41	V	1,05	V	82,83	V	3,65	V	1,06	V	115,14	V	29928	V
2024/11/17 17	SR	113,43	V	0,83	V	75,73	V	3,47	V	1,09	V	115,24	V	29983	V
2024/11/17 18	SR	122,04	V	2,12	V	80,20	V	3,68	V	1,08	V	115,20	V	30002	V
2024/11/17 19	SR	146,92	V	2,75	V	79,39	V	3,39	V	1,13	V	115,20	V	30035	V
2024/11/17 20	SR	81,33	V	1,41	V	97,29	V	3,02	V	1,13	V	114,87	V	30161	V
2024/11/17 21	SR	59,83	V	0,74	V	94,39	V	2,42	V	1,10	V	114,95	V	30284	V
2024/11/17 22	SR	58,20	V	0,50	V	90,69	V	2,31	V	1,19	V	114,99	V	30229	V
2024/11/17 23	SR	98,83	V	1,56	V	88,25	V	2,03	V	1,17	V	115,01	V	30276	V
2024/11/17 24	SR	55,90	V	0,16	V	87,77	V	2,09	V	1,22	V	115,53	V	30204	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.5-146.9	0.0-2.8	75.7-119.4	2.0-14.8	0.8-1.2	113.4-115.5	29928.4-32547.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	85	1.2	90.6	5.9	1	114.5	30698.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

