

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/11/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/11/12 01	SR	14,14	V	0,30	V	124,69	V	0,00	V	0,73	V	131,59	V	31902	V
2019/11/12 02	SR	64,36	V	0,77	V	77,38	V	0,01	V	0,67	V	131,49	V	30197	V
2019/11/12 03	SR	10,80	V	0,31	V	129,69	V	0,00	V	0,68	V	130,99	V	31721	V
2019/11/12 04	SR	20,51	V	0,33	V	107,69	V	0,00	V	0,69	V	129,84	V	30747	V
2019/11/12 05	SR	36,57	V	0,40	V	89,74	V	0,00	V	0,71	V	130,55	V	30771	V
2019/11/12 06	SR	122,64	V	1,63	V	57,76	V	0,04	V	0,62	V	132,36	V	30617	V
2019/11/12 07	SR	91,07	V	0,87	V	66,08	V	0,00	V	0,62	V	134,79	V	29758	V
2019/11/12 08	SR	90,05	V	1,04	V	68,87	V	0,04	V	0,64	V	135,15	V	29854	V
2019/11/12 09	SR	64,78	V	0,49	V	71,54	V	0,00	V	0,61	V	135,68	V	30872	V
2019/11/12 10	SR	71,43	V	0,70	V	78,88	V	0,00	V	0,60	V	136,61	V	30230	V
2019/11/12 11	SR	104,23	V	1,41	V	63,67	V	0,02	V	0,73	V	134,53	V	30146	V
2019/11/12 12	SR	101,78	V	0,82	V	73,51	V	0,00	V	1,24	V	125,35	V	28730	V
2019/11/12 13	SR	46,83	V	0,47	V	102,06	V	0,00	V	1,49	V	122,76	V	29354	V
2019/11/12 14	SR	21,92	V	0,30	V	119,27	V	0,00	V	1,80	V	119,22	V	29524	V
2019/11/12 15	SR	43,40	V	0,34	V	89,44	V	0,00	V	1,45	V	114,77	V	29314	V
2019/11/12 16	SR	46,35	V	0,69	V	93,22	V	0,01	V	4,00	V	113,52	V	29787	V
2019/11/12 17	SR	135,90	V	2,20	V	50,26	V	0,00	V	3,33	V	115,53	V	29217	V
2019/11/12 18	SR	110,24	V	2,08	V	98,65	V	0,00	V	1,17	V	132,43	V	29795	V
2019/11/12 19	SR	72,54	V	0,79	V	95,48	V	0,00	V	4,27	V	112,19	V	30887	V
2019/11/12 20	SR	143,28	V	2,67	V	46,45	V	0,15	V	0,67	V	111,80	V	29453	V
2019/11/12 21	SR	100,14	V	1,21	V	55,31	V	0,00	V	0,62	V	112,42	V	29850	V
2019/11/12 22	SR	96,07	V	0,93	V	63,92	V	0,00	V	0,63	V	112,58	V	29657	V
2019/11/12 23	SR	90,04	V	1,27	V	77,75	V	0,01	V	0,56	V	113,40	V	29345	V
2019/11/12 24	SR	54,25	V	0,55	V	93,26	V	0,00	V	0,49	V	113,27	V	29228	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.8-143.3	0.3-2.7	46.4-129.7	0.0-0.2	0.5-4.3	111.8-136.6	28729.6-31901.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.1	0.9	83.1	0	1.2	124.3	30039.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/11/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/11/13 01	SR	33,80	V	0,35	V	94,93	V	0,00	V	0,47	V	112,41	V	29231	V
2019/11/13 02	SR	19,98	V	0,25	V	105,06	V	0,00	V	0,50	V	112,36	V	29817	V
2019/11/13 03	SR	13,47	V	0,25	V	114,08	V	0,00	V	0,58	V	112,97	V	30701	V
2019/11/13 04	SR	78,72	V	1,97	V	70,99	V	0,21	V	0,68	V	113,28	V	29565	V
2019/11/13 05	SR	116,36	V	2,16	V	56,86	V	0,00	V	2,01	V	114,71	V	29015	V
2019/11/13 06	SR	101,32	V	1,64	V	59,18	V	0,00	V	1,72	V	113,78	V	28930	V
2019/11/13 07	SR	48,82	V	0,61	V	84,79	V	0,00	V	0,64	V	113,17	V	29609	V
2019/11/13 08	SR	55,14	V	0,64	V	89,37	V	0,00	V	0,59	V	113,10	V	30222	V
2019/11/13 09	SR	58,42	V	0,53	V	87,55	V	0,00	V	0,56	V	112,61	V	30007	V
2019/11/13 10	SR	63,34	V	0,72	V	76,16	V	0,00	V	0,60	V	113,59	V	30849	V
2019/11/13 11	SR	101,60	V	1,14	V	65,31	V	0,00	V	0,72	V	114,04	V	27971	V
2019/11/13 12	SR	46,10	V	0,38	V	88,93	V	0,00	V	0,76	V	115,35	V	27692	V
2019/11/13 13	SR	63,27	V	0,67	V	84,82	V	0,00	V	0,55	V	116,28	V	27557	V
2019/11/13 14	SR	61,69	V	0,56	V	78,35	V	0,00	V	0,55	V	116,52	V	27520	V
2019/11/13 15	SR	35,82	V	0,35	V	95,05	V	0,00	V	0,61	V	117,10	V	27925	V
2019/11/13 16	SR	60,60	V	0,67	V	88,15	V	0,00	V	0,60	V	117,18	V	27649	V
2019/11/13 17	SR	94,26	V	2,63	V	106,57	V	0,33	V	0,61	V	117,13	V	27493	V
2019/11/13 18	SR	40,60	V	0,52	V	106,35	V	0,00	V	0,54	V	116,89	V	27354	V
2019/11/13 19	SR	41,07	V	0,49	V	106,46	V	0,00	V	0,56	V	116,96	V	27868	V
2019/11/13 20	SR	23,85	V	0,28	V	114,68	V	0,00	V	0,58	V	116,90	V	28230	V
2019/11/13 21	SR	28,80	V	0,31	V	107,62	V	0,00	V	0,58	V	117,17	V	28365	V
2019/11/13 22	SR	25,90	V	0,28	V	113,04	V	0,00	V	0,62	V	117,42	V	28728	V
2019/11/13 23	SR	144,34	V	6,05	V	58,29	V	2,94	V	0,65	V	117,98	V	27358	V
2019/11/13 24	SR	84,81	V	1,02	V	61,65	V	0,00	V	0,82	V	118,83	V	27954	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.5-144.3	0.2-6.1	56.9-114.7	0.0-2.9	0.5-2.0	112.4-118.8	27354.1-30849.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.1	1	88.1	0.1	0.7	115.3	28650.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/11/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/11/14 01	SR	67,91	V	0,82	V	71,85	V	0,00	V	0,79	V	119,12	V	27890	V
2019/11/14 02	SR	42,30	V	0,55	V	85,64	V	0,00	V	0,76	V	119,07	V	28195	V
2019/11/14 03	SR	54,07	V	0,62	V	73,63	V	0,00	V	0,76	V	119,42	V	28172	V
2019/11/14 04	SR	103,62	V	1,82	V	64,95	V	0,00	V	0,74	V	119,62	V	28017	V
2019/11/14 05	SR	122,64	V	1,96	V	65,36	V	0,00	V	0,78	V	119,63	V	27925	V
2019/11/14 06	SR	91,41	V	1,33	V	62,22	V	0,00	V	0,76	V	119,49	V	27909	V
2019/11/14 07	SR	101,20	V	1,43	V	64,69	V	0,00	V	0,71	V	119,31	V	27358	V
2019/11/14 08	SR	89,48	V	1,02	V	67,52	V	0,00	V	0,65	V	118,45	V	28194	V
2019/11/14 09	SR	103,37	V	1,00	V	46,74	V	0,00	V	0,63	V	118,19	V	27672	V
2019/11/14 10	SR	86,79	V	0,96	V	64,99	V	0,00	V	0,70	V	115,89	V	30616	V
2019/11/14 11	SR	87,00	V	1,12	V	75,52	V	0,00	V	0,56	V	112,49	V	29226	V
2019/11/14 12	SR	87,63	V	0,72	V	62,83	V	0,00	V	0,50	V	111,78	V	29567	V
2019/11/14 13	SR	70,41	V	0,53	V	69,18	V	0,00	V	0,48	V	111,39	V	28826	V
2019/11/14 14	SR	77,54	V	0,63	V	60,70	V	0,00	V	0,46	V	110,97	V	28916	V
2019/11/14 15	SR	58,90	V	0,58	V	76,25	V	0,00	V	0,51	V	111,63	V	29372	V
2019/11/14 16	SR	10,87	V	0,25	V	141,58	V	0,00	V	0,55	V	112,13	V	30136	V
2019/11/14 17	SR	34,07	V	0,37	V	112,95	V	0,00	V	0,50	V	112,10	V	29666	V
2019/11/14 18	SR	80,39	V	1,29	V	87,50	V	0,07	V	0,48	V	111,75	V	29265	V
2019/11/14 19	SR	150,81	V	2,43	V	59,23	V	0,16	V	0,46	V	111,73	V	29018	V
2019/11/14 20	SR	77,03	V	0,84	V	73,63	V	0,06	V	0,52	V	112,08	V	29436	V
2019/11/14 21	SR	94,61	V	0,93	V	68,27	V	0,02	V	0,55	V	112,49	V	29258	V
2019/11/14 22	SR	99,39	V	1,02	V	68,77	V	0,02	V	0,60	V	112,86	V	29504	V
2019/11/14 23	SR	58,33	V	0,62	V	81,57	V	0,00	V	0,66	V	113,51	V	29864	V
2019/11/14 24	SR	75,74	V	0,95	V	74,08	V	0,03	V	0,65	V	114,03	V	29161	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.9-150.8	0.3-2.4	46.7-141.6	0.0-0.2	0.5-0.8	111.0-119.6	27357.9-30615.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	80.2	1	74.2	0	0.6	115	28881.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/11/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/11/15 01	SR	51,75	V	0,68	V	97,40	V	0,03	V	0,68	V	114,29	V	29312	V
2019/11/15 02	SR	25,06	V	0,39	V	113,64	V	0,00	V	0,70	V	114,36	V	29948	V
2019/11/15 03	SR	27,63	V	0,44	V	106,83	V	0,00	V	0,73	V	114,59	V	29712	V
2019/11/15 04	SR	84,26	V	1,75	V	88,25	V	0,19	V	0,73	V	115,02	V	28570	V
2019/11/15 05	AV	347,04	V	93,04	V	53,92	V	31,30	V	2,74	V	122,22	V	17609	V
2019/11/15 06	AV	280,93	V	228,08	V	71,69	V	33,18	V	33,53	V	125,92	V	23019	V
2019/11/15 07	SR	55,15	V	4,43	V	91,19	V	0,00	V	0,67	V	130,69	V	28999	V
2019/11/15 08	SR	68,61	V	2,56	V	93,16	V	0,03	V	0,63	V	130,96	V	28974	V
2019/11/15 09	SR	13,15	V	1,47	V	121,31	V	0,00	V	0,70	V	131,40	V	29810	V
2019/11/15 10	SR	46,75	V	1,02	V	88,30	V	0,00	V	0,65	V	131,53	V	30415	V
2019/11/15 11	SR	68,00	V	1,11	V	80,69	V	0,00	V	0,66	V	127,81	V	28661	V
2019/11/15 12	SR	70,90	V	0,93	V	75,71	V	0,00	V	0,65	V	127,40	V	28765	V
2019/11/15 13	SR	34,34	V	0,62	V	97,50	V	0,00	V	0,63	V	128,41	V	29529	V
2019/11/15 14	SR	27,22	V	0,58	V	103,68	V	0,00	V	0,71	V	129,23	V	29098	V
2019/11/15 15	SR	64,49	V	0,83	V	96,45	V	0,00	V	0,62	V	129,48	V	28582	V
2019/11/15 16	SR	92,69	V	1,06	V	87,66	V	0,00	V	0,62	V	129,84	V	28617	V
2019/11/15 17	SR	85,92	V	1,72	V	92,33	V	0,08	V	0,60	V	130,52	V	28306	V
2019/11/15 18	SR	21,24	V	0,39	V	125,48	V	0,00	V	0,61	V	131,58	V	28749	V
2019/11/15 19	SR	16,85	V	0,44	V	134,54	V	0,00	V	0,58	V	131,64	V	28660	V
2019/11/15 20	SR	107,88	V	2,45	V	89,12	V	0,16	V	0,53	V	131,67	V	28052	V
2019/11/15 21	SR	20,95	V	0,37	V	114,45	V	0,00	V	0,57	V	132,19	V	28895	V
2019/11/15 22	SR	20,83	V	0,37	V	126,57	V	0,00	V	0,67	V	133,78	V	29019	V
2019/11/15 23	SR	81,63	V	1,23	V	114,10	V	0,04	V	0,64	V	134,05	V	28487	V
2019/11/15 24	SR	77,15	V	2,16	V	125,84	V	0,16	V	2,32	V	120,02	V	28536	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.1-107.9	0.4-4.4	75.7-134.5	0.0-0.2	0.5-2.3	114.3-134.0	28051.6-30415.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.8	1.2	102.9	0	0.7	127.3	28986.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/11/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/11/16 01	SR	42,03	V	0,59	V	126,72	V	0,00	V	0,59	V	114,37	V	28726	V
2019/11/16 02	SR	102,55	V	2,61	V	110,15	V	0,31	V	0,57	V	113,85	V	28429	V
2019/11/16 03	SR	63,34	V	1,33	V	117,29	V	0,30	V	0,67	V	113,70	V	28910	V
2019/11/16 04	SR	64,14	V	0,68	V	117,08	V	0,00	V	0,67	V	113,92	V	28747	V
2019/11/16 05	SR	72,91	V	1,56	V	120,85	V	0,10	V	0,71	V	114,15	V	28581	V
2019/11/16 06	SR	60,75	V	1,38	V	113,79	V	0,10	V	0,75	V	114,25	V	28627	V
2019/11/16 07	SR	77,37	V	1,58	V	126,37	V	0,15	V	0,67	V	114,00	V	28492	V
2019/11/16 08	SR	56,18	V	0,53	V	123,09	V	0,00	V	0,50	V	112,75	V	28507	V
2019/11/16 09	SR	28,87	V	0,29	V	109,41	V	0,00	V	0,48	V	112,35	V	28524	V
2019/11/16 10	SR	9,23	V	0,28	V	137,52	V	0,00	V	0,45	V	111,00	V	31867	V
2019/11/16 11	SR	18,23	V	0,32	V	125,18	V	0,00	V	0,53	V	110,54	V	29690	V
2019/11/16 12	SR	23,54	V	0,31	V	112,77	V	0,00	V	0,55	V	111,09	V	29865	V
2019/11/16 13	SR	23,33	V	0,29	V	109,91	V	0,00	V	0,56	V	111,51	V	29742	V
2019/11/16 14	SR	16,96	V	0,28	V	119,01	V	0,00	V	0,58	V	111,63	V	29754	V
2019/11/16 15	SR	15,15	V	0,29	V	133,40	V	0,00	V	0,55	V	111,72	V	29987	V
2019/11/16 16	SR	62,86	V	0,64	V	91,44	V	0,00	V	0,50	V	111,69	V	29285	V
2019/11/16 17	SR	49,08	V	0,49	V	92,96	V	0,00	V	0,51	V	111,32	V	29285	V
2019/11/16 18	SR	61,28	V	0,68	V	96,54	V	0,00	V	0,47	V	110,76	V	28947	V
2019/11/16 19	SR	44,70	V	0,81	V	95,40	V	0,00	V	0,47	V	111,25	V	29157	V
2019/11/16 20	SR	32,47	V	0,94	V	105,40	V	0,00	V	0,54	V	111,60	V	29583	V
2019/11/16 21	SR	41,03	V	1,08	V	99,45	V	0,00	V	0,52	V	111,67	V	29338	V
2019/11/16 22	SR	56,33	V	1,03	V	82,22	V	0,00	V	0,53	V	111,83	V	29313	V
2019/11/16 23	SR	64,74	V	1,14	V	82,85	V	0,00	V	0,61	V	112,78	V	29420	V
2019/11/16 24	SR	26,48	V	0,94	V	96,89	V	0,00	V	0,74	V	113,14	V	30184	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.2-102.6	0.3-2.6	82.2-137.5	0.0-0.3	0.5-0.8	110.5-114.4	28429.1-31867.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.4	0.8	110.2	0	0.6	112.4	29290
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/11/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/11/17 01	SR	31,62	V	1,00	V	97,90	V	0,00	V	0,75	V	113,27	V	29890	V
2019/11/17 02	SR	52,33	V	1,09	V	78,43	V	0,00	V	0,77	V	113,43	V	29151	V
2019/11/17 03	SR	31,05	V	0,96	V	94,06	V	0,00	V	0,79	V	113,60	V	29644	V
2019/11/17 04	SR	58,52	V	1,10	V	86,64	V	0,00	V	0,83	V	113,60	V	29473	V
2019/11/17 05	SR	90,88	V	1,53	V	81,38	V	0,00	V	0,83	V	113,59	V	29103	V
2019/11/17 06	SR	43,97	V	1,01	V	88,17	V	0,00	V	0,80	V	113,82	V	29322	V
2019/11/17 07	SR	41,27	V	1,06	V	98,47	V	0,00	V	0,73	V	113,76	V	29545	V
2019/11/17 08	SR	17,38	V	0,92	V	109,67	V	0,00	V	0,69	V	113,24	V	29982	V
2019/11/17 09	SR	38,95	V	1,01	V	95,80	V	0,00	V	0,73	V	112,70	V	29647	V
2019/11/17 10	SR	17,16	V	0,01	V	112,89	V	0,00	V	0,76	V	111,87	V	31938	V
2019/11/17 11	SR	13,26	V	0,01	V	124,72	V	0,00	V	0,85	V	111,93	V	29413	V
2019/11/17 12	SR	41,76	V	0,04	V	92,98	V	0,00	V	0,71	V	112,04	V	30975	V
2019/11/17 13	SR	38,61	V	0,01	V	103,14	V	0,00	V	0,77	V	112,15	V	28627	V
2019/11/17 14	SR	25,14	V	0,01	V	108,47	V	0,00	V	0,75	V	112,35	V	28784	V
2019/11/17 15	SR	27,91	V	0,01	V	105,08	V	0,00	V	0,79	V	112,34	V	28901	V
2019/11/17 16	SR	87,59	V	0,36	V	84,95	V	0,01	V	0,74	V	112,41	V	28757	V
2019/11/17 17	SR	28,12	V	0,01	V	100,86	V	0,00	V	0,84	V	112,77	V	29061	V
2019/11/17 18	SR	69,02	V	0,18	V	85,53	V	0,00	V	0,90	V	113,13	V	28792	V
2019/11/17 19	SR	61,86	V	0,27	V	93,16	V	0,03	V	0,91	V	113,37	V	28605	V
2019/11/17 20	SR	18,37	V	0,01	V	121,33	V	0,00	V	0,90	V	113,33	V	28977	V
2019/11/17 21	SR	22,39	V	0,01	V	125,22	V	0,00	V	0,73	V	112,10	V	29047	V
2019/11/17 22	SR	64,37	V	0,74	V	106,09	V	0,13	V	0,61	V	111,79	V	28664	V
2019/11/17 23	SR	40,93	V	0,13	V	118,88	V	0,00	V	0,61	V	111,78	V	28871	V
2019/11/17 24	SR	30,06	V	0,01	V	122,50	V	0,00	V	0,68	V	112,05	V	29299	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.3-90.9	0.0-1.5	78.4-125.2	0.0-0.1	0.6-0.9	111.8-113.8	28605.4-31938.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.4	0.5	101.5	0	0.8	112.8	29352.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: