

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/13 01	SR	36,48	V	0,12	V	111,49	V	0,01	V	0,59	V	136,99	V	32024	V
2017/11/13 02	SR	58,06	V	0,11	V	95,09	V	0,01	V	0,50	V	135,81	V	31512	V
2017/11/13 03	SR	42,74	V	0,15	V	106,50	V	0,02	V	0,59	V	136,40	V	32275	V
2017/11/13 04	SR	51,17	V	0,10	V	94,75	V	0,00	V	0,54	V	136,67	V	31698	V
2017/11/13 05	SR	70,92	V	0,18	V	89,62	V	0,01	V	0,62	V	137,73	V	32399	V
2017/11/13 06	SR	90,58	V	0,26	V	78,34	V	0,03	V	0,56	V	137,92	V	31507	V
2017/11/13 07	SR	113,15	V	0,25	V	75,96	V	0,01	V	0,63	V	138,21	V	32325	V
2017/11/13 08	SR	98,70	V	1,06	V	98,57	V	0,23	V	0,71	V	139,57	V	33197	V
2017/11/13 09	SR	17,73	V	0,02	V	130,48	V	0,00	V	0,82	V	140,06	V	33911	V
2017/11/13 10	SR	36,49	V	0,10	V	107,67	V	0,00	V	0,80	V	139,33	V	33026	V
2017/11/13 11	SR	23,18	V	0,01	V	115,04	V	0,00	V	0,72	V	138,13	V	32431	V
2017/11/13 12	SR	35,39	V	0,02	V	104,55	V	0,00	V	0,73	V	138,11	V	31608	V
2017/11/13 13	SR	31,10	V	0,01	V	109,75	V	0,00	V	0,67	V	137,67	V	31150	V
2017/11/13 14	SR	81,67	V	0,12	V	84,44	V	0,00	V	0,64	V	136,46	V	30203	V
2017/11/13 15	SR	111,29	V	0,22	V	72,75	V	0,02	V	0,56	V	135,64	V	29696	V
2017/11/13 16	SR	51,65	V	0,03	V	91,58	V	0,00	V	0,60	V	136,07	V	30530	V
2017/11/13 17	SR	165,43	V	1,04	V	85,21	V	0,10	V	0,64	V	137,25	V	30692	V
2017/11/13 18	SR	18,05	V	0,01	V	122,61	V	0,00	V	0,66	V	139,25	V	31640	V
2017/11/13 19	SR	18,01	V	0,01	V	126,68	V	0,00	V	0,58	V	138,83	V	31650	V
2017/11/13 20	SR	18,41	V	0,01	V	118,27	V	0,00	V	0,57	V	138,74	V	31527	V
2017/11/13 21	SR	9,96	V	0,01	V	136,96	V	0,00	V	0,72	V	140,15	V	32715	V
2017/11/13 22	SR	7,18	V	0,01	V	144,31	V	0,00	V	0,72	V	140,95	V	32897	V
2017/11/13 23	SR	10,22	V	0,04	V	160,69	V	0,00	V	0,70	V	142,16	V	33119	V
2017/11/13 24	SR	7,58	V	0,01	V	137,23	V	0,00	V	0,60	V	142,97	V	32001	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.2-165.4	0.0-1.1	72.8-160.7	0.0-0.2	0.5-0.8	135.6-143.0	29696.4-33910.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.2	0.2	108.3	0	0.6	138.4	31905.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/14 01	SR	16,38	V	0,10	V	124,28	V	0,00	V	0,61	V	142,31	V	31655	V
2017/11/14 02	SR	20,18	V	0,40	V	114,23	V	0,00	V	0,65	V	142,65	V	31754	V
2017/11/14 03	SR	8,42	V	1,48	V	134,46	V	0,00	V	0,70	V	143,81	V	32956	V
2017/11/14 04	SR	25,04	V	2,56	V	123,18	V	0,00	V	0,57	V	143,41	V	31907	V
2017/11/14 05	SR	37,27	V	3,60	V	106,22	V	0,00	V	0,54	V	141,76	V	31315	V
2017/11/14 06	SR	27,11	V	4,19	V	122,71	V	0,00	V	0,64	V	142,74	V	31882	V
2017/11/14 07	SR	33,53	V	5,33	V	117,93	V	0,00	V	0,57	V	142,28	V	31651	V
2017/11/14 08	SR	32,21	V	6,38	V	117,49	V	0,02	V	0,60	V	142,88	V	31934	V
2017/11/14 09	SR	40,04	V	5,77	V	119,29	V	0,00	V	0,64	V	142,53	V	32437	V
2017/11/14 10	SR	52,60	V	5,47	V	114,91	V	0,03	V	0,65	V	142,09	V	32074	V
2017/11/14 11	SR	28,56	V	0,02	V	119,79	V	0,00	V	0,75	V	141,58	V	34750	V
2017/11/14 12	SR	20,87	V	0,01	V	118,74	V	0,00	V	0,78	V	141,74	V	33760	V
2017/11/14 13	SR	40,49	V	0,01	V	107,29	V	0,00	V	0,78	V	142,60	V	34090	V
2017/11/14 14	SR	45,53	V	0,07	V	100,19	V	0,00	V	0,65	V	142,37	V	33341	V
2017/11/14 15	SR	11,40	V	0,01	V	123,42	V	0,00	V	0,70	V	142,32	V	33693	V
2017/11/14 16	SR	9,43	V	0,01	V	130,35	V	0,00	V	0,98	V	142,97	V	33696	V
2017/11/14 17	SR	2,48	V	0,01	V	167,50	V	0,00	V	0,81	V	137,52	V	34423	V
2017/11/14 18	SR	17,76	V	0,42	V	151,49	V	0,35	V	0,65	V	134,87	V	34161	V
2017/11/14 19	SR	12,39	V	0,01	V	125,16	V	0,00	V	0,53	V	133,60	V	33485	V
2017/11/14 20	SR	21,62	V	0,01	V	107,75	V	0,00	V	0,44	V	133,25	V	32989	V
2017/11/14 21	SR	53,04	V	2,08	V	101,94	V	2,50	V	0,41	V	132,55	V	31920	V
2017/11/14 22	SR	36,89	V	0,03	V	100,17	V	0,00	V	0,40	V	131,76	V	31968	V
2017/11/14 23	SR	32,15	V	0,01	V	98,52	V	0,00	V	0,40	V	131,63	V	31940	V
2017/11/14 24	SR	11,19	V	0,01	V	121,30	V	0,00	V	0,44	V	134,35	V	33268	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.5-53.0	0.0-6.4	98.5-167.5	0.0-2.5	0.4-1.0	131.6-143.8	31314.7-34749.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	26.5	1.6	119.5	0.1	0.6	139.6	32793.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/15 01	SR	7,65	V	0,01	V	134,66	V	0,00	V	0,42	V	135,40	V	33450	V
2017/11/15 02	SR	5,92	V	0,11	V	136,97	V	0,00	V	0,39	V	135,62	V	33347	V
2017/11/15 03	SR	24,47	V	0,35	V	102,01	V	0,00	V	0,33	V	134,57	V	32398	V
2017/11/15 04	SR	33,09	V	0,58	V	92,58	V	0,00	V	0,29	V	134,02	V	32349	V
2017/11/15 05	SR	47,97	V	1,48	V	91,77	V	0,03	V	0,30	V	134,25	V	32220	V
2017/11/15 06	SR	14,15	V	1,95	V	111,34	V	0,00	V	0,33	V	135,18	V	32682	V
2017/11/15 07	SR	58,51	V	2,66	V	101,06	V	0,06	V	0,35	V	135,23	V	32302	V
2017/11/15 08	SR	40,53	V	4,07	V	94,26	V	0,04	V	0,36	V	133,23	V	32032	V
2017/11/15 09	SR	21,98	V	5,65	V	112,34	V	0,13	V	0,43	V	134,06	V	33292	V
2017/11/15 10	SR	33,44	V	5,56	V	118,75	V	0,02	V	0,53	V	135,80	V	33777	V
2017/11/15 11	SR	11,73	V	0,01	V	129,85	V	0,00	V	0,59	V	135,73	V	34968	V
2017/11/15 12	SR	40,81	V	0,27	V	119,11	V	0,04	V	0,49	V	136,47	V	34239	V
2017/11/15 13	SR	8,64	V	0,01	V	126,02	V	0,00	V	0,51	V	136,09	V	33810	V
2017/11/15 14	SR	21,07	V	0,01	V	109,51	V	0,00	V	0,52	V	135,31	V	32619	V
2017/11/15 15	SR	60,24	V	0,19	V	94,92	V	0,02	V	0,47	V	134,10	V	31781	V
2017/11/15 16	SR	22,30	V	0,01	V	107,10	V	0,00	V	0,58	V	134,71	V	33029	V
2017/11/15 17	SR	65,32	V	0,05	V	75,72	V	0,00	V	0,45	V	135,32	V	31921	V
2017/11/15 18	SR	46,99	V	0,23	V	87,12	V	0,05	V	0,59	V	134,35	V	31641	V
2017/11/15 19	SR	21,83	V	0,01	V	94,30	V	0,00	V	0,51	V	132,18	V	32658	V
2017/11/15 20	SR	15,16	V	0,01	V	107,49	V	0,00	V	0,56	V	133,15	V	34362	V
2017/11/15 21	SR	73,04	V	1,53	V	83,28	V	2,29	V	0,51	V	133,64	V	34095	V
2017/11/15 22	SR	24,81	V	0,01	V	110,98	V	0,00	V	0,55	V	133,97	V	34875	V
2017/11/15 23	SR	18,76	V	0,01	V	120,29	V	0,00	V	0,56	V	134,37	V	34250	V
2017/11/15 24	SR	38,98	V	0,01	V	91,24	V	0,00	V	0,45	V	134,21	V	34067	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.9-73.0	0.0-5.6	75.7-137.0	0.0-2.3	0.3-0.6	132.2-136.5	31640.5-34968.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.6	1	106.4	0.1	0.5	134.6	33173.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/16 01	SR	49,15	V	0,04	V	89,82	V	0,00	V	0,43	V	134,38	V	34246	V
2017/11/16 02	SR	35,89	V	0,01	V	91,80	V	0,00	V	0,39	V	134,46	V	33816	V
2017/11/16 03	SR	28,06	V	0,02	V	111,51	V	0,00	V	0,43	V	134,60	V	34002	V
2017/11/16 04	SR	63,88	V	0,01	V	99,22	V	0,00	V	0,40	V	134,28	V	33652	V
2017/11/16 05	SR	130,11	V	1,10	V	77,38	V	0,59	V	0,36	V	134,15	V	33422	V
2017/11/16 06	SR	65,49	V	0,03	V	93,20	V	0,01	V	0,41	V	134,90	V	33814	V
2017/11/16 07	SR	12,71	V	0,01	V	128,23	V	0,00	V	0,42	V	136,56	V	34568	V
2017/11/16 08	SR	18,52	V	0,01	V	119,96	V	0,00	V	0,40	V	137,95	V	34456	V
2017/11/16 09	SR	6,71	V	0,01	V	134,58	V	0,00	V	0,42	V	138,81	V	34981	V
2017/11/16 10	SR	6,88	V	0,01	V	137,23	V	0,00	V	0,46	V	139,14	V	35055	V
2017/11/16 11	SR	12,14	V	0,01	V	124,02	V	0,00	V	0,48	V	139,13	V	36162	V
2017/11/16 12	SR	34,28	V	1,23	V	119,90	V	0,79	V	0,50	V	139,13	V	34737	V
2017/11/16 13	SR	45,06	V	0,02	V	83,63	V	0,00	V	0,46	V	139,30	V	34303	V
2017/11/16 14	SR	101,95	V	0,60	V	65,23	V	0,16	V	0,52	V	138,53	V	33404	V
2017/11/16 15	SR	54,90	V	0,07	V	72,53	V	0,00	V	0,49	V	137,77	V	33286	V
2017/11/16 16	SR	12,74	V	0,01	V	96,41	V	0,00	V	0,58	V	137,10	V	33235	V
2017/11/16 17	SR	5,15	V	0,01	V	122,18	V	0,00	V	0,53	V	135,76	V	34083	V
2017/11/16 18	SR	13,12	V	0,01	V	110,50	V	0,00	V	0,52	V	135,60	V	34059	V
2017/11/16 19	SR	15,60	V	0,01	V	106,92	V	0,00	V	0,52	V	135,11	V	34319	V
2017/11/16 20	SR	40,83	V	1,79	V	107,82	V	2,23	V	0,46	V	135,05	V	33859	V
2017/11/16 21	SR	10,69	V	0,01	V	112,77	V	0,00	V	0,45	V	136,09	V	34937	V
2017/11/16 22	SR	23,82	V	1,15	V	123,00	V	1,41	V	0,45	V	135,89	V	34750	V
2017/11/16 23	SR	7,64	V	0,01	V	123,03	V	0,00	V	0,44	V	136,19	V	35111	V
2017/11/16 24	SR	11,13	V	0,01	V	137,13	V	0,00	V	0,51	V	136,25	V	35468	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.1-130.1	0.0-1.8	65.2-137.2	0.0-2.2	0.4-0.6	134.2-139.3	33235.0-36161.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.6	0.3	107.8	0.2	0.5	136.5	34321.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/17 01	SR	47,86	V	0,49	V	145,95	V	0,26	V	0,38	V	135,72	V	34860	V
2017/11/17 02	SR	60,73	V	0,19	V	103,43	V	0,05	V	0,30	V	134,24	V	33889	V
2017/11/17 03	SR	76,53	V	0,17	V	86,74	V	0,03	V	0,25	V	134,03	V	33115	V
2017/11/17 04	SR	19,72	V	0,01	V	114,17	V	0,00	V	0,32	V	134,62	V	34138	V
2017/11/17 05	SR	24,58	V	0,01	V	105,96	V	0,00	V	0,31	V	135,38	V	33783	V
2017/11/17 06	SR	46,94	V	0,04	V	98,96	V	0,01	V	0,27	V	135,09	V	33452	V
2017/11/17 07	SR	23,69	V	0,01	V	111,34	V	0,00	V	0,32	V	136,55	V	34237	V
2017/11/17 08	SR	13,65	V	0,01	V	109,41	V	0,00	V	0,33	V	138,05	V	34515	V
2017/11/17 09	SR	28,36	V	0,09	V	97,94	V	0,09	V	0,32	V	138,46	V	34240	V
2017/11/17 10	SR	29,27	V	0,01	V	90,10	V	0,00	V	0,39	V	139,33	V	34524	V
2017/11/17 11	SR	6,45	V	0,01	V	144,45	V	0,00	V	0,42	V	139,68	V	35670	V
2017/11/17 12	SR	3,63	V	0,01	V	153,79	V	0,00	V	0,46	V	140,01	V	35746	V
2017/11/17 13	SR	35,80	V	0,01	V	104,75	V	0,00	V	0,45	V	140,13	V	35140	V
2017/11/17 14	SR	26,96	V	0,01	V	100,70	V	0,00	V	0,42	V	140,17	V	33953	V
2017/11/17 15	SR	29,24	V	1,32	V	113,88	V	1,40	V	0,47	V	140,22	V	34010	V
2017/11/17 16	SR	27,79	V	0,01	V	104,23	V	0,00	V	0,41	V	139,87	V	33819	V
2017/11/17 17	SR	21,92	V	0,01	V	112,41	V	0,00	V	0,83	V	138,52	V	33763	V
2017/11/17 18	SR	21,50	V	0,73	V	143,18	V	0,72	V	0,40	V	134,80	V	34093	V
2017/11/17 19	SR	32,90	V	0,71	V	126,07	V	0,21	V	0,33	V	132,97	V	34205	V
2017/11/17 20	SR	67,21	V	0,10	V	92,34	V	0,01	V	0,30	V	132,94	V	33169	V
2017/11/17 21	SR	37,65	V	0,01	V	96,34	V	0,00	V	0,30	V	133,07	V	32939	V
2017/11/17 22	SR	38,73	V	0,02	V	105,64	V	0,00	V	0,25	V	133,07	V	33403	V
2017/11/17 23	SR	52,71	V	0,02	V	102,21	V	0,00	V	0,27	V	133,16	V	33787	V
2017/11/17 24	SR	78,94	V	0,24	V	81,60	V	0,04	V	0,23	V	132,79	V	33235	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.6-78.9	0.0-1.3	81.6-153.8	0.0-1.4	0.2-0.8	132.8-140.2	32939.0-35745.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.5	0.2	110.2	0.1	0.4	136.4	34070.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/18 01	SR	46,41	V	0,19	V	100,52	V	0,03	V	0,25	V	132,23	V	32789	V
2017/11/18 02	SR	16,89	V	0,01	V	116,22	V	0,00	V	0,28	V	133,42	V	34007	V
2017/11/18 03	SR	34,79	V	0,11	V	104,30	V	0,00	V	0,24	V	133,83	V	33976	V
2017/11/18 04	SR	33,22	V	0,19	V	101,22	V	0,00	V	0,24	V	133,91	V	33412	V
2017/11/18 05	SR	47,97	V	0,20	V	90,10	V	0,00	V	0,25	V	133,72	V	32820	V
2017/11/18 06	SR	49,52	V	0,23	V	101,76	V	0,00	V	0,27	V	133,64	V	33124	V
2017/11/18 07	SR	13,94	V	0,21	V	154,17	V	0,00	V	0,38	V	135,26	V	34731	V
2017/11/18 08	SR	15,12	V	0,22	V	129,70	V	0,00	V	0,27	V	137,18	V	35174	V
2017/11/18 09	SR	13,46	V	0,24	V	133,27	V	0,00	V	0,30	V	137,52	V	34936	V
2017/11/18 10	SR	9,14	V	0,23	V	132,41	V	0,00	V	0,30	V	138,54	V	35079	V
2017/11/18 11	SP	14,09	NV	0,01	NV	132,21	NV	0,00	NV	0,40	NV	137,16	V	34855	NV
2017/11/18 12	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	122,08	V	0,00	NV
2017/11/18 13	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	115,79	V	0,00	NV
2017/11/18 14	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	109,08	V	0,00	NV
2017/11/18 15	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	103,84	V	0,00	NV
2017/11/18 16	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	100,72	V	0,00	NV
2017/11/18 17	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	99,07	V	0,00	NV
2017/11/18 18	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	98,25	V	0,00	NV
2017/11/18 19	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	97,82	V	0,00	NV
2017/11/18 20	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	97,32	V	0,00	NV
2017/11/18 21	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	96,87	V	0,00	NV
2017/11/18 22	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	96,40	V	0,00	NV
2017/11/18 23	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	95,89	V	0,00	NV
2017/11/18 24	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	95,27	V	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.1-49.5	0.0-0.2	90.1-154.2	0.0-0.0	0.2-0.4	132.2-138.5	32789.5-35174.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28	0.2	116.4	0	0.3	134.9	34005
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Donle

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/19 01	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	94,34	V	0,00	NV
2017/11/19 02	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	94,64	V	0,00	NV
2017/11/19 03	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	97,43	V	0,00	NV
2017/11/19 04	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	97,10	V	0,00	NV
2017/11/19 05	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	95,90	V	0,00	NV
2017/11/19 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/11/19 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/11/19 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/11/19 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/11/19 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/11/19 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/11/19 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/11/19 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/11/19 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/11/19 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/11/19 16	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	75,55	NV	0,00	NV
2017/11/19 17	AV	520,05	V	145,81	V	40,95	NV	53,01	V	30,05	V	72,37	V	4763	V
2017/11/19 18	AV	747,26	V	142,75	V	72,08	V	49,56	V	51,46	V	69,57	V	9572	V
2017/11/19 19	AV	946,67	V	123,24	V	197,18	V	13,60	V	88,97	V	70,87	V	14319	V
2017/11/19 20	AV	989,44	V	84,17	V	206,64	V	11,49	V	102,38	V	70,13	V	14885	V
2017/11/19 21	AV	969,64	V	36,49	V	202,09	V	3,55	V	89,22	V	71,05	V	14703	V
2017/11/19 22	AV	918,58	V	14,69	V	201,46	V	0,62	V	81,88	V	74,81	V	16192	V
2017/11/19 23	AV	546,45	V	2,70	V	221,03	V	0,00	V	69,29	V	81,76	V	16503	V
2017/11/19 24	AV	510,69	V	0,93	V	211,46	V	0,00	V	69,10	V	90,02	V	19606	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: