


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/13 01	SR	48,37	V	0,81	V	98,16	V	0,00	V	2,24	V	135,66	V	25074	V
2018/11/13 02	SR	96,07	V	2,27	V	79,64	V	0,16	V	2,30	V	136,54	V	25908	V
2018/11/13 03	SR	88,15	V	1,35	V	83,32	V	0,00	V	2,15	V	137,16	V	24875	V
2018/11/13 04	SR	81,64	V	1,33	V	77,70	V	0,00	V	2,24	V	137,29	V	26003	V
2018/11/13 05	SR	34,61	V	0,89	V	104,30	V	0,00	V	2,41	V	137,33	V	25064	V
2018/11/13 06	SR	60,94	V	1,06	V	97,32	V	0,01	V	2,28	V	137,59	V	26001	V
2018/11/13 07	SR	32,56	V	0,53	V	100,49	V	0,00	V	2,43	V	137,97	V	26299	V
2018/11/13 08	SR	44,67	V	0,56	V	86,74	V	0,00	V	2,21	V	138,01	V	25174	V
2018/11/13 09	SR	70,89	V	0,72	V	72,80	V	0,00	V	2,40	V	138,22	V	26215	V
2018/11/13 10	SR	41,57	V	0,56	V	84,21	V	0,00	V	2,43	V	137,81	V	26395	V
2018/11/13 11	SR	69,97	V	1,03	V	89,09	V	0,04	V	2,54	V	136,04	V	25923	V
2018/11/13 12	SR	68,02	V	0,89	V	92,16	V	0,00	V	2,78	V	135,98	V	24389	V
2018/11/13 13	SR	75,10	V	1,00	V	82,18	V	0,03	V	2,57	V	136,02	V	25869	V
2018/11/13 14	SR	80,06	V	1,56	V	88,99	V	0,19	V	2,85	V	136,95	V	24541	V
2018/11/13 15	SR	80,55	V	1,34	V	97,30	V	0,07	V	2,88	V	136,83	V	25112	V
2018/11/13 16	SR	74,10	V	1,19	V	102,19	V	0,04	V	2,93	V	136,93	V	24227	V
2018/11/13 17	SR	61,13	V	0,83	V	100,67	V	0,01	V	2,81	V	137,04	V	27193	V
2018/11/13 18	SR	66,41	V	0,88	V	94,65	V	0,00	V	2,72	V	136,37	V	25641	V
2018/11/13 19	SR	65,28	V	0,81	V	79,61	V	0,00	V	3,11	V	135,87	V	23459	V
2018/11/13 20	SR	126,66	V	1,15	V	43,81	NV	0,00	V	2,86	V	136,43	V	24288	V
2018/11/13 21	SR	48,43	V	0,73	V	90,92	V	0,00	V	2,88	V	137,15	V	24321	V
2018/11/13 22	SR	96,75	V	1,82	V	80,40	V	0,14	V	3,11	V	137,05	V	23362	V
2018/11/13 23	SR	58,04	V	0,73	V	85,19	V	0,00	V	2,90	V	137,22	V	24311	V
2018/11/13 24	SR	72,80	V	0,82	V	75,59	V	0,00	V	2,57	V	137,40	V	24372	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	32.6-126.7	0.5-2.3	72.8-104.3	0.0-0.2	2.2-3.1	135.7-138.2	23362.2-27193.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.4	1	88.9	0	2.6	137	25167.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/14 01	SR	53,51	V	0,67	V	87,37	V	0,00	V	1,48	V	135,08	V	23953	V
2018/11/14 02	SR	96,16	V	1,24	V	77,81	V	0,04	V	1,30	V	135,57	V	24778	V
2018/11/14 03	SR	77,61	V	1,04	V	81,93	V	0,01	V	1,25	V	137,63	V	24660	V
2018/11/14 04	SR	81,09	V	1,26	V	83,10	V	0,03	V	1,42	V	138,36	V	23661	V
2018/11/14 05	SR	74,93	V	1,02	V	88,20	V	0,00	V	1,45	V	138,76	V	24477	V
2018/11/14 06	SR	45,28	V	0,82	V	108,24	V	0,02	V	1,50	V	139,07	V	24563	V
2018/11/14 07	SR	33,29	V	0,59	V	114,08	V	0,00	V	1,59	V	139,14	V	23608	V
2018/11/14 08	SR	96,19	V	1,24	V	82,40	V	0,00	V	1,45	V	139,32	V	24672	V
2018/11/14 09	SR	93,61	V	1,17	V	74,93	V	0,02	V	1,63	V	138,78	V	23415	V
2018/11/14 10	SR	76,44	V	1,37	V	82,97	V	0,02	V	1,69	V	136,78	V	24949	V
2018/11/14 11	SR	84,82	V	1,19	V	78,08	V	0,01	V	1,72	V	137,53	V	24763	V
2018/11/14 12	SR	90,17	V	1,19	V	79,32	V	0,00	V	1,85	V	138,08	V	23910	V
2018/11/14 13	SR	112,17	V	1,54	V	72,74	V	0,01	V	1,78	V	138,81	V	24266	V
2018/11/14 14	SR	70,54	V	0,92	V	83,71	V	0,00	V	1,71	V	139,22	V	24291	V
2018/11/14 15	SR	108,39	V	1,71	V	74,26	V	0,08	V	1,79	V	139,82	V	23564	V
2018/11/14 16	SR	69,15	V	0,92	V	92,57	V	0,00	V	1,76	V	140,07	V	24320	V
2018/11/14 17	SR	58,06	V	0,78	V	99,71	V	0,00	V	1,90	V	138,78	V	23449	V
2018/11/14 18	SR	64,01	V	0,90	V	93,42	V	0,02	V	2,09	V	137,85	V	24420	V
2018/11/14 19	SR	70,26	V	1,11	V	90,58	V	0,01	V	2,77	V	137,68	V	23456	V
2018/11/14 20	SR	93,00	V	1,73	V	85,19	V	0,00	V	3,15	V	137,63	V	24337	V
2018/11/14 21	SR	87,39	V	1,17	V	98,54	V	0,02	V	1,70	V	137,52	V	23323	V
2018/11/14 22	SR	95,41	V	2,15	V	110,29	V	0,18	V	1,51	V	137,64	V	24377	V
2018/11/14 23	SR	46,86	V	0,74	V	117,55	V	0,00	V	1,50	V	138,18	V	23744	V
2018/11/14 24	SR	41,20	V	0,78	V	117,52	V	0,01	V	1,56	V	138,72	V	24452	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	33.3-112.2	0.6-2.1	72.7-117.6	0.0-0.2	1.3-3.1	135.1-140.1	23323.1-24949.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.8	1.1	90.6	0	1.7	138.2	24142.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 11/16

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/15 01	SR	79,11	V	1,30	V	95,93	V	0,05	V	1,54	V	136,84	V	25017	V
2018/11/15 02	SR	121,76	V	2,50	V	88,56	V	0,12	V	1,50	V	135,33	V	23860	V
2018/11/15 03	SR	53,80	V	0,79	V	95,16	V	0,00	V	1,44	V	135,20	V	24805	V
2018/11/15 04	SR	28,47	V	0,51	V	110,65	V	0,00	V	1,50	V	135,16	V	24937	V
2018/11/15 05	SR	93,88	V	2,15	V	90,06	V	0,19	V	1,54	V	135,80	V	23864	V
2018/11/15 06	SR	47,49	V	1,20	V	117,08	V	0,06	V	1,59	V	136,12	V	24884	V
2018/11/15 07	SR	76,21	V	2,03	V	114,06	V	0,27	V	1,54	V	138,53	V	24777	V
2018/11/15 08	SR	31,71	V	0,65	V	112,46	V	0,01	V	1,69	V	140,19	V	23652	V
2018/11/15 09	SR	46,95	V	0,89	V	108,49	V	0,01	V	1,66	V	138,91	V	24773	V
2018/11/15 10	SR	88,87	V	2,15	V	102,36	V	0,15	V	1,85	V	137,83	V	23773	V
2018/11/15 11	SR	70,06	V	2,04	V	111,80	V	0,15	V	1,62	V	138,35	V	22827	V
2018/11/15 12	SR	99,33	V	1,88	V	101,16	V	0,04	V	1,71	V	138,88	V	21989	V
2018/11/15 13	SR	107,46	V	3,26	V	112,60	V	0,77	V	1,77	V	139,37	V	22263	V
2018/11/15 14	SR	77,82	V	1,66	V	111,74	V	0,12	V	1,60	V	139,52	V	22839	V
2018/11/15 15	SR	33,38	V	0,74	V	133,01	V	0,00	V	1,82	V	139,44	V	22310	V
2018/11/15 16	SR	81,28	V	2,12	V	121,40	V	0,28	V	1,96	V	138,90	V	23091	V
2018/11/15 17	SR	73,15	V	1,10	V	116,90	V	0,01	V	1,81	V	138,78	V	22374	V
2018/11/15 18	SR	109,58	V	3,23	V	98,90	V	0,39	V	1,80	V	138,94	V	23055	V
2018/11/15 19	SR	37,72	V	0,65	V	115,23	V	0,00	V	1,63	V	139,49	V	22681	V
2018/11/15 20	SR	40,94	V	0,61	V	113,33	V	0,00	V	1,64	V	139,39	V	22848	V
2018/11/15 21	SR	58,74	V	1,57	V	113,32	V	0,09	V	1,61	V	139,27	V	23380	V
2018/11/15 22	SR	51,17	V	0,94	V	106,63	V	0,02	V	1,60	V	139,58	V	22347	V
2018/11/15 23	SR	137,67	V	3,92	V	83,79	V	0,52	V	1,59	V	140,03	V	23269	V
2018/11/15 24	SR	107,60	V	2,75	V	100,44	V	0,55	V	1,63	V	140,93	V	22273	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.5-137.7	0.5-3.9	83.8-133.0	0.0-0.8	1.4-2.0	135.2-140.9	21989.1-25017.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.1	1.7	107.3	0.2	1.7	138.4	23412
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni P. 14/15

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/16 01	SR	80,13	V	1,36	V	88,55	V	0,01	V	1,60	V	139,67	V	23499	V
2018/11/16 02	SR	65,81	V	1,15	V	84,16	V	0,02	V	1,80	V	138,71	V	22634	V
2018/11/16 03	SR	82,98	V	1,03	V	79,21	V	0,00	V	1,71	V	138,74	V	23525	V
2018/11/16 04	SR	30,69	V	0,52	V	103,53	V	0,00	V	1,84	V	139,07	V	22584	V
2018/11/16 05	SR	32,97	V	0,60	V	109,31	V	0,00	V	1,84	V	139,34	V	23626	V
2018/11/16 06	SR	41,12	V	0,97	V	117,14	V	0,02	V	1,99	V	139,06	V	23727	V
2018/11/16 07	SR	56,49	V	0,84	V	100,04	V	0,00	V	1,91	V	141,03	V	25129	V
2018/11/16 08	SR	90,37	V	1,86	V	92,98	V	0,17	V	1,94	V	143,19	V	25022	V
2018/11/16 09	SR	122,95	V	2,21	V	91,41	V	0,06	V	2,32	V	140,65	V	24803	V
2018/11/16 10	SR	52,63	V	0,85	V	101,94	V	0,00	V	2,77	V	137,78	V	26064	V
2018/11/16 11	SR	130,20	V	3,46	V	97,83	V	0,31	V	2,04	V	136,36	V	25902	V
2018/11/16 12	SR	79,25	V	1,31	V	111,94	V	0,07	V	2,08	V	135,51	V	24361	V
2018/11/16 13	SR	74,26	V	1,49	V	109,09	V	0,08	V	1,88	V	135,37	V	26444	V
2018/11/16 14	SR	79,92	V	1,90	V	125,02	V	0,15	V	1,83	V	135,42	V	26107	V
2018/11/16 15	SR	115,94	V	2,20	V	105,47	V	0,11	V	2,48	V	135,04	V	24685	V
2018/11/16 16	SR	71,40	V	0,91	V	100,28	V	0,00	V	2,46	V	134,88	V	25443	V
2018/11/16 17	SR	54,72	V	0,72	V	106,79	V	0,00	V	2,26	V	135,21	V	25465	V
2018/11/16 18	SR	53,57	V	1,00	V	109,95	V	0,03	V	2,39	V	135,31	V	25684	V
2018/11/16 19	SR	35,22	V	0,64	V	122,42	V	0,00	V	2,55	V	135,64	V	25207	V
2018/11/16 20	SR	61,15	V	0,81	V	97,68	V	0,01	V	2,41	V	135,79	V	25761	V
2018/11/16 21	SR	86,22	V	1,12	V	83,11	V	0,01	V	2,37	V	135,94	V	24905	V
2018/11/16 22	SR	47,09	V	0,56	V	94,98	V	0,00	V	2,27	V	136,49	V	25913	V
2018/11/16 23	SR	43,05	V	0,51	V	93,36	V	0,00	V	2,39	V	136,54	V	24869	V
2018/11/16 24	SR	118,71	V	1,38	V	67,60	V	0,05	V	2,05	V	137,01	V	25646	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	30.7-130.2	0.5-3.5	67.6-125.0	0.0-0.3	1.6-2.8	134.9-143.2	22583.6-26444.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.1	1.2	99.7	0	2.1	137.4	24875.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pizz

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/17 01	SR	75,98	V	0,63	V	78,54	V	0,00	V	2,17	V	135,08	V	25766	V
2018/11/17 02	SR	33,88	V	0,46	V	102,10	V	0,00	V	2,58	V	133,30	V	25262	V
2018/11/17 03	SR	12,48	V	0,44	V	130,99	V	0,00	V	2,37	V	133,09	V	26404	V
2018/11/17 04	SR	9,48	V	0,44	V	143,26	V	0,00	V	2,32	V	132,84	V	26421	V
2018/11/17 05	SR	0,75	V	0,48	V	189,50	V	0,00	V	2,76	V	132,24	V	25462	V
2018/11/17 06	SR	13,32	V	0,49	V	148,19	V	0,00	V	2,33	V	132,22	V	26589	V
2018/11/17 07	SR	110,63	V	2,17	V	90,43	V	0,06	V	2,09	V	136,78	V	24960	V
2018/11/17 08	SR	78,42	V	1,55	V	92,57	V	0,09	V	2,26	V	139,27	V	25012	V
2018/11/17 09	SR	122,65	V	2,48	V	79,43	V	0,16	V	2,27	V	137,01	V	24800	V
2018/11/17 10	SR	52,86	V	1,34	V	99,84	V	0,13	V	2,28	V	136,37	V	26407	V
2018/11/17 11	SR	74,03	V	1,22	V	82,43	V	0,05	V	2,04	V	137,19	V	26318	V
2018/11/17 12	SR	71,86	V	0,82	V	76,20	V	0,00	V	2,33	V	137,69	V	24821	V
2018/11/17 13	SR	71,83	V	1,05	V	69,88	V	0,07	V	2,30	V	137,92	V	26146	V
2018/11/17 14	SR	42,41	V	0,48	V	85,40	V	0,00	V	2,41	V	138,08	V	25059	V
2018/11/17 15	SR	69,71	V	0,56	V	63,97	V	0,00	V	2,16	V	138,56	V	26117	V
2018/11/17 16	SR	101,82	V	0,83	V	57,60	NV	0,00	V	2,08	V	138,95	V	24886	V
2018/11/17 17	SR	77,77	V	0,61	V	68,97	V	0,00	V	1,94	V	137,29	V	26054	V
2018/11/17 18	SR	51,71	V	0,51	V	78,50	V	0,00	V	2,09	V	136,38	V	25075	V
2018/11/17 19	SR	96,96	V	0,80	V	63,01	V	0,00	V	2,07	V	136,27	V	26042	V
2018/11/17 20	SR	58,89	V	0,62	V	81,21	V	0,00	V	2,18	V	136,49	V	24740	V
2018/11/17 21	SR	101,98	V	1,40	V	75,20	V	0,03	V	2,02	V	136,95	V	25876	V
2018/11/17 22	SR	84,64	V	0,99	V	75,97	V	0,00	V	2,23	V	137,40	V	24666	V
2018/11/17 23	SR	49,18	V	0,61	V	88,25	V	0,00	V	2,39	V	137,66	V	24911	V
2018/11/17 24	SR	47,05	V	0,64	V	87,37	V	0,00	V	2,25	V	138,01	V	25631	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.7-122.6	0.4-2.5	63.0-189.5	0.0-0.2	1.9-2.8	132.2-139.3	24665.8-26588.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.9	0.9	93.5	0	2.2	136.4	25559.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/18 01	SR	22,32	V	0,49	V	109,47	V	0,00	V	2,49	V	133,71	V	25825	V
2018/11/18 02	SR	26,65	V	0,45	V	99,75	V	0,00	V	2,56	V	127,61	V	25981	V
2018/11/18 03	SR	53,58	V	0,56	V	77,11	V	0,00	V	2,44	V	125,81	V	26572	V
2018/11/18 04	SR	47,45	V	0,59	V	81,80	V	0,00	V	2,81	V	125,37	V	25488	V
2018/11/18 05	SR	62,78	V	0,63	V	71,85	V	0,00	V	2,73	V	125,75	V	25322	V
2018/11/18 06	SR	134,23	V	1,21	V	53,41	NV	0,00	V	2,48	V	126,09	V	25129	V
2018/11/18 07	SR	96,14	V	0,84	V	60,66	V	0,00	V	2,75	V	129,51	V	24938	V
2018/11/18 08	SR	104,90	V	0,82	V	54,90	NV	0,00	V	2,47	V	131,04	V	24849	V
2018/11/18 09	SR	83,78	V	0,77	V	65,27	V	0,00	V	2,23	V	131,91	V	24856	V
2018/11/18 10	SR	44,91	V	0,62	V	86,58	V	0,00	V	2,06	V	132,14	V	26389	V
2018/11/18 11	SR	44,39	V	0,62	V	94,73	V	0,00	V	2,08	V	132,29	V	26297	V
2018/11/18 12	SR	42,42	V	0,56	V	98,82	V	0,00	V	2,27	V	132,27	V	24241	V
2018/11/18 13	SR	57,48	V	0,67	V	96,58	V	0,00	V	2,44	V	132,44	V	24433	V
2018/11/18 14	SR	59,82	V	0,61	V	91,25	V	0,00	V	1,87	V	133,06	V	24670	V
2018/11/18 15	SR	88,65	V	1,01	V	79,85	V	0,01	V	1,91	V	133,57	V	24569	V
2018/11/18 16	SR	93,95	V	1,10	V	80,32	V	0,01	V	1,98	V	132,73	V	24630	V
2018/11/18 17	SR	81,56	V	1,55	V	97,24	V	0,03	V	2,14	V	129,39	V	24624	V
2018/11/18 18	SR	74,36	V	1,61	V	100,35	V	0,02	V	2,47	V	128,94	V	24780	V
2018/11/18 19	SR	105,71	V	3,22	V	104,32	V	0,26	V	2,36	V	128,35	V	24668	V
2018/11/18 20	SR	32,17	V	0,71	V	129,10	V	0,01	V	2,32	V	127,49	V	24793	V
2018/11/18 21	SR	51,45	V	0,84	V	118,83	V	0,00	V	2,24	V	126,99	V	24999	V
2018/11/18 22	SR	97,79	V	1,29	V	90,87	V	0,01	V	2,41	V	127,21	V	24935	V
2018/11/18 23	SR	33,40	V	0,49	V	116,34	V	0,00	V	2,37	V	130,70	V	24773	V
2018/11/18 24	SR	30,29	V	0,48	V	113,84	V	0,00	V	2,25	V	134,08	V	24573	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.3-134.2	0.5-3.2	60.7-129.1	0.0-0.3	1.9-2.8	125.4-134.1	24240.6-26571.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.4	0.9	93.9	0	2.3	129.9	25097.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/19 01	SR	25,55	V	0,43	V	115,01	V	0,00	V	2,25	V	135,29	V	24738	V
2018/11/19 02	SR	17,76	V	0,43	V	123,27	V	0,00	V	2,10	V	135,79	V	24540	V
2018/11/19 03	SR	25,36	V	0,51	V	121,95	V	0,00	V	2,14	V	134,88	V	25029	V
2018/11/19 04	SR	9,06	V	0,42	V	155,36	V	0,00	V	2,33	V	131,64	V	25036	V
2018/11/19 05	SR	42,23	V	0,59	V	117,24	V	0,00	V	2,26	V	132,84	V	24518	V
2018/11/19 06	SR	53,16	V	0,75	V	115,65	V	0,00	V	2,43	V	134,87	V	24567	V
2018/11/19 07	SR	60,31	V	1,11	V	124,28	V	0,02	V	2,20	V	135,61	V	24738	V
2018/11/19 08	SR	84,10	V	1,06	V	90,43	V	0,01	V	2,34	V	136,08	V	24684	V
2018/11/19 09	SR	92,51	V	1,51	V	87,52	V	0,04	V	2,28	V	136,61	V	24611	V
2018/11/19 10	SR	55,89	V	0,75	V	101,12	V	0,00	V	2,32	V	136,85	V	25683	V
2018/11/19 11	SR	48,44	V	0,78	V	112,99	V	0,00	V	1,96	V	136,93	V	25572	V
2018/11/19 12	SR	54,87	V	0,95	V	116,73	V	0,01	V	2,13	V	136,23	V	23560	V
2018/11/19 13	SR	17,82	V	0,48	V	150,89	V	0,00	V	2,34	V	133,04	V	24158	V
2018/11/19 14	SR	28,03	V	0,68	V	179,72	V	0,00	V	2,49	V	131,35	V	25252	V
2018/11/19 15	SR	86,51	V	1,32	V	120,57	V	0,02	V	2,04	V	130,61	V	23617	V
2018/11/19 16	SR	121,04	V	2,42	V	97,92	V	0,17	V	1,90	V	132,59	V	23934	V
2018/11/19 17	SR	68,07	V	1,72	V	108,14	V	0,16	V	2,11	V	134,39	V	24016	V
2018/11/19 18	SR	41,38	V	0,61	V	118,11	V	0,00	V	1,93	V	135,27	V	24011	V
2018/11/19 19	SR	28,01	V	0,56	V	126,90	V	0,00	V	1,85	V	135,71	V	24172	V
2018/11/19 20	SR	41,67	V	0,91	V	118,41	V	0,04	V	1,44	V	136,38	V	23772	V
2018/11/19 21	SR	43,37	V	0,71	V	120,89	V	0,00	V	1,39	V	136,20	V	24253	V
2018/11/19 22	SR	66,33	V	0,92	V	107,09	V	0,00	V	2,08	V	135,98	V	23749	V
2018/11/19 23	SR	65,11	V	0,87	V	104,69	V	0,00	V	2,28	V	135,44	V	23905	V
2018/11/19 24	SR	71,24	V	0,88	V	92,73	V	0,00	V	1,96	V	135,59	V	23968	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.1-121.0	0.4-2.4	87.5-179.7	0.0-0.2	1.4-2.5	130.6-136.9	23560.5-25683.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52	0.9	117.8	0	2.1	134.8	24420.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/20 01	SR	86,58	V	1,97	V	121,59	V	0,21	V	2,14	V	134,59	V	24055	V
2018/11/20 02	SR	48,47	V	0,60	V	111,70	V	0,00	V	1,76	V	130,86	V	24234	V
2018/11/20 03	SR	9,93	V	0,41	V	154,11	V	0,00	V	1,90	V	129,87	V	24747	V
2018/11/20 04	SR	26,10	V	0,47	V	135,68	V	0,00	V	2,11	V	130,26	V	24881	V
2018/11/20 05	SR	73,31	V	0,98	V	99,76	V	0,00	V	1,97	V	131,19	V	24633	V
2018/11/20 06	SR	59,29	V	0,71	V	97,07	V	0,00	V	2,03	V	135,57	V	23871	V
2018/11/20 07	SR	83,64	V	1,65	V	92,14	V	0,09	V	1,77	V	138,10	V	23578	V
2018/11/20 08	SR	25,16	V	0,51	V	124,43	V	0,00	V	1,73	V	138,76	V	24245	V
2018/11/20 09	SR	71,81	V	0,91	V	98,10	V	0,00	V	1,77	V	138,19	V	23680	V
2018/11/20 10	SR	84,45	V	1,07	V	97,29	V	0,00	V	1,66	V	137,70	V	26548	V
2018/11/20 11	SR	117,50	V	2,54	V	102,39	V	0,18	V	1,46	V	134,44	V	26082	V
2018/11/20 12	SR	98,83	V	3,13	V	105,43	V	0,27	V	1,56	V	134,35	V	23826	V
2018/11/20 13	SR	32,30	V	0,78	V	124,86	V	0,00	V	1,65	V	135,38	V	24831	V
2018/11/20 14	SR	73,43	V	1,21	V	106,28	V	0,00	V	1,86	V	135,32	V	24121	V
2018/11/20 15	SR	171,48	V	4,34	V	86,23	V	0,38	V	2,04	V	135,78	V	24672	V
2018/11/20 16	SR	119,60	V	2,06	V	82,65	V	0,08	V	1,95	V	136,98	V	24022	V
2018/11/20 17	SR	128,87	V	2,77	V	84,93	V	0,14	V	1,94	V	138,08	V	24611	V
2018/11/20 18	SR	91,03	V	2,40	V	85,75	V	0,17	V	2,02	V	138,56	V	24108	V
2018/11/20 19	SR	75,12	V	1,59	V	107,01	V	0,15	V	1,98	V	139,07	V	24166	V
2018/11/20 20	SR	48,94	V	0,91	V	109,13	V	0,00	V	1,87	V	139,19	V	24598	V
2018/11/20 21	SR	112,18	V	2,21	V	86,69	V	0,14	V	1,87	V	139,17	V	23876	V
2018/11/20 22	SR	77,43	V	1,01	V	86,00	V	0,00	V	1,90	V	139,03	V	24609	V
2018/11/20 23	SR	94,31	V	1,31	V	81,29	V	0,00	V	1,88	V	139,34	V	24245	V
2018/11/20 24	SR	99,12	V	1,93	V	94,63	V	0,01	V	1,83	V	140,56	V	24293	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.9-171.5	0.4-4.3	81.3-154.1	0.0-0.4	1.5-2.1	129.9-140.6	23577.8-26547.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.5	1.6	103.1	0.1	1.9	136.3	24438.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/21 01	SR	86,96	V	1,55	V	106,78	V	0,08	V	1,96	V	140,34	V	24714	V
2018/11/21 02	SR	55,93	V	0,94	V	123,59	V	0,00	V	1,95	V	140,54	V	24181	V
2018/11/21 03	SR	60,53	V	1,26	V	114,32	V	0,04	V	1,89	V	141,00	V	24759	V
2018/11/21 04	SR	69,47	V	1,50	V	109,95	V	0,06	V	1,87	V	141,33	V	24242	V
2018/11/21 05	SR	69,11	V	1,28	V	120,79	V	0,02	V	1,84	V	141,69	V	24475	V
2018/11/21 06	SR	45,28	V	1,01	V	119,02	V	0,01	V	1,66	V	141,93	V	24632	V
2018/11/21 07	SR	66,31	V	1,19	V	113,84	V	0,00	V	2,07	V	141,96	V	24441	V
2018/11/21 08	SR	48,21	V	0,90	V	120,46	V	0,00	V	1,98	V	140,86	V	24578	V
2018/11/21 09	SR	98,21	V	1,61	V	93,71	V	0,01	V	2,09	V	140,00	V	24670	V
2018/11/21 10	SR	97,24	V	1,64	V	91,65	V	0,01	V	2,29	V	139,97	V	26965	V
2018/11/21 11	SR	84,49	V	1,47	V	102,82	V	0,02	V	2,35	V	137,32	V	25809	V
2018/11/21 12	SR	103,20	V	1,91	V	92,21	V	0,05	V	2,12	V	136,07	V	24895	V
2018/11/21 13	SR	101,12	V	2,07	V	93,91	V	0,12	V	2,08	V	136,33	V	25028	V
2018/11/21 14	SR	99,76	V	1,63	V	90,57	V	0,04	V	1,95	V	136,63	V	25103	V
2018/11/21 15	SR	99,00	V	2,05	V	93,81	V	0,14	V	2,10	V	136,93	V	24916	V
2018/11/21 16	SR	67,85	V	1,10	V	92,38	V	0,00	V	2,24	V	136,41	V	24815	V
2018/11/21 17	SR	113,93	V	2,13	V	85,24	V	0,07	V	2,14	V	135,95	V	24694	V
2018/11/21 18	SR	55,62	V	0,87	V	104,99	V	0,00	V	2,04	V	136,23	V	25202	V
2018/11/21 19	SR	84,85	V	1,30	V	91,24	V	0,02	V	2,01	V	136,57	V	25014	V
2018/11/21 20	SR	47,96	V	0,91	V	102,34	V	0,01	V	1,98	V	137,21	V	25459	V
2018/11/21 21	SR	58,49	V	0,95	V	89,59	V	0,01	V	1,90	V	137,78	V	25692	V
2018/11/21 22	SR	68,62	V	0,93	V	90,29	V	0,00	V	1,95	V	138,33	V	25096	V
2018/11/21 23	SR	120,00	V	3,59	V	85,98	V	0,58	V	1,91	V	139,35	V	25022	V
2018/11/21 24	SR	110,32	V	1,79	V	90,05	V	0,05	V	1,90	V	140,39	V	24398	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	45.3-120.0	0.9-3.6	85.2-123.6	0.0-0.6	1.7-2.3	135.9-142.0	24180.9-26965.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.7	1.5	100.8	0.1	2	138.8	24950
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/22 01	SR	144,47	V	3,75	V	94,79	V	0,44	V	1,90	V	140,67	V	24358	V
2018/11/22 02	SR	43,60	V	0,93	V	119,05	V	0,00	V	1,91	V	140,94	V	24715	V
2018/11/22 03	SR	49,54	V	0,84	V	107,45	V	0,00	V	1,92	V	141,27	V	24523	V
2018/11/22 04	SR	21,72	V	0,91	V	162,54	V	0,20	V	1,99	V	140,93	V	24876	V
2018/11/22 05	SR	60,77	V	1,41	V	146,71	V	1,18	V	2,00	V	140,02	V	24502	V
2018/11/22 06	SR	57,29	V	2,66	V	138,01	V	1,51	V	2,25	V	140,11	V	24666	V
2018/11/22 07	SR	26,73	V	1,01	V	143,38	V	0,48	V	2,10	V	140,39	V	24809	V
2018/11/22 08	SR	86,14	V	1,98	V	114,54	V	0,33	V	2,17	V	139,38	V	24442	V
2018/11/22 09	SR	136,50	V	3,23	V	102,93	V	0,37	V	1,99	V	138,76	V	24755	V
2018/11/22 10	SR	69,74	V	1,27	V	111,91	V	0,04	V	1,65	V	138,52	V	26510	V
2018/11/22 11	SR	128,98	V	2,35	V	83,17	V	0,08	V	1,38	V	138,73	V	25917	V
2018/11/22 12	SR	54,47	V	0,94	V	108,34	V	0,00	V	2,17	V	140,74	V	24777	V
2018/11/22 13	SR	85,99	V	2,65	V	98,95	V	0,41	V	2,58	V	142,02	V	24609	V
2018/11/22 14	SR	55,66	V	0,89	V	91,98	V	0,02	V	2,60	V	142,69	V	24239	V
2018/11/22 15	SR	70,42	V	1,09	V	90,84	V	0,03	V	2,45	V	142,83	V	24193	V
2018/11/22 16	SR	97,18	V	2,34	V	106,42	V	0,26	V	2,30	V	142,87	V	24863	V
2018/11/22 17	SR	43,36	V	0,73	V	111,58	V	0,00	V	2,34	V	143,20	V	24180	V
2018/11/22 18	SR	97,42	V	1,63	V	96,93	V	0,05	V	2,35	V	143,42	V	24548	V
2018/11/22 19	SR	88,38	V	1,54	V	98,67	V	0,07	V	2,21	V	143,25	V	24722	V
2018/11/22 20	SR	48,04	V	0,92	V	114,70	V	0,02	V	2,22	V	143,18	V	24519	V
2018/11/22 21	SR	32,37	V	0,71	V	121,39	V	0,02	V	2,13	V	143,06	V	24574	V
2018/11/22 22	SR	58,09	V	1,12	V	112,61	V	0,05	V	2,09	V	142,91	V	24772	V
2018/11/22 23	SR	92,47	V	3,00	V	123,32	V	0,79	V	2,23	V	139,81	V	24862	V
2018/11/22 24	SR	116,81	V	4,62	V	134,93	V	1,84	V	2,21	V	138,50	V	24720	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.7-144.5	0.7-4.6	83.2-162.5	0.0-1.8	1.4-2.6	138.5-143.4	24179.6-26509.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.6	1.8	114	0.3	2.1	141.2	24735.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

