



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/18 01	SR	56,18	V	0,12	V	83,39	V	1,74	V	1,25	V	115,41	V	30148	V
2024/11/18 02	SR	73,36	V	0,54	V	82,18	V	1,75	V	1,25	V	115,67	V	30212	V
2024/11/18 03	SR	34,83	V	0,05	V	95,84	V	2,42	V	1,36	V	115,40	V	30190	V
2024/11/18 04	SR	55,29	V	0,74	V	104,91	V	3,22	V	1,39	V	115,12	V	30216	V
2024/11/18 05	SR	100,06	V	1,27	V	83,13	V	3,15	V	1,41	V	115,29	V	30096	V
2024/11/18 06	SR	48,39	V	0,23	V	87,85	V	2,77	V	1,35	V	115,53	V	29930	V
2024/11/18 07	SR	59,21	V	0,60	V	92,46	V	3,54	V	1,58	V	115,07	V	31310	V
2024/11/18 08	SR	55,62	V	0,76	V	101,89	V	4,90	V	1,48	V	114,33	V	30002	V
2024/11/18 09	SR	23,52	V	0,06	V	110,84	V	4,36	V	1,62	V	114,49	V	29941	V
2024/11/18 10	SR	72,49	V	1,94	V	95,83	V	7,56	V	4,36	V	113,35	V	29100	V
2024/11/18 11	SR	17,04	V	0,04	V	126,83	V	8,11	V	1,82	V	113,50	V	29642	V
2024/11/18 12	SR	119,60	V	1,75	V	98,51	V	11,03	V	1,59	V	113,84	V	29621	V
2024/11/18 13	SR	35,73	V	0,01	V	106,55	V	9,09	V	1,59	V	114,16	V	29445	V
2024/11/18 14	SR	75,02	V	0,82	V	102,24	V	11,39	V	1,59	V	114,23	V	29555	V
2024/11/18 15	SR	39,62	V	0,15	V	117,89	V	13,25	V	1,58	V	113,96	V	29494	V
2024/11/18 16	SR	50,58	V	0,39	V	106,99	V	13,29	V	1,57	V	113,87	V	29564	V
2024/11/18 17	SR	96,59	V	1,15	V	93,24	V	11,62	V	1,56	V	113,78	V	29717	V
2024/11/18 18	SR	53,03	V	0,28	V	92,36	V	9,25	V	1,63	V	113,84	V	29679	V
2024/11/18 19	SR	135,87	V	2,82	V	83,98	V	9,28	V	1,66	V	113,92	V	29545	V
2024/11/18 20	SR	60,79	V	0,68	V	100,00	V	7,11	V	1,74	V	113,84	V	29656	V
2024/11/18 21	SR	76,83	V	0,99	V	86,11	V	7,20	V	1,76	V	114,03	V	29537	V
2024/11/18 22	SR	58,19	V	0,35	V	81,26	V	5,81	V	1,75	V	113,87	V	29603	V
2024/11/18 23	SR	109,40	V	1,68	V	74,85	V	4,78	V	2,08	V	113,21	V	29526	V
2024/11/18 24	SR	116,56	V	1,26	V	66,45	V	4,67	V	1,87	V	113,96	V	29601	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.0-135.9	0.0-2.8	66.4-126.8	1.7-13.3	1.2-4.4	113.2-115.7	29099.8-31309.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.7	0.8	94.8	6.7	1.7	114.3	29805.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/19 01	SR	92,09	V	0,81	V	75,76	V	3,88	V	2,03	V	113,99	V	29513	V
2024/11/19 02	SR	97,47	V	1,04	V	71,66	V	3,34	V	2,03	V	114,14	V	29365	V
2024/11/19 03	SR	62,95	V	0,58	V	75,39	V	2,83	V	2,16	V	114,11	V	29370	V
2024/11/19 04	SR	107,43	V	2,13	V	82,48	V	4,38	V	2,34	V	114,15	V	29236	V
2024/11/19 05	SR	75,56	V	0,55	V	82,38	V	4,29	V	2,33	V	114,20	V	29324	V
2024/11/19 06	SR	93,66	V	1,18	V	83,29	V	4,55	V	2,65	V	114,41	V	29299	V
2024/11/19 07	SR	84,15	V	1,29	V	91,72	V	4,90	V	2,60	V	114,34	V	30828	V
2024/11/19 08	SR	98,11	V	2,23	V	81,91	V	4,79	V	2,62	V	114,10	V	29455	V
2024/11/19 09	SR	158,48	V	4,92	V	86,07	V	5,60	V	2,75	V	114,36	V	29063	V
2024/11/19 10	SR	43,83	V	0,28	V	112,41	V	4,68	V	2,71	V	114,74	V	28990	V
2024/11/19 11	SR	78,53	V	0,80	V	83,92	V	7,01	V	3,04	V	114,74	V	28830	V
2024/11/19 12	SR	94,58	V	1,60	V	89,80	V	7,59	V	2,97	V	114,47	V	28741	V
2024/11/19 13	SR	50,86	V	0,63	V	101,35	V	6,94	V	3,21	V	114,47	V	28933	V
2024/11/19 14	SR	68,04	V	0,99	V	101,19	V	6,89	V	3,28	V	114,51	V	29063	V
2024/11/19 15	SR	33,41	V	0,05	V	110,71	V	5,51	V	3,35	V	114,95	V	28898	V
2024/11/19 16	SR	144,29	V	2,88	V	67,46	V	3,53	V	3,62	V	114,93	V	28842	V
2024/11/19 17	SR	169,11	V	3,17	V	59,94	V	1,27	V	3,42	V	115,26	V	28502	V
2024/11/19 18	SR	135,48	V	2,17	V	66,36	V	0,33	V	3,49	V	115,65	V	28374	V
2024/11/19 19	SR	74,66	V	0,09	V	76,49	V	0,00	V	3,54	V	115,77	V	28343	V
2024/11/19 20	SR	111,77	V	0,70	V	56,38	V	0,10	V	3,50	V	115,47	V	28307	V
2024/11/19 21	SR	100,12	V	1,03	V	64,40	V	0,21	V	3,72	V	115,32	V	28273	V
2024/11/19 22	SR	25,03	V	0,01	V	86,51	V	0,01	V	3,60	V	115,20	V	28437	V
2024/11/19 23	SR	105,72	V	1,14	V	66,72	V	0,23	V	2,05	V	114,93	V	28283	V
2024/11/19 24	SR	112,00	V	1,40	V	63,38	V	0,35	V	1,83	V	115,45	V	28238	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.0-169.1	0.0-4.9	56.4-112.4	0.0-7.6	1.8-3.7	114.0-115.8	28237.6-30827.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	92.4	1.3	80.7	3.5	2.9	114.7	28937.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/20 01	SR	130,35	V	0,67	V	56,69	V	0,04	V	1,68	V	115,78	V	28304	V
2024/11/20 02	SR	60,55	V	0,02	V	72,48	V	0,00	V	1,68	V	115,90	V	28422	V
2024/11/20 03	SR	39,05	V	0,01	V	83,58	V	0,00	V	3,23	V	115,94	V	28428	V
2024/11/20 04	SR	105,65	V	0,24	V	59,68	V	0,00	V	2,73	V	113,20	V	28637	V
2024/11/20 05	SR	81,32	V	0,06	V	62,26	V	0,00	V	2,10	V	115,21	V	28623	V
2024/11/20 06	SR	84,24	V	0,10	V	60,38	V	0,00	V	2,22	V	115,18	V	28716	V
2024/11/20 07	SR	51,29	V	0,02	V	76,42	V	0,00	V	2,76	V	114,17	V	29339	V
2024/11/20 08	SR	133,23	V	0,93	V	54,59	V	0,04	V	2,55	V	114,49	V	28005	V
2024/11/20 09	SR	87,62	V	0,71	V	71,92	V	0,05	V	2,59	V	115,39	V	27610	V
2024/11/20 10	SR	121,59	V	2,10	V	69,82	V	0,20	V	2,48	V	115,97	V	27652	V
2024/11/20 11	SR	131,74	V	2,53	V	71,42	V	0,34	V	2,52	V	116,18	V	27529	V
2024/11/20 12	SR	75,78	V	0,91	V	82,17	V	0,12	V	2,60	V	115,92	V	27291	V
2024/11/20 13	SR	55,63	V	0,46	V	86,64	V	0,04	V	2,51	V	116,52	V	27439	V
2024/11/20 14	SR	114,79	V	2,21	V	73,28	V	0,40	V	2,43	V	116,70	V	27457	V
2024/11/20 15	SR	74,81	V	0,49	V	85,36	V	0,02	V	2,33	V	116,92	V	27491	V
2024/11/20 16	SR	76,65	V	0,43	V	77,06	V	0,01	V	2,35	V	116,90	V	27484	V
2024/11/20 17	SR	148,85	V	3,65	V	83,59	V	0,35	V	5,63	V	112,16	V	26648	V
2024/11/20 18	SR	85,62	V	0,59	V	82,45	V	0,01	V	2,47	V	104,78	V	26389	V
2024/11/20 19	SR	127,56	V	1,73	V	73,72	V	0,06	V	2,23	V	105,16	V	26486	V
2024/11/20 20	SR	126,99	V	3,48	V	91,13	V	0,44	V	3,83	V	129,58	V	28083	V
2024/11/20 21	SR	47,83	V	0,41	V	109,15	V	0,02	V	2,75	V	117,63	V	27721	V
2024/11/20 22	SR	82,67	V	1,60	V	97,35	V	0,24	V	2,30	V	111,32	V	27914	V
2024/11/20 23	SR	115,87	V	3,65	V	91,89	V	0,54	V	2,48	V	114,49	V	27551	V
2024/11/20 24	SR	115,23	V	1,68	V	85,42	V	0,07	V	2,43	V	112,34	V	27468	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	39.0-148.8	0.0-3.7	54.6-109.2	0.0-0.5	1.7-5.6	104.8-129.6	26388.9-29338.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	94.8	1.2	77.4	0.1	2.6	114.9	27778.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/21 01	SR	64,91	V	0,57	V	90,15	V	0,02	V	2,59	V	108,74	V	27093	V
2024/11/21 02	SR	87,62	V	0,72	V	84,22	V	0,01	V	3,64	V	104,91	V	26538	V
2024/11/21 03	SR	124,71	V	1,48	V	71,10	V	0,04	V	3,30	V	103,97	V	26460	V
2024/11/21 04	SR	126,35	V	2,14	V	72,02	V	0,34	V	3,73	V	110,85	V	27237	V
2024/11/21 05	SR	23,47	V	0,01	V	99,41	V	0,00	V	3,76	V	134,58	V	28476	V
2024/11/21 06	SR	50,20	V	0,02	V	87,14	V	0,00	V	3,58	V	135,98	V	29375	V
2024/11/21 07	SR	48,61	V	1,12	V	114,06	V	0,20	V	3,56	V	136,09	V	31706	V
2024/11/21 08	SR	187,00	V	11,46	V	91,83	V	8,81	V	3,91	V	135,77	V	29303	V
2024/11/21 09	SR	58,16	V	1,07	V	106,36	V	0,20	V	3,91	V	136,33	V	29839	V
2024/11/21 10	SR	116,24	V	2,01	V	76,95	V	0,25	V	3,96	V	136,89	V	29478	V
2024/11/21 11	SR	115,69	V	1,67	V	84,32	V	0,15	V	4,22	V	137,43	V	29171	V
2024/11/21 12	SR	60,33	V	0,08	V	83,86	V	0,00	V	4,26	V	137,89	V	29060	V
2024/11/21 13	SR	92,81	V	0,46	V	68,60	V	0,03	V	4,87	V	138,12	V	28840	V
2024/11/21 14	SR	49,37	V	0,30	V	96,92	V	0,02	V	6,94	V	136,22	V	28850	V
2024/11/21 15	SR	159,51	V	4,21	V	73,76	V	0,73	V	4,28	V	135,16	V	28743	V
2024/11/21 16	SR	17,89	V	0,01	V	107,37	V	0,00	V	2,04	V	134,12	V	29243	V
2024/11/21 17	SR	12,69	V	0,01	V	114,66	V	0,00	V	8,15	V	133,81	V	30538	V
2024/11/21 18	SR	145,28	V	5,09	V	81,92	V	0,45	V	3,63	V	133,70	V	30374	V
2024/11/21 19	SR	77,69	V	2,13	V	97,02	V	0,13	V	2,95	V	130,68	V	30355	V
2024/11/21 20	SR	39,63	V	0,18	V	101,27	V	0,00	V	2,70	V	129,47	V	30240	V
2024/11/21 21	SR	78,16	V	0,14	V	74,58	V	0,00	V	2,53	V	129,50	V	29944	V
2024/11/21 22	SR	75,14	V	0,04	V	68,92	V	0,00	V	2,59	V	129,64	V	29681	V
2024/11/21 23	SR	69,86	V	0,41	V	66,88	V	0,22	V	2,88	V	129,70	V	29748	V
2024/11/21 24	SR	93,36	V	0,36	V	50,41	V	0,31	V	2,53	V	130,15	V	29844	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.7-187.0	0.0-11.5	50.4-114.7	0.0-8.8	2.0-8.1	104.0-138.1	26460.5-31705.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	82.3	1.5	86	0.5	3.8	129.6	29172.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/22 01	SR	61,67	V	0,08	V	59,44	V	0,07	V	3,38	V	119,84	V	29250	V
2024/11/22 02	SR	88,40	V	0,15	V	57,40	V	0,08	V	1,76	V	114,28	V	28987	V
2024/11/22 03	SR	88,16	V	0,14	V	53,89	V	0,11	V	1,76	V	113,40	V	28852	V
2024/11/22 04	SR	109,83	V	1,54	V	66,93	V	0,75	V	6,14	V	122,23	V	28806	V
2024/11/22 05	SR	28,36	V	0,01	V	131,74	V	3,19	V	4,74	V	121,30	V	29030	V
2024/11/22 06	SR	13,84	V	0,01	V	108,20	V	1,52	V	2,64	V	115,81	V	30005	V
2024/11/22 07	SR	41,66	V	0,08	V	85,75	V	0,01	V	2,20	V	116,73	V	30034	V
2024/11/22 08	SR	29,07	V	0,01	V	82,25	V	0,00	V	1,72	V	112,37	V	28871	V
2024/11/22 09	SR	42,20	V	0,01	V	75,49	V	0,00	V	1,77	V	112,81	V	28809	V
2024/11/22 10	SR	29,53	V	0,01	V	81,74	V	0,00	V	1,81	V	113,19	V	28426	V
2024/11/22 11	SR	91,46	V	0,45	V	60,21	V	0,01	V	1,82	V	112,39	V	28218	V
2024/11/22 12	SR	51,50	V	0,06	V	73,14	V	0,00	V	1,77	V	113,01	V	28175	V
2024/11/22 13	SR	110,33	V	0,96	V	59,84	V	0,06	V	2,49	V	119,27	V	27968	V
2024/11/22 14	SR	49,24	V	0,06	V	80,34	V	0,00	V	1,51	V	114,03	V	30254	V
2024/11/22 15	SR	33,28	V	0,05	V	87,64	V	0,00	V	1,57	V	114,12	V	29272	V
2024/11/22 16	SR	51,37	V	0,02	V	73,50	V	0,00	V	1,96	V	114,32	V	28754	V
2024/11/22 17	SR	103,47	V	1,20	V	65,14	V	0,09	V	1,50	V	111,27	V	28684	V
2024/11/22 18	SR	110,96	V	0,99	V	59,05	V	0,07	V	1,53	V	114,47	V	28574	V
2024/11/22 19	SR	86,73	V	0,44	V	68,33	V	0,01	V	1,52	V	115,10	V	28562	V
2024/11/22 20	SR	38,09	V	0,01	V	78,41	V	0,00	V	1,92	V	115,20	V	28703	V
2024/11/22 21	SR	114,92	V	0,20	V	62,17	V	0,00	V	1,66	V	114,62	V	28713	V
2024/11/22 22	SR	84,80	V	0,44	V	78,59	V	0,01	V	1,62	V	113,85	V	28393	V
2024/11/22 23	SR	67,78	V	0,35	V	82,98	V	0,00	V	1,54	V	113,99	V	28361	V
2024/11/22 24	SR	131,99	V	0,80	V	64,84	V	0,02	V	1,69	V	114,84	V	28392	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.8-132.0	0.0-1.5	53.9-131.7	0.0-3.2	1.5-6.1	111.3-122.2	27967.6-30253.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.1	0.3	74.9	0.3	2.2	115.1	28837.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/23 01	SR	92,94	V	0,09	V	67,98	V	0,00	V	1,59	V	115,16	V	28705	V
2024/11/23 02	SR	104,30	V	0,54	V	61,97	V	0,01	V	1,71	V	115,17	V	28713	V
2024/11/23 03	SR	97,01	V	0,69	V	64,56	V	0,05	V	1,65	V	114,81	V	28604	V
2024/11/23 04	SR	119,02	V	0,56	V	62,25	V	0,00	V	1,61	V	115,43	V	28276	V
2024/11/23 05	SR	86,44	V	0,23	V	65,91	V	0,00	V	6,59	V	114,89	V	28147	V
2024/11/23 06	SR	131,26	V	1,36	V	65,64	V	0,00	V	4,40	V	114,13	V	27919	V
2024/11/23 07	SR	42,92	V	0,08	V	87,14	V	0,00	V	3,19	V	127,97	V	31743	V
2024/11/23 08	SR	31,28	V	0,03	V	86,19	V	0,00	V	2,10	V	109,77	V	30517	V
2024/11/23 09	SR	25,08	V	0,01	V	87,23	V	0,00	V	2,12	V	113,12	V	29721	V
2024/11/23 10	SR	30,38	V	0,03	V	85,40	V	0,00	V	2,10	V	111,34	V	29577	V
2024/11/23 11	SR	113,48	V	0,32	V	50,78	V	0,00	V	2,10	V	113,66	V	29515	V
2024/11/23 12	SR	130,77	V	1,27	V	62,38	V	0,15	V	2,26	V	114,20	V	29174	V
2024/11/23 13	SR	96,70	V	1,51	V	67,10	V	0,02	V	2,71	V	118,38	V	29317	V
2024/11/23 14	SR	102,18	V	0,08	V	54,63	V	0,00	V	2,49	V	111,10	V	28763	V
2024/11/23 15	SR	109,58	V	0,14	V	52,48	V	0,00	V	2,04	V	113,48	V	29557	V
2024/11/23 16	SR	81,08	V	0,12	V	60,36	V	0,00	V	2,28	V	117,24	V	29360	V
2024/11/23 17	SR	65,52	V	0,08	V	64,30	V	0,00	V	2,39	V	119,62	V	29037	V
2024/11/23 18	SR	86,64	V	0,33	V	63,60	V	0,00	V	1,91	V	114,16	V	29557	V
2024/11/23 19	SR	62,03	V	0,09	V	72,44	V	0,00	V	2,08	V	114,59	V	29430	V
2024/11/23 20	SR	79,05	V	0,15	V	63,38	V	0,00	V	2,11	V	114,30	V	29254	V
2024/11/23 21	SR	83,57	V	0,13	V	63,40	V	0,00	V	2,18	V	113,82	V	29121	V
2024/11/23 22	SR	46,32	V	0,01	V	76,20	V	0,00	V	2,07	V	113,93	V	29137	V
2024/11/23 23	SR	61,30	V	0,39	V	79,92	V	0,01	V	3,29	V	126,13	V	29718	V
2024/11/23 24	SR	102,19	V	0,59	V	60,89	V	0,03	V	2,59	V	114,44	V	28920	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.1-131.3	0.0-1.5	50.8-87.2	0.0-0.2	1.6-6.6	109.8-128.0	27918.9-31743.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	82.5	0.4	67.8	0	2.5	115.5	29240.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/24 01	SR	78,45	V	0,44	V	73,24	V	0,01	V	1,72	V	107,21	V	28719	V
2024/11/24 02	SR	112,31	V	0,72	V	63,40	V	0,01	V	1,62	V	110,08	V	28759	V
2024/11/24 03	SR	87,07	V	0,63	V	71,41	V	0,04	V	1,69	V	113,33	V	28779	V
2024/11/24 04	SR	110,98	V	1,70	V	71,40	V	0,15	V	1,69	V	115,12	V	28978	V
2024/11/24 05	SR	104,16	V	0,76	V	74,00	V	0,02	V	1,65	V	115,23	V	29065	V
2024/11/24 06	SR	71,31	V	0,20	V	73,16	V	0,00	V	1,70	V	116,80	V	29160	V
2024/11/24 07	SR	47,59	V	0,24	V	78,52	V	0,01	V	2,37	V	124,94	V	31711	V
2024/11/24 08	SR	39,25	V	0,01	V	75,44	V	0,00	V	1,59	V	112,46	V	30511	V
2024/11/24 09	SR	55,11	V	0,02	V	65,47	V	0,00	V	1,78	V	115,04	V	30099	V
2024/11/24 10	SR	39,79	V	0,01	V	70,34	V	0,00	V	1,99	V	114,82	V	29994	V
2024/11/24 11	SR	37,72	V	0,08	V	83,94	V	0,00	V	1,87	V	114,53	V	29945	V
2024/11/24 12	SR	68,92	V	0,27	V	67,18	V	0,00	V	1,82	V	115,14	V	30277	V
2024/11/24 13	SR	90,62	V	0,15	V	58,80	V	0,00	V	1,88	V	115,76	V	30322	V
2024/11/24 14	SR	111,63	V	1,23	V	62,73	V	0,07	V	1,92	V	116,23	V	30173	V
2024/11/24 15	SR	101,64	V	0,26	V	58,00	V	0,00	V	1,90	V	116,60	V	30179	V
2024/11/24 16	SR	147,34	V	1,03	V	52,39	V	0,05	V	2,20	V	120,57	V	30174	V
2024/11/24 17	SR	158,96	V	2,15	V	54,89	V	0,21	V	2,49	V	119,46	V	29217	V
2024/11/24 18	SR	55,36	V	0,06	V	76,85	V	0,00	V	2,30	V	117,31	V	29606	V
2024/11/24 19	SR	18,26	V	0,01	V	106,33	V	0,65	V	1,67	V	106,90	V	29649	V
2024/11/24 20	SR	45,50	V	0,06	V	80,60	V	0,00	V	2,10	V	114,02	V	29889	V
2024/11/24 21	SR	34,77	V	0,01	V	81,40	V	0,00	V	1,95	V	115,29	V	29825	V
2024/11/24 22	SR	20,47	V	0,01	V	90,52	V	0,00	V	1,91	V	115,05	V	29998	V
2024/11/24 23	SR	29,23	V	0,01	V	90,59	V	0,00	V	1,99	V	115,29	V	30083	V
2024/11/24 24	SR	27,08	V	0,10	V	93,94	V	0,00	V	1,77	V	113,97	V	29977	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.3-159.0	0.0-2.2	52.4-106.3	0.0-0.6	1.6-2.5	106.9-124.9	28718.5-31710.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.6	0.4	73.9	0.1	1.9	115	29795.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 