

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/11/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/02 01	SR	5,79	V	2,11	V	117,49	V	0,00	V	1,19	V	128,99	V	17355	V
2023/11/02 02	SR	5,11	V	2,01	V	108,68	V	0,00	V	1,16	V	128,55	V	17321	V
2023/11/02 03	SR	6,31	V	2,09	V	109,49	V	0,00	V	1,23	V	128,27	V	17124	V
2023/11/02 04	SR	1,99	V	2,13	V	115,31	V	0,00	V	1,24	V	128,29	V	17122	V
2023/11/02 05	SR	2,99	V	2,02	V	116,75	V	0,00	V	1,18	V	128,57	V	17189	V
2023/11/02 06	SR	8,12	V	2,10	V	103,82	V	0,00	V	1,23	V	128,82	V	17326	V
2023/11/02 07	SR	19,15	V	2,73	V	121,18	V	0,47	V	4,57	V	133,99	V	19703	V
2023/11/02 08	SR	54,93	V	2,22	V	85,62	V	0,95	V	4,12	V	136,80	V	20361	V
2023/11/02 09	SR	68,14	V	2,08	V	91,89	V	2,68	V	2,87	V	136,13	V	20526	V
2023/11/02 10	SR	90,85	V	2,04	V	81,26	V	3,21	V	2,33	V	135,25	V	20291	V
2023/11/02 11	SR	75,95	V	1,96	V	84,76	V	2,74	V	2,29	V	135,38	V	20420	V
2023/11/02 12	SR	77,60	V	2,12	V	85,83	V	3,76	V	2,10	V	135,22	V	21245	V
2023/11/02 13	SR	34,97	V	2,09	V	100,95	V	2,37	V	1,96	V	134,93	V	22207	V
2023/11/02 14	SR	23,45	V	2,04	V	107,78	V	1,50	V	2,07	V	135,31	V	22248	V
2023/11/02 15	SR	26,43	V	1,87	V	109,47	V	0,50	V	2,00	V	135,69	V	21942	V
2023/11/02 16	SR	17,49	V	1,99	V	114,03	V	0,07	V	2,16	V	134,64	V	21738	V
2023/11/02 17	SR	8,31	V	1,90	V	127,59	V	0,00	V	2,30	V	135,57	V	21644	V
2023/11/02 18	SR	10,69	V	2,01	V	122,48	V	0,00	V	2,19	V	136,18	V	21587	V
2023/11/02 19	SR	67,96	V	2,07	V	91,76	V	0,12	V	2,06	V	135,88	V	21760	V
2023/11/02 20	SR	18,91	V	1,84	V	104,67	V	0,00	V	2,03	V	136,02	V	21799	V
2023/11/02 21	SR	17,17	V	1,84	V	108,25	V	0,00	V	2,13	V	136,31	V	21783	V
2023/11/02 22	SR	19,24	V	1,85	V	103,72	V	0,00	V	1,94	V	136,43	V	21890	V
2023/11/02 23	SR	135,37	V	2,21	V	50,23	V	0,21	V	1,75	V	136,53	V	22069	V
2023/11/02 24	SR	71,38	V	2,28	V	78,42	V	0,25	V	2,19	V	136,26	V	21682	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.0-135.4	1.8-2.7	50.2-127.6	0.0-3.8	1.2-4.6	128.3-136.8	17122.4-22248.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.2	2.1	101.7	0.8	2.1	133.9	20347.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 46

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/11/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/03 01	SR	24,25	V	1,86	V	83,83	V	0,00	V	2,13	V	136,10	V	21644	V
2023/11/03 02	SR	53,00	V	1,72	V	61,13	V	0,00	V	2,15	V	136,73	V	21707	V
2023/11/03 03	SR	46,58	V	1,70	V	65,75	V	0,00	V	2,31	V	136,88	V	21755	V
2023/11/03 04	SR	36,15	V	1,81	V	71,69	V	0,00	V	2,37	V	137,13	V	21917	V
2023/11/03 05	SR	63,24	V	1,89	V	65,37	V	0,00	V	2,20	V	137,51	V	21971	V
2023/11/03 06	SR	24,39	V	1,90	V	87,61	V	0,00	V	2,24	V	136,67	V	21840	V
2023/11/03 07	SR	22,98	V	1,79	V	98,92	V	0,00	V	2,39	V	136,78	V	21256	V
2023/11/03 08	SR	29,79	V	1,95	V	111,84	V	0,00	V	2,41	V	137,59	V	20466	V
2023/11/03 09	SR	81,47	V	2,36	V	106,17	V	0,04	V	2,29	V	138,88	V	18387	V
2023/11/03 10	SR	33,85	V	1,98	V	123,21	V	0,00	V	2,12	V	139,21	V	18418	V
2023/11/03 11	SR	37,87	V	1,70	V	116,34	V	0,00	V	2,25	V	139,47	V	18381	V
2023/11/03 12	SR	38,62	V	1,66	V	119,90	V	0,00	V	2,40	V	139,65	V	18533	V
2023/11/03 13	SR	28,10	V	1,76	V	139,66	V	0,18	V	3,05	V	139,29	V	18653	V
2023/11/03 14	SR	8,62	V	1,57	V	141,40	V	0,04	V	3,83	V	135,88	V	18664	V
2023/11/03 15	SR	15,22	V	1,51	V	124,62	V	0,53	V	2,71	V	134,98	V	18904	V
2023/11/03 16	SR	12,03	V	1,53	V	120,14	V	0,95	V	2,46	V	135,32	V	18927	V
2023/11/03 17	SR	18,72	V	1,63	V	110,36	V	0,35	V	2,65	V	135,58	V	18929	V
2023/11/03 18	SR	43,48	V	1,63	V	88,94	V	0,17	V	2,49	V	135,55	V	18919	V
2023/11/03 19	SR	43,07	V	1,81	V	105,13	V	0,46	V	2,53	V	135,77	V	18917	V
2023/11/03 20	SR	46,11	V	1,62	V	102,09	V	0,06	V	2,28	V	135,95	V	18948	V
2023/11/03 21	SR	48,15	V	1,58	V	100,37	V	0,00	V	2,24	V	136,10	V	18988	V
2023/11/03 22	SR	36,28	V	1,55	V	102,22	V	0,00	V	2,09	V	136,20	V	18980	V
2023/11/03 23	SR	41,24	V	1,51	V	92,06	V	0,00	V	2,21	V	136,23	V	19109	V
2023/11/03 24	SR	39,12	V	1,55	V	102,99	V	0,00	V	2,45	V	136,54	V	18993	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.6-81.5	1.5-2.4	61.1-141.4	0.0-0.9	2.1-3.8	135.0-139.7	18380.6-21970.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.3	1.7	101.7	0.1	2.4	136.9	19717
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/11/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/04 01	SR	7,32	V	1,53	V	125,60	V	0,00	V	2,11	V	135,54	V	18456	V
2023/11/04 02	SR	16,42	V	1,62	V	120,45	V	0,00	V	1,62	V	128,73	V	16374	V
2023/11/04 03	SR	3,67	V	1,55	V	132,08	V	0,00	V	1,24	V	124,97	V	16191	V
2023/11/04 04	SR	8,77	V	1,47	V	127,77	V	0,00	V	1,04	V	123,78	V	15790	V
2023/11/04 05	SR	12,39	V	1,46	V	119,71	V	0,00	V	1,02	V	123,18	V	15563	V
2023/11/04 06	SR	13,81	V	1,51	V	111,48	V	0,00	V	1,03	V	123,19	V	15498	V
2023/11/04 07	SR	11,93	V	1,37	V	106,78	V	0,00	V	0,94	V	123,56	V	15997	V
2023/11/04 08	SR	7,62	V	1,34	V	114,18	V	0,00	V	1,10	V	123,63	V	15995	V
2023/11/04 09	SR	8,68	V	1,43	V	115,46	V	0,00	V	1,12	V	123,71	V	15914	V
2023/11/04 10	SR	5,90	V	1,27	V	123,22	V	0,00	V	1,22	V	124,26	V	16106	V
2023/11/04 11	SR	5,96	V	1,25	V	122,64	V	0,00	V	1,25	V	124,00	V	15892	V
2023/11/04 12	SR	11,09	V	1,22	V	109,99	V	0,00	V	1,19	V	123,61	V	15745	V
2023/11/04 13	SR	7,96	V	1,18	V	117,14	V	0,00	V	1,13	V	123,71	V	15915	V
2023/11/04 14	SR	0,46	V	1,21	V	142,44	V	0,00	V	1,31	V	124,27	V	16106	V
2023/11/04 15	SR	0,66	V	1,22	V	143,87	V	0,00	V	1,36	V	125,07	V	16387	V
2023/11/04 16	SR	3,44	V	1,22	V	121,31	V	0,00	V	1,36	V	125,34	V	16196	V
2023/11/04 17	SR	5,79	V	1,24	V	111,43	V	0,00	V	1,41	V	125,13	V	16102	V
2023/11/04 18	SR	11,15	V	1,27	V	104,85	V	0,00	V	1,30	V	125,24	V	15986	V
2023/11/04 19	SR	18,82	V	1,22	V	98,31	V	0,00	V	1,27	V	125,17	V	15778	V
2023/11/04 20	SR	30,32	V	1,23	V	83,46	V	0,00	V	1,29	V	124,71	V	15583	V
2023/11/04 21	SR	7,97	V	1,18	V	109,55	V	0,00	V	1,33	V	124,55	V	15843	V
2023/11/04 22	SR	6,41	V	1,25	V	117,06	V	0,00	V	1,42	V	124,98	V	15876	V
2023/11/04 23	SR	5,71	V	1,29	V	117,51	V	0,00	V	1,55	V	125,63	V	16086	V
2023/11/04 24	SR	14,87	V	1,23	V	99,39	V	0,00	V	1,46	V	125,80	V	15936	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.5-30.3	1.2-1.6	83.5-143.9	0.0-0.0	0.9-2.1	123.2-135.5	15497.6-18456.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	9.5	1.3	116.5	0	1.3	125.1	16054.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO


DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/05 01	SR	31,08	V	1,19	V	76,30	V	0,00	V	1,47	V	125,78	V	15445	V
2023/11/05 02	SR	38,68	V	1,20	V	79,34	V	0,00	V	1,46	V	126,06	V	15353	V
2023/11/05 03	SR	51,29	V	1,27	V	72,71	V	0,00	V	1,29	V	126,00	V	15407	V
2023/11/05 04	SR	71,06	V	1,47	V	64,91	V	0,02	V	1,27	V	125,71	V	15274	V
2023/11/05 05	SR	27,49	V	1,24	V	87,90	V	0,00	V	1,26	V	125,64	V	15497	V
2023/11/05 06	SR	8,72	V	1,22	V	112,01	V	0,00	V	1,42	V	126,23	V	15664	V
2023/11/05 07	SR	4,30	V	1,35	V	126,58	V	0,00	V	1,54	V	126,73	V	15629	V
2023/11/05 08	SR	2,35	V	1,35	V	134,88	V	0,00	V	1,59	V	127,32	V	15878	V
2023/11/05 09	SR	2,75	V	1,35	V	135,58	V	0,00	V	1,67	V	127,74	V	15766	V
2023/11/05 10	SR	1,42	V	1,29	V	137,74	V	0,00	V	1,76	V	127,85	V	15635	V
2023/11/05 11	SR	2,10	V	1,24	V	139,96	V	0,00	V	1,79	V	127,86	V	15533	V
2023/11/05 12	SR	1,02	V	1,22	V	142,45	V	0,00	V	1,83	V	127,98	V	15539	V
2023/11/05 13	SR	0,48	V	1,24	V	147,22	V	0,00	V	1,83	V	127,98	V	15676	V
2023/11/05 14	SR	1,47	V	1,21	V	141,13	V	0,00	V	1,85	V	128,18	V	15673	V
2023/11/05 15	SR	0,66	V	1,21	V	140,62	V	0,00	V	1,85	V	128,35	V	15479	V
2023/11/05 16	SR	1,10	V	1,20	V	136,47	V	0,00	V	1,91	V	128,77	V	15500	V
2023/11/05 17	SR	0,50	V	1,27	V	140,95	V	0,00	V	1,94	V	128,78	V	15275	V
2023/11/05 18	SR	0,41	V	1,29	V	148,83	V	0,00	V	1,92	V	128,80	V	15312	V
2023/11/05 19	SR	1,52	V	1,32	V	142,87	V	0,00	V	1,89	V	128,51	V	15438	V
2023/11/05 20	SR	0,60	V	1,29	V	148,99	V	0,00	V	1,93	V	128,39	V	15433	V
2023/11/05 21	SR	0,48	V	1,29	V	156,15	V	0,00	V	1,95	V	128,79	V	15357	V
2023/11/05 22	SR	0,73	V	1,34	V	157,13	V	0,00	V	1,89	V	128,85	V	15265	V
2023/11/05 23	SR	0,06	V	1,30	V	165,12	V	0,00	V	2,01	V	129,47	V	15686	V
2023/11/05 24	SR	0,53	V	1,30	V	158,64	V	0,00	V	2,11	V	129,90	V	15503	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-71.1	1.2-1.5	64.9-165.1	0.0-0.0	1.3-2.1	125.6-129.9	15265.2-15878.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	10.4	1.3	128.9	0	1.7	127.7	15509.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 