

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/20 01	AV	380,12	V	0,44	V	212,53	V	0,00	V	36,96	V	92,88	V	20007	V
2017/11/20 02	AV	40,53	V	0,21	V	203,90	V	0,00	V	3,19	V	98,16	V	19650	V
2017/11/20 03	AV	51,12	V	0,11	V	187,90	V	0,00	V	1,97	V	104,47	V	19466	V
2017/11/20 04	AV	3,70	V	0,03	V	182,05	V	0,00	V	1,43	V	109,36	V	19839	V
2017/11/20 05	AV	0,00	V	0,01	V	193,59	V	0,00	V	6,57	V	115,79	V	23574	V
2017/11/20 06	AV	0,51	V	0,01	V	181,75	V	0,00	V	16,62	V	125,10	V	36083	V
2017/11/20 07	SR	19,36	V	0,01	V	138,88	V	0,00	V	2,65	V	131,18	V	38513	V
2017/11/20 08	SR	19,41	V	0,01	V	137,04	V	0,00	V	1,56	V	133,18	V	38289	V
2017/11/20 09	SR	48,11	V	0,07	V	116,21	V	0,01	V	1,17	V	134,10	V	38041	V
2017/11/20 10	SR	36,67	V	0,01	V	111,58	V	0,00	V	0,97	V	134,98	V	37652	V
2017/11/20 11	SR	51,97	V	0,01	NV	91,91	V	0,00	V	0,83	NV	135,39	V	37181	NV
2017/11/20 12	SR	43,33	V	0,01	V	93,78	V	0,00	V	0,96	V	136,32	V	37496	V
2017/11/20 13	SR	73,27	V	0,03	V	74,75	V	0,00	V	0,96	V	137,37	V	36943	V
2017/11/20 14	SR	93,61	V	0,01	V	68,10	V	0,00	V	0,92	V	138,28	V	36489	V
2017/11/20 15	SR	73,53	V	0,01	V	81,07	V	0,00	V	0,98	V	139,46	V	36399	V
2017/11/20 16	SR	26,23	V	0,01	V	110,07	V	0,00	V	0,91	V	140,61	V	35670	V
2017/11/20 17	SR	16,74	V	0,01	V	116,54	V	0,00	V	0,86	V	140,91	V	35386	V
2017/11/20 18	SR	21,48	V	0,01	V	108,59	V	0,00	V	0,82	V	140,85	V	34747	V
2017/11/20 19	SR	23,60	V	0,01	V	123,16	V	0,03	V	1,05	V	139,42	V	35435	V
2017/11/20 20	SR	33,13	V	0,10	V	103,32	V	0,01	V	0,86	V	137,89	V	35509	V
2017/11/20 21	SR	36,97	V	0,01	V	90,75	V	0,00	V	0,83	V	137,13	V	34981	V
2017/11/20 22	SR	41,58	V	0,01	V	95,03	V	0,00	V	0,75	V	136,42	V	34629	V
2017/11/20 23	SR	15,95	V	0,01	V	119,61	V	0,00	V	0,82	V	136,95	V	35360	V
2017/11/20 24	SR	11,31	V	0,01	V	132,09	V	0,00	V	0,89	V	137,65	V	35370	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.3-93.6	0.0-0.1	68.1-138.9	0.0-0.0	0.7-2.7	131.2-140.9	34629.4-38513.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.1	0	106.2	0	1.1	137.1	36288.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/21 01	SR	31,43	V	0,18	V	117,90	V	0,04	V	0,75	V	137,86	V	35168	V
2017/11/21 02	SR	54,91	V	0,01	V	85,76	V	0,00	V	0,56	V	138,00	V	34495	V
2017/11/21 03	SR	79,19	V	0,01	V	87,22	V	0,00	V	0,56	V	138,53	V	34974	V
2017/11/21 04	SR	43,91	V	0,01	V	98,14	V	0,00	V	0,57	V	139,33	V	35065	V
2017/11/21 05	SR	19,97	V	0,01	V	110,08	V	0,00	V	0,68	V	139,57	V	35152	V
2017/11/21 06	SR	37,04	V	0,79	V	109,91	V	0,85	V	0,64	V	139,40	V	34886	V
2017/11/21 07	SR	36,96	V	0,01	V	87,64	V	0,00	V	0,56	V	138,13	V	33856	V
2017/11/21 08	SR	50,27	V	0,01	V	83,74	V	0,00	V	0,59	V	137,46	V	34065	V
2017/11/21 09	SR	16,76	V	0,01	V	109,72	V	0,00	V	0,66	V	137,68	V	34320	V
2017/11/21 10	SR	22,39	V	0,04	V	111,96	V	0,00	V	0,76	V	137,94	V	34173	V
2017/11/21 11	SR	15,61	V	0,02	V	117,86	V	0,00	V	0,92	V	139,66	V	35432	V
2017/11/21 12	SR	37,59	V	0,01	V	91,85	V	0,00	V	0,91	V	140,41	V	33622	V
2017/11/21 13	SR	12,06	V	0,01	V	121,95	V	0,00	V	0,96	V	140,69	V	33799	V
2017/11/21 14	SR	24,73	V	0,01	V	101,24	V	0,00	V	0,81	V	140,14	V	32955	V
2017/11/21 15	SR	20,75	V	0,01	V	106,39	V	0,00	V	1,07	V	140,44	V	33606	V
2017/11/21 16	SR	35,08	V	0,01	V	82,64	V	0,00	V	0,89	V	140,97	V	33238	V
2017/11/21 17	SR	63,21	V	2,09	V	76,73	V	2,68	V	0,85	V	140,77	V	32425	V
2017/11/21 18	SR	43,09	V	0,01	V	78,29	V	0,00	V	0,97	V	141,38	V	33261	V
2017/11/21 19	SR	107,85	V	0,09	V	68,66	V	0,00	V	1,14	V	141,48	V	33064	V
2017/11/21 20	SR	108,64	V	0,03	V	66,18	V	0,00	V	0,88	V	137,39	V	32535	V
2017/11/21 21	SR	79,05	V	0,04	V	82,92	V	0,00	V	1,14	V	137,94	V	33842	V
2017/11/21 22	SR	55,57	V	0,01	V	84,80	V	0,00	V	1,08	V	137,94	V	33566	V
2017/11/21 23	SR	42,24	V	0,01	V	86,25	V	0,00	V	0,81	V	136,64	V	32728	V
2017/11/21 24	SR	52,74	V	0,02	V	74,58	V	0,00	V	0,74	V	135,90	V	32468	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.1-108.6	0.0-2.1	66.2-121.9	0.0-2.7	0.6-1.1	135.9-141.5	32424.9-35432.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.5	0.1	93.4	0.1	0.8	139	33862.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/22 01	SR	37,23	V	0,02	V	88,76	V	0,00	V	0,80	V	136,04	V	32566	V
2017/11/22 02	SR	29,94	V	0,01	V	92,08	V	0,00	V	0,82	V	137,32	V	33260	V
2017/11/22 03	SR	38,09	V	0,01	V	87,04	V	0,00	V	0,76	V	137,64	V	33416	V
2017/11/22 04	SR	60,59	V	0,02	V	78,83	V	0,00	V	0,79	V	138,45	V	33626	V
2017/11/22 05	SR	72,19	V	0,07	V	78,39	V	0,00	V	0,72	V	139,04	V	33219	V
2017/11/22 06	SR	68,65	V	0,03	V	75,45	V	0,00	V	0,70	V	138,70	V	32919	V
2017/11/22 07	SR	75,49	V	0,04	V	73,43	V	0,00	V	0,67	V	139,10	V	33014	V
2017/11/22 08	SR	40,64	V	0,03	V	89,11	V	0,00	V	0,73	V	139,64	V	33266	V
2017/11/22 09	SR	31,53	V	0,03	V	95,31	V	0,00	V	0,84	V	140,89	V	34422	V
2017/11/22 10	SR	25,02	V	0,02	V	91,75	V	0,00	V	0,77	V	140,67	V	33554	V
2017/11/22 11	SR	11,53	V	0,01	V	111,59	V	0,00	V	0,75	V	140,21	V	34320	V
2017/11/22 12	SR	5,96	V	0,01	V	124,04	V	0,00	V	0,75	V	139,59	V	33603	V
2017/11/22 13	SR	13,37	V	0,01	V	113,64	V	0,00	V	0,84	V	141,14	V	34487	V
2017/11/22 14	SR	57,57	V	1,10	V	85,68	V	1,06	V	0,86	V	142,37	V	33770	V
2017/11/22 15	SR	19,47	V	0,01	V	110,35	V	0,00	V	0,99	V	142,82	V	33892	V
2017/11/22 16	SR	106,97	V	0,02	V	62,59	V	0,00	V	0,95	V	142,84	V	33612	V
2017/11/22 17	SR	57,15	V	0,02	V	84,38	V	0,00	V	0,87	V	141,54	V	33498	V
2017/11/22 18	SR	12,38	V	0,01	V	123,63	V	0,00	V	1,23	V	141,52	V	33834	V
2017/11/22 19	SR	9,10	V	0,01	V	140,37	V	0,00	V	0,98	V	137,92	V	33744	V
2017/11/22 20	SR	11,84	V	0,01	V	125,37	V	0,00	V	0,57	V	134,05	V	32463	V
2017/11/22 21	SR	37,07	V	0,56	V	150,35	V	0,37	V	0,68	V	135,16	V	33583	V
2017/11/22 22	SR	7,81	V	0,01	V	141,43	V	0,00	V	0,63	V	136,48	V	33302	V
2017/11/22 23	SR	13,29	V	0,01	V	152,64	V	0,00	V	0,68	V	138,17	V	34053	V
2017/11/22 24	SR	41,12	V	0,07	V	109,05	V	0,01	V	0,51	V	137,16	V	32230	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.0-107.0	0.0-1.1	62.6-152.6	0.0-1.1	0.5-1.2	134.1-142.8	32229.9-34487.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.8	0.1	103.6	0.1	0.8	139.1	33485.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/23 01	SR	64,17	V	0,23	V	101,12	V	0,04	V	0,47	V	136,84	V	32058	V
2017/11/23 02	SR	34,39	V	0,22	V	128,89	V	0,08	V	0,51	V	136,92	V	32137	V
2017/11/23 03	SR	7,19	V	0,01	V	149,60	V	0,00	V	0,60	V	138,21	V	33571	V
2017/11/23 04	SR	30,05	V	0,01	V	120,10	V	0,00	V	0,53	V	138,95	V	32503	V
2017/11/23 05	SR	22,99	V	0,01	V	119,06	V	0,00	V	0,55	V	137,92	V	32023	V
2017/11/23 06	SR	59,78	V	2,07	V	107,16	V	2,68	V	0,60	V	138,11	V	31741	V
2017/11/23 07	SR	28,56	V	0,01	V	108,50	V	0,00	V	0,80	V	139,81	V	33864	V
2017/11/23 08	SR	14,27	V	0,01	V	120,16	V	0,00	V	0,79	V	141,31	V	34097	V
2017/11/23 09	SR	18,11	V	0,01	V	107,46	V	0,00	V	0,79	V	142,04	V	34345	V
2017/11/23 10	SR	77,27	V	0,07	V	73,02	V	0,00	V	0,69	V	142,06	V	33534	V
2017/11/23 11	SR	59,14	V	0,06	V	79,03	V	0,00	V	0,65	V	142,51	V	34204	V
2017/11/23 12	SR	39,66	V	0,05	V	92,51	V	0,00	V	3,02	V	143,72	V	33334	V
2017/11/23 13	SR	33,46	V	0,01	V	96,48	V	0,00	V	1,04	V	141,88	V	33666	V
2017/11/23 14	SR	81,40	V	0,08	V	81,49	V	0,00	V	0,83	V	142,04	V	33589	V
2017/11/23 15	SR	38,00	V	0,01	V	89,17	V	0,00	V	0,81	V	142,36	V	33438	V
2017/11/23 16	SR	26,82	V	0,01	V	102,32	V	0,00	V	0,82	V	142,50	V	33559	V
2017/11/23 17	SR	16,98	V	0,01	V	113,26	V	0,00	V	0,92	V	142,37	V	33420	V
2017/11/23 18	SR	53,84	V	0,06	V	95,64	V	0,00	V	0,76	V	141,54	V	32769	V
2017/11/23 19	SR	39,27	V	0,01	V	94,40	V	0,00	V	0,79	V	139,46	V	32294	V
2017/11/23 20	SR	32,64	V	0,01	V	101,02	V	0,00	V	0,63	V	135,17	V	32558	V
2017/11/23 21	SR	24,45	V	0,01	V	114,20	V	0,00	V	0,68	V	133,26	V	32664	V
2017/11/23 22	SR	53,86	V	0,03	V	96,20	V	0,00	V	0,53	V	132,49	V	31673	V
2017/11/23 23	SR	69,74	V	0,04	V	90,89	V	0,00	V	0,47	V	131,91	V	31400	V
2017/11/23 24	SR	56,73	V	0,06	V	100,22	V	0,01	V	0,44	V	131,32	V	31020	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.2-81.4	0.0-2.1	73.0-149.6	0.0-2.7	0.4-3.0	131.3-143.7	31019.6-34345.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.9	0.1	103.4	0.1	0.8	138.9	32894.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: