


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/23

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/23 01	SR	73,50	V	1,04	V	95,45	V	0,07	V	2,05	V	138,49	V	25166	V
2018/11/23 02	SR	112,51	V	2,08	V	91,70	V	0,16	V	2,29	V	139,03	V	25101	V
2018/11/23 03	SR	122,53	V	2,57	V	96,06	V	0,24	V	2,23	V	139,30	V	25104	V
2018/11/23 04	SR	84,90	V	1,94	V	111,18	V	0,28	V	2,46	V	139,65	V	24399	V
2018/11/23 05	SR	52,09	V	0,88	V	120,31	V	0,62	V	2,33	V	139,65	V	25783	V
2018/11/23 06	SR	55,54	V	1,10	V	119,10	V	0,07	V	2,33	V	139,69	V	25628	V
2018/11/23 07	SR	27,07	V	0,66	V	116,46	V	0,06	V	2,54	V	139,85	V	25244	V
2018/11/23 08	SR	12,67	V	0,63	V	133,29	V	0,15	V	2,29	V	139,27	V	26799	V
2018/11/23 09	SR	36,45	V	0,80	V	116,05	V	0,18	V	2,40	V	138,77	V	25595	V
2018/11/23 10	SR	95,88	V	1,73	V	84,30	V	0,06	V	2,37	V	138,55	V	27573	V
2018/11/23 11	SR	75,97	NV	1,37	NV	85,81	NV	0,03	NV	2,38	NV	138,89	NV	27500	NV
2018/11/23 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/11/23 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/11/23 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/11/23 15	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/11/23 16	SR	131,56	NV	3,29	NV	94,76	NV	0,20	NV	2,35	NV	137,08	NV	24028	NV
2018/11/23 17	SR	105,72	V	1,93	V	94,05	V	0,08	V	2,22	V	137,17	V	25778	V
2018/11/23 18	SR	116,24	V	3,07	V	79,05	V	0,78	V	2,10	V	137,15	V	25781	V
2018/11/23 19	SR	109,37	V	2,96	V	90,56	V	0,68	V	2,09	V	137,14	V	25661	V
2018/11/23 20	SR	36,74	V	0,76	V	111,68	V	0,00	V	2,24	V	137,20	V	25796	V
2018/11/23 21	SR	43,89	V	1,17	V	110,46	V	0,09	V	2,20	V	137,26	V	25916	V
2018/11/23 22	SR	29,99	V	0,60	V	96,46	V	0,00	V	2,16	V	137,55	V	26192	V
2018/11/23 23	SR	33,70	V	0,62	V	85,63	V	0,00	V	2,21	V	138,00	V	25957	V
2018/11/23 24	SR	106,40	V	1,59	V	71,80	V	0,08	V	2,06	V	138,76	V	25049	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.7-122.5	0.6-3.1	71.8-133.3	0.0-0.8	2.0-2.5	137.1-139.8	24399.5-27573.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.7	1.5	101.3	0.2	2.3	138.5	25695.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/24 01	SR	96,29	V	1,65	V	84,27	V	0,11	V	1,96	V	138,83	V	25413	V
2018/11/24 02	SR	70,93	V	1,57	V	91,65	V	0,19	V	1,96	V	138,71	V	25885	V
2018/11/24 03	SR	102,70	V	4,08	V	101,21	V	1,74	V	1,91	V	138,93	V	25821	V
2018/11/24 04	SR	83,30	V	3,22	V	110,61	V	1,83	V	1,96	V	139,67	V	25382	V
2018/11/24 05	SR	32,73	V	0,66	V	92,50	V	0,00	V	2,05	V	139,95	V	25691	V
2018/11/24 06	SR	83,52	V	1,98	V	84,01	V	0,24	V	2,02	V	140,79	V	25741	V
2018/11/24 07	SR	79,50	V	1,26	V	94,24	V	0,04	V	2,00	V	140,67	V	25705	V
2018/11/24 08	SR	54,68	V	1,17	V	110,15	V	0,08	V	1,94	V	140,23	V	26264	V
2018/11/24 09	SR	19,20	V	0,61	V	132,21	V	0,00	V	2,21	V	136,85	V	26040	V
2018/11/24 10	SR	10,61	V	0,66	V	143,95	V	0,00	V	1,68	V	132,70	V	28277	V
2018/11/24 11	SR	32,02	V	0,93	V	124,38	V	0,03	V	1,64	V	132,55	V	27451	V
2018/11/24 12	SR	29,40	V	0,64	V	116,44	V	0,00	V	1,78	V	133,14	V	26303	V
2018/11/24 13	SR	112,50	V	3,29	V	102,21	V	0,52	V	1,74	V	133,76	V	26019	V
2018/11/24 14	SR	133,55	V	2,62	V	87,46	V	0,38	V	1,65	V	133,57	V	25856	V
2018/11/24 15	SR	19,19	V	0,57	V	128,52	V	0,00	V	1,86	V	134,79	V	26342	V
2018/11/24 16	SR	37,70	V	0,66	V	109,68	V	0,00	V	1,83	V	135,02	V	26262	V
2018/11/24 17	SR	47,08	V	0,81	V	108,68	V	0,00	V	1,79	V	134,91	V	26255	V
2018/11/24 18	SR	76,47	V	1,26	V	98,28	V	0,02	V	1,94	V	135,31	V	25469	V
2018/11/24 19	SR	44,68	V	0,69	V	106,14	V	0,00	V	1,88	V	135,16	V	25895	V
2018/11/24 20	SR	35,22	V	0,71	V	117,15	V	0,00	V	1,91	V	133,20	V	26152	V
2018/11/24 21	SR	15,17	V	0,58	V	126,13	V	1,14	V	2,07	V	132,79	V	26201	V
2018/11/24 22	SR	20,94	V	0,59	V	113,00	V	2,46	V	2,05	V	133,09	V	26131	V
2018/11/24 23	SR	48,28	V	0,75	V	100,82	V	1,22	V	1,90	V	133,11	V	26702	V
2018/11/24 24	SR	35,90	V	0,91	V	122,15	V	0,17	V	1,96	V	132,41	V	26562	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.6-133.6	0.6-4.1	84.0-143.9	0.0-2.5	1.6-2.2	132.4-140.8	25381.7-28276.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.1	1.3	108.6	0.4	1.9	135.8	26159.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Xen m

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/25 01	SR	33,18	V	0,70	V	118,20	V	0,09	V	2,00	V	132,13	V	26123	V
2018/11/25 02	SR	66,55	V	1,39	V	111,90	V	0,53	V	1,96	V	131,88	V	26723	V
2018/11/25 03	SR	21,87	V	0,67	V	144,92	V	0,87	V	2,00	V	131,52	V	26646	V
2018/11/25 04	SR	31,74	V	0,66	V	125,89	V	0,27	V	2,14	V	131,51	V	26086	V
2018/11/25 05	SR	60,50	V	0,99	V	109,96	V	0,01	V	2,08	V	131,62	V	26741	V
2018/11/25 06	SR	27,15	V	0,70	V	117,48	V	0,00	V	2,09	V	132,36	V	26347	V
2018/11/25 07	SR	27,63	V	0,68	V	122,17	V	0,00	V	1,99	V	132,62	V	26239	V
2018/11/25 08	SR	69,64	V	1,15	V	105,25	V	0,01	V	2,06	V	132,94	V	26169	V
2018/11/25 09	SR	100,47	V	1,70	V	83,90	V	0,09	V	2,00	V	133,69	V	25614	V
2018/11/25 10	SR	95,46	V	1,65	V	81,84	V	0,14	V	1,92	V	134,52	V	27321	V
2018/11/25 11	SR	62,85	V	0,82	V	89,03	V	0,00	V	1,92	V	134,96	V	27245	V
2018/11/25 12	SR	100,26	V	1,48	V	76,64	V	0,02	V	1,97	V	135,54	V	25451	V
2018/11/25 13	SR	70,57	V	2,02	V	102,82	V	0,16	V	2,06	V	136,26	V	25368	V
2018/11/25 14	SR	54,59	V	0,93	V	109,22	V	0,02	V	2,04	V	136,21	V	25841	V
2018/11/25 15	SR	106,11	V	1,31	V	83,08	V	0,08	V	1,99	V	136,18	V	25784	V
2018/11/25 16	SR	65,10	V	1,07	V	109,51	V	0,03	V	1,96	V	136,36	V	25847	V
2018/11/25 17	SR	21,06	V	0,51	V	127,71	V	0,11	V	1,86	V	136,58	V	25947	V
2018/11/25 18	SR	42,63	V	0,90	V	125,19	V	0,33	V	1,99	V	136,46	V	26044	V
2018/11/25 19	SR	23,54	V	0,57	V	126,99	V	0,00	V	2,09	V	136,36	V	26226	V
2018/11/25 20	SR	57,00	V	1,32	V	110,82	V	0,42	V	2,03	V	136,57	V	25792	V
2018/11/25 21	SR	42,39	V	0,75	V	117,40	V	1,00	V	2,20	V	136,41	V	26074	V
2018/11/25 22	SR	43,31	V	0,73	V	113,19	V	0,85	V	2,18	V	135,93	V	26004	V
2018/11/25 23	SR	63,69	V	1,41	V	105,38	V	0,84	V	2,03	V	133,51	V	26275	V
2018/11/25 24	SR	79,15	V	1,51	V	107,90	V	0,93	V	2,12	V	133,08	V	26410	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.1-106.1	0.5-2.0	76.6-144.9	0.0-1.0	1.9-2.2	131.5-136.6	25367.9-27320.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.9	1.1	109.4	0.3	2	134.4	26179.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni P. 745

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]