

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/24 01	SR	59,90	V	0,03	V	105,38	V	0,00	V	0,41	V	131,56	V	31343	V
2017/11/24 02	SR	33,97	V	0,03	V	140,56	V	0,00	V	0,55	V	132,16	V	32358	V
2017/11/24 03	SR	95,88	V	1,59	V	97,42	V	0,99	V	0,48	V	132,44	V	32061	V
2017/11/24 04	SR	36,07	V	0,38	V	130,11	V	0,13	V	0,69	V	133,27	V	33395	V
2017/11/24 05	SR	45,65	V	0,07	V	113,88	V	0,02	V	0,66	V	134,29	V	33240	V
2017/11/24 06	SR	36,87	V	0,04	V	101,40	V	0,00	V	0,64	V	135,86	V	33693	V
2017/11/24 07	SR	6,43	V	0,02	V	143,85	V	0,00	V	0,60	V	137,08	V	34000	V
2017/11/24 08	SR	7,28	V	0,03	V	143,33	V	0,00	V	0,56	V	137,32	V	34392	V
2017/11/24 09	SR	25,78	V	0,14	V	146,43	V	0,02	V	0,59	V	137,05	V	34572	V
2017/11/24 10	SR	18,89	V	0,04	V	123,74	V	0,00	V	0,60	V	137,74	V	34545	V
2017/11/24 11	SR	11,02	V	0,01	V	127,40	V	0,00	V	0,59	V	138,01	V	35442	V
2017/11/24 12	SR	34,67	V	0,02	V	97,95	V	0,00	V	0,58	V	138,77	V	34857	V
2017/11/24 13	SR	85,62	V	0,16	V	72,79	V	0,03	V	0,53	V	139,45	V	33336	V
2017/11/24 14	SR	34,31	V	0,01	V	94,22	V	0,00	V	0,61	V	139,84	V	33518	V
2017/11/24 15	SR	58,83	V	0,01	V	71,69	V	0,12	V	0,65	V	140,71	V	33529	V
2017/11/24 16	SR	60,03	V	0,01	V	79,81	V	0,09	V	0,67	V	140,13	V	33905	V
2017/11/24 17	SR	19,05	V	0,01	V	109,25	V	0,06	V	0,69	V	139,99	V	34419	V
2017/11/24 18	SR	65,68	V	0,22	V	97,31	V	0,05	V	2,40	V	137,94	V	33465	V
2017/11/24 19	SR	106,38	V	0,16	V	77,14	V	0,17	V	0,76	V	135,03	V	33043	V
2017/11/24 20	SR	62,47	V	0,01	V	77,78	V	0,00	V	0,87	V	135,95	V	33420	V
2017/11/24 21	SR	21,74	V	0,01	V	101,19	V	0,00	V	0,72	V	133,64	V	33655	V
2017/11/24 22	SR	58,74	V	0,13	V	85,55	V	0,04	V	0,64	V	132,77	V	33285	V
2017/11/24 23	SR	80,90	V	0,42	V	89,41	V	0,12	V	0,68	V	133,59	V	33605	V
2017/11/24 24	SR	46,19	V	0,01	V	88,42	V	0,00	V	0,65	V	134,62	V	33867	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.4-106.4	0.0-1.6	71.7-146.4	0.0-1.0	0.4-2.4	131.6-140.7	31342.5-35441.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.3	0.1	104.8	0.1	0.7	136.2	33622.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/25 01	SR	22,52	V	0,01	V	117,48	V	0,00	V	0,63	V	135,06	V	34515	V
2017/11/25 02	SR	4,53	V	0,01	V	156,05	V	0,00	V	0,56	V	134,69	V	33953	V
2017/11/25 03	SR	20,22	V	0,01	V	132,44	V	0,00	V	0,44	V	132,46	V	33395	V
2017/11/25 04	SR	130,87	V	0,48	V	77,68	V	0,13	V	0,35	V	131,13	V	32027	V
2017/11/25 05	SR	72,71	V	0,52	V	79,18	V	0,28	V	0,45	V	132,15	V	32692	V
2017/11/25 06	SR	37,42	V	0,01	V	97,48	V	0,00	V	0,46	V	133,53	V	32504	V
2017/11/25 07	SR	24,48	V	0,01	V	100,50	V	0,00	V	0,61	V	135,72	V	34338	V
2017/11/25 08	SR	3,84	V	0,01	V	172,53	V	0,00	V	0,64	V	137,27	V	34884	V
2017/11/25 09	SR	11,50	V	0,01	V	138,14	V	0,00	V	0,41	V	134,96	V	33972	V
2017/11/25 10	SR	5,32	V	0,01	V	147,11	V	0,00	V	0,46	V	134,58	V	34416	V
2017/11/25 11	SR	44,48	V	1,32	V	142,09	V	0,58	V	0,50	V	135,28	V	34121	V
2017/11/25 12	SR	5,76	V	0,01	V	148,46	V	0,00	V	0,55	V	137,18	V	34272	V
2017/11/25 13	SR	2,47	V	0,01	V	168,20	V	0,00	V	0,54	V	137,72	V	34447	V
2017/11/25 14	SR	5,33	V	0,01	V	160,61	V	0,00	V	0,49	V	137,57	V	33683	V
2017/11/25 15	SR	17,13	V	0,01	V	137,12	V	0,00	V	0,54	V	135,92	V	32386	V
2017/11/25 16	SR	84,54	V	1,19	V	99,72	V	0,90	V	0,52	V	135,31	V	32912	V
2017/11/25 17	SR	91,66	V	0,20	V	83,42	V	0,04	V	0,46	V	135,78	V	32498	V
2017/11/25 18	SR	75,31	V	0,01	V	83,34	V	0,00	V	0,52	V	136,70	V	32874	V
2017/11/25 19	SR	102,91	V	0,01	V	78,66	V	0,00	V	0,56	V	137,87	V	33580	V
2017/11/25 20	SR	126,30	V	0,11	V	78,29	V	0,00	V	0,61	V	138,68	V	33462	V
2017/11/25 21	SR	65,84	V	0,01	V	91,51	V	0,00	V	0,54	V	139,05	V	33679	V
2017/11/25 22	SR	98,58	V	0,04	V	82,17	V	0,00	V	0,51	V	139,63	V	33829	V
2017/11/25 23	SR	71,53	V	0,01	V	87,19	V	0,00	V	0,52	V	139,90	V	33926	V
2017/11/25 24	SR	48,07	V	0,01	V	94,45	V	0,00	V	0,48	V	140,14	V	34196	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.5-130.9	0.0-1.3	77.7-172.5	0.0-0.9	0.4-0.6	131.1-140.1	32027.4-34883.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.9	0.2	114.7	0.1	0.5	136.2	33606.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/26 01	SR	49,52	V	0,44	V	97,01	V	0,43	V	0,49	V	140,29	V	34253	V
2017/11/26 02	SR	104,17	V	0,71	V	77,16	V	0,75	V	0,54	V	140,64	V	33946	V
2017/11/26 03	SR	40,22	V	0,02	V	103,16	V	0,00	V	0,63	V	141,00	V	34220	V
2017/11/26 04	SR	11,80	V	0,02	V	129,78	V	0,00	V	0,58	V	141,04	V	34280	V
2017/11/26 05	SR	26,06	V	0,05	V	119,60	V	0,00	V	0,60	V	140,75	V	34674	V
2017/11/26 06	SR	51,64	V	0,06	V	88,22	V	0,00	V	0,47	V	139,22	V	32553	V
2017/11/26 07	SR	100,77	V	0,09	V	72,87	V	0,00	V	0,48	V	138,46	V	32102	V
2017/11/26 08	SR	22,33	V	0,03	V	114,05	V	0,00	V	0,57	V	139,35	V	33653	V
2017/11/26 09	SR	34,91	V	0,01	V	103,81	V	0,00	V	0,56	V	137,96	V	34388	V
2017/11/26 10	SR	51,58	V	0,01	V	89,76	V	0,00	V	0,50	V	136,39	V	32740	V
2017/11/26 11	SR	24,15	V	0,01	V	111,54	V	0,00	V	0,61	V	136,85	V	35250	V
2017/11/26 12	SR	61,28	V	0,01	V	87,20	V	0,00	V	0,58	V	137,39	V	34380	V
2017/11/26 13	SR	53,11	V	0,01	V	91,77	V	0,00	V	0,54	V	137,02	V	33770	V
2017/11/26 14	SR	56,14	V	0,04	V	107,12	V	0,00	V	0,53	V	136,34	V	32721	V
2017/11/26 15	SR	20,97	V	0,01	V	122,90	V	0,00	V	0,40	V	133,28	V	29431	V
2017/11/26 16	SR	75,77	V	0,13	V	102,26	V	0,00	V	0,55	V	137,08	V	32914	V
2017/11/26 17	SR	30,29	V	0,01	V	104,31	V	0,00	V	0,43	V	138,18	V	31793	V
2017/11/26 18	SR	89,12	V	0,20	V	90,64	V	0,04	V	0,42	V	136,23	V	30549	V
2017/11/26 19	SR	59,43	V	0,06	V	97,71	V	0,00	V	0,39	V	132,14	V	30736	V
2017/11/26 20	SR	102,51	V	0,48	V	80,04	V	0,11	V	0,40	V	132,09	V	31192	V
2017/11/26 21	SR	51,71	V	0,03	V	98,32	V	0,00	V	0,48	V	133,99	V	32072	V
2017/11/26 22	SR	34,66	V	0,03	V	111,23	V	0,00	V	0,52	V	135,46	V	32757	V
2017/11/26 23	SR	8,97	V	0,04	V	138,03	V	0,00	V	0,49	V	136,92	V	34115	V
2017/11/26 24	SR	10,59	V	0,06	V	135,37	V	0,00	V	0,50	V	137,62	V	34425	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-104.2	0.0-0.7	72.9-138.0	0.0-0.7	0.4-0.6	132.1-141.0	29430.9-35249.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.8	0.1	103.1	0.1	0.5	137.3	33038
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: