



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/25 01	SR	50,58	V	0,10	V	78,32	V	0,00	V	1,71	V	115,58	V	29590	V
2024/11/25 02	SR	45,12	V	0,16	V	83,56	V	0,00	V	1,67	V	114,82	V	29547	V
2024/11/25 03	SR	92,08	V	1,50	V	73,83	V	0,43	V	1,65	V	115,78	V	29381	V
2024/11/25 04	SR	65,29	V	0,13	V	77,23	V	0,00	V	2,47	V	129,48	V	29891	V
2024/11/25 05	SR	54,18	V	0,31	V	81,35	V	0,03	V	1,92	V	115,64	V	29050	V
2024/11/25 06	SR	92,59	V	0,95	V	82,65	V	0,08	V	1,56	V	108,69	V	29126	V
2024/11/25 07	SR	73,39	V	0,85	V	81,53	V	0,10	V	2,27	V	125,91	V	31378	V
2024/11/25 08	SR	119,32	V	1,50	V	58,41	V	0,15	V	1,64	V	112,06	V	29896	V
2024/11/25 09	SR	96,77	V	0,56	V	64,48	V	0,05	V	1,83	V	116,49	V	29653	V
2024/11/25 10	SR	91,23	V	0,31	V	60,61	V	0,01	V	1,79	V	116,51	V	29496	V
2024/11/25 11	SR	114,28	V	0,92	V	56,43	V	0,30	V	1,78	V	116,51	V	29287	V
2024/11/25 12	SR	78,11	V	0,37	V	64,73	V	0,01	V	6,99	V	113,25	V	29008	V
2024/11/25 13	SR	61,94	V	0,10	V	70,94	V	0,00	V	2,59	V	114,88	V	29533	V
2024/11/25 14	SR	48,62	V	0,02	V	71,92	V	0,00	V	2,14	V	114,99	V	29538	V
2024/11/25 15	SR	21,62	V	0,03	V	103,19	V	0,00	V	2,23	V	114,33	V	29594	V
2024/11/25 16	SR	75,85	V	1,66	V	101,12	V	0,42	V	2,09	V	113,75	V	29455	V
2024/11/25 17	SR	42,13	V	0,25	V	95,97	V	0,03	V	1,87	V	114,59	V	29532	V
2024/11/25 18	SR	59,24	V	0,15	V	88,36	V	0,00	V	1,86	V	115,10	V	29401	V
2024/11/25 19	SR	17,93	V	0,01	V	99,73	V	0,00	V	2,67	V	119,82	V	29409	V
2024/11/25 20	SR	77,05	V	0,08	V	66,60	V	0,00	V	1,63	V	109,61	V	29223	V
2024/11/25 21	SR	95,31	V	0,16	V	64,54	V	0,00	V	1,77	V	114,21	V	29580	V
2024/11/25 22	SR	107,26	V	0,29	V	62,62	V	0,00	V	1,91	V	114,81	V	29407	V
2024/11/25 23	SR	134,04	V	0,84	V	60,74	V	0,04	V	2,70	V	129,70	V	29817	V
2024/11/25 24	SR	129,26	V	0,47	V	55,21	V	0,00	V	2,60	V	115,76	V	28547	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.9-134.0	0.0-1.7	55.2-103.2	0.0-0.4	1.6-7.0	108.7-129.7	28547.2-31378.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	76.8	0.5	75.2	0.1	2.2	116.3	29514
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/26 01	SR	97,28	V	0,24	V	58,93	V	0,01	V	2,19	V	104,25	V	27954	V
2024/11/26 02	SR	136,79	V	1,72	V	53,71	V	0,28	V	1,67	V	104,18	V	27782	V
2024/11/26 03	SR	72,78	V	0,12	V	61,43	V	0,00	V	1,50	V	104,18	V	27398	V
2024/11/26 04	SR	146,26	V	2,89	V	57,05	V	0,54	V	1,90	V	107,85	V	27735	V
2024/11/26 05	SR	91,02	V	0,10	V	65,88	V	0,00	V	2,34	V	119,49	V	28311	V
2024/11/26 06	SR	51,47	V	0,01	V	76,18	V	0,00	V	2,68	V	131,22	V	29644	V
2024/11/26 07	SR	53,27	V	0,09	V	83,27	V	0,00	V	2,44	V	120,77	V	30528	V
2024/11/26 08	SR	9,88	V	0,01	V	106,32	V	0,00	V	2,55	V	134,14	V	29944	V
2024/11/26 09	SR	1,10	V	0,01	V	144,85	V	0,00	V	4,99	V	131,80	V	28161	V
2024/11/26 10	SR	2,75	V	0,01	V	122,02	V	0,00	V	6,53	V	115,72	V	22199	V
2024/11/26 11	SR	62,50	V	0,22	V	84,51	V	0,00	V	5,20	V	108,55	V	25195	V
2024/11/26 12	SR	78,68	V	0,80	V	82,82	V	0,05	V	4,32	V	108,12	V	25503	V
2024/11/26 13	SR	120,05	V	0,99	V	86,70	V	0,04	V	3,72	V	125,22	V	29896	V
2024/11/26 14	SR	16,03	V	0,00	V	97,26	V	0,00	V	1,34	V	133,38	V	30173	V
2024/11/26 15	SR	6,90	V	0,00	V	124,32	V	0,00	V	1,01	V	133,90	V	30556	V
2024/11/26 16	SR	18,91	V	0,01	V	111,05	V	0,00	V	0,78	V	132,30	V	29787	V
2024/11/26 17	SR	194,41	V	6,92	V	59,23	V	2,52	V	0,69	V	130,22	V	26941	V
2024/11/26 18	SR	93,06	V	0,84	V	72,56	V	0,07	V	0,73	V	131,90	V	27650	V
2024/11/26 19	SR	106,08	V	0,74	V	63,01	V	0,05	V	0,63	V	131,47	V	27135	V
2024/11/26 20	SR	128,17	V	0,82	V	57,90	V	0,03	V	0,64	V	131,45	V	27297	V
2024/11/26 21	SR	115,42	V	1,90	V	65,23	V	0,50	V	0,72	V	131,66	V	27570	V
2024/11/26 22	SR	39,59	V	0,01	V	84,79	V	0,00	V	0,76	V	132,74	V	28028	V
2024/11/26 23	SR	81,45	V	0,20	V	69,72	V	0,00	V	0,89	V	120,26	V	27029	V
2024/11/26 24	SR	71,16	V	0,08	V	71,48	V	0,00	V	0,60	V	110,50	V	27030	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.1-194.4	0.0-6.9	53.7-144.9	0.0-2.5	0.6-6.5	104.2-134.1	22199.3-30556.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.8	0.8	81.7	0.2	2.1	122.3	27893.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Risella

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/27 01	SR	42,49	V	0,01	V	80,47	V	0,00	V	0,61	V	112,51	V	27088	V
2024/11/27 02	SR	109,34	V	0,49	V	61,72	V	0,01	V	0,63	V	112,87	V	27217	V
2024/11/27 03	SR	119,98	V	0,65	V	63,53	V	0,01	V	0,63	V	109,97	V	26901	V
2024/11/27 04	SR	41,23	V	0,00	V	76,35	V	0,00	V	0,66	V	110,07	V	27336	V
2024/11/27 05	SR	50,13	V	0,01	V	73,32	V	0,00	V	0,83	V	108,10	V	27005	V
2024/11/27 06	SR	69,94	V	0,09	V	69,36	V	0,00	V	0,79	V	105,45	V	27525	V
2024/11/27 07	SR	58,29	V	0,03	V	71,37	V	0,00	V	1,01	V	105,03	V	28857	V
2024/11/27 08	SR	71,48	V	0,05	V	68,90	V	0,00	V	0,67	V	105,41	V	27989	V
2024/11/27 09	SR	110,86	V	1,55	V	70,70	V	0,35	V	0,78	V	105,80	V	28139	V
2024/11/27 10	SR	18,79	V	0,00	V	104,92	V	0,00	V	0,93	V	108,24	V	28381	V
2024/11/27 11	SR	8,38	V	0,00	V	117,47	V	0,00	V	1,21	V	105,25	V	27763	V
2024/11/27 12	SR	9,51	V	0,00	V	114,66	V	0,00	V	1,34	V	103,96	V	27644	V
2024/11/27 13	SR	33,94	V	0,01	V	87,95	V	0,00	V	0,96	V	105,90	V	28348	V
2024/11/27 14	SR	40,92	V	0,01	V	84,85	V	0,00	V	1,09	V	114,07	V	28887	V
2024/11/27 15	SR	94,78	V	0,31	V	72,32	V	0,00	V	1,01	V	115,53	V	29115	V
2024/11/27 16	SR	48,49	V	0,06	V	79,77	V	0,00	V	1,20	V	115,96	V	29423	V
2024/11/27 17	SR	44,51	V	0,04	V	79,65	V	0,00	V	0,97	V	115,90	V	29413	V
2024/11/27 18	SR	6,65	V	0,01	V	107,50	V	0,00	V	1,17	V	112,40	V	29048	V
2024/11/27 19	SR	31,49	V	0,11	V	99,72	V	0,00	V	0,90	V	105,69	V	28983	V
2024/11/27 20	SR	126,41	V	0,73	V	57,51	V	0,03	V	0,81	V	114,09	V	29377	V
2024/11/27 21	SR	72,84	V	0,10	V	62,28	V	0,00	V	0,82	V	115,78	V	29349	V
2024/11/27 22	SR	126,24	V	1,44	V	52,93	V	0,22	V	0,88	V	116,47	V	29269	V
2024/11/27 23	SR	59,98	V	0,13	V	73,93	V	0,00	V	0,90	V	113,66	V	29108	V
2024/11/27 24	SR	83,35	V	0,28	V	63,20	V	0,01	V	0,90	V	111,05	V	28957	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.7-126.4	0.0-1.6	52.9-117.5	0.0-0.3	0.6-1.3	104.0-116.5	26900.6-29423.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.7	0.3	78.9	0	0.9	110.4	28380
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Princella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/28 01	SR	71,81	V	0,18	V	68,47	V	0,00	V	1,00	V	108,88	V	28655	V
2024/11/28 02	SR	70,92	V	0,36	V	70,62	V	0,01	V	1,57	V	106,39	V	28181	V
2024/11/28 03	SR	60,66	V	0,07	V	69,98	V	0,00	V	1,50	V	104,73	V	28055	V
2024/11/28 04	SR	78,84	V	0,48	V	69,24	V	0,03	V	1,44	V	104,31	V	28152	V
2024/11/28 05	SR	99,19	V	0,61	V	64,21	V	0,03	V	1,40	V	104,41	V	28215	V
2024/11/28 06	SR	192,26	V	4,30	V	61,47	V	0,62	V	1,17	V	106,54	V	28453	V
2024/11/28 07	SR	104,90	V	2,78	V	77,85	V	0,99	V	1,05	V	107,26	V	30188	V
2024/11/28 08	SR	140,50	V	2,29	V	67,01	V	0,43	V	1,00	V	113,05	V	29975	V
2024/11/28 09	SR	23,10	V	0,01	V	103,25	V	0,00	V	1,15	V	115,76	V	30352	V
2024/11/28 10	SR	71,68	V	0,36	V	81,18	V	0,00	V	3,42	V	116,18	V	30557	V
2024/11/28 11	SR	4,35	V	0,01	V	120,73	V	0,00	V	4,57	V	113,67	V	30389	V
2024/11/28 12	SR	5,33	V	0,01	V	125,92	V	0,00	V	9,88	V	117,64	V	30183	V
2024/11/28 13	SR	22,57	V	0,01	V	95,47	V	0,00	V	1,77	V	110,46	V	30534	V
2024/11/28 14	SR	29,76	V	0,01	V	89,64	V	0,00	V	1,50	V	111,92	V	30438	V
2024/11/28 15	SR	95,59	V	0,60	V	66,35	V	0,02	V	1,71	V	112,24	V	30427	V
2024/11/28 16	SR	131,00	V	1,37	V	56,48	V	0,07	V	1,38	V	113,82	V	30190	V
2024/11/28 17	SR	127,91	V	1,92	V	60,14	V	0,17	V	1,35	V	114,10	V	30006	V
2024/11/28 18	SR	94,52	V	0,97	V	66,05	V	0,01	V	1,54	V	114,21	V	30090	V
2024/11/28 19	SR	101,39	V	0,87	V	63,13	V	0,00	V	1,54	V	114,61	V	29983	V
2024/11/28 20	SR	71,04	V	0,93	V	70,20	V	0,03	V	1,49	V	114,57	V	29945	V
2024/11/28 21	SR	75,48	V	1,35	V	75,11	V	0,04	V	1,90	V	113,93	V	29628	V
2024/11/28 22	SR	37,87	V	0,02	V	76,91	V	0,00	V	1,79	V	114,22	V	29755	V
2024/11/28 23	SR	34,68	V	0,02	V	81,97	V	0,00	V	2,03	V	114,29	V	29581	V
2024/11/28 24	SR	17,97	V	0,08	V	102,00	V	0,00	V	2,20	V	114,14	V	29573	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.4-192.3	0.0-4.3	56.5-125.9	0.0-1.0	1.0-9.9	104.3-117.6	28054.8-30556.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.5	0.8	78.5	0.1	2.1	111.7	29646
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pinella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/29 01	SR	75,14	V	0,83	V	72,82	V	0,08	V	2,16	V	114,90	V	29515	V
2024/11/29 02	SR	89,46	V	1,63	V	71,86	V	0,28	V	2,56	V	114,55	V	29354	V
2024/11/29 03	SR	75,27	V	1,52	V	70,49	V	0,66	V	2,83	V	114,66	V	29172	V
2024/11/29 04	SR	43,56	V	0,29	V	80,88	V	0,00	V	3,08	V	115,24	V	29338	V
2024/11/29 05	SR	79,35	V	1,05	V	70,56	V	0,01	V	3,31	V	115,17	V	29227	V
2024/11/29 06	SR	49,73	V	0,35	V	78,20	V	0,00	V	3,22	V	115,22	V	28941	V
2024/11/29 07	SR	64,30	V	0,33	V	77,03	V	0,00	V	3,55	V	115,42	V	30626	V
2024/11/29 08	SR	69,06	V	0,87	V	75,95	V	0,00	V	3,22	V	115,45	V	29284	V
2024/11/29 09	SR	51,90	V	0,71	V	82,71	V	0,00	V	4,14	V	115,35	V	29150	V
2024/11/29 10	SR	77,81	V	0,87	V	75,96	V	0,01	V	3,49	V	115,29	V	28790	V
2024/11/29 11	SR	32,03	V	0,20	V	90,45	V	0,01	V	3,00	V	113,70	V	28576	V
2024/11/29 12	SR	27,38	V	0,01	V	84,07	V	0,00	V	2,96	V	115,46	V	28561	V
2024/11/29 13	SR	60,41	V	0,05	V	69,19	V	0,00	V	1,86	V	116,21	V	28650	V
2024/11/29 14	SR	31,80	V	0,02	V	81,97	V	0,00	V	2,47	V	116,47	V	28565	V
2024/11/29 15	SR	41,47	V	0,04	V	73,18	V	0,00	V	2,82	V	115,52	V	28483	V
2024/11/29 16	SR	110,18	V	1,27	V	58,61	V	0,14	V	2,23	V	114,44	V	28568	V
2024/11/29 17	SR	142,30	V	1,21	V	58,03	V	0,07	V	1,73	V	116,09	V	28500	V
2024/11/29 18	SR	66,65	V	0,35	V	72,86	V	0,02	V	1,51	V	116,21	V	28480	V
2024/11/29 19	SR	27,83	V	0,00	V	83,94	V	0,00	V	1,38	V	116,06	V	28644	V
2024/11/29 20	SR	77,46	V	0,26	V	63,30	V	0,01	V	1,47	V	116,50	V	28549	V
2024/11/29 21	SR	115,42	V	1,76	V	64,65	V	0,52	V	1,27	V	116,34	V	28269	V
2024/11/29 22	SR	94,81	V	0,25	V	63,99	V	0,00	V	1,26	V	115,25	V	28063	V
2024/11/29 23	SR	65,75	V	0,78	V	79,17	V	0,09	V	1,48	V	112,36	V	27929	V
2024/11/29 24	SR	39,83	V	0,33	V	89,89	V	0,02	V	1,56	V	109,22	V	27663	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.4-142.3	0.0-1.8	58.0-90.5	0.0-0.7	1.3-4.1	109.2-116.5	27663.0-30626.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67	0.6	74.6	0.1	2.4	115	28787.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA-SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/30 01	SR	99,05	V	1,55	V	76,40	V	0,14	V	2,31	V	105,70	V	26796	V
2024/11/30 02	SR	123,92	V	3,26	V	80,38	V	1,14	V	1,53	V	104,43	V	26684	V
2024/11/30 03	SR	33,43	V	0,10	V	89,69	V	0,00	V	1,26	V	104,17	V	27144	V
2024/11/30 04	SR	36,06	V	0,01	V	82,87	V	0,00	V	0,97	V	107,99	V	28027	V
2024/11/30 05	SR	54,02	V	0,02	V	75,21	V	0,00	V	1,06	V	112,34	V	28670	V
2024/11/30 06	SR	38,31	V	0,01	V	82,28	V	0,00	V	1,06	V	111,02	V	28602	V
2024/11/30 07	SR	89,33	V	0,23	V	65,81	V	0,01	V	1,05	V	114,46	V	31204	V
2024/11/30 08	SR	118,24	V	0,66	V	64,10	V	0,01	V	1,18	V	115,19	V	30027	V
2024/11/30 09	SR	117,75	V	1,00	V	62,09	V	0,08	V	1,11	V	115,65	V	29593	V
2024/11/30 10	SR	64,89	V	0,26	V	76,85	V	0,00	V	1,08	V	116,15	V	29368	V
2024/11/30 11	SR	53,57	V	0,04	V	72,87	V	0,00	V	1,04	V	116,38	V	29396	V
2024/11/30 12	SR	43,54	V	0,00	V	76,38	V	0,00	V	1,05	V	115,00	V	29150	V
2024/11/30 13	SR	57,92	V	0,02	V	71,78	V	0,00	V	1,39	V	115,84	V	29361	V
2024/11/30 14	SR	101,45	V	0,07	V	58,52	V	0,00	V	1,17	V	115,41	V	29310	V
2024/11/30 15	SR	77,89	V	0,03	V	64,83	V	0,00	V	1,31	V	115,05	V	29212	V
2024/11/30 16	SR	65,38	V	0,56	V	79,66	V	0,03	V	1,20	V	115,48	V	29270	V
2024/11/30 17	SR	68,38	V	0,15	V	69,53	V	0,00	V	1,12	V	115,78	V	29176	V
2024/11/30 18	SR	86,69	V	0,64	V	68,74	V	0,04	V	1,12	V	115,89	V	29135	V
2024/11/30 19	SR	44,00	V	0,03	V	75,76	V	0,00	V	1,13	V	116,09	V	29072	V
2024/11/30 20	SR	89,54	V	0,53	V	64,70	V	0,02	V	1,06	V	116,20	V	29201	V
2024/11/30 21	SR	84,11	V	0,60	V	74,06	V	0,01	V	1,08	V	112,88	V	28979	V
2024/11/30 22	SR	112,51	V	0,54	V	56,65	V	0,02	V	0,99	V	114,58	V	29087	V
2024/11/30 23	SR	112,56	V	1,08	V	62,97	V	0,06	V	1,06	V	116,50	V	29015	V
2024/11/30 24	SR	42,15	V	0,08	V	80,47	V	0,00	V	1,04	V	116,11	V	29303	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	33.4-123.9	0.0-3.3	56.7-89.7	0.0-1.1	1.0-2.3	104.2-116.5	26684.3-31204.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.6	0.5	72.2	0.1	1.2	113.5	28949.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: