

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/27 01	SR	14,48	V	0,07	V	130,83	V	0,00	V	0,43	V	137,40	V	33735	V
2017/11/27 02	SR	19,87	V	0,09	V	117,96	V	0,00	V	0,45	V	137,58	V	33831	V
2017/11/27 03	SR	14,79	V	0,09	V	125,31	V	0,00	V	0,42	V	137,66	V	33640	V
2017/11/27 04	SR	41,94	V	1,50	V	121,32	V	1,81	V	0,39	V	137,15	V	32748	V
2017/11/27 05	SR	52,37	V	0,14	V	94,15	V	0,00	V	0,47	V	137,57	V	33027	V
2017/11/27 06	SR	42,29	V	0,14	V	89,79	V	0,00	V	0,48	V	138,93	V	33665	V
2017/11/27 07	SR	67,11	V	0,41	V	78,41	V	0,08	V	0,49	V	138,89	V	33767	V
2017/11/27 08	SR	85,75	V	1,13	V	79,64	V	0,33	V	0,48	V	136,82	V	33710	V
2017/11/27 09	SR	34,64	V	0,16	V	99,92	V	0,00	V	0,50	V	136,98	V	34055	V
2017/11/27 10	SR	20,28	V	0,13	V	108,96	V	0,00	V	0,57	V	137,13	V	34044	V
2017/11/27 11	SR	49,90	V	0,01	V	81,35	V	0,00	V	0,57	V	136,52	V	35500	V
2017/11/27 12	SR	73,57	V	0,08	V	72,49	V	0,01	V	0,61	V	136,88	V	34422	V
2017/11/27 13	SR	83,90	V	0,09	V	73,00	V	0,00	V	0,54	V	136,55	V	33635	V
2017/11/27 14	SR	56,54	V	0,04	V	89,53	V	0,00	V	0,55	V	136,23	V	33581	V
2017/11/27 15	SR	31,12	V	0,01	V	106,46	V	0,00	V	0,61	V	138,19	V	33854	V
2017/11/27 16	SR	13,26	V	0,01	V	121,53	V	0,00	V	0,60	V	140,56	V	34483	V
2017/11/27 17	SR	18,68	V	0,01	V	118,30	V	0,00	V	0,55	V	141,33	V	34939	V
2017/11/27 18	SR	60,76	V	0,39	V	93,08	V	0,12	V	0,62	V	140,89	V	34560	V
2017/11/27 19	SR	61,37	V	0,01	V	72,95	V	0,00	V	0,64	V	141,41	V	34463	V
2017/11/27 20	SR	51,57	V	0,01	V	64,52	V	0,00	V	0,53	V	138,32	V	34331	V
2017/11/27 21	SR	39,06	V	0,02	V	77,90	V	0,00	V	0,53	V	137,35	V	34011	V
2017/11/27 22	SR	23,57	V	0,01	V	99,17	V	0,00	V	0,56	V	136,57	V	34401	V
2017/11/27 23	SR	48,91	V	0,23	V	83,33	V	0,07	V	0,43	V	136,21	V	33536	V
2017/11/27 24	SR	34,29	V	0,01	V	92,46	V	0,00	V	0,43	V	134,99	V	33298	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.3-85.7	0.0-1.5	64.5-130.8	0.0-1.8	0.4-0.6	135.0-141.4	32748.2-35499.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.3	0.2	95.5	0.1	0.5	137.8	33968.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/28 01	SR	18,75	V	0,01	V	104,96	V	0,00	V	0,44	V	134,41	V	33353	V
2017/11/28 02	SR	21,41	V	0,01	V	97,86	V	0,00	V	0,45	V	135,32	V	34248	V
2017/11/28 03	SR	55,01	V	0,52	V	80,30	V	0,44	V	0,47	V	136,08	V	34388	V
2017/11/28 04	SR	41,77	V	0,02	V	81,45	V	0,00	V	0,42	V	136,32	V	34529	V
2017/11/28 05	SR	24,90	V	0,03	V	94,38	V	0,00	V	0,54	V	137,27	V	34982	V
2017/11/28 06	SR	18,94	V	0,03	V	99,64	V	0,00	V	0,56	V	138,54	V	35767	V
2017/11/28 07	SR	29,76	V	0,04	V	88,27	V	0,00	V	0,53	V	138,73	V	35512	V
2017/11/28 08	SR	27,53	V	0,05	V	86,32	V	0,00	V	0,56	V	136,91	V	35880	V
2017/11/28 09	SR	34,86	V	0,07	V	80,06	V	0,00	V	0,46	V	135,80	V	35010	V
2017/11/28 10	SR	26,03	V	0,05	V	86,85	V	0,00	V	0,58	V	136,39	V	35691	V
2017/11/28 11	SR	31,72	V	0,01	V	85,28	V	0,00	V	0,56	V	136,62	V	35632	V
2017/11/28 12	SR	45,05	V	0,05	V	86,58	V	0,00	V	0,57	V	136,66	V	34762	V
2017/11/28 13	SR	25,36	V	0,01	V	94,94	V	0,00	V	0,67	V	137,74	V	35178	V
2017/11/28 14	SR	83,07	V	0,38	V	84,26	V	0,10	V	0,64	V	137,74	V	34970	V
2017/11/28 15	SR	135,26	V	1,79	V	78,29	V	0,59	V	0,57	V	139,20	V	33924	V
2017/11/28 16	SR	58,48	V	0,01	V	96,25	V	0,00	V	0,69	V	141,73	V	34119	V
2017/11/28 17	SR	18,54	V	0,01	V	113,83	V	0,00	V	0,75	V	141,46	V	34360	V
2017/11/28 18	SR	15,16	V	0,01	V	113,91	V	0,00	V	0,60	V	141,00	V	34344	V
2017/11/28 19	SR	68,44	V	0,02	V	72,91	V	0,00	V	0,46	V	139,40	V	32701	V
2017/11/28 20	SR	57,06	V	0,03	V	80,29	V	0,00	V	0,49	V	139,03	V	33148	V
2017/11/28 21	SR	9,56	V	0,01	V	137,21	V	0,00	V	0,63	V	140,48	V	35093	V
2017/11/28 22	SR	117,40	V	0,52	V	81,36	V	0,13	V	0,49	V	140,20	V	33332	V
2017/11/28 23	SR	24,14	V	0,01	V	103,45	V	0,00	V	0,56	V	140,68	V	34255	V
2017/11/28 24	SR	53,52	V	0,03	V	92,43	V	0,00	V	0,63	V	143,61	V	34908	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.6-135.3	0.0-1.8	72.9-137.2	0.0-0.6	0.4-0.8	134.4-143.6	32701.4-35879.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.4	0.2	92.5	0.1	0.6	138.4	34586.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/29 01	SR	75,11	V	0,04	V	83,45	V	0,00	V	0,57	V	143,69	V	34700	V
2017/11/29 02	SR	54,70	V	0,04	V	89,22	V	0,00	V	0,52	V	143,53	V	34455	V
2017/11/29 03	SR	21,04	V	0,01	V	98,94	V	0,00	V	0,60	V	144,49	V	34435	V
2017/11/29 04	SR	9,30	V	0,01	V	119,41	V	0,00	V	0,67	V	143,97	V	34284	V
2017/11/29 05	SR	5,71	V	0,01	V	133,21	V	0,00	V	0,68	V	144,48	V	35086	V
2017/11/29 06	SR	34,47	V	0,02	V	93,72	V	0,00	V	0,60	V	144,06	V	34400	V
2017/11/29 07	SR	41,03	V	0,01	V	77,76	V	0,00	V	0,55	V	144,48	V	34228	V
2017/11/29 08	SR	36,49	V	0,01	V	84,09	V	0,00	V	0,55	V	144,39	V	34378	V
2017/11/29 09	SR	48,24	V	0,03	V	79,98	V	0,00	V	0,49	V	142,82	V	34102	V
2017/11/29 10	SR	59,45	V	0,05	V	70,04	V	0,00	V	0,50	V	140,90	V	33816	V
2017/11/29 11	SR	35,18	V	0,01	V	82,27	V	0,00	V	0,65	V	141,99	V	34995	V
2017/11/29 12	SR	38,66	V	0,01	V	80,94	V	0,00	V	0,69	V	142,80	V	34022	V
2017/11/29 13	SR	56,86	V	0,01	V	73,23	V	0,00	V	0,64	V	142,91	V	33132	V
2017/11/29 14	SR	39,09	V	0,01	V	76,95	V	0,00	V	0,62	V	142,18	V	32948	V
2017/11/29 15	SR	99,14	V	1,80	V	68,90	V	1,85	V	0,60	V	141,35	V	31646	V
2017/11/29 16	SR	26,91	V	0,01	V	88,13	V	0,00	V	0,58	V	141,98	V	32015	V
2017/11/29 17	SR	33,93	V	0,01	V	84,18	V	0,00	V	0,50	V	141,96	V	32147	V
2017/11/29 18	SR	7,99	V	0,01	V	128,70	V	0,00	V	0,52	V	142,50	V	32944	V
2017/11/29 19	SR	6,36	V	0,01	V	144,36	V	0,00	V	0,53	V	143,46	V	33656	V
2017/11/29 20	SR	51,08	V	0,13	V	99,79	V	0,02	V	0,43	V	142,24	V	32383	V
2017/11/29 21	SR	73,71	V	0,26	V	76,48	V	0,05	V	0,42	V	140,20	V	31301	V
2017/11/29 22	SR	18,15	V	0,01	V	101,20	V	0,00	V	0,46	V	141,04	V	32962	V
2017/11/29 23	SR	38,61	V	0,01	V	82,55	V	0,00	V	0,56	V	143,50	V	33757	V
2017/11/29 24	SR	14,44	V	0,01	V	107,71	V	0,00	V	0,52	V	145,31	V	33895	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.7-99.1	0.0-1.8	68.9-144.4	0.0-1.8	0.4-0.7	140.2-145.3	31301.0-35086.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.6	0.1	92.7	0.1	0.6	142.9	33570.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/30 01	SR	5,25	V	0,01	V	144,83	V	0,00	V	0,54	V	145,28	V	34287	V
2017/11/30 02	SR	19,32	V	0,01	V	114,24	V	0,00	V	0,62	V	145,23	V	34000	V
2017/11/30 03	SR	23,95	V	0,01	V	112,55	V	0,00	V	0,62	V	144,85	V	33643	V
2017/11/30 04	SR	27,17	V	0,15	V	114,21	V	0,03	V	0,50	V	144,88	V	34145	V
2017/11/30 05	SR	8,44	V	0,01	V	123,94	V	0,00	V	0,54	V	144,95	V	34434	V
2017/11/30 06	SR	13,55	V	0,03	V	138,59	V	0,00	V	0,53	V	144,74	V	34629	V
2017/11/30 07	SR	10,58	V	0,05	V	119,89	V	0,00	V	0,49	V	145,25	V	34369	V
2017/11/30 08	SR	12,11	V	0,07	V	121,24	V	0,00	V	0,40	V	145,45	V	34179	V
2017/11/30 09	SR	22,52	V	0,07	V	107,00	V	0,00	V	0,43	V	145,36	V	34263	V
2017/11/30 10	SR	35,71	V	0,09	V	89,97	V	0,00	V	0,46	V	145,54	V	33671	V
2017/11/30 11	SR	68,26	V	0,04	V	73,37	V	0,00	V	0,53	V	144,99	V	34153	V
2017/11/30 12	SR	87,73	V	0,11	V	63,20	V	0,01	V	0,62	V	143,98	V	32671	V
2017/11/30 13	SR	82,27	V	0,09	V	69,06	V	0,01	V	0,56	V	144,01	V	32023	V
2017/11/30 14	SR	42,09	V	0,01	V	87,14	V	0,00	V	0,59	V	144,27	V	32531	V
2017/11/30 15	SR	16,78	V	0,01	V	108,37	V	0,00	V	0,70	V	144,90	V	33372	V
2017/11/30 16	SR	13,99	V	0,01	V	108,95	V	0,00	V	0,71	V	145,60	V	33477	V
2017/11/30 17	SR	34,35	V	0,01	V	86,35	V	0,00	V	0,65	V	146,02	V	33196	V
2017/11/30 18	SR	25,04	V	0,01	V	95,15	V	0,00	V	0,69	V	146,03	V	32966	V
2017/11/30 19	SR	67,09	V	2,99	V	86,40	V	4,31	V	0,64	V	146,09	V	32423	V
2017/11/30 20	SR	9,09	V	0,01	V	126,21	V	0,00	V	0,62	V	145,90	V	33295	V
2017/11/30 21	SR	64,04	V	0,01	V	79,38	V	0,00	V	0,63	V	145,95	V	32997	V
2017/11/30 22	SR	86,32	V	0,16	V	79,12	V	0,01	V	0,57	V	145,84	V	32858	V
2017/11/30 23	SR	38,38	V	0,01	V	90,87	V	0,00	V	0,59	V	146,48	V	33489	V
2017/11/30 24	SR	37,85	V	0,01	V	93,20	V	0,00	V	0,52	V	146,28	V	33445	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.2-87.7	0.0-3.0	63.2-144.8	0.0-4.3	0.4-0.7	144.0-146.5	32022.6-34628.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.5	0.2	101.4	0.2	0.6	145.3	33521.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: