

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/04 01	SR	18,23	V	0,12	V	127,34	V	5,86	V	2,28	V	115,68	V	29498	V
2024/11/04 02	SR	51,97	V	0,22	V	98,59	V	5,99	V	2,39	V	115,99	V	29733	V
2024/11/04 03	SR	93,44	V	1,61	V	93,70	V	6,48	V	2,50	V	115,95	V	29712	V
2024/11/04 04	SR	51,68	V	0,33	V	101,64	V	5,19	V	2,60	V	115,07	V	29584	V
2024/11/04 05	SR	38,00	V	0,09	V	94,57	V	3,71	V	2,33	V	114,39	V	30715	V
2024/11/04 06	SR	136,32	V	2,47	V	70,49	V	4,25	V	2,38	V	116,24	V	29642	V
2024/11/04 07	SR	75,26	V	3,73	V	107,25	V	11,36	V	2,40	V	114,91	V	28920	V
2024/11/04 08	SR	15,48	V	0,01	V	115,17	V	10,40	V	2,08	V	115,55	V	28700	V
2024/11/04 09	SR	76,20	V	1,40	V	100,48	V	12,93	V	5,05	V	114,85	V	28523	V
2024/11/04 10	SR	94,87	V	2,66	V	101,24	V	14,45	V	2,10	V	113,88	V	28728	V
2024/11/04 11	SR	134,66	V	3,80	V	89,99	V	14,40	V	1,40	V	114,30	V	28542	V
2024/11/04 12	SR	72,66	V	1,05	V	98,27	V	13,37	V	1,15	V	114,38	V	28810	V
2024/11/04 13	SR	38,68	V	0,20	V	110,77	V	13,10	V	1,12	V	114,03	V	28569	V
2024/11/04 14	SR	18,06	V	0,10	V	135,95	V	15,32	V	1,19	V	112,88	V	28481	V
2024/11/04 15	SR	132,00	V	3,41	V	96,10	V	15,42	V	1,09	V	113,82	V	28376	V
2024/11/04 16	SR	61,18	V	0,39	V	102,51	V	14,78	V	1,07	V	114,01	V	28364	V
2024/11/04 17	SR	95,72	V	1,55	V	97,40	V	15,24	V	0,98	V	113,65	V	28669	V
2024/11/04 18	SR	138,06	V	3,31	V	82,07	V	10,86	V	0,92	V	114,46	V	28615	V
2024/11/04 19	SR	147,07	V	2,65	V	75,35	V	10,23	V	0,90	V	114,98	V	28823	V
2024/11/04 20	SR	L 200,70	18	10,36	V	105,71	V	18,48	V	0,98	V	115,01	V	28628	V
2024/11/04 21	SR	1,95	V	0,01	V	137,99	V	13,46	V	0,94	V	114,70	V	29752	V
2024/11/04 22	SR	5,82	V	0,01	V	113,75	V	9,39	V	1,01	V	114,69	V	29935	V
2024/11/04 23	SR	9,36	V	0,00	V	105,71	V	3,43	V	1,03	V	114,67	V	29761	V
2024/11/04 24	SR	1,35	V	0,01	V	133,52	V	1,83	V	1,31	V	113,05	V	29815	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.4-200.7	0.0-10.4	70.5-138.0	1.8-18.5	0.9-5.0	112.9-116.2	28364.4-30714.6
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.2	1.6	104	10.4	1.7	114.6	29120.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/05 01	SR	0,02	V	0,01	V	152,48	V	0,30	V	1,14	V	112,84	V	29775	V
2024/11/05 02	SR	2,05	V	0,01	V	160,45	V	5,34	V	1,05	V	112,88	V	30275	V
2024/11/05 03	SR	5,81	V	0,01	V	139,90	V	6,92	V	1,36	V	111,49	V	29684	V
2024/11/05 04	SR	5,68	V	0,01	V	140,36	V	9,96	V	1,10	V	112,00	V	29814	V
2024/11/05 05	SR	62,84	V	5,19	V	127,03	V	20,70	V	1,15	V	113,05	V	30560	V
2024/11/05 06	SR	42,33	V	0,72	V	123,82	V	18,16	V	1,07	V	113,51	V	29933	V
2024/11/05 07	SR	79,15	V	1,49	V	117,52	V	16,15	V	1,06	V	113,62	V	29590	V
2024/11/05 08	SR	127,73	V	2,40	V	104,89	V	15,00	V	1,05	V	113,43	V	29667	V
2024/11/05 09	SR	120,49	V	1,98	V	102,84	V	13,64	V	1,08	V	113,34	V	29412	V
2024/11/05 10	SR	107,79	V	2,36	V	106,80	V	13,82	V	3,22	V	113,23	V	29205	V
2024/11/05 11	SR	91,18	V	2,07	V	109,28	V	15,09	V	2,86	V	120,51	V	29789	V
2024/11/05 12	SR	100,99	V	1,67	V	101,75	V	13,91	V	1,38	V	109,21	V	29683	V
2024/11/05 13	SR	83,27	V	1,78	V	113,04	V	12,58	V	1,22	V	113,92	V	29899	V
2024/11/05 14	SR	56,27	V	0,55	V	117,36	V	12,57	V	1,12	V	114,00	V	29782	V
2024/11/05 15	SR	75,35	V	1,09	V	111,74	V	13,26	V	1,30	V	112,48	V	29801	V
2024/11/05 16	SR	44,99	V	0,14	V	103,73	V	9,59	V	1,13	V	113,80	V	29883	V
2024/11/05 17	SR	84,63	V	1,26	V	82,63	V	5,21	V	1,20	V	114,18	V	29846	V
2024/11/05 18	SR	49,23	V	0,12	V	85,79	V	3,01	V	1,24	V	113,94	V	29907	V
2024/11/05 19	SR	151,47	V	3,40	V	68,30	V	4,59	V	1,18	V	114,14	V	29868	V
2024/11/05 20	SR	141,66	V	2,18	V	64,27	V	5,11	V	1,21	V	114,61	V	30030	V
2024/11/05 21	SR	168,17	V	3,06	V	60,83	V	4,12	V	1,29	V	115,22	V	30003	V
2024/11/05 22	SR	85,32	V	0,72	V	80,23	V	1,07	V	1,20	V	115,22	V	30326	V
2024/11/05 23	SR	79,16	V	0,47	V	84,33	V	1,39	V	1,41	V	114,88	V	30434	V
2024/11/05 24	SR	95,28	V	0,16	V	68,95	V	0,07	V	1,31	V	115,62	V	30196	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-168.2	0.0-5.2	60.8-160.4	0.1-20.7	1.0-3.2	109.2-120.5	29205.5-30560.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.5	1.4	105.3	9.2	1.3	113.8	29890.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/06 01	SR	118,30	V	0,34	V	67,84	V	0,05	V	1,35	V	115,99	V	30117	V
2024/11/06 02	SR	75,64	V	0,21	V	77,12	V	0,02	V	1,32	V	116,22	V	30153	V
2024/11/06 03	SR	51,66	V	0,33	V	80,31	V	0,12	V	1,45	V	116,26	V	30266	V
2024/11/06 04	SR	147,35	V	3,26	V	61,99	V	1,07	V	1,51	V	116,31	V	30245	V
2024/11/06 05	SR	83,21	V	1,16	V	76,63	V	0,30	V	1,77	V	116,32	V	31297	V
2024/11/06 06	SR	103,96	V	1,04	V	67,20	V	0,16	V	1,52	V	116,42	V	30526	V
2024/11/06 07	SR	60,15	V	0,02	V	71,89	V	0,00	V	1,68	V	117,68	V	30469	V
2024/11/06 08	SR	113,11	V	1,01	V	68,02	V	0,08	V	3,36	V	118,13	V	30007	V
2024/11/06 09	SR	99,38	V	4,09	V	65,41	V	3,58	V	2,11	V	109,82	V	25362	V
2024/11/06 10	SR	53,78	V	1,19	V	79,43	V	0,29	V	6,34	V	108,83	V	26475	V
2024/11/06 11	SR	4,39	V	0,01	V	98,05	V	0,00	V	8,43	V	107,41	V	26992	V
2024/11/06 12	SR	54,24	V	0,36	V	98,31	V	0,05	V	2,58	V	115,22	V	26266	V
2024/11/06 13	SR	81,89	V	0,93	V	75,80	V	0,23	V	2,39	V	119,82	V	29330	V
2024/11/06 14	SR	154,56	V	1,30	V	49,84	V	0,45	V	1,17	V	113,17	V	31221	V
2024/11/06 15	SR	110,73	V	0,98	V	58,88	V	0,16	V	1,03	V	116,97	V	31165	V
2024/11/06 16	SR	128,25	V	0,46	V	49,48	V	0,06	V	1,07	V	117,20	V	31210	V
2024/11/06 17	SR	35,97	V	0,01	V	88,35	V	0,24	V	1,11	V	116,70	V	30922	V
2024/11/06 18	SR	41,91	V	0,04	V	90,04	V	0,09	V	0,98	V	116,33	V	30972	V
2024/11/06 19	SR	46,80	V	0,06	V	90,03	V	0,03	V	0,98	V	116,12	V	30935	V
2024/11/06 20	SR	20,87	V	0,01	V	112,72	V	0,29	V	1,17	V	115,25	V	30925	V
2024/11/06 21	SR	93,73	V	0,77	V	87,90	V	1,75	V	0,81	V	114,51	V	30770	V
2024/11/06 22	SR	179,84	V	3,51	V	80,17	V	2,26	V	0,82	V	114,87	V	30553	V
2024/11/06 23	SR	46,20	V	0,29	V	107,36	V	2,93	V	0,94	V	114,65	V	30829	V
2024/11/06 24	SR	52,72	V	0,26	V	109,52	V	4,92	V	0,79	V	115,72	V	30720	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.4-179.8	0.0-4.1	49.5-112.7	0.0-4.9	0.8-8.4	107.4-119.8	25361.8-31296.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	81.6	0.9	79.7	0.8	1.9	115.2	29905.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

fill

RESPONSABILE IMPIANTO:

fill



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/07 01	SR	101,20	V	2,52	V	98,46	V	6,65	V	0,94	V	115,58	V	30515	V
2024/11/07 02	SR	45,46	V	0,62	V	109,27	V	5,24	V	0,98	V	113,65	V	30467	V
2024/11/07 03	SR	52,23	V	0,82	V	117,63	V	5,80	V	0,80	V	115,87	V	30597	V
2024/11/07 04	SR	67,81	V	0,96	V	118,47	V	6,29	V	0,85	V	114,80	V	30718	V
2024/11/07 05	SR	65,73	V	1,40	V	112,41	V	8,91	V	0,77	V	116,13	V	32611	V
2024/11/07 06	SR	72,29	V	1,60	V	117,84	V	8,31	V	0,79	V	116,04	V	31289	V
2024/11/07 07	SR	13,33	V	0,02	V	149,90	V	6,79	V	0,78	V	115,31	V	31083	V
2024/11/07 08	SR	3,36	V	0,01	V	162,75	V	6,82	V	1,76	V	124,30	V	31259	V
2024/11/07 09	SR	49,26	V	0,82	V	124,42	V	7,60	V	0,73	V	114,65	V	31485	V
2024/11/07 10	SR	92,10	V	2,23	V	102,08	V	6,28	V	3,06	V	114,21	V	31098	V
2024/11/07 11	SR	83,48	V	1,50	V	104,87	V	8,23	V	1,05	V	113,72	V	31014	V
2024/11/07 12	SR	102,55	V	3,11	V	106,30	V	9,12	V	0,89	V	114,70	V	30831	V
2024/11/07 13	SR	57,29	V	0,45	V	111,25	V	8,61	V	0,84	V	114,88	V	30873	V
2024/11/07 14	SR	55,02	V	0,72	V	118,59	V	9,24	V	0,81	V	115,03	V	30818	V
2024/11/07 15	SR	91,26	V	1,59	V	101,08	V	8,47	V	0,78	V	115,36	V	30842	V
2024/11/07 16	SR	52,06	V	0,51	V	107,51	V	7,63	V	0,77	V	115,31	V	30726	V
2024/11/07 17	SR	69,27	V	0,37	V	97,08	V	7,83	V	0,75	V	115,12	V	30673	V
2024/11/07 18	SR	45,90	V	0,11	V	105,00	V	8,02	V	0,72	V	114,94	V	31960	V
2024/11/07 19	SR	51,70	V	0,42	V	106,72	V	7,15	V	0,71	V	115,23	V	30860	V
2024/11/07 20	SR	53,64	V	0,38	V	100,24	V	6,16	V	0,68	V	115,11	V	30780	V
2024/11/07 21	SR	54,70	V	0,42	V	99,00	V	7,68	V	0,66	V	115,18	V	30543	V
2024/11/07 22	SR	99,28	V	1,51	V	89,67	V	5,70	V	0,85	V	115,25	V	30515	V
2024/11/07 23	SR	43,38	V	0,85	V	110,96	V	6,01	V	0,83	V	113,72	V	30814	V
2024/11/07 24	SR	53,91	V	0,91	V	102,58	V	6,61	V	0,65	V	114,89	V	30838	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.4-102.6	0.0-3.1	89.7-162.7	5.2-9.2	0.7-3.1	113.7-124.3	30467.4-32610.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.5	1	111.4	7.3	0.9	115.4	30967
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/08 01	SR	124,71	V	1,91	V	84,50	V	5,70	V	0,65	V	115,30	V	30929	V
2024/11/08 02	SR	98,43	V	1,49	V	84,42	V	5,30	V	0,68	V	115,73	V	30749	V
2024/11/08 03	SR	63,35	V	1,09	V	91,41	V	4,81	V	0,71	V	115,78	V	30884	V
2024/11/08 04	SR	44,24	V	0,08	V	92,01	V	4,00	V	0,74	V	115,57	V	30905	V
2024/11/08 05	SR	22,29	V	0,01	V	105,27	V	4,09	V	0,72	V	115,71	V	31040	V
2024/11/08 06	SR	82,25	V	0,93	V	89,15	V	4,81	V	0,73	V	115,84	V	31077	V
2024/11/08 07	SR	32,36	V	0,13	V	106,22	V	4,40	V	0,74	V	115,65	V	30943	V
2024/11/08 08	SR	20,79	V	0,16	V	109,57	V	4,18	V	0,65	V	115,43	V	31133	V
2024/11/08 09	SR	151,04	V	3,64	V	77,64	V	5,40	V	0,64	V	115,37	V	31162	V
2024/11/08 10	SR	79,20	V	2,01	V	83,42	V	4,86	V	0,65	V	115,25	V	31070	V
2024/11/08 11	SR	124,41	V	1,89	V	75,08	V	2,91	V	0,65	V	115,42	V	31028	V
2024/11/08 12	SR	32,72	V	0,01	V	91,78	V	1,69	V	0,72	V	115,43	V	30963	V
2024/11/08 13	SR	88,45	V	0,89	V	77,37	V	2,02	V	0,72	V	115,10	V	30882	V
2024/11/08 14	SR	101,52	V	1,17	V	70,14	V	2,24	V	0,67	V	115,78	V	30792	V
2024/11/08 15	SR	55,74	V	0,40	V	88,29	V	2,13	V	0,73	V	115,80	V	30954	V
2024/11/08 16	SR	55,60	V	0,38	V	83,88	V	1,59	V	0,74	V	116,03	V	30751	V
2024/11/08 17	SR	92,10	V	0,83	V	68,30	V	0,20	V	0,80	V	115,85	V	30758	V
2024/11/08 18	SR	132,23	V	1,73	V	69,56	V	1,37	V	0,73	V	115,44	V	31769	V
2024/11/08 19	SR	113,58	V	2,89	V	83,11	V	3,45	V	1,40	V	114,49	V	30524	V
2024/11/08 20	SR	123,72	V	3,37	V	89,27	V	5,08	V	0,73	V	114,84	V	30324	V
2024/11/08 21	SR	130,99	V	4,08	V	92,61	V	6,41	V	0,77	V	115,94	V	30439	V
2024/11/08 22	SR	40,40	V	0,65	V	102,37	V	5,91	V	0,75	V	115,75	V	30481	V
2024/11/08 23	SR	15,90	V	0,01	V	106,01	V	4,84	V	0,92	V	116,00	V	30539	V
2024/11/08 24	SR	67,25	V	0,92	V	91,75	V	7,36	V	0,75	V	115,48	V	30838	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.9-151.0	0.0-4.1	68.3-109.6	0.2-7.4	0.6-1.4	114.5-116.0	30324.3-31768.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	78.9	1.3	88	3.9	0.7	115.5	30872.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/09 01	SR	36,10	V	0,07	V	100,15	V	6,41	V	0,73	V	115,80	V	30970	V
2024/11/09 02	SR	85,74	V	1,66	V	87,21	V	5,66	V	0,74	V	116,14	V	30867	V
2024/11/09 03	SR	69,00	V	1,09	V	94,63	V	5,26	V	0,75	V	116,36	V	30746	V
2024/11/09 04	SR	40,18	V	0,32	V	108,98	V	5,62	V	0,87	V	115,80	V	30659	V
2024/11/09 05	SR	72,76	V	1,07	V	96,96	V	5,46	V	0,72	V	116,15	V	30708	V
2024/11/09 06	SR	110,67	V	2,39	V	85,88	V	4,04	V	0,71	V	116,19	V	30754	V
2024/11/09 07	SR	22,29	V	0,07	V	117,25	V	4,30	V	0,89	V	117,03	V	32365	V
2024/11/09 08	SR	1,08	V	0,01	V	144,39	V	2,91	V	1,86	V	113,20	V	30468	V
2024/11/09 09	SR	4,42	V	0,01	V	121,95	V	1,72	V	0,77	V	111,73	V	31136	V
2024/11/09 10	SR	17,57	V	0,01	V	105,32	V	0,92	V	0,80	V	116,96	V	31270	V
2024/11/09 11	SR	57,76	V	0,42	V	83,69	V	1,08	V	0,92	V	132,31	V	31140	V
2024/11/09 12	SR	33,02	V	0,01	V	88,19	V	1,25	V	1,11	V	114,68	V	30258	V
2024/11/09 13	SR	20,56	V	0,02	V	101,47	V	1,67	V	0,72	V	114,52	V	30858	V
2024/11/09 14	SR	8,41	V	0,01	V	116,31	V	2,44	V	0,79	V	115,51	V	30774	V
2024/11/09 15	SR	24,65	V	0,01	V	103,16	V	3,21	V	0,76	V	115,30	V	32070	V
2024/11/09 16	SR	112,29	V	2,29	V	84,76	V	4,82	V	0,74	V	115,21	V	30889	V
2024/11/09 17	SR	74,69	V	1,01	V	88,58	V	5,12	V	1,00	V	129,68	V	30850	V
2024/11/09 18	SR	91,82	V	0,81	V	78,14	V	4,57	V	0,92	V	132,46	V	30743	V
2024/11/09 19	SR	43,10	V	0,32	V	100,61	V	4,91	V	0,98	V	132,77	V	31027	V
2024/11/09 20	SR	53,02	V	0,57	V	111,70	V	5,77	V	0,94	V	132,97	V	31412	V
2024/11/09 21	SR	32,26	V	0,21	V	112,83	V	7,46	V	0,93	V	132,59	V	31222	V
2024/11/09 22	SR	91,19	V	1,68	V	98,04	V	7,98	V	0,96	V	132,56	V	31481	V
2024/11/09 23	SR	56,76	V	0,69	V	111,20	V	7,54	V	0,93	V	132,61	V	31573	V
2024/11/09 24	SR	61,17	V	1,37	V	110,93	V	7,57	V	1,45	V	125,57	V	30935	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.1-112.3	0.0-2.4	78.1-144.4	0.9-8.0	0.7-1.9	111.7-133.0	30257.5-32365.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.9	0.7	102.2	4.5	0.9	121.4	31049
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/11/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/11/10 01	SR	40,98	V	1,66	V	134,93	V	7,26	V	1,00	V	110,11	V	30540	V
2024/11/10 02	SR	102,54	V	2,64	V	103,63	V	8,44	V	0,83	V	114,74	V	30726	V
2024/11/10 03	SR	103,00	V	3,89	V	115,60	V	12,05	V	0,82	V	115,83	V	30380	V
2024/11/10 04	SR	92,34	V	1,70	V	99,89	V	10,53	V	0,74	V	116,27	V	30586	V
2024/11/10 05	SR	105,29	V	2,07	V	114,67	V	10,16	V	1,04	V	111,89	V	30175	V
2024/11/10 06	SR	41,60	V	0,27	V	135,82	V	10,12	V	0,94	V	111,21	V	29975	V
2024/11/10 07	SR	72,31	V	1,83	V	123,53	V	10,32	V	0,78	V	114,42	V	31539	V
2024/11/10 08	SR	48,95	V	1,51	V	135,14	V	9,82	V	0,77	V	114,19	V	30546	V
2024/11/10 09	SR	9,41	V	0,01	V	143,25	V	9,85	V	0,75	V	114,85	V	30430	V
2024/11/10 10	SR	3,19	V	0,01	V	152,47	V	10,07	V	1,10	V	120,06	V	30560	V
2024/11/10 11	SR	0,03	V	0,01	V	181,54	V	10,37	V	1,30	V	106,79	V	29198	V
2024/11/10 12	SR	1,44	V	0,01	V	172,79	V	11,69	V	1,14	V	114,89	V	30365	V
2024/11/10 13	SR	0,06	V	0,01	V	197,05	V	9,36	V	1,19	V	114,42	V	30071	V
2024/11/10 14	SR	33,28	V	3,77	V	168,35	V	15,63	V	0,99	V	131,47	V	31365	V
2024/11/10 15	SR	5,64	V	0,08	V	134,01	V	14,83	V	1,26	V	124,68	V	30765	V
2024/11/10 16	SR	53,34	V	0,50	V	102,19	V	11,51	V	0,77	V	114,12	V	30514	V
2024/11/10 17	SR	64,80	V	0,86	V	103,21	V	11,87	V	0,78	V	116,61	V	30544	V
2024/11/10 18	SR	23,87	V	0,13	V	118,62	V	10,05	V	0,81	V	115,74	V	30222	V
2024/11/10 19	SR	73,67	V	1,12	V	104,54	V	11,35	V	0,93	V	116,45	V	30377	V
2024/11/10 20	SR	27,41	V	0,37	V	120,58	V	9,57	V	0,94	V	123,19	V	30776	V
2024/11/10 21	SR	33,71	V	0,05	V	110,29	V	8,73	V	1,15	V	110,01	V	29425	V
2024/11/10 22	SR	145,22	V	3,70	V	89,92	V	10,93	V	0,75	V	111,35	V	30438	V
2024/11/10 23	SR	3,12	V	0,01	V	142,48	V	9,54	V	0,80	V	115,58	V	30537	V
2024/11/10 24	SR	4,25	V	0,01	V	139,98	V	10,40	V	0,87	V	114,39	V	30583	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-145.2	0.0-3.9	89.9-197.1	7.3-15.6	0.7-1.3	106.8-131.5	29197.7-31538.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.4	1.1	131	10.6	0.9	115.6	30443.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: