

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/11/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R021		COT R057		NOX NO2 R027		SO2 R026		PLV R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/04 01	SR	67,97	V	0,27	V	170,72	V	23,03	V	0,45	V	139,35	V	33411	V
2025/11/04 02	SR	151,67	V	3,70	V	152,66	V	23,02	V	0,43	V	139,34	V	32972	V
2025/11/04 03	SR	71,67	V	0,10	V	168,73	V	25,38	V	0,46	V	139,99	V	33336	V
2025/11/04 04	SR	237,93	V	6,43	V	147,44	V	33,31	V	0,46	V	139,49	V	32619	V
2025/11/04 05	SR	136,35	V	2,19	V	161,45	V	35,10	V	0,46	V	140,16	V	32929	V
2025/11/04 06	SR	110,35	V	0,84	V	177,99	V	44,64	V	0,47	V	140,02	V	32983	V
2025/11/04 07	SR	105,77	V	1,48	V	167,04	V	42,16	V	0,48	V	139,58	V	32884	V
2025/11/04 08	SR	141,16	V	3,46	V	198,61	V	44,08	V	0,66	V	139,73	V	32917	V
2025/11/04 09	SR	144,15	V	7,18	V	204,24	V	43,51	V	0,61	V	136,04	V	30399	V
2025/11/04 10	SR	230,24	V	4,20	V	132,29	V	40,86	V	0,44	V	137,57	V	32244	V
2025/11/04 11	SR	184,77	V	4,02	V	131,15	V	27,96	V	0,43	V	137,82	V	31099	V
2025/11/04 12	SR	102,82	V	1,42	V	142,12	V	23,84	V	0,42	V	138,51	V	33084	V
2025/11/04 13	SR	132,18	V	0,94	V	126,20	V	24,43	V	0,40	V	138,56	V	32588	V
2025/11/04 14	SR	239,84	V	6,85	V	119,79	V	20,80	V	0,61	V	138,59	V	25044	V
2025/11/04 15	SR	153,70	V	3,99	V	115,39	V	15,30	V	0,46	V	139,67	V	32243	V
2025/11/04 16	SR	104,83	V	2,04	V	119,08	V	5,54	V	0,45	V	140,39	V	33381	V
2025/11/04 17	SR	129,60	V	1,75	V	102,52	V	3,32	V	0,45	V	141,34	V	33044	V
2025/11/04 18	SR	86,84	V	0,33	V	117,12	V	0,14	V	0,51	V	142,59	V	33073	V
2025/11/04 19	SR	136,76	V	1,18	V	95,51	V	0,32	V	0,47	V	142,34	V	33295	V
2025/11/04 20	SR	81,92	V	1,40	V	117,01	V	5,37	V	0,83	V	141,08	V	32467	V
2025/11/04 21	SR	43,97	V	0,06	V	124,77	V	9,51	V	0,38	V	139,01	V	32865	V
2025/11/04 22	SR	50,99	V	0,20	V	130,90	V	13,03	V	0,40	V	138,06	V	32819	V
2025/11/04 23	SR	135,76	V	1,63	V	112,44	V	19,89	V	0,38	V	137,73	V	32898	V
2025/11/04 24	SR	96,15	V	0,99	V	136,68	V	21,62	V	0,40	V	138,02	V	33223	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	44.0-239.8	0.1-7.2	95.5-204.2	0.1-44.6	0.4-0.8	136.0-142.6	25044.1-33411.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	128.2	2.4	140.5	22.8	0.5	139.4	32409.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/05 01	SR	176,88	V	2,55	V	111,60	V	20,18	V	0,40	V	138,08	V	32985	V
2025/11/05 02	SR	155,19	V	2,43	V	109,57	V	17,56	V	0,39	V	138,22	V	32931	V
2025/11/05 03	SR	94,28	V	1,02	V	123,50	V	17,59	V	0,39	V	138,30	V	33160	V
2025/11/05 04	SR	118,04	V	1,49	V	114,94	V	16,30	V	0,40	V	138,38	V	33115	V
2025/11/05 05	SR	101,24	V	0,70	V	116,65	V	11,52	V	0,73	V	138,75	V	33432	V
2025/11/05 06	SR	106,25	V	1,41	V	124,24	V	13,44	V	0,42	V	138,11	V	33285	V
2025/11/05 07	SR	68,31	V	0,71	V	138,53	V	12,40	V	0,42	V	138,26	V	33527	V
2025/11/05 08	SR	159,08	V	2,75	V	118,34	V	10,49	V	0,41	V	137,79	V	33304	V
2025/11/05 09	SR	93,26	V	1,83	V	136,33	V	14,14	V	0,40	V	137,61	V	33316	V
2025/11/05 10	SR	128,87	V	1,87	V	122,76	V	16,13	V	0,38	V	137,16	V	32781	V
2025/11/05 11	SR	212,30	V	6,40	V	96,39	V	12,64	V	0,41	V	138,06	V	33117	V
2025/11/05 12	SR	153,46	V	2,34	V	105,49	V	9,88	V	0,41	V	139,40	V	33372	V
2025/11/05 13	SR	54,59	V	0,21	V	189,26	V	6,34	V	0,58	V	140,08	V	33341	V
2025/11/05 14	SR	191,27	V	5,48	V	128,98	V	11,67	V	0,44	V	139,18	V	33823	V
2025/11/05 15	SR	45,26	V	0,13	V	138,75	V	9,60	V	0,43	V	140,17	V	33379	V
2025/11/05 16	SR	94,12	V	0,74	V	136,22	V	11,13	V	0,43	V	140,61	V	33407	V
2025/11/05 17	SR	129,35	V	2,14	V	123,52	V	9,29	V	0,44	V	140,47	V	32976	V
2025/11/05 18	SR	116,17	V	1,26	V	121,20	V	6,81	V	0,45	V	140,69	V	33156	V
2025/11/05 19	SR	125,98	V	1,86	V	122,11	V	5,57	V	0,46	V	140,74	V	33367	V
2025/11/05 20	SR	211,81	V	6,64	V	153,80	V	3,91	V	0,49	V	140,93	V	33179	V
2025/11/05 21	SR	20,98	V	0,01	V	208,67	V	1,55	V	0,52	V	141,86	V	33821	V
2025/11/05 22	SR	90,86	V	0,77	V	152,64	V	0,96	V	0,48	V	142,28	V	33559	V
2025/11/05 23	SR	51,12	V	0,01	V	163,84	V	0,01	V	0,53	V	142,62	V	33690	V
2025/11/05 24	SR	58,87	V	0,01	V	150,41	V	0,00	V	0,51	V	142,73	V	33647	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.0-212.3	0.0-6.6	96.4-208.7	0.0-20.2	0.4-0.7	137.2-142.7	32781.1-33822.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	114.9	1.9	133.7	10	0.5	139.6	33319.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/11/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/06 01	SR	89,26	V	0,01	V	129,78	V	0,00	V	0,50	V	142,88	V	33719	V
2025/11/06 02	SR	56,11	V	0,01	V	145,26	V	0,00	V	0,49	V	143,12	V	33602	V
2025/11/06 03	SR	61,07	V	0,01	V	131,84	V	0,00	V	0,68	V	142,66	V	33404	V
2025/11/06 04	SR	93,31	V	0,25	V	118,36	V	0,03	V	0,49	V	141,01	V	33414	V
2025/11/06 05	SR	54,23	V	0,01	V	132,61	V	0,01	V	0,49	V	140,91	V	33431	V
2025/11/06 06	SR	80,92	V	0,12	V	118,96	V	0,21	V	0,45	V	140,94	V	33500	V
2025/11/06 07	SR	77,98	V	0,01	V	116,64	V	0,15	V	0,47	V	140,89	V	33468	V
2025/11/06 08	SR	90,17	V	0,19	V	113,53	V	0,04	V	0,46	V	140,92	V	33318	V
2025/11/06 09	SR	117,53	V	0,22	V	102,58	V	0,00	V	0,46	V	141,13	V	33380	V
2025/11/06 10	SR	94,14	V	0,01	V	105,71	V	0,03	V	0,65	V	141,71	V	33455	V
2025/11/06 11	SR	238,14	NV	5,50	NV	82,96	NV	0,74	NV	0,47	NV	141,86	NV	33276	NV
2025/11/06 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/11/06 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/11/06 14	SR	152,85	V	2,96	V	90,22	V	0,00	V	0,53	V	143,36	V	33150	V
2025/11/06 15	SR	86,65	V	1,13	V	105,83	V	0,00	V	0,48	V	143,21	V	32989	V
2025/11/06 16	SR	41,97	V	0,34	V	129,79	V	0,00	V	0,49	V	143,43	V	32831	V
2025/11/06 17	SR	21,72	V	0,03	V	159,86	V	0,01	V	0,54	V	143,35	V	32767	V
2025/11/06 18	SR	19,87	V	0,02	V	161,74	V	0,12	V	0,51	V	142,74	V	32850	V
2025/11/06 19	SR	47,82	V	0,08	V	132,70	V	0,18	V	0,53	V	142,44	V	32705	V
2025/11/06 20	SR	52,55	V	0,30	V	152,42	V	0,33	V	0,51	V	142,03	V	32812	V
2025/11/06 21	SR	135,96	V	3,54	V	132,62	V	1,46	V	0,52	V	141,77	V	32758	V
2025/11/06 22	SR	180,54	V	3,97	V	100,98	V	2,22	V	0,51	V	141,77	V	32678	V
2025/11/06 23	SR	152,13	V	2,55	V	89,92	V	0,25	V	0,51	V	142,04	V	32644	V
2025/11/06 24	SR	105,87	V	0,15	V	89,52	V	0,00	V	0,49	V	142,45	V	32584	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.9-180.5	0.0-4.0	89.5-161.7	0.0-2.2	0.5-0.7	140.9-143.4	32583.5-33719.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	86.3	0.8	121.9	0.2	0.5	142.1	33117.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/07 01	SR	107,83	V	0,95	V	87,38	V	0,04	V	0,55	V	142,92	V	32473	V
2025/11/07 02	SR	105,97	V	0,89	V	91,01	V	0,00	V	0,48	V	142,74	V	32478	V
2025/11/07 03	SR	35,49	V	0,02	V	125,03	V	0,00	V	0,49	V	142,50	V	32576	V
2025/11/07 04	SR	91,59	V	1,41	V	113,35	V	0,21	V	0,50	V	142,55	V	32633	V
2025/11/07 05	SR	52,69	V	0,65	V	128,22	V	0,52	V	0,51	V	142,71	V	32543	V
2025/11/07 06	SR	101,03	V	1,87	V	111,53	V	0,78	V	0,49	V	142,71	V	32688	V
2025/11/07 07	SR	147,39	V	4,63	V	111,11	V	0,80	V	0,51	V	142,97	V	32472	V
2025/11/07 08	SR	63,45	V	0,60	V	134,61	V	3,44	V	0,52	V	142,76	V	32696	V
2025/11/07 09	SR	168,00	V	5,47	V	118,69	V	6,10	V	0,51	V	142,62	V	32726	V
2025/11/07 10	SR	135,84	V	3,12	V	128,94	V	6,51	V	0,52	V	142,67	V	32599	V
2025/11/07 11	SR	120,44	V	2,02	V	132,67	V	6,19	V	0,51	V	142,86	V	32670	V
2025/11/07 12	SR	298,47	V	11,24	V	106,95	V	17,07	V	0,55	V	142,36	V	32102	V
2025/11/07 13	SR	140,56	V	3,10	V	124,85	V	11,81	V	0,50	V	141,53	V	32179	V
2025/11/07 14	SR	113,10	V	1,66	V	125,62	V	8,15	V	0,48	V	141,03	V	31663	V
2025/11/07 15	SR	86,69	V	0,82	V	130,63	V	7,79	V	0,46	V	140,75	V	31550	V
2025/11/07 16	SR	112,06	V	1,47	V	125,88	V	9,46	V	0,44	V	140,81	V	31224	V
2025/11/07 17	SR	145,30	V	3,15	V	127,62	V	9,43	V	0,45	V	141,16	V	31170	V
2025/11/07 18	SR	51,64	V	0,23	V	144,48	V	9,39	V	0,49	V	141,88	V	31880	V
2025/11/07 19	SR	94,34	V	1,22	V	134,18	V	8,93	V	0,50	V	141,98	V	31885	V
2025/11/07 20	SR	140,43	V	2,08	V	115,57	V	8,54	V	0,48	V	141,98	V	31678	V
2025/11/07 21	SR	169,88	V	5,56	V	111,25	V	6,84	V	0,50	V	142,09	V	31645	V
2025/11/07 22	SR	30,50	V	0,01	V	150,21	V	1,71	V	0,56	V	143,12	V	32602	V
2025/11/07 23	SR	41,28	V	0,01	V	141,46	V	0,31	V	0,54	V	143,49	V	32755	V
2025/11/07 24	SR	47,19	V	0,02	V	143,62	V	0,00	V	0,57	V	143,77	V	32697	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	30.5-298.5	0.0-11.2	87.4-150.2	0.0-17.1	0.4-0.6	140.7-143.8	31170.2-32755.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	108.4	2.2	123.5	5.2	0.5	142.3	32232.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/08 01	SR	73,95	V	0,02	V	117,26	V	0,00	V	0,55	V	143,94	V	32652	V
2025/11/08 02	SR	118,42	V	1,49	V	102,54	V	0,14	V	0,48	V	143,63	V	30221	V
2025/11/08 03	SR	152,62	V	3,35	V	167,45	V	0,60	V	0,35	V	135,77	V	28755	V
2025/11/08 04	SR	78,91	V	1,43	V	127,13	V	0,07	V	0,54	V	138,91	V	32788	V
2025/11/08 05	SR	87,36	V	0,35	V	106,28	V	0,01	V	0,52	V	141,34	V	32541	V
2025/11/08 06	SR	79,41	V	0,40	V	112,16	V	0,00	V	0,52	V	143,02	V	32749	V
2025/11/08 07	SR	138,29	V	1,88	V	100,61	V	0,05	V	0,56	V	143,55	V	32469	V
2025/11/08 08	SR	126,53	V	2,23	V	107,05	V	0,37	V	0,50	V	142,78	V	32596	V
2025/11/08 09	SR	128,66	V	1,80	V	104,50	V	1,51	V	0,54	V	142,72	V	32328	V
2025/11/08 10	SR	122,51	V	1,24	V	109,80	V	2,33	V	0,50	V	142,58	V	32116	V
2025/11/08 11	SR	116,22	V	0,69	V	102,33	V	1,58	V	0,52	V	143,10	V	32065	V
2025/11/08 12	SR	111,24	V	0,41	V	96,52	V	0,02	V	0,53	V	143,76	V	32751	V
2025/11/08 13	SR	126,29	V	0,44	V	92,55	V	0,05	V	0,52	V	143,83	V	32519	V
2025/11/08 14	SR	134,12	V	1,93	V	101,92	V	0,91	V	0,50	V	143,47	V	31800	V
2025/11/08 15	SR	77,88	V	0,42	V	115,78	V	0,31	V	0,52	V	143,73	V	32021	V
2025/11/08 16	SR	50,14	V	0,02	V	123,38	V	0,13	V	0,54	V	144,32	V	32270	V
2025/11/08 17	SR	37,85	V	0,01	V	131,66	V	0,93	V	0,54	V	144,55	V	32312	V
2025/11/08 18	SR	33,19	V	0,02	V	148,19	V	2,10	V	0,58	V	144,37	V	32459	V
2025/11/08 19	SR	56,11	V	0,02	V	121,56	V	8,66	V	2,04	V	143,53	V	31018	V
2025/11/08 20	SR	45,34	V	0,04	V	139,09	V	12,98	V	0,50	V	139,13	V	32060	V
2025/11/08 21	SR	18,67	V	0,01	V	191,73	V	9,87	V	0,53	V	138,99	V	32562	V
2025/11/08 22	SR	41,08	V	0,34	V	185,15	V	8,05	V	0,53	V	139,00	V	32895	V
2025/11/08 23	SR	83,72	V	0,36	V	142,80	V	4,77	V	0,52	V	139,16	V	32489	V
2025/11/08 24	SR	99,71	V	1,00	V	127,93	V	4,98	V	0,53	V	139,36	V	32469	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.7-152.6	0.0-3.3	92.5-191.7	0.0-13.0	0.4-2.0	135.8-144.5	28754.9-32895.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	89.1	0.8	124	2.5	0.6	142	32121.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/11/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/09 01	SR	96,29	V	1,37	V	127,64	V	9,08	V	0,54	V	139,34	V	32429	V
2025/11/09 02	SR	161,83	V	1,69	V	109,23	V	5,78	V	0,51	V	139,13	V	32192	V
2025/11/09 03	SR	146,55	V	1,27	V	115,16	V	5,25	V	0,52	V	139,16	V	32073	V
2025/11/09 04	SR	57,24	V	0,09	V	135,37	V	4,45	V	0,53	V	140,05	V	32615	V
2025/11/09 05	SR	65,98	V	0,13	V	132,24	V	3,75	V	0,55	V	140,55	V	32527	V
2025/11/09 06	SR	179,31	V	4,46	V	116,85	V	5,86	V	0,58	V	140,37	V	31939	V
2025/11/09 07	SR	69,10	V	0,24	V	135,67	V	4,24	V	0,55	V	140,33	V	32394	V
2025/11/09 08	SR	74,41	V	0,19	V	137,58	V	1,11	V	0,61	V	140,64	V	32337	V
2025/11/09 09	SR	53,74	V	0,03	V	150,53	V	0,04	V	0,71	V	140,92	V	32599	V
2025/11/09 10	SR	174,00	V	3,94	V	130,27	V	1,31	V	0,81	V	141,09	V	32415	V
2025/11/09 11	SR	196,22	V	4,27	V	114,87	V	0,51	V	0,87	V	141,01	V	32127	V
2025/11/09 12	SR	76,23	V	0,11	V	138,79	V	0,05	V	1,00	V	141,39	V	33547	V
2025/11/09 13	SR	91,79	V	0,50	V	130,97	V	0,51	V	1,00	V	141,73	V	33229	V
2025/11/09 14	SR	102,43	V	0,46	V	127,07	V	1,15	V	1,11	V	141,84	V	32747	V
2025/11/09 15	SR	131,63	V	2,52	V	125,64	V	1,57	V	1,24	V	141,77	V	32596	V
2025/11/09 16	SR	103,72	V	0,86	V	139,11	V	0,32	V	1,22	V	141,73	V	32601	V
2025/11/09 17	SR	146,25	V	3,29	V	137,67	V	0,61	V	1,27	V	141,73	V	32598	V
2025/11/09 18	SR	194,69	V	4,59	V	127,94	V	0,92	V	1,26	V	142,13	V	32621	V
2025/11/09 19	SR	140,20	V	4,02	V	122,96	V	2,23	V	1,22	V	142,35	V	32556	V
2025/11/09 20	SR	95,08	V	0,97	V	124,27	V	1,35	V	1,58	V	141,43	V	32657	V
2025/11/09 21	SR	139,43	V	2,51	V	106,71	V	4,75	V	1,22	V	141,01	V	32034	V
2025/11/09 22	SR	186,58	V	2,78	V	88,37	V	6,25	V	1,01	V	139,96	V	31603	V
2025/11/09 23	SR	168,94	V	3,60	V	104,71	V	5,87	V	0,98	V	139,75	V	31754	V
2025/11/09 24	SR	44,56	V	0,05	V	136,35	V	4,45	V	1,18	V	140,48	V	32453	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	44.6-196.2	0.0-4.6	88.4-150.5	0.0-9.1	0.5-1.6	139.1-142.4	31603.0-33547.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	120.7	1.8	125.7	3	0.9	140.8	32443.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/11/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/10 01	SR	81,18	V	0,28	V	110,00	V	2,83	V	1,01	V	140,38	V	32021	V
2025/11/10 02	SR	41,09	V	0,07	V	132,07	V	1,26	V	1,16	V	141,11	V	32599	V
2025/11/10 03	SR	100,51	V	1,41	V	105,03	V	1,14	V	0,93	V	141,20	V	32338	V
2025/11/10 04	SR	81,12	V	0,36	V	109,75	V	0,08	V	0,92	V	141,14	V	32309	V
2025/11/10 05	SR	82,20	V	0,93	V	113,91	V	0,06	V	1,06	V	141,89	V	32670	V
2025/11/10 06	SR	101,20	V	0,61	V	105,50	V	0,02	V	1,00	V	142,13	V	32634	V
2025/11/10 07	SR	116,50	V	1,18	V	106,13	V	0,02	V	0,98	V	142,50	V	32701	V
2025/11/10 08	SR	85,84	V	0,19	V	114,58	V	0,00	V	1,12	V	142,89	V	32763	V
2025/11/10 09	SR	51,01	V	0,01	V	127,88	V	0,00	V	1,15	V	143,16	V	32895	V
2025/11/10 10	SR	101,10	V	0,79	V	107,68	V	0,01	V	1,19	V	142,78	V	32607	V
2025/11/10 11	SR	139,66	V	1,79	V	99,61	V	0,10	V	1,22	V	141,73	V	32265	V
2025/11/10 12	SR	99,65	V	1,52	V	121,56	V	0,30	V	1,18	V	142,16	V	33054	V
2025/11/10 13	SR	149,58	V	4,23	V	110,83	V	1,10	V	1,18	V	141,52	V	32489	V
2025/11/10 14	SR	55,95	V	0,34	V	132,61	V	1,00	V	1,27	V	142,17	V	32395	V
2025/11/10 15	SR	37,46	V	0,10	V	153,66	V	1,88	V	1,31	V	142,54	V	32449	V
2025/11/10 16	SR	53,95	V	0,15	V	148,16	V	2,54	V	1,39	V	142,80	V	32281	V
2025/11/10 17	SR	71,12	V	0,56	V	151,05	V	3,08	V	1,59	V	143,02	V	32160	V
2025/11/10 18	SR	125,55	V	3,80	V	147,06	V	5,41	V	1,64	V	142,84	V	32058	V
2025/11/10 19	SR	47,69	V	0,29	V	166,38	V	4,77	V	1,88	V	142,20	V	32362	V
2025/11/10 20	SR	174,62	V	4,78	V	134,01	V	6,55	V	2,05	V	141,45	V	32075	V
2025/11/10 21	SR	24,79	V	0,01	V	164,36	V	4,32	V	1,81	V	141,41	V	32420	V
2025/11/10 22	SR	49,44	V	0,55	V	144,28	V	1,95	V	2,02	V	141,78	V	32458	V
2025/11/10 23	SR	27,30	V	0,01	V	155,61	V	0,16	V	1,66	V	141,51	V	32459	V
2025/11/10 24	SR	139,06	V	2,75	V	118,98	V	0,87	V	0,68	V	141,55	V	32496	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.8-174.6	0.0-4.8	99.6-166.4	0.0-6.5	0.7-2.1	140.4-143.2	32021.2-33054.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	84.9	1.1	128.4	1.6	1.3	142	32456.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/11/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/11 01	SR	162,94	V	3,94	V	115,48	V	1,28	V	0,47	V	141,67	V	32276	V
2025/11/11 02	SR	66,64	V	0,23	V	149,56	V	0,24	V	0,46	V	141,93	V	32281	V
2025/11/11 03	SR	69,63	V	0,57	V	146,39	V	0,08	V	0,43	V	141,86	V	32387	V
2025/11/11 04	SR	100,31	V	0,61	V	117,64	V	0,01	V	0,42	V	142,32	V	32337	V
2025/11/11 05	SR	156,37	V	0,72	V	95,15	V	0,00	V	0,96	V	142,60	V	32328	V
2025/11/11 06	SR	86,29	V	0,09	V	117,48	V	0,00	V	0,43	V	142,48	V	32331	V
2025/11/11 07	SR	74,85	V	0,01	V	120,06	V	0,00	V	0,40	V	142,43	V	32362	V
2025/11/11 08	SR	167,99	V	1,34	V	96,97	V	0,03	V	0,40	V	142,34	V	32373	V
2025/11/11 09	SR	176,75	V	0,40	V	89,42	V	0,00	V	0,40	V	142,93	V	32192	V
2025/11/11 10	SR	176,65	V	0,44	V	93,35	V	0,00	V	0,54	V	143,51	V	31941	V
2025/11/11 11	SR	191,37	V	0,39	V	86,43	V	0,00	V	1,10	V	142,56	V	30967	V
2025/11/11 12	SR	211,08	V	1,13	V	91,07	V	0,01	V	0,43	V	141,90	V	32844	V
2025/11/11 13	SR	69,19	V	0,20	V	128,00	V	0,04	V	0,43	V	141,86	V	32658	V
2025/11/11 14	SR	46,23	V	0,06	V	132,38	V	0,14	V	0,43	V	141,84	V	32462	V
2025/11/11 15	SR	75,13	V	0,16	V	123,13	V	0,12	V	0,41	V	141,98	V	32238	V
2025/11/11 16	SR	65,61	V	0,10	V	133,46	V	0,63	V	0,40	V	142,29	V	32244	V
2025/11/11 17	SR	83,89	V	0,21	V	122,39	V	1,76	V	0,40	V	142,25	V	32201	V
2025/11/11 18	SR	55,25	V	0,06	V	153,47	V	1,31	V	0,41	V	142,42	V	32254	V
2025/11/11 19	SR	83,07	V	1,79	V	166,11	V	3,93	V	0,41	V	142,14	V	32458	V
2025/11/11 20	SR	120,98	V	2,35	V	111,71	V	7,53	V	0,43	V	141,70	V	32006	V
2025/11/11 21	SR	132,51	V	2,53	V	104,55	V	8,68	V	0,55	V	140,14	V	31721	V
2025/11/11 22	SR	23,87	V	0,01	V	149,08	V	5,79	V	0,40	V	140,08	V	32602	V
2025/11/11 23	SR	16,58	V	0,01	V	163,46	V	4,86	V	0,42	V	140,62	V	32768	V
2025/11/11 24	SR	113,55	V	1,10	V	110,01	V	4,37	V	0,38	V	140,70	V	32466	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 °C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.6-211.1	0.0-3.9	86.4-166.1	0.0-8.7	0.4-1.1	140.1-143.5	30967.2-32844.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	105.3	0.8	121.5	1.7	0.5	141.9	32279.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/11/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/12 01	SR	124,37	V	1,29	V	96,67	V	2,25	V	0,38	V	140,62	V	32176	V
2025/11/12 02	SR	53,38	V	0,05	V	119,55	V	1,45	V	0,40	V	141,20	V	32580	V
2025/11/12 03	SR	60,80	V	0,06	V	117,06	V	1,54	V	0,37	V	141,44	V	32581	V
2025/11/12 04	SR	155,17	V	2,06	V	92,92	V	0,72	V	0,36	V	140,95	V	31995	V
2025/11/12 05	SR	61,42	V	0,07	V	116,53	V	0,76	V	0,38	V	141,10	V	32416	V
2025/11/12 06	SR	46,68	V	0,01	V	128,57	V	0,14	V	0,41	V	141,78	V	32594	V
2025/11/12 07	SR	74,02	V	0,05	V	112,64	V	1,05	V	0,38	V	141,67	V	32500	V
2025/11/12 08	SR	56,71	V	0,02	V	123,14	V	0,66	V	0,41	V	141,83	V	32637	V
2025/11/12 09	SR	58,61	V	0,13	V	120,52	V	0,70	V	0,64	V	141,08	V	32192	V
2025/11/12 10	SR	70,78	V	0,36	V	120,75	V	0,31	V	0,39	V	141,00	V	32366	V
2025/11/12 11	SR	41,65	V	0,01	V	130,02	V	0,06	V	0,39	V	141,38	V	32434	V
2025/11/12 12	SR	71,88	V	0,12	V	120,37	V	0,13	V	0,35	V	141,25	V	33124	V
2025/11/12 13	SR	36,05	V	0,15	V	153,14	V	1,10	V	0,38	V	141,93	V	33423	V
2025/11/12 14	SR	25,43	V	0,01	V	149,02	V	1,09	V	0,39	V	142,17	V	32931	V
2025/11/12 15	SR	106,97	V	2,58	V	139,06	V	2,47	V	0,39	V	142,12	V	32861	V
2025/11/12 16	SR	168,75	V	5,25	V	111,66	V	2,95	V	0,40	V	142,31	V	32659	V
2025/11/12 17	SR	212,38	V	5,24	V	94,96	V	2,02	V	0,40	V	142,90	V	32566	V
2025/11/12 18	SR	216,01	V	2,06	V	86,86	V	0,00	V	0,41	V	143,96	V	32223	V
2025/11/12 19	SR	157,62	V	1,02	V	95,12	V	0,00	V	0,42	V	144,46	V	32364	V
2025/11/12 20	SR	131,62	V	0,98	V	102,35	V	0,00	V	0,98	V	144,04	V	32177	V
2025/11/12 21	SR	162,34	V	2,61	V	109,70	V	0,01	V	0,48	V	142,57	V	32458	V
2025/11/12 22	SR	59,85	V	0,06	V	133,13	V	0,00	V	0,47	V	142,09	V	32851	V
2025/11/12 23	SR	55,33	V	0,02	V	131,27	V	0,00	V	0,46	V	141,96	V	32965	V
2025/11/12 24	SR	44,37	V	0,01	V	130,38	V	0,00	V	0,43	V	142,13	V	33004	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.4-216.0	0.0-5.3	86.9-153.1	0.0-2.9	0.4-1.0	140.6-144.5	31994.6-33423.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	93.8	1	118.1	0.8	0.4	142	32586.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/11/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/13 01	SR	56,91	V	0,01	V	118,88	V	0,03	V	0,41	V	142,16	V	32912	V
2025/11/13 02	SR	43,21	V	0,01	V	133,72	V	0,00	V	0,41	V	142,29	V	32958	V
2025/11/13 03	SR	55,65	V	0,73	V	127,35	V	0,56	V	0,39	V	142,45	V	32854	V
2025/11/13 04	SR	167,69	V	9,50	V	95,43	V	9,76	V	0,45	V	143,02	V	31825	V
2025/11/13 05	SR	111,82	V	0,47	V	99,78	V	1,06	V	0,39	V	143,15	V	32698	V
2025/11/13 06	SR	102,61	V	0,19	V	100,84	V	0,11	V	0,38	V	142,59	V	32801	V
2025/11/13 07	SR	178,60	V	1,22	V	79,88	V	0,54	V	0,39	V	142,65	V	32620	V
2025/11/13 08	SR	130,78	V	1,37	V	99,18	V	0,91	V	0,61	V	142,52	V	32306	V
2025/11/13 09	SR	65,78	V	0,17	V	125,72	V	1,10	V	0,40	V	141,47	V	32795	V
2025/11/13 10	SR	35,53	V	0,01	V	146,79	V	0,42	V	0,40	V	141,80	V	32921	V
2025/11/13 11	SR	92,88	V	0,35	V	106,38	V	1,62	V	0,38	V	142,04	V	32710	V
2025/11/13 12	SR	89,90	V	0,23	V	112,88	V	2,36	V	0,39	V	141,86	V	33135	V
2025/11/13 13	SR	56,55	V	0,03	V	131,33	V	2,20	V	0,39	V	142,24	V	33275	V
2025/11/13 14	SR	57,98	V	0,13	V	118,90	V	1,31	V	0,40	V	142,32	V	32974	V
2025/11/13 15	SR	208,63	V	5,39	V	94,36	V	1,05	V	0,38	V	142,35	V	32740	V
2025/11/13 16	SR	82,68	V	0,54	V	117,95	V	0,03	V	0,38	V	142,70	V	32939	V
2025/11/13 17	SR	147,99	V	0,74	V	98,10	V	0,00	V	0,38	V	142,91	V	32951	V
2025/11/13 18	SR	72,61	V	0,04	V	114,43	V	0,00	V	0,42	V	142,86	V	33020	V
2025/11/13 19	SR	134,15	V	2,90	V	120,44	V	1,22	V	0,41	V	142,03	V	33039	V
2025/11/13 20	SR	142,53	V	2,98	V	106,01	V	4,56	V	0,75	V	140,99	V	32592	V
2025/11/13 21	SR	62,73	V	0,27	V	117,68	V	5,54	V	0,37	V	139,67	V	32771	V
2025/11/13 22	SR	27,54	V	0,01	V	145,60	V	6,39	V	0,39	V	139,77	V	33162	V
2025/11/13 23	SR	89,43	V	1,69	V	119,24	V	8,30	V	0,37	V	139,62	V	32895	V
2025/11/13 24	SR	144,21	V	2,20	V	98,65	V	3,84	V	0,34	V	139,00	V	32396	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.5-208.6	0.0-9.5	79.9-146.8	0.0-9.8	0.3-0.8	139.0-143.1	31825.2-33274.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	98.3	1.3	113.7	2.2	0.4	141.9	32803.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/14 01	SR	162,46	V	2,09	V	96,14	V	2,58	V	0,33	V	138,95	V	32367	V
2025/11/14 02	SR	99,23	V	0,56	V	106,78	V	1,92	V	0,34	V	139,73	V	32638	V
2025/11/14 03	SR	50,41	V	0,09	V	127,62	V	2,79	V	0,37	V	140,69	V	32994	V
2025/11/14 04	SR	74,56	V	0,30	V	113,12	V	2,69	V	0,35	V	141,10	V	32728	V
2025/11/14 05	SR	87,02	V	0,48	V	112,48	V	1,84	V	0,36	V	140,91	V	32677	V
2025/11/14 06	SR	98,93	V	0,53	V	106,94	V	2,20	V	0,35	V	140,99	V	32823	V
2025/11/14 07	SR	154,70	V	1,48	V	95,18	V	0,98	V	0,68	V	141,17	V	32729	V
2025/11/14 08	SR	144,47	V	0,55	V	94,82	V	0,05	V	0,36	V	141,11	V	32787	V
2025/11/14 09	SR	168,77	V	0,95	V	87,85	V	0,21	V	0,35	V	141,36	V	32755	V
2025/11/14 10	SR	103,76	V	0,19	V	97,45	V	0,30	V	0,37	V	141,83	V	32956	V
2025/11/14 11	SR	91,93	V	0,51	V	103,33	V	1,31	V	0,37	V	142,15	V	32348	V
2025/11/14 12	SR	57,30	V	0,11	V	116,26	V	1,09	V	0,37	V	142,77	V	33250	V
2025/11/14 13	SR	52,22	V	0,01	V	115,79	V	0,79	V	0,38	V	143,12	V	33234	V
2025/11/14 14	SR	37,22	V	0,01	V	126,05	V	1,29	V	0,37	V	143,37	V	33043	V
2025/11/14 15	SR	32,57	V	0,01	V	130,61	V	0,73	V	0,59	V	142,72	V	32639	V
2025/11/14 16	SR	24,20	V	0,01	V	136,52	V	1,36	V	0,38	V	141,25	V	32677	V
2025/11/14 17	SR	43,17	V	0,15	V	130,03	V	1,28	V	0,35	V	141,35	V	32794	V
2025/11/14 18	SR	20,43	V	0,01	V	150,72	V	2,07	V	0,38	V	141,56	V	32989	V
2025/11/14 19	SR	22,34	V	0,06	V	161,12	V	3,21	V	0,40	V	142,24	V	33172	V
2025/11/14 20	SR	74,58	V	1,34	V	137,69	V	2,67	V	0,52	V	142,10	V	32910	V
2025/11/14 21	SR	119,40	V	2,66	V	120,76	V	5,47	V	0,65	V	141,67	V	32268	V
2025/11/14 22	SR	211,00	V	5,59	V	87,24	V	2,68	V	0,40	V	141,38	V	32698	V
2025/11/14 23	SR	117,17	V	0,94	V	101,44	V	0,38	V	0,39	V	142,21	V	32773	V
2025/11/14 24	SR	55,61	V	0,07	V	131,56	V	0,02	V	0,40	V	142,83	V	32840	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.4-211.0	0.0-5.6	87.2-161.1	0.0-5.5	0.3-0.7	139.0-143.4	32267.7-33249.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	87.6	0.8	116.1	1.7	0.4	141.6	32795.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/11/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/15 01	SR	96,95	V	0,30	V	115,87	V	0,00	V	0,40	V	142,69	V	33047	V
2025/11/15 02	SR	90,63	V	0,31	V	113,50	V	0,00	V	0,41	V	142,64	V	32836	V
2025/11/15 03	SR	75,08	V	0,08	V	113,08	V	0,22	V	0,37	V	141,80	V	32839	V
2025/11/15 04	SR	60,42	V	0,04	V	120,31	V	2,13	V	0,40	V	141,35	V	32720	V
2025/11/15 05	SR	120,13	V	1,58	V	104,46	V	4,23	V	0,37	V	140,81	V	32416	V
2025/11/15 06	SR	87,54	V	1,04	V	116,82	V	4,90	V	0,37	V	140,61	V	32420	V
2025/11/15 07	SR	65,54	V	0,39	V	120,41	V	3,84	V	0,39	V	141,22	V	32746	V
2025/11/15 08	SR	164,73	V	2,25	V	85,81	V	2,28	V	0,36	V	141,54	V	32499	V
2025/11/15 09	SR	139,14	V	4,84	V	112,45	V	2,76	V	0,37	V	141,65	V	32540	V
2025/11/15 10	SR	52,01	V	0,05	V	122,00	V	1,25	V	0,37	V	142,79	V	33078	V
2025/11/15 11	SR	42,35	V	0,01	V	117,80	V	1,29	V	0,36	V	143,13	V	32974	V
2025/11/15 12	SR	21,63	V	0,01	V	151,13	V	0,73	V	0,38	V	143,21	V	33189	V
2025/11/15 13	SR	10,40	V	0,01	V	176,41	V	1,69	V	0,39	V	143,10	V	33107	V
2025/11/15 14	SR	55,45	V	0,60	V	119,80	V	3,11	V	0,41	V	143,08	V	32727	V
2025/11/15 15	SR	40,12	V	0,10	V	134,46	V	2,12	V	0,42	V	143,14	V	32317	V
2025/11/15 16	SR	44,29	V	0,02	V	130,91	V	1,74	V	0,41	V	143,40	V	32474	V
2025/11/15 17	SR	114,16	V	1,69	V	102,19	V	3,27	V	0,41	V	143,56	V	32408	V
2025/11/15 18	SR	139,12	V	2,36	V	88,83	V	2,54	V	0,67	V	143,77	V	32113	V
2025/11/15 19	SR	95,92	V	0,62	V	99,41	V	2,03	V	0,83	V	143,44	V	32009	V
2025/11/15 20	SR	108,43	V	0,39	V	98,63	V	0,14	V	0,44	V	142,10	V	31839	V
2025/11/15 21	SR	148,06	V	1,05	V	89,39	V	0,25	V	0,40	V	142,14	V	32202	V
2025/11/15 22	SR	108,65	V	0,07	V	99,42	V	0,00	V	0,41	V	142,59	V	32349	V
2025/11/15 23	SR	72,57	V	0,05	V	116,38	V	0,00	V	0,40	V	142,71	V	32382	V
2025/11/15 24	SR	58,41	V	0,04	V	120,60	V	0,00	V	0,39	V	142,65	V	32530	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.4-164.7	0.0-4.8	85.8-176.4	0.0-4.9	0.4-0.8	140.6-143.8	31839.3-33188.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	83.8	0.7	115.4	1.7	0.4	142.5	32573.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/11/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/16 01	SR	54,53	V	0,07	V	115,56	V	0,08	V	0,38	V	142,65	V	32575	V
2025/11/16 02	SR	60,82	V	0,02	V	109,38	V	0,90	V	0,40	V	142,48	V	32432	V
2025/11/16 03	SR	105,02	V	0,99	V	97,38	V	0,57	V	0,40	V	141,93	V	32399	V
2025/11/16 04	SR	118,23	V	1,18	V	95,47	V	1,88	V	0,36	V	141,47	V	32167	V
2025/11/16 05	SR	115,33	V	0,87	V	93,53	V	2,20	V	0,36	V	141,37	V	32203	V
2025/11/16 06	SR	114,33	V	0,90	V	95,71	V	2,40	V	0,37	V	141,50	V	32091	V
2025/11/16 07	SR	108,23	V	0,15	V	94,75	V	1,58	V	0,37	V	142,05	V	32268	V
2025/11/16 08	SR	149,92	V	1,90	V	94,02	V	1,44	V	0,37	V	142,28	V	32156	V
2025/11/16 09	SR	113,08	V	0,56	V	99,18	V	1,00	V	0,39	V	142,62	V	32236	V
2025/11/16 10	SR	146,08	V	0,96	V	92,13	V	0,32	V	0,37	V	142,94	V	32212	V
2025/11/16 11	SR	104,34	V	0,66	V	105,59	V	0,53	V	0,40	V	142,93	V	32258	V
2025/11/16 12	SR	138,04	V	1,74	V	103,73	V	1,72	V	0,39	V	142,98	V	32464	V
2025/11/16 13	SR	120,50	V	1,84	V	117,49	V	2,89	V	0,39	V	142,91	V	32408	V
2025/11/16 14	SR	179,04	V	4,55	V	107,27	V	3,62	V	0,40	V	142,87	V	31794	V
2025/11/16 15	SR	154,92	V	3,17	V	109,51	V	3,59	V	0,39	V	143,00	V	31735	V
2025/11/16 16	SR	86,90	V	0,28	V	117,62	V	3,40	V	0,38	V	143,16	V	31848	V
2025/11/16 17	SR	73,33	V	0,06	V	122,93	V	2,98	V	1,17	V	142,79	V	32021	V
2025/11/16 18	SR	84,59	V	0,54	V	128,04	V	3,67	V	0,41	V	142,32	V	31947	V
2025/11/16 19	SR	148,88	V	1,78	V	110,05	V	2,50	V	0,54	V	142,64	V	31274	V
2025/11/16 20	SR	109,74	V	0,43	V	109,50	V	2,80	V	0,43	V	142,38	V	31698	V
2025/11/16 21	SR	141,19	V	1,05	V	107,09	V	3,97	V	0,42	V	142,35	V	31775	V
2025/11/16 22	SR	101,70	V	0,35	V	119,21	V	3,71	V	0,43	V	142,59	V	31802	V
2025/11/16 23	SR	160,21	V	3,30	V	103,15	V	4,01	V	0,44	V	142,84	V	31681	V
2025/11/16 24	SR	131,21	V	0,79	V	103,41	V	4,32	V	0,46	V	142,87	V	31709	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	54.5-179.0	0.0-4.5	92.1-128.0	0.1-4.3	0.4-1.2	141.4-143.2	31273.7-32575.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	117.5	1.2	106.3	2.3	0.4	142.5	32048
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/17 01	SR	116,12	V	0,38	V	107,84	V	4,50	V	0,42	V	142,42	V	31749	V
2025/11/17 02	SR	125,43	V	0,66	V	104,54	V	4,80	V	0,46	V	142,50	V	31728	V
2025/11/17 03	SR	152,02	V	3,01	V	115,35	V	5,34	V	0,44	V	142,20	V	31790	V
2025/11/17 04	SR	75,37	V	0,55	V	130,83	V	5,14	V	0,41	V	142,03	V	31892	V
2025/11/17 05	SR	93,52	V	0,23	V	122,68	V	4,99	V	0,43	V	141,93	V	31889	V
2025/11/17 06	SR	103,83	V	0,49	V	118,57	V	5,72	V	0,41	V	141,89	V	31917	V
2025/11/17 07	SR	172,46	V	4,66	V	117,24	V	10,15	V	0,36	V	139,89	V	29057	V
2025/11/17 08	SR	61,98	V	0,06	V	126,99	V	6,57	V	0,41	V	140,77	V	32086	V
2025/11/17 09	SR	131,50	V	0,86	V	110,87	V	8,46	V	0,40	V	141,72	V	32013	V
2025/11/17 10	SR	127,13	V	0,37	V	102,12	V	7,36	V	0,40	V	141,92	V	31885	V
2025/11/17 11	SR	94,67	V	0,06	V	103,28	V	2,87	V	0,49	V	142,58	V	31719	V
2025/11/17 12	SR	134,59	V	3,89	V	114,94	V	5,00	V	0,44	V	142,58	V	31922	V
2025/11/17 13	SR	112,11	V	1,03	V	103,50	V	3,42	V	0,44	V	142,68	V	31784	V
2025/11/17 14	SR	165,57	V	1,63	V	87,24	V	0,86	V	0,65	V	143,01	V	31027	V
2025/11/17 15	SR	203,58	V	2,60	V	81,23	V	1,03	V	0,48	V	141,81	V	30808	V
2025/11/17 16	SR	128,51	V	1,49	V	96,10	V	2,24	V	0,45	V	141,86	V	31004	V
2025/11/17 17	SR	190,25	V	3,42	V	89,35	V	2,99	V	0,44	V	142,15	V	30922	V
2025/11/17 18	SR	68,61	V	0,11	V	120,22	V	2,98	V	0,46	V	142,27	V	31187	V
2025/11/17 19	SR	72,46	V	0,14	V	129,32	V	2,32	V	0,44	V	142,17	V	31272	V
2025/11/17 20	SR	85,95	V	0,90	V	152,41	V	3,35	V	0,45	V	142,24	V	31168	V
2025/11/17 21	SR	101,93	V	2,63	V	152,40	V	8,92	V	0,66	V	142,06	V	31293	V
2025/11/17 22	SR	210,91	V	5,03	V	114,38	V	14,63	V	0,48	V	140,73	V	30986	V
2025/11/17 23	SR	135,99	V	3,25	V	134,37	V	13,84	V	0,46	V	140,78	V	31338	V
2025/11/17 24	SR	204,45	V	4,59	V	103,45	V	13,01	V	0,45	V	140,73	V	30941	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	62.0-210.9	0.1-5.0	81.2-152.4	0.9-14.6	0.4-0.7	139.9-143.0	29057.5-32086.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	127.9	1.8	114.1	5.9	0.5	141.9	31390.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/11/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/18 01	SR	165,91	V	3,68	V	109,65	V	11,83	V	0,41	V	140,26	V	30852	V
2025/11/18 02	SR	169,94	V	2,64	V	277,50	V	7,15	V	0,80	V	139,54	V	32428	V
2025/11/18 03	SR	1363,14	18	24,35	V	112,81	V	33,56	V	0,56	V	138,02	V	30471	V
2025/11/18 04	SR	60,82	V	0,11	V	148,64	V	13,37	V	0,50	V	139,86	V	31338	V
2025/11/18 05	SR	61,57	V	0,24	V	153,01	V	11,61	V	0,51	V	140,34	V	31660	V
2025/11/18 06	SR	133,77	V	2,30	V	129,01	V	9,97	V	0,50	V	140,45	V	31465	V
2025/11/18 07	SR	103,49	V	2,15	V	187,33	V	6,47	V	0,56	V	140,57	V	31515	V
2025/11/18 08	SR	104,20	V	2,51	V	144,59	V	8,14	V	0,47	V	140,91	V	32064	V
2025/11/18 09	SR	138,65	V	2,17	V	118,22	V	5,77	V	0,67	V	141,10	V	31209	V
2025/11/18 10	SR	128,67	V	1,86	V	115,84	V	4,45	V	0,48	V	140,71	V	31265	V
2025/11/18 11	SR	125,80	V	1,93	V	111,42	V	4,75	V	0,48	V	140,74	V	30998	V
2025/11/18 12	SR	54,35	V	0,28	V	132,27	V	5,66	V	0,44	V	141,27	V	33380	V
2025/11/18 13	SR	64,26	V	0,86	V	135,50	V	4,90	V	0,42	V	141,37	V	33020	V
2025/11/18 14	SR	99,04	V	1,94	V	133,35	V	3,74	V	0,45	V	141,67	V	32694	V
2025/11/18 15	SR	248,96	V	7,87	V	103,71	V	4,02	V	0,46	V	141,63	V	32326	V
2025/11/18 16	SR	147,91	V	3,73	V	122,20	V	2,25	V	0,50	V	141,84	V	32502	V
2025/11/18 17	SR	110,19	V	1,67	V	120,75	V	2,69	V	0,50	V	142,23	V	32573	V
2025/11/18 18	SR	158,06	V	3,47	V	107,65	V	3,38	V	0,44	V	141,49	V	32455	V
2025/11/18 19	SR	185,59	V	5,27	V	105,88	V	3,36	V	0,42	V	141,17	V	32046	V
2025/11/18 20	SR	81,56	V	1,15	V	128,41	V	4,70	V	0,86	V	140,84	V	31999	V
2025/11/18 21	SR	84,98	V	1,10	V	128,94	V	6,24	V	0,44	V	139,34	V	32640	V
2025/11/18 22	SR	125,38	V	2,21	V	111,31	V	3,87	V	0,42	V	139,34	V	32470	V
2025/11/18 23	SR	167,90	V	2,99	V	96,52	V	1,05	V	0,42	V	139,86	V	32412	V
2025/11/18 24	SR	82,87	V	0,34	V	124,49	V	0,00	V	0,42	V	140,25	V	32701	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	54.4-363.1	0.1-24.3	96.5-277.5	0.0-33.6	0.4-0.9	138.0-142.2	30470.9-33380.2
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	132	3.2	131.6	6.8	0.5	140.6	32020.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/19 01	SR	160,95	V	4,52	V	121,78	V	0,01	V	0,43	V	140,43	V	32519	V
2025/11/19 02	SR	136,54	V	4,78	V	125,01	V	0,01	V	0,44	V	140,70	V	32505	V
2025/11/19 03	SR	145,22	V	3,98	V	118,12	V	0,02	V	0,44	V	141,00	V	32445	V
2025/11/19 04	SR	97,34	V	1,95	V	124,86	V	0,00	V	0,45	V	141,28	V	32414	V
2025/11/19 05	SR	145,19	V	3,11	V	118,26	V	0,01	V	0,45	V	141,41	V	32580	V
2025/11/19 06	SR	201,45	V	5,48	V	111,90	V	0,05	V	0,45	V	141,77	V	32613	V
2025/11/19 07	SR	128,86	V	2,66	V	121,73	V	0,00	V	0,47	V	141,84	V	32513	V
2025/11/19 08	SR	226,89	V	11,27	V	112,60	V	0,29	V	0,49	V	142,13	V	32500	V
2025/11/19 09	SR	185,98	V	7,50	V	116,97	V	0,30	V	0,57	V	142,10	V	32506	V
2025/11/19 10	SR	75,65	V	0,12	V	130,89	V	0,00	V	0,47	V	141,79	V	32613	V
2025/11/19 11	SR	106,51	V	1,24	V	121,17	V	0,10	V	0,49	V	141,36	V	32505	V
2025/11/19 12	SR	88,85	V	0,11	V	123,79	V	0,00	V	0,45	V	142,02	V	32943	V
2025/11/19 13	SR	84,76	V	0,09	V	116,14	V	0,00	V	0,45	V	142,10	V	32535	V
2025/11/19 14	SR	167,37	V	0,94	V	94,92	V	0,00	V	0,47	V	141,91	V	31747	V
2025/11/19 15	SR	113,81	V	0,71	V	109,96	V	0,00	V	0,49	V	141,60	V	31733	V
2025/11/19 16	SR	130,64	V	3,75	V	105,76	V	0,27	V	0,48	V	141,56	V	31472	V
2025/11/19 17	SR	109,58	V	2,22	V	103,40	V	0,72	V	0,84	V	141,76	V	31128	V
2025/11/19 18	SR	173,23	V	5,08	V	84,98	V	6,06	V	0,46	V	141,03	V	30991	V
2025/11/19 19	SR	112,60	V	0,76	V	82,85	V	6,88	V	0,43	V	140,39	V	31534	V
2025/11/19 20	SR	140,95	V	2,12	V	92,77	V	10,10	V	0,43	V	140,25	V	31452	V
2025/11/19 21	SR	166,19	V	4,53	V	100,16	V	9,14	V	0,42	V	140,49	V	31303	V
2025/11/19 22	SR	63,06	V	0,30	V	113,35	V	7,32	V	0,44	V	141,03	V	31718	V
2025/11/19 23	SR	63,40	V	0,50	V	119,19	V	9,52	V	0,43	V	141,02	V	31740	V
2025/11/19 24	SR	46,63	V	0,02	V	117,89	V	9,39	V	0,41	V	141,20	V	31645	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	46.6-226.9	0.0-11.3	82.9-130.9	0.0-10.1	0.4-0.8	140.2-142.1	30991.5-32948.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	128	2.8	112	2.5	0.5	141.3	32069
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/11/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/20 01	SR	68,52	V	0,18	V	107,42	V	8,28	V	0,42	V	141,35	V	31818	V
2025/11/20 02	SR	137,15	V	1,55	V	88,33	V	7,82	V	0,42	V	141,35	V	31697	V
2025/11/20 03	SR	158,57	V	2,80	V	81,41	V	7,46	V	0,39	V	141,52	V	31685	V
2025/11/20 04	SR	141,57	V	4,27	V	89,34	V	9,78	V	0,39	V	141,43	V	31548	V
2025/11/20 05	SR	56,17	V	0,20	V	97,06	V	8,92	V	0,40	V	141,28	V	31445	V
2025/11/20 06	SR	47,81	V	0,08	V	98,68	V	12,01	V	0,39	V	141,34	V	31492	V
2025/11/20 07	SR	124,62	V	3,16	V	78,35	V	13,57	V	0,39	V	141,46	V	31583	V
2025/11/20 08	SR	161,30	V	3,07	V	75,81	V	15,29	V	0,42	V	141,28	V	31512	V
2025/11/20 09	SR	259,99	V	11,35	V	72,43	V	16,85	V	0,39	V	140,98	V	31522	V
2025/11/20 10	SR	164,88	V	1,58	V	72,24	V	9,16	V	0,39	V	141,41	V	31512	V
2025/11/20 11	SR	206,44	V	5,64	V	80,16	V	4,23	V	0,40	V	141,74	V	31430	V
2025/11/20 12	SR	194,58	V	4,67	V	82,60	V	7,70	V	0,42	V	141,80	V	32414	V
2025/11/20 13	SR	158,63	V	2,85	V	88,55	V	7,57	V	0,41	V	141,81	V	31270	V
2025/11/20 14	SR	170,78	V	3,37	V	88,63	V	6,66	V	0,44	V	141,82	V	31058	V
2025/11/20 15	SR	114,05	V	2,64	V	115,38	V	5,09	V	0,45	V	141,47	V	31067	V
2025/11/20 16	SR	92,17	V	0,13	V	106,85	V	4,69	V	0,47	V	141,15	V	31111	V
2025/11/20 17	SR	120,95	V	0,47	V	105,42	V	6,42	V	0,44	V	140,96	V	31212	V
2025/11/20 18	SR	114,37	V	0,82	V	109,51	V	2,89	V	0,44	V	141,18	V	31146	V
2025/11/20 19	SR	146,95	V	2,37	V	101,49	V	4,16	V	0,86	V	140,37	V	30723	V
2025/11/20 20	SR	105,41	V	0,17	V	87,45	V	2,05	V	0,47	V	139,43	V	30957	V
2025/11/20 21	SR	171,10	V	0,24	V	69,51	V	1,52	V	0,44	V	140,28	V	30743	V
2025/11/20 22	SR	126,90	V	0,29	V	87,18	V	4,30	V	0,43	V	140,94	V	30685	V
2025/11/20 23	SR	128,71	V	1,34	V	103,96	V	7,13	V	0,43	V	140,92	V	30722	V
2025/11/20 24	SR	178,01	V	2,88	V	90,16	V	8,87	V	0,42	V	141,25	V	30822	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	47.8-260.0	0.1-11.3	69.5-115.4	1.5-16.8	0.4-0.9	139.4-141.8	30684.7-32414.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	139.6	2.3	90.7	7.6	0.4	141.2	31298.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/11/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/21 01	SR	29,19	V	0,02	V	156,33	V	12,22	V	0,48	V	141,65	V	31067	V
2025/11/21 02	SR	19,52	V	0,01	V	140,33	V	7,43	V	0,71	V	141,53	V	31448	V
2025/11/21 03	SR	32,15	V	0,02	V	122,87	V	3,68	V	0,44	V	140,43	V	31651	V
2025/11/21 04	SR	115,82	V	2,60	V	89,60	V	3,10	V	0,44	V	141,07	V	31367	V
2025/11/21 05	SR	263,85	V	8,05	V	80,47	V	5,48	V	0,41	V	141,33	V	31093	V
2025/11/21 06	SR	49,61	V	1,04	V	133,88	V	5,34	V	0,42	V	141,67	V	31099	V
2025/11/21 07	SR	26,80	V	0,01	V	141,24	V	5,50	V	0,41	V	141,43	V	31275	V
2025/11/21 08	SR	99,60	V	0,52	V	98,49	V	5,63	V	0,41	V	141,22	V	31305	V
2025/11/21 09	SR	110,32	V	0,15	V	92,11	V	4,50	V	0,76	V	141,68	V	31081	V
2025/11/21 10	SR	144,13	V	1,43	V	92,94	V	5,36	V	0,46	V	142,03	V	31208	V
2025/11/21 11	SR	107,43	V	0,25	V	103,84	V	6,25	V	0,43	V	142,31	V	31195	V
2025/11/21 12	SR	29,67	V	0,02	V	162,88	V	9,92	V	0,48	V	143,28	V	32801	V
2025/11/21 13	SR	125,22	V	4,23	V	118,73	V	10,26	V	0,47	V	142,45	V	31877	V
2025/11/21 14	SR	23,72	V	0,01	V	141,04	V	0,14	V	0,52	V	140,78	V	31385	V
2025/11/21 15	SR	188,32	V	16,54	V	133,80	V	19,30	V	0,54	V	138,69	V	31419	V
2025/11/21 16	SR	103,20	V	10,52	V	112,91	V	13,18	V	0,47	V	140,23	V	30998	V
2025/11/21 17	SR	68,71	V	0,83	V	108,04	V	7,57	V	0,44	V	141,58	V	31169	V
2025/11/21 18	SR	151,51	V	3,59	V	95,09	V	8,65	V	0,48	V	141,53	V	31266	V
2025/11/21 19	SR	71,16	V	0,05	V	107,92	V	4,12	V	0,44	V	140,62	V	31263	V
2025/11/21 20	SR	139,06	V	0,99	V	84,93	V	3,92	V	0,43	V	140,52	V	31127	V
2025/11/21 21	SR	104,00	V	0,01	V	86,06	V	2,20	V	0,47	V	140,83	V	31000	V
2025/11/21 22	SR	102,02	V	0,29	V	91,84	V	2,97	V	0,88	V	140,23	V	30838	V
2025/11/21 23	SR	90,44	V	0,05	V	93,60	V	4,67	V	0,40	V	139,58	V	31016	V
2025/11/21 24	SR	139,05	V	1,60	V	88,87	V	5,78	V	0,42	V	139,60	V	31086	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.5-263.8	0.0-16.5	80.5-162.9	0.1-19.3	0.4-0.9	138.7-143.3	30837.7-32801.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	97.3	2.2	111.6	6.5	0.5	141.1	31293.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/11/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/22 01	SR	92,20	V	0,34	V	105,02	V	7,88	V	0,42	V	139,50	V	31253	V
2025/11/22 02	SR	82,63	V	0,60	V	106,98	V	8,66	V	0,40	V	139,29	V	31166	V
2025/11/22 03	SR	120,44	V	0,46	V	84,27	V	7,64	V	0,39	V	139,17	V	31115	V
2025/11/22 04	SR	168,26	V	2,03	V	83,03	V	6,05	V	0,37	V	139,56	V	30422	V
2025/11/22 05	SR	112,71	V	1,75	V	110,44	V	3,26	V	0,39	V	139,70	V	31107	V
2025/11/22 06	SR	103,57	V	0,09	V	94,50	V	1,74	V	0,39	V	139,66	V	31074	V
2025/11/22 07	SR	115,21	V	0,27	V	95,92	V	0,60	V	0,39	V	139,77	V	31094	V
2025/11/22 08	SR	143,94	V	0,88	V	85,02	V	0,90	V	0,37	V	139,71	V	30975	V
2025/11/22 09	SR	98,11	V	1,27	V	138,44	V	0,71	V	0,35	V	138,25	V	30596	V
2025/11/22 10	SR	191,71	V	3,75	V	83,69	V	4,79	V	0,39	V	139,29	V	31048	V
2025/11/22 11	SR	146,16	V	2,61	V	101,99	V	13,36	V	0,39	V	139,85	V	30514	V
2025/11/22 12	SR	249,83	V	7,50	V	87,75	V	18,01	V	0,36	V	140,60	V	32991	V
2025/11/22 13	SR	121,14	V	1,62	V	98,47	V	12,79	V	0,38	V	141,28	V	31601	V
2025/11/22 14	SR	150,28	V	1,85	V	78,96	V	9,51	V	0,39	V	141,59	V	31517	V
2025/11/22 15	SR	138,34	V	5,16	V	116,41	V	9,93	V	0,40	V	141,45	V	31273	V
2025/11/22 16	SR	0,28	V	0,01	V	214,00	V	11,78	V	0,45	V	140,86	V	31793	V
2025/11/22 17	SR	4,58	V	0,01	V	180,73	V	12,29	V	0,43	V	140,46	V	31809	V
2025/11/22 18	SR	24,52	V	0,01	V	141,92	V	14,15	V	0,41	V	140,70	V	31635	V
2025/11/22 19	SR	45,58	V	0,50	V	130,95	V	11,50	V	0,41	V	140,57	V	31705	V
2025/11/22 20	SR	33,15	V	0,01	V	130,30	V	5,06	V	0,33	V	138,43	V	29620	V
2025/11/22 21	SR	29,54	V	0,01	V	145,16	V	2,26	V	0,39	V	139,29	V	31860	V
2025/11/22 22	SR	27,83	V	0,01	V	144,35	V	2,19	V	0,36	V	139,81	V	31882	V
2025/11/22 23	SR	53,10	V	0,55	V	136,87	V	3,25	V	0,36	V	140,10	V	31758	V
2025/11/22 24	SR	46,99	V	0,04	V	136,07	V	1,11	V	0,37	V	140,12	V	31877	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.3-249.8	0.0-7.5	79.0-214.0	0.6-18.0	0.3-0.4	138.3-141.6	29619.6-32990.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	95.8	1.3	118	7.1	0.4	140	31320.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/11/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/23 01	SR	67,47	V	0,07	V	122,08	V	1,35	V	0,39	V	140,36	V	31762	V
2025/11/23 02	SR	85,29	V	0,20	V	115,22	V	0,76	V	0,40	V	140,54	V	31837	V
2025/11/23 03	SR	164,15	V	1,59	V	96,11	V	0,39	V	0,38	V	140,87	V	31618	V
2025/11/23 04	SR	67,47	V	0,12	V	123,22	V	0,09	V	0,38	V	140,68	V	31755	V
2025/11/23 05	SR	209,88	V	3,40	V	92,82	V	0,71	V	0,38	V	140,57	V	31844	V
2025/11/23 06	SR	112,21	V	0,58	V	116,16	V	0,63	V	0,37	V	140,67	V	31862	V
2025/11/23 07	SR	87,37	V	1,04	V	125,33	V	2,47	V	0,36	V	140,51	V	31960	V
2025/11/23 08	SR	82,35	V	0,95	V	140,59	V	1,92	V	0,41	V	140,51	V	31955	V
2025/11/23 09	SR	101,44	V	2,27	V	144,37	V	1,13	V	0,40	V	139,99	V	31959	V
2025/11/23 10	SR	127,62	V	1,64	V	126,17	V	1,18	V	0,43	V	139,63	V	31819	V
2025/11/23 11	SR	77,38	V	0,26	V	146,66	V	2,65	V	0,46	V	140,07	V	31813	V
2025/11/23 12	SR	130,69	V	1,56	V	120,91	V	0,26	V	0,43	V	140,44	V	33502	V
2025/11/23 13	SR	133,28	V	1,00	V	120,95	V	0,23	V	0,44	V	140,97	V	32126	V
2025/11/23 14	SR	107,56	V	0,22	V	130,59	V	0,04	V	0,45	V	141,17	V	31971	V
2025/11/23 15	SR	76,19	V	0,07	V	139,58	V	0,02	V	0,44	V	141,47	V	31851	V
2025/11/23 16	SR	47,55	V	0,01	V	154,21	V	0,14	V	0,46	V	141,72	V	31949	V
2025/11/23 17	SR	15,89	V	0,01	V	196,85	V	0,28	V	0,51	V	142,01	V	32061	V
2025/11/23 18	SR	61,16	V	0,50	V	142,93	V	0,03	V	0,49	V	141,97	V	32100	V
2025/11/23 19	SR	32,43	V	0,01	V	150,46	V	0,48	V	0,70	V	140,91	V	31898	V
2025/11/23 20	SR	15,78	V	0,04	V	197,09	V	1,04	V	0,72	V	140,90	V	31313	V
2025/11/23 21	SR	135,92	V	1,87	V	104,58	V	1,39	V	0,91	V	139,39	V	31774	V
2025/11/23 22	SR	201,24	V	5,60	V	112,88	V	3,80	V	0,50	V	139,00	V	31618	V
2025/11/23 23	SR	129,15	V	4,95	V	142,30	V	3,48	V	0,49	V	139,35	V	32438	V
2025/11/23 24	SR	160,28	V	2,72	V	93,57	V	1,90	V	0,45	V	140,00	V	31716	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15,8-209,9	0,0-5,6	92,8-197,1	0,0-3,8	0,4-0,9	139,0-142,0	31312,6-33502,5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	101,2	1,3	131,5	1,1	0,5	140,6	31937,5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/11/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/24 01	SR	137,93	V	3,54	V	102,65	V	4,97	V	0,46	V	140,32	V	32100	V
2025/11/24 02	SR	111,26	V	1,05	V	116,40	V	5,26	V	0,42	V	140,19	V	32201	V
2025/11/24 03	SR	47,51	V	0,41	V	145,20	V	5,13	V	0,46	V	140,02	V	32229	V
2025/11/24 04	SR	85,01	V	1,17	V	132,57	V	5,03	V	0,46	V	140,13	V	32276	V
2025/11/24 05	SR	47,69	V	0,07	V	143,45	V	5,12	V	0,45	V	140,21	V	32269	V
2025/11/24 06	SR	128,04	V	4,55	V	129,77	V	6,83	V	0,47	V	140,17	V	32088	V
2025/11/24 07	SR	43,76	V	0,02	V	142,04	V	4,18	V	0,47	V	140,56	V	32249	V
2025/11/24 08	SR	86,56	V	0,31	V	120,62	V	3,98	V	0,47	V	140,71	V	32353	V
2025/11/24 09	SR	45,06	V	0,20	V	144,70	V	3,94	V	0,48	V	139,61	V	32159	V
2025/11/24 10	SR	129,97	V	2,11	V	110,45	V	3,79	V	0,47	V	139,33	V	32202	V
2025/11/24 11	SR	113,98	V	0,57	V	96,36	V	0,62	V	0,44	V	139,79	V	32150	V
2025/11/24 12	SR	112,60	V	1,12	V	96,02	V	1,89	V	0,45	V	140,12	V	32801	V
2025/11/24 13	SR	156,02	V	2,02	V	89,00	V	0,69	V	0,46	V	140,47	V	31380	V
2025/11/24 14	SR	285,49	V	6,87	V	87,67	V	0,39	V	0,42	V	141,08	V	31166	V
2025/11/24 15	SR	77,90	V	0,11	V	116,83	V	0,00	V	0,44	V	141,78	V	31482	V
2025/11/24 16	SR	104,41	V	0,18	V	105,02	V	0,00	V	0,44	V	142,04	V	31307	V
2025/11/24 17	SR	171,20	V	2,41	V	89,62	V	0,16	V	0,41	V	142,30	V	31315	V
2025/11/24 18	SR	243,78	V	6,09	V	74,96	V	1,25	V	0,41	V	142,41	V	31067	V
2025/11/24 19	SR	132,83	V	0,53	V	86,37	V	0,77	V	0,46	V	142,19	V	31359	V
2025/11/24 20	SR	162,69	V	1,34	V	87,48	V	0,37	V	0,44	V	141,78	V	31304	V
2025/11/24 21	SR	51,68	V	0,01	V	115,99	V	0,00	V	1,00	V	141,67	V	30981	V
2025/11/24 22	SR	49,54	V	0,09	V	129,20	V	0,02	V	0,54	V	139,71	V	31120	V
2025/11/24 23	SR	44,40	V	0,03	V	139,05	V	0,01	V	0,46	V	139,10	V	31829	V
2025/11/24 24	SR	74,42	V	0,03	V	106,48	V	0,53	V	0,47	V	139,19	V	31670	V

Campò Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	43.8-285.5	0.0-6.9	75.0-145.2	0.0-6.8	0.4-1.0	139.1-142.4	30980.9-32800.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	110.2	1.5	112.8	2.3	0.5	140.6	31794
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/11/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT. R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/25 01	SR	69,49	V	0,01	V	108,15	V	0,38	V	0,45	V	139,69	V	31365	V
2025/11/25 02	SR	141,45	V	1,19	V	97,68	V	0,39	V	0,43	V	139,82	V	31393	V
2025/11/25 03	SR	115,23	V	0,41	V	103,20	V	0,10	V	0,42	V	140,02	V	31413	V
2025/11/25 04	SR	137,39	V	0,56	V	115,90	V	0,03	V	0,39	V	139,87	V	31749	V
2025/11/25 05	SR	139,97	V	0,84	V	123,58	V	0,01	V	0,38	V	139,71	V	31751	V
2025/11/25 06	SR	73,74	V	0,14	V	134,41	V	0,00	V	0,41	V	139,67	V	31874	V
2025/11/25 07	SR	163,25	V	0,80	V	102,64	V	0,00	V	0,38	V	139,30	V	31726	V
2025/11/25 08	SR	142,29	V	0,47	V	102,28	V	0,00	V	0,36	V	139,23	V	31653	V
2025/11/25 09	SR	96,27	V	0,15	V	116,26	V	0,00	V	0,39	V	139,33	V	31565	V
2025/11/25 10	SR	115,14	V	0,08	V	113,05	V	0,00	V	0,42	V	139,20	V	31452	V
2025/11/25 11	SR	77,09	V	0,54	V	125,68	V	2,32	V	0,46	V	139,36	V	31382	V
2025/11/25 12	SR	187,70	V	3,44	V	81,45	V	1,85	V	0,49	V	140,59	V	31717	V
2025/11/25 13	SR	187,01	V	1,73	V	72,56	V	0,38	V	0,49	V	141,65	V	30275	V
2025/11/25 14	SR	84,93	V	0,49	V	100,84	V	2,50	V	0,52	V	142,15	V	30219	V
2025/11/25 15	SR	71,33	V	0,31	V	116,63	V	2,20	V	0,37	V	140,48	V	28188	V
2025/11/25 16	SR	58,43	V	0,70	V	156,28	V	0,49	V	0,51	V	139,08	V	30393	V
2025/11/25 17	SR	58,37	V	0,21	V	128,65	V	0,05	V	0,43	V	138,23	V	29126	V
2025/11/25 18	SR	176,19	V	2,40	V	84,19	V	1,65	V	0,46	V	140,18	V	30550	V
2025/11/25 19	SR	24,70	V	0,01	V	150,19	V	0,25	V	0,49	V	140,36	V	30887	V
2025/11/25 20	SR	129,65	V	1,64	V	110,97	V	2,22	V	0,49	V	140,53	V	30700	V
2025/11/25 21	SR	182,70	V	2,67	V	102,99	V	3,53	V	0,48	V	140,66	V	30652	V
2025/11/25 22	SR	140,18	V	3,01	V	121,21	V	4,63	V	0,52	V	140,67	V	30593	V
2025/11/25 23	SR	51,47	V	0,01	V	127,37	V	3,56	V	0,54	V	141,05	V	30782	V
2025/11/25 24	SR	43,91	V	0,03	V	130,94	V	4,28	V	0,56	V	140,93	V	30781	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.7-187.7	0.0-3.4	72.6-156.3	0.0-4.6	0.4-0.6	138.2-142.2	28188.4-31874.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	111.2	0.9	113.6	1.3	0.5	140.1	30924.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/11/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/26 01	SR	40,48	V	0,06	V	136,90	V	2,41	V	0,55	V	140,73	V	30903	V
2025/11/26 02	SR	58,90	V	0,07	V	119,53	V	3,81	V	0,54	V	140,66	V	30702	V
2025/11/26 03	SR	75,09	V	1,31	V	123,83	V	5,57	V	0,54	V	140,63	V	30710	V
2025/11/26 04	SR	92,73	V	0,50	V	110,79	V	5,55	V	0,57	V	140,90	V	30488	V
2025/11/26 05	SR	127,40	V	1,26	V	105,79	V	6,31	V	0,53	V	141,22	V	30521	V
2025/11/26 06	SR	100,87	V	1,33	V	101,69	V	5,88	V	0,51	V	141,40	V	30456	V
2025/11/26 07	SR	181,06	V	6,42	V	91,54	V	5,26	V	0,54	V	142,02	V	30230	V
2025/11/26 08	SR	107,98	V	1,38	V	94,17	V	3,75	V	0,53	V	142,56	V	30281	V
2025/11/26 09	SR	139,25	V	1,42	V	83,46	V	2,54	V	0,53	V	142,75	V	30361	V
2025/11/26 10	SR	37,06	V	0,01	V	123,74	V	2,60	V	0,52	V	142,77	V	30575	V
2025/11/26 11	SR	102,34	V	1,33	V	100,87	V	3,07	V	0,52	V	142,79	V	30431	V
2025/11/26 12	SR	93,71	V	1,31	V	116,20	V	4,30	V	0,48	V	143,40	V	32429	V
2025/11/26 13	SR	115,03	V	1,37	V	108,87	V	4,48	V	0,51	V	143,68	V	31370	V
2025/11/26 14	SR	116,26	V	1,38	V	93,82	V	2,43	V	0,48	V	143,98	V	30962	V
2025/11/26 15	SR	191,85	V	1,02	V	74,31	V	0,47	V	0,90	V	143,87	V	30449	V
2025/11/26 16	SR	62,43	V	0,13	V	112,21	V	0,88	V	0,51	V	142,01	V	30913	V
2025/11/26 17	SR	59,64	V	0,02	V	106,28	V	1,81	V	0,50	V	141,41	V	31149	V
2025/11/26 18	SR	102,41	V	0,21	V	83,61	V	2,58	V	0,49	V	141,41	V	30897	V
2025/11/26 19	SR	122,68	V	0,44	V	75,83	V	2,66	V	0,51	V	141,36	V	31050	V
2025/11/26 20	SR	152,60	V	2,41	V	81,13	V	2,14	V	0,48	V	141,36	V	31038	V
2025/11/26 21	SR	63,75	V	0,02	V	110,47	V	0,63	V	0,48	V	141,50	V	31114	V
2025/11/26 22	SR	66,17	V	0,07	V	111,81	V	0,51	V	0,50	V	141,37	V	31093	V
2025/11/26 23	SR	85,93	V	0,13	V	104,15	V	1,28	V	0,47	V	141,20	V	31238	V
2025/11/26 24	SR	91,90	V	0,33	V	106,38	V	2,98	V	0,50	V	141,23	V	31273	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	37.1-191.9	0.0-6.4	74.3-136.9	0.5-6.3	0.5-0.9	140.6-144.0	30230.4-32429.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	99.5	1	103.2	3.1	0.5	141.9	30859.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/27 01	SR	133,65	V	1,02	V	95,10	V	2,54	V	0,51	V	141,45	V	31045	V
2025/11/27 02	SR	102,47	V	0,20	V	93,73	V	1,29	V	0,48	V	141,71	V	31183	V
2025/11/27 03	SR	131,02	V	1,40	V	80,42	V	3,26	V	0,51	V	141,94	V	31036	V
2025/11/27 04	SR	152,02	V	2,57	V	85,24	V	4,48	V	0,51	V	141,70	V	31060	V
2025/11/27 05	SR	82,44	V	0,39	V	109,66	V	3,84	V	0,49	V	142,01	V	31113	V
2025/11/27 06	SR	53,98	V	0,19	V	125,60	V	2,84	V	0,71	V	141,29	V	31164	V
2025/11/27 07	SR	51,47	V	0,29	V	136,36	V	3,54	V	0,53	V	140,51	V	31268	V
2025/11/27 08	SR	46,03	V	0,04	V	131,84	V	3,51	V	0,51	V	140,49	V	31407	V
2025/11/27 09	SR	65,49	V	0,08	V	120,16	V	5,38	V	0,53	V	140,35	V	31342	V
2025/11/27 10	SR	57,06	V	0,01	V	122,51	V	2,73	V	0,53	V	140,16	V	31276	V
2025/11/27 11	SR	101,61	V	0,60	V	102,60	V	0,99	V	0,52	V	140,44	V	31241	V
2025/11/27 12	SR	47,69	V	0,02	V	126,14	V	1,04	V	0,50	V	141,05	V	33166	V
2025/11/27 13	SR	77,99	V	0,08	V	97,14	V	0,94	V	0,54	V	141,56	V	32342	V
2025/11/27 14	SR	70,28	V	0,49	V	101,23	V	3,28	V	0,49	V	141,79	V	31780	V
2025/11/27 15	SR	204,74	V	2,44	V	66,95	V	2,15	V	0,49	V	141,76	V	31738	V
2025/11/27 16	SR	200,34	V	0,84	V	56,29	V	1,76	V	0,47	V	142,10	V	31563	V
2025/11/27 17	SR	200,35	V	2,78	V	64,34	V	2,33	V	0,45	V	142,49	V	31508	V
2025/11/27 18	SR	136,59	V	0,65	V	76,85	V	2,53	V	0,46	V	142,30	V	31847	V
2025/11/27 19	SR	110,71	V	0,76	V	83,76	V	1,50	V	0,48	V	142,09	V	31793	V
2025/11/27 20	SR	113,94	V	0,14	V	86,29	V	0,78	V	0,47	V	142,02	V	31838	V
2025/11/27 21	SR	92,40	V	0,63	V	98,56	V	0,20	V	0,85	V	141,74	V	31357	V
2025/11/27 22	SR	41,41	V	0,05	V	112,78	V	0,90	V	0,46	V	140,56	V	31897	V
2025/11/27 23	SR	72,12	V	0,02	V	94,19	V	0,09	V	0,49	V	140,68	V	31802	V
2025/11/27 24	SR	74,72	V	0,12	V	90,80	V	0,80	V	0,51	V	140,47	V	31989	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	41.4-204.7	0.0-2.8	56.3-136.4	0.1-5.4	0.5-0.9	140.2-142.5	31036.4-33165.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	100.9	0.7	98.3	2.2	0.5	141.4	31573.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/28 01	SR	75,59	V	0,12	V	90,35	V	1,05	V	0,47	V	141,10	V	31900	V
2025/11/28 02	SR	65,26	V	0,04	V	94,65	V	1,52	V	0,47	V	141,42	V	32023	V
2025/11/28 03	SR	35,76	V	0,01	V	116,51	V	0,83	V	0,49	V	141,43	V	32120	V
2025/11/28 04	SR	75,17	V	0,18	V	94,49	V	1,72	V	0,45	V	141,21	V	32129	V
2025/11/28 05	SR	102,19	V	1,22	V	88,96	V	1,68	V	0,48	V	141,20	V	31941	V
2025/11/28 06	SR	73,85	V	0,87	V	103,24	V	1,72	V	0,46	V	140,48	V	32059	V
2025/11/28 07	SR	69,23	V	0,28	V	103,73	V	1,48	V	0,44	V	140,15	V	32085	V
2025/11/28 08	SR	33,91	V	0,01	V	123,57	V	1,48	V	0,49	V	140,50	V	32159	V
2025/11/28 09	SR	152,46	V	1,51	V	80,91	V	0,53	V	0,47	V	140,64	V	31957	V
2025/11/28 10	SR	195,75	V	1,09	V	72,81	V	0,01	V	0,46	V	141,06	V	31888	V
2025/11/28 11	SR	277,95	V	5,72	V	106,60	V	0,02	V	0,49	V	141,96	V	31508	V
2025/11/28 12	SR	97,82	V	0,47	V	136,90	V	0,00	V	0,49	V	142,29	V	33183	V
2025/11/28 13	SR	61,98	V	0,12	V	144,66	V	0,00	V	0,49	V	142,49	V	32651	V
2025/11/28 14	SR	31,39	V	0,01	V	160,13	V	0,00	V	0,52	V	142,56	V	32325	V
2025/11/28 15	SR	59,63	V	0,12	V	138,89	V	0,00	V	0,51	V	143,05	V	32271	V
2025/11/28 16	SR	154,70	V	4,42	V	113,10	V	0,00	V	0,92	V	143,48	V	32177	V
2025/11/28 17	SR	193,39	V	5,39	V	100,22	V	0,02	V	0,94	V	143,16	V	31773	V
2025/11/28 18	SR	141,05	V	2,10	V	89,92	V	0,06	V	0,50	V	141,64	V	32221	V
2025/11/28 19	SR	209,21	V	6,55	V	98,09	V	1,32	V	0,47	V	140,83	V	32074	V
2025/11/28 20	SR	40,60	V	0,01	V	138,79	V	0,00	V	0,50	V	140,80	V	32751	V
2025/11/28 21	SR	57,53	V	0,02	V	128,17	V	0,00	V	0,50	V	140,94	V	32493	V
2025/11/28 22	SR	41,15	V	0,01	V	137,83	V	0,00	V	0,50	V	141,28	V	32439	V
2025/11/28 23	SR	78,84	V	0,17	V	125,07	V	0,00	V	0,53	V	141,43	V	32483	V
2025/11/28 24	SR	72,93	V	0,19	V	118,72	V	0,00	V	0,51	V	141,51	V	32551	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	31.4-277.9	0.0-6.6	72.8-160.1	0.0-1.7	0.4-0.9	140.1-143.5	31507.9-33183.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	99.9	1.3	112.8	0.6	0.5	141.5	32215.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/11/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/29 01	SR	83,61	V	0,35	V	121,46	V	0,00	V	0,50	V	141,74	V	32410	V
2025/11/29 02	SR	46,24	V	0,01	V	129,24	V	0,00	V	0,52	V	141,86	V	32476	V
2025/11/29 03	SR	67,65	V	0,14	V	113,33	V	0,00	V	0,50	V	142,32	V	32424	V
2025/11/29 04	SR	90,74	V	0,24	V	101,96	V	0,00	V	1,03	V	142,21	V	32468	V
2025/11/29 05	SR	64,02	V	0,27	V	115,68	V	0,00	V	0,58	V	141,56	V	32288	V
2025/11/29 06	SR	144,12	V	1,01	V	91,34	V	0,00	V	0,51	V	141,50	V	32300	V
2025/11/29 07	SR	51,24	V	0,01	V	121,87	V	0,00	V	0,50	V	141,54	V	32414	V
2025/11/29 08	SR	118,41	V	2,15	V	103,93	V	0,32	V	0,51	V	141,97	V	32465	V
2025/11/29 09	SR	94,88	V	0,23	V	99,94	V	0,00	V	0,47	V	141,82	V	32382	V
2025/11/29 10	SR	162,24	V	3,43	V	91,20	V	0,36	V	0,46	V	141,96	V	32188	V
2025/11/29 11	SR	211,33	V	4,92	V	86,70	V	0,82	V	0,52	V	142,70	V	31940	V
2025/11/29 12	SR	105,28	V	0,60	V	99,06	V	0,18	V	0,53	V	141,73	V	32793	V
2025/11/29 13	SR	78,14	V	0,06	V	109,81	V	0,42	V	0,51	V	141,60	V	32162	V
2025/11/29 14	SR	73,52	V	0,16	V	108,95	V	0,12	V	0,55	V	141,85	V	31615	V
2025/11/29 15	SR	59,67	V	0,08	V	119,07	V	0,00	V	0,52	V	142,14	V	31795	V
2025/11/29 16	SR	51,78	V	0,07	V	117,83	V	0,00	V	0,51	V	142,47	V	31865	V
2025/11/29 17	SR	47,60	V	0,02	V	120,11	V	0,00	V	0,58	V	142,67	V	31903	V
2025/11/29 18	SR	74,66	V	0,12	V	106,87	V	0,00	V	0,75	V	141,85	V	31500	V
2025/11/29 19	SR	84,47	V	0,84	V	118,21	V	0,54	V	0,53	V	140,99	V	31934	V
2025/11/29 20	SR	99,34	V	0,45	V	102,67	V	0,06	V	0,52	V	140,81	V	31994	V
2025/11/29 21	SR	106,81	V	0,27	V	100,77	V	0,00	V	0,49	V	140,94	V	32078	V
2025/11/29 22	SR	116,40	V	0,54	V	101,61	V	0,04	V	0,50	V	140,81	V	31832	V
2025/11/29 23	SR	37,21	V	0,01	V	129,55	V	0,00	V	0,49	V	140,95	V	32245	V
2025/11/29 24	SR	76,86	V	0,40	V	107,77	V	0,04	V	0,47	V	141,25	V	32048	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	37.2-211.3	0.0-4.9	86.7-129.5	0.0-0.8	0.5-1.0	140.8-142.7	31500.1-32793.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	89.4	0.7	109.1	0.1	0.5	141.7	32146.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/11/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	INV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/11/30 01	SR	120,06	V	1,39	V	107,09	V	0,30	V	0,52	V	141,57	V	31896	V
2025/11/30 02	SR	103,64	V	0,67	V	103,90	V	0,29	V	0,50	V	140,75	V	31621	V
2025/11/30 03	SR	57,77	V	0,05	V	117,52	V	0,04	V	0,49	V	140,81	V	32113	V
2025/11/30 04	SR	64,64	V	0,11	V	112,38	V	0,01	V	0,50	V	140,98	V	32073	V
2025/11/30 05	SR	60,72	V	0,07	V	119,14	V	0,00	V	0,51	V	141,29	V	32112	V
2025/11/30 06	SR	42,77	V	0,03	V	132,94	V	0,00	V	0,75	V	141,49	V	31998	V
2025/11/30 07	SR	35,37	V	0,01	V	141,11	V	0,00	V	0,58	V	141,41	V	32255	V
2025/11/30 08	SR	41,79	V	0,04	V	131,93	V	0,00	V	0,54	V	141,60	V	32155	V
2025/11/30 09	SR	34,01	V	0,01	V	133,75	V	0,00	V	0,55	V	141,79	V	32087	V
2025/11/30 10	SR	151,19	V	0,96	V	94,32	V	0,09	V	0,52	V	142,11	V	31922	V
2025/11/30 11	SR	139,66	V	3,04	V	122,29	V	0,66	V	0,50	V	142,45	V	31771	V
2025/11/30 12	SR	37,78	V	0,01	V	130,16	V	0,00	V	0,49	V	143,32	V	33182	V
2025/11/30 13	SR	23,72	V	0,01	V	147,69	V	0,00	V	0,57	V	143,63	V	32683	V
2025/11/30 14	SR	25,45	V	0,01	V	142,23	V	0,00	V	0,55	V	143,72	V	32253	V
2025/11/30 15	SR	36,62	V	0,01	V	125,01	V	0,00	V	0,74	V	143,65	V	32030	V
2025/11/30 16	SR	49,11	V	0,08	V	129,37	V	0,00	V	0,59	V	142,67	V	32107	V
2025/11/30 17	SR	118,16	V	0,26	V	103,94	V	0,00	V	0,84	V	142,83	V	31553	V
2025/11/30 18	SR	147,55	V	1,31	V	113,65	V	0,02	V	0,55	V	142,09	V	32145	V
2025/11/30 19	SR	163,02	V	1,39	V	103,95	V	0,03	V	0,54	V	142,20	V	32091	V
2025/11/30 20	SR	158,65	V	1,34	V	109,51	V	0,02	V	0,51	V	142,38	V	32267	V
2025/11/30 21	SR	181,28	V	1,10	V	100,00	V	0,00	V	0,57	V	142,07	V	31858	V
2025/11/30 22	SR	109,66	V	0,40	V	115,17	V	0,00	V	0,53	V	141,92	V	32288	V
2025/11/30 23	SR	127,13	V	0,24	V	110,70	V	0,00	V	0,50	V	142,21	V	32279	V
2025/11/30 24	SR	130,94	V	0,38	V	116,43	V	0,00	V	0,53	V	142,64	V	32256	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.7-181.3	0.0-3.0	94.3-147.7	0.0-0.7	0.5-0.8	140.8-143.7	31552.8-33182.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	90	0.5	119.3	0.1	0.6	142.2	32124.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____