

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/11/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/11/04 01	SR	22,90	V	0,34	V	119,92	V	0,00	V	1,37	V	133,40	V	25858	V
2019/11/04 02	SR	32,18	V	0,40	V	111,86	V	0,00	V	1,28	V	131,83	V	26471	V
2019/11/04 03	SR	56,15	V	0,50	V	98,61	V	0,00	V	1,21	V	130,90	V	26039	V
2019/11/04 04	SR	60,01	V	0,56	V	102,68	V	0,00	V	1,25	V	130,84	V	25657	V
2019/11/04 05	SR	54,04	V	0,52	V	105,36	V	0,00	V	1,23	V	132,34	V	26340	V
2019/11/04 06	SR	68,68	V	1,23	V	108,20	V	0,10	V	1,21	V	133,90	V	25236	V
2019/11/04 07	SR	43,99	V	0,54	V	119,72	V	0,01	V	1,24	V	135,18	V	26214	V
2019/11/04 08	SR	116,34	V	2,23	V	89,70	V	0,20	V	1,31	V	135,74	V	24938	V
2019/11/04 09	SR	99,09	V	1,61	V	96,79	V	0,22	V	1,44	V	136,53	V	24683	V
2019/11/04 10	SR	83,97	V	1,53	V	106,45	V	0,12	V	1,46	V	137,26	V	26386	V
2019/11/04 11	SR	80,55	V	1,21	V	100,67	V	0,21	V	1,84	V	135,11	V	24974	V
2019/11/04 12	SR	75,20	V	0,89	V	95,93	V	0,09	V	1,65	V	129,74	V	26040	V
2019/11/04 13	SR	95,42	V	1,57	V	92,28	V	0,71	V	1,39	V	128,79	V	24798	V
2019/11/04 14	SR	39,88	V	0,66	V	157,69	V	1,96	V	1,37	V	129,51	V	26800	V
2019/11/04 15	SR	167,63	V	3,98	V	80,87	V	1,80	V	1,35	V	130,18	V	24830	V
2019/11/04 16	SR	66,61	V	0,77	V	103,86	V	0,90	V	1,44	V	129,97	V	25961	V
2019/11/04 17	SR	18,40	V	0,32	V	129,16	V	0,86	V	1,40	V	130,24	V	25495	V
2019/11/04 18	SR	71,36	V	1,07	V	99,11	V	2,19	V	1,30	V	130,54	V	25548	V
2019/11/04 19	SR	73,26	V	0,64	V	93,79	V	1,09	V	1,29	V	130,92	V	24731	V
2019/11/04 20	SR	109,64	V	1,44	V	89,28	V	0,53	V	1,38	V	130,74	V	24794	V
2019/11/04 21	SR	91,34	V	1,80	V	109,45	V	1,33	V	1,52	V	130,68	V	25283	V
2019/11/04 22	SR	119,72	V	1,78	V	111,61	V	1,47	V	1,40	V	131,03	V	24567	V
2019/11/04 23	SR	15,84	V	0,30	V	153,75	V	0,17	V	1,46	V	130,71	V	26326	V
2019/11/04 24	SR	34,21	V	0,44	V	122,69	V	0,27	V	1,56	V	129,15	V	25487	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.8-167.6	0.3-4.0	80.9-157.7	0.0-2.2	1.2-1.8	128.8-137.3	24566.9-26799.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.7	1.1	108.3	0.6	1.4	131.9	25560.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/11/05

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/11/05 01	SR	116,16	V	1,34	V	69,69	V	0,02	V	1,51	V	127,87	V	25975	V
2019/11/05 02	SR	74,96	V	0,82	V	85,75	V	0,02	V	1,69	V	128,46	V	24878	V
2019/11/05 03	SR	90,68	V	0,88	V	74,43	V	0,00	V	1,65	V	128,05	V	25353	V
2019/11/05 04	SR	79,65	V	0,88	V	74,22	V	0,00	V	1,78	V	127,60	V	24336	V
2019/11/05 05	SR	53,02	V	0,55	V	81,93	V	0,00	V	1,71	V	127,89	V	25230	V
2019/11/05 06	SR	82,94	V	1,02	V	80,57	V	0,00	V	1,76	V	129,31	V	24503	V
2019/11/05 07	SR	92,88	V	1,64	V	75,43	V	0,10	V	1,72	V	132,62	V	25024	V
2019/11/05 08	SR	23,37	V	0,32	V	115,04	V	0,00	V	1,57	V	132,47	V	23719	V
2019/11/05 09	SR	0,43	V	0,37	V	233,18	V	0,00	V	0,85	V	127,50	V	22519	V
2019/11/05 10	SR	0,00	V	0,65	V	252,13	V	0,00	V	7,26	V	122,04	V	22992	V
2019/11/05 11	SR	0,00	V	0,78	V	243,57	V	0,00	V	4,91	V	111,17	V	21958	V
2019/11/05 12	SR	5,07	V	0,67	V	159,10	V	0,40	V	1,86	V	105,06	V	20010	V
2019/11/05 13	SR	21,93	V	0,95	V	140,30	V	0,45	V	1,21	V	102,20	V	19703	V
2019/11/05 14	SR	78,24	V	1,96	V	97,36	V	0,91	V	1,42	V	101,23	V	18337	V
2019/11/05 15	SR	61,35	V	1,71	V	110,58	V	1,46	V	1,86	V	100,43	V	18622	V
2019/11/05 16	SR	76,37	V	1,70	V	110,79	V	0,84	V	1,87	V	100,86	V	18529	V
2019/11/05 17	SR	112,60	V	1,36	V	70,53	V	0,49	V	2,79	V	119,47	V	24865	V
2019/11/05 18	SR	81,74	V	0,69	V	77,33	V	0,00	V	1,37	V	128,73	V	26002	V
2019/11/05 19	SR	85,55	V	0,74	V	69,80	V	0,00	V	1,21	V	131,12	V	26265	V
2019/11/05 20	SR	100,50	V	0,84	V	64,77	V	0,00	V	1,27	V	132,32	V	26320	V
2019/11/05 21	SR	84,66	V	0,68	V	66,39	V	0,00	V	1,25	V	133,52	V	26390	V
2019/11/05 22	SR	94,32	V	0,71	V	57,31	V	0,00	V	1,31	V	134,23	V	26530	V
2019/11/05 23	SR	112,52	V	1,43	V	58,04	V	0,05	V	1,07	V	134,19	V	26615	V
2019/11/05 24	SR	57,26	V	0,48	V	72,86	V	0,00	V	0,86	V	134,16	V	27045	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-116.2	0.3-2.0	57.3-252.1	0.0-1.5	0.9-7.3	100.4-134.2	18336.7-27045.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.1	1	105.9	0.2	1.9	123	23821.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/11/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/11/06 01	SR	52,96	V	0,53	V	68,98	V	0,00	V	0,86	V	134,59	V	26842	V
2019/11/06 02	SR	79,93	V	0,71	V	68,56	V	0,00	V	0,82	V	134,27	V	26565	V
2019/11/06 03	SR	26,33	V	0,34	V	103,63	V	0,00	V	0,84	V	134,74	V	27157	V
2019/11/06 04	SR	23,82	V	0,34	V	121,58	V	0,00	V	0,75	V	134,74	V	26683	V
2019/11/06 05	SR	18,73	V	0,31	V	121,93	V	0,00	V	0,78	V	134,81	V	26742	V
2019/11/06 06	SR	75,51	V	0,87	V	95,97	V	0,02	V	0,70	V	135,57	V	26228	V
2019/11/06 07	SR	77,44	V	0,53	V	80,05	V	0,00	V	0,66	V	138,42	V	25828	V
2019/11/06 08	SR	105,32	V	1,49	V	75,55	V	0,07	V	0,65	V	137,87	V	25173	V
2019/11/06 09	SR	67,70	V	0,59	V	80,26	V	0,00	V	0,64	V	136,07	V	25960	V
2019/11/06 10	SR	97,11	V	0,77	V	58,63	V	0,00	V	0,55	V	135,73	V	27413	V
2019/11/06 11	SR	81,45	V	0,63	V	65,60	V	0,00	V	0,59	V	136,34	V	27249	V
2019/11/06 12	SR	76,78	V	0,75	V	64,65	V	0,01	V	0,49	V	136,54	V	25851	V
2019/11/06 13	SR	81,03	V	0,73	V	68,41	V	0,01	V	0,47	V	136,66	V	26589	V
2019/11/06 14	SR	75,77	V	0,62	V	68,01	V	0,00	V	0,45	V	136,07	V	25126	V
2019/11/06 15	SR	60,93	V	0,67	V	68,65	V	0,00	V	0,46	V	134,47	V	26525	V
2019/11/06 16	SR	42,94	V	0,45	V	65,11	V	0,00	V	0,51	V	134,57	V	26243	V
2019/11/06 17	SR	57,93	V	0,53	V	58,11	V	0,00	V	0,50	V	135,17	V	27520	V
2019/11/06 18	SR	99,97	V	1,08	V	46,45	V	0,01	V	0,54	V	135,73	V	26716	V
2019/11/06 19	SR	79,75	V	1,02	V	48,52	V	0,00	V	0,58	V	136,28	V	27523	V
2019/11/06 20	SR	92,40	V	1,51	V	47,63	V	0,01	V	0,58	V	135,77	V	27821	V
2019/11/06 21	SR	68,73	V	1,07	V	52,55	V	0,00	V	0,65	V	136,08	V	27105	V
2019/11/06 22	SR	74,48	V	1,10	V	46,03	V	0,00	V	0,59	V	135,76	V	27936	V
2019/11/06 23	SR	86,35	V	1,45	V	68,15	V	0,00	V	0,62	V	135,88	V	27488	V
2019/11/06 24	SR	52,81	V	0,51	V	72,85	V	0,00	V	0,57	V	135,22	V	28123	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.7-105.3	0.3-1.5	46.0-121.9	0.0-0.1	0.5-0.9	134.3-138.4	25125.9-28123.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69	0.8	71.5	0	0.6	135.7	26766.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/11/07

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/11/07 01	SR	84,77	V	0,91	V	62,29	V	0,00	V	0,55	V	133,51	V	27594	V
2019/11/07 02	SR	61,74	V	0,51	V	70,72	V	0,00	V	0,56	V	133,61	V	27554	V
2019/11/07 03	SR	41,39	V	0,38	V	92,43	V	0,00	V	0,53	V	132,99	V	28106	V
2019/11/07 04	SR	47,91	V	0,40	V	83,54	V	0,00	V	0,53	V	133,21	V	26999	V
2019/11/07 05	SR	77,48	V	0,71	V	62,46	V	0,00	V	0,50	V	133,79	V	27815	V
2019/11/07 06	SR	125,13	V	1,25	V	48,27	V	0,00	V	0,52	V	135,10	V	26618	V
2019/11/07 07	SR	129,37	V	4,74	V	64,78	V	2,28	V	0,58	V	138,78	V	26468	V
2019/11/07 08	SR	148,87	V	3,52	V	79,82	V	0,31	V	0,48	V	136,01	V	26126	V
2019/11/07 09	SR	53,23	V	0,57	V	87,91	V	0,00	V	0,48	V	133,48	V	27640	V
2019/11/07 10	SR	69,90	V	0,84	V	72,08	V	0,00	V	0,44	V	133,76	V	28068	V
2019/11/07 11	SR	69,26	V	0,91	V	65,25	V	0,00	V	0,44	V	134,35	V	28112	V
2019/11/07 12	SR	89,94	V	1,11	V	61,12	V	0,00	V	0,49	V	134,84	V	26900	V
2019/11/07 13	SR	117,74	V	2,00	V	67,47	V	0,08	V	0,47	V	135,57	V	27659	V
2019/11/07 14	SR	100,49	V	1,49	V	76,23	V	0,03	V	0,44	V	134,82	V	26171	V
2019/11/07 15	SR	84,85	V	1,14	V	77,21	V	0,00	V	0,43	V	133,94	V	27229	V
2019/11/07 16	SR	70,67	V	1,07	V	70,56	V	0,00	V	0,50	V	133,89	V	26861	V
2019/11/07 17	SR	72,54	V	1,08	V	59,31	V	0,00	V	0,49	V	133,88	V	28062	V
2019/11/07 18	SR	99,87	V	1,54	V	44,47	V	0,01	V	0,52	V	134,16	V	26964	V
2019/11/07 19	SR	77,34	V	1,05	V	59,44	V	0,00	V	0,52	V	133,40	V	27937	V
2019/11/07 20	SR	83,12	V	1,02	V	52,74	V	0,01	V	0,52	V	133,20	V	26878	V
2019/11/07 21	SR	98,37	V	1,14	V	57,18	V	0,01	V	0,50	V	132,90	V	26914	V
2019/11/07 22	SR	71,49	V	0,68	V	67,79	V	0,00	V	0,47	V	133,71	V	27686	V
2019/11/07 23	SR	123,38	V	1,87	V	61,79	V	0,19	V	0,47	V	134,08	V	26620	V
2019/11/07 24	SR	73,38	V	0,78	V	79,92	V	0,00	V	0,45	V	133,91	V	27887	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	41.4-148.9	0.4-4.7	44.5-92.4	0.0-2.3	0.4-0.6	132.9-138.8	26125.7-28111.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	86.3	1.3	67.7	0.1	0.5	134.2	27286
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/11/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/11/08 01	SR	118,60	V	1,30	V	86,62	V	0,01	V	0,47	V	133,64	V	26990	V
2019/11/08 02	SR	56,03	V	0,53	V	88,68	V	0,00	V	0,43	V	132,66	V	28425	V
2019/11/08 03	SR	52,04	V	0,43	V	86,74	V	0,00	V	0,45	V	132,12	V	27353	V
2019/11/08 04	SR	29,01	V	0,34	V	97,99	V	0,00	V	0,45	V	130,74	V	28471	V
2019/11/08 05	SR	87,31	V	0,65	V	64,84	V	0,00	V	0,45	V	130,47	V	27027	V
2019/11/08 06	SR	121,08	V	1,43	V	66,39	V	0,04	V	0,44	V	132,44	V	26564	V
2019/11/08 07	SR	28,42	V	0,31	V	98,66	V	0,00	V	1,03	V	135,37	V	27714	V
2019/11/08 08	SR	33,11	V	0,38	V	107,78	V	0,00	V	0,55	V	135,96	V	26352	V
2019/11/08 09	SR	0,35	V	0,29	V	180,43	V	0,00	V	1,02	V	132,98	V	26562	V
2019/11/08 10	SR	0,00	V	0,57	V	187,20	V	0,00	V	4,17	V	123,02	V	26448	V
2019/11/08 11	SR	0,00	V	0,54	V	182,52	V	0,00	V	2,45	V	115,52	V	24546	V
2019/11/08 12	SR	0,01	V	0,52	V	188,75	V	0,00	V	1,61	V	112,36	V	24425	V
2019/11/08 13	SR	0,00	V	0,51	V	194,88	V	0,00	V	0,53	V	111,07	V	23447	V
2019/11/08 14	SR	0,03	V	0,52	V	189,24	V	0,00	V	0,54	V	110,12	V	22577	V
2019/11/08 15	SR	0,00	V	0,53	V	191,34	V	0,00	V	1,96	V	108,94	V	21688	V
2019/11/08 16	SR	0,00	V	0,52	V	198,42	V	0,00	V	1,33	V	107,80	V	21365	V
2019/11/08 17	SR	42,69	V	0,60	V	123,74	V	0,00	V	2,20	V	113,48	V	24310	V
2019/11/08 18	SR	28,68	V	0,53	V	128,54	V	0,00	V	0,91	V	128,89	V	28433	V
2019/11/08 19	SR	67,87	V	1,90	V	126,42	V	0,14	V	0,46	V	129,04	V	27898	V
2019/11/08 20	SR	35,37	V	0,43	V	104,56	V	0,00	V	0,54	V	130,38	V	28384	V
2019/11/08 21	SR	27,47	V	0,41	V	109,24	V	0,00	V	0,55	V	132,13	V	28821	V
2019/11/08 22	SR	58,63	V	0,58	V	85,09	V	0,00	V	0,48	V	133,10	V	28445	V
2019/11/08 23	SR	33,59	V	0,44	V	102,64	V	0,00	V	0,55	V	133,52	V	28713	V
2019/11/08 24	SR	38,46	V	0,46	V	95,34	V	0,00	V	0,45	V	133,16	V	28439	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-121.1	0.3-1.9	64.8-198.4	0.0-0.1	0.4-4.2	107.8-136.0	21365.0-28821.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.8	0.6	128.6	0	1	125.8	26391.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/11/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/11/09 01	SR	20,18	V	0,42	V	121,76	V	0,00	V	0,54	V	131,51	V	29163	V
2019/11/09 02	SR	72,19	V	1,56	V	102,58	V	0,12	V	0,44	V	130,05	V	28682	V
2019/11/09 03	SR	53,96	V	0,75	V	103,28	V	0,00	V	0,41	V	129,04	V	28554	V
2019/11/09 04	SR	52,18	V	0,60	V	94,69	V	0,00	V	0,43	V	129,35	V	28882	V
2019/11/09 05	SR	80,22	V	2,08	V	93,91	V	0,61	V	0,37	V	129,38	V	28557	V
2019/11/09 06	SR	25,70	V	0,36	V	108,69	V	0,00	V	0,41	V	130,35	V	28828	V
2019/11/09 07	SR	66,54	V	1,21	V	107,43	V	0,01	V	0,74	V	133,27	V	28459	V
2019/11/09 08	SR	97,31	V	2,16	V	93,47	V	0,12	V	0,42	V	131,07	V	26650	V
2019/11/09 09	SR	20,28	V	0,39	V	135,98	V	0,00	V	0,37	V	129,53	V	28130	V
2019/11/09 10	SR	44,37	V	0,91	V	130,92	V	0,02	V	0,36	V	130,89	V	30515	V
2019/11/09 11	SR	79,40	V	2,01	V	126,37	V	0,18	V	0,29	V	130,98	V	28296	V
2019/11/09 12	SR	58,15	V	1,18	V	120,96	V	0,09	V	0,38	V	129,95	V	28069	V
2019/11/09 13	SR	123,02	V	2,74	V	91,95	V	0,30	V	0,21	V	129,76	V	27147	V
2019/11/09 14	SR	59,16	V	0,98	V	114,56	V	0,12	V	0,31	V	129,48	V	27602	V
2019/11/09 15	SR	13,57	V	0,27	V	139,86	V	0,03	V	0,37	V	129,38	V	28874	V
2019/11/09 16	SR	23,64	V	0,29	V	118,77	V	0,00	V	0,44	V	130,87	V	29368	V
2019/11/09 17	SR	37,32	V	0,38	V	100,93	V	0,00	V	0,41	V	131,48	V	29195	V
2019/11/09 18	SR	61,44	V	0,56	V	78,16	V	0,00	V	0,40	V	130,90	V	28476	V
2019/11/09 19	SR	56,57	V	0,67	V	88,25	V	0,01	V	0,44	V	129,78	V	29097	V
2019/11/09 20	SR	41,73	V	0,42	V	92,31	V	0,00	V	0,46	V	130,07	V	29355	V
2019/11/09 21	SR	66,78	V	0,57	V	72,60	V	0,00	V	0,46	V	130,45	V	28963	V
2019/11/09 22	SR	70,22	V	0,62	V	65,24	V	0,00	V	114,72	18	124,72	V	29903	V
2019/11/09 23	SR	45,47	V	0,43	V	74,05	V	0,00	V	2,61	V	130,22	V	30789	V
2019/11/09 24	SR	47,46	V	0,44	V	74,90	V	0,00	V	1,64	V	130,65	V	30721	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.6-123.0	0.3-2.7	65.2-139.9	0.0-0.6	0.2-14.7	124.7-133.3	26650.2-30789.5
Supero Orario	0	0	0	0	1	0	0
Media Giornaliera	54.9	0.9	102.2	0.1	1.2	130.1	28844.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/11/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/11/10 01	SR	77,08	V	0,77	V	60,53	V	0,00	V	1,06	V	130,31	V	30761	V
2019/11/10 02	SR	42,10	V	0,42	V	80,47	V	0,00	V	0,82	V	130,82	V	30879	V
2019/11/10 03	SR	26,30	V	0,35	V	96,10	V	0,00	V	0,77	V	130,19	V	31213	V
2019/11/10 04	SR	22,79	V	0,32	V	105,41	V	0,00	V	0,69	V	129,16	V	31549	V
2019/11/10 05	SR	32,98	V	0,37	V	99,53	V	0,00	V	0,64	V	128,53	V	31537	V
2019/11/10 06	SR	55,71	V	0,43	V	90,38	V	0,00	V	0,63	V	129,76	V	31005	V
2019/11/10 07	SR	102,17	V	1,02	V	74,92	V	0,01	V	0,56	V	132,85	V	30378	V
2019/11/10 08	SR	62,25	V	0,56	V	85,20	V	0,00	V	0,59	V	134,68	V	30286	V
2019/11/10 09	SR	62,86	V	0,54	V	88,45	V	0,00	V	0,62	V	135,63	V	30634	V
2019/11/10 10	SR	57,36	V	0,54	V	86,91	V	0,00	V	0,58	V	136,03	V	32245	V
2019/11/10 11	SR	86,91	V	0,77	V	65,79	V	0,00	V	0,61	V	136,53	V	30429	V
2019/11/10 12	SR	77,52	V	0,63	V	68,44	V	0,00	V	0,59	V	136,91	V	31000	V
2019/11/10 13	SR	114,13	V	1,05	V	57,42	V	0,01	V	0,80	V	137,49	V	29817	V
2019/11/10 14	SR	87,94	V	1,09	V	57,24	V	0,02	V	0,82	V	137,90	V	29760	V
2019/11/10 15	SR	51,92	V	0,42	V	74,64	V	0,00	V	0,88	V	135,09	V	30267	V
2019/11/10 16	SR	76,23	V	0,66	V	70,16	V	0,00	V	0,79	V	133,65	V	31373	V
2019/11/10 17	SR	35,93	V	0,35	V	96,23	V	0,00	V	0,80	V	134,26	V	30372	V
2019/11/10 18	SR	54,26	V	0,55	V	89,42	V	0,00	V	0,76	V	134,56	V	30315	V
2019/11/10 19	SR	42,93	V	0,41	V	88,53	V	0,00	V	0,74	V	134,50	V	31448	V
2019/11/10 20	SR	45,67	V	0,45	V	89,03	V	0,00	V	0,80	V	134,15	V	30473	V
2019/11/10 21	SR	35,78	V	0,42	V	88,77	V	0,00	V	0,78	V	134,21	V	30931	V
2019/11/10 22	SR	62,20	V	0,57	V	70,83	V	0,00	V	0,87	V	134,40	V	31474	V
2019/11/10 23	SR	113,02	V	0,96	V	49,70	V	0,00	V	0,82	V	134,32	V	30198	V
2019/11/10 24	SR	49,88	V	0,47	V	75,98	V	0,00	V	0,87	V	134,07	V	30606	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.8-114.1	0.3-1.1	49.7-105.4	0.0-0.0	0.6-1.1	128.5-137.9	29760.2-32245.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.5	0.6	79.6	0	0.7	133.8	30789.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/11/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/11/11 01	SR	65,34	V	0,53	V	65,76	V	0,00	V	0,85	V	133,95	V	31509	V
2019/11/11 02	SR	46,71	V	0,43	V	75,52	V	0,00	V	0,89	V	133,73	V	30720	V
2019/11/11 03	SR	52,29	V	0,50	V	85,68	V	0,00	V	0,85	V	133,78	V	30576	V
2019/11/11 04	SR	54,97	V	0,48	V	85,84	V	0,00	V	0,80	V	133,98	V	31004	V
2019/11/11 05	SR	55,56	V	0,51	V	79,32	V	0,00	V	0,73	V	135,16	V	30631	V
2019/11/11 06	SR	66,75	V	0,65	V	74,32	V	0,00	V	0,74	V	135,86	V	30287	V
2019/11/11 07	SR	82,06	V	0,76	V	63,05	V	0,00	V	0,76	V	136,59	V	30122	V
2019/11/11 08	SR	104,66	V	1,65	V	65,69	V	0,10	V	0,75	V	137,06	V	30491	V
2019/11/11 09	SR	52,87	V	0,47	V	83,97	V	0,00	V	0,75	V	137,03	V	30856	V
2019/11/11 10	SR	43,63	V	0,49	V	93,66	V	0,00	V	0,71	V	138,01	V	31897	V
2019/11/11 11	SR	42,56	V	0,43	V	87,01	V	0,00	V	0,75	V	138,72	V	30242	V
2019/11/11 12	SR	45,05	V	0,48	V	92,14	V	0,00	V	0,73	V	139,09	V	31417	V
2019/11/11 13	SR	70,40	V	0,97	V	96,93	V	0,02	V	0,75	V	139,43	V	30214	V
2019/11/11 14	SR	36,18	V	0,39	V	102,54	V	0,00	V	0,73	V	139,33	V	31650	V
2019/11/11 15	SR	93,93	V	1,26	V	74,38	V	0,02	V	0,70	V	138,64	V	29807	V
2019/11/11 16	SR	57,21	V	0,51	V	76,43	V	0,00	V	0,73	V	139,17	V	30845	V
2019/11/11 17	SR	62,90	V	0,60	V	79,17	V	0,00	V	0,69	V	138,66	V	29585	V
2019/11/11 18	SR	15,08	V	0,29	V	144,21	V	0,00	V	0,54	V	132,04	V	30725	V
2019/11/11 19	SR	9,57	V	0,29	V	140,16	V	0,00	V	0,79	V	130,72	V	31282	V
2019/11/11 20	SR	25,80	V	0,32	V	98,99	V	0,00	V	0,71	V	130,96	V	31971	V
2019/11/11 21	SR	26,64	V	0,33	V	104,30	V	0,00	V	0,72	V	131,60	V	30739	V
2019/11/11 22	SR	43,39	V	0,41	V	85,34	V	0,00	V	0,69	V	131,94	V	31518	V
2019/11/11 23	SR	68,20	V	0,59	V	69,67	V	0,00	V	0,75	V	132,33	V	30076	V
2019/11/11 24	SR	25,90	V	0,32	V	105,97	V	0,00	V	0,70	V	132,57	V	30473	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.6-104.7	0.3-1.6	63.0-144.2	0.0-0.1	0.5-0.9	130.7-139.4	29584.5-31971.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52	0.6	88.8	0	0.7	135.4	30776.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: