

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/06 01	AV	171,83	V	4,74	V	69,39	V	4,24	V	1,36	V	141,54	V	24621	V
2018/11/06 02	SR	59,38	V	0,90	V	84,68	V	0,33	V	1,43	V	141,57	V	25270	V
2018/11/06 03	SR	127,55	V	1,92	V	63,71	V	0,38	V	1,51	V	142,13	V	25478	V
2018/11/06 04	SR	45,26	V	0,56	V	84,10	V	0,08	V	1,53	V	141,88	V	26079	V
2018/11/06 05	SR	72,76	V	0,83	V	77,71	V	0,05	V	1,73	V	141,81	V	25626	V
2018/11/06 06	SR	109,07	V	1,78	V	71,68	V	0,21	V	1,64	V	142,70	V	25231	V
2018/11/06 07	SR	30,74	V	0,60	V	96,80	V	0,01	V	1,82	V	142,62	V	26050	V
2018/11/06 08	SR	17,38	V	0,52	V	140,76	V	0,00	V	2,09	V	141,41	V	25657	V
2018/11/06 09	SR	78,10	V	0,78	V	81,16	V	0,00	V	1,86	V	141,18	V	25320	V
2018/11/06 10	SR	107,14	V	2,12	V	78,88	V	0,26	V	1,90	V	141,92	V	26338	V
2018/11/06 11	SR	144,54	V	3,95	V	75,64	V	0,79	V	2,03	V	142,43	V	24831	V
2018/11/06 12	SR	126,45	V	2,15	V	75,84	V	0,10	V	1,82	V	143,20	V	24240	V
2018/11/06 13	SR	62,62	V	1,43	V	93,97	V	0,20	V	1,84	V	143,71	V	24700	V
2018/11/06 14	SR	18,80	V	0,49	V	127,27	V	0,00	V	1,81	V	143,14	V	24951	V
2018/11/06 15	SR	54,31	V	0,57	V	80,43	V	0,00	V	1,66	V	143,39	V	25115	V
2018/11/06 16	SR	43,72	V	0,93	V	95,87	V	0,05	V	1,61	V	143,43	V	24788	V
2018/11/06 17	SR	65,77	V	0,91	V	84,82	V	0,02	V	1,67	V	142,73	V	24730	V
2018/11/06 18	SR	116,13	V	2,32	V	81,64	V	0,22	V	1,85	V	142,38	V	24961	V
2018/11/06 19	SR	166,74	V	5,70	V	64,96	V	1,53	V	1,90	V	139,25	V	24066	V
2018/11/06 20	SR	51,70	V	0,86	V	91,92	V	0,01	V	2,11	V	137,36	V	24005	V
2018/11/06 21	SR	48,46	V	0,64	V	85,22	V	0,01	V	1,87	V	137,66	V	25620	V
2018/11/06 22	SR	36,16	V	0,67	V	108,92	V	0,06	V	1,92	V	137,75	V	25558	V
2018/11/06 23	SR	110,41	V	2,02	V	99,94	V	0,93	V	1,80	V	137,88	V	25484	V
2018/11/06 24	SR	91,14	V	1,38	V	91,56	V	0,25	V	1,67	V	138,53	V	25471	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.4-166.7	0.5-5.7	63.7-140.8	0.0-1.5	1.4-2.1	137.4-143.7	24004.5-26337.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.6	1.5	88.6	0.2	1.8	141.3	25198.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/07 01	SR	125,42	V	1,55	V	92,11	V	0,10	V	1,93	V	138,85	V	25606	V
2018/11/07 02	SR	40,99	V	1,23	V	99,91	V	0,31	V	2,04	V	138,70	V	26134	V
2018/11/07 03	SR	116,38	V	1,57	V	66,30	V	0,09	V	1,98	V	138,80	V	26482	V
2018/11/07 04	SR	44,08	V	0,88	V	97,51	V	0,04	V	2,15	V	139,33	V	26470	V
2018/11/07 05	SR	77,60	V	1,03	V	95,55	V	0,01	V	2,15	V	139,75	V	25635	V
2018/11/07 06	SR	96,16	V	1,81	V	90,78	V	0,24	V	2,16	V	140,84	V	25598	V
2018/11/07 07	SR	61,51	V	0,74	V	88,75	V	0,00	V	1,95	V	142,11	V	26199	V
2018/11/07 08	SR	39,25	V	0,57	V	86,19	V	0,00	V	2,08	V	141,87	V	25540	V
2018/11/07 09	SR	44,43	V	0,68	V	99,07	V	0,00	V	2,10	V	141,70	V	25927	V
2018/11/07 10	SR	66,54	V	0,93	V	99,20	V	0,05	V	2,07	V	141,14	V	26322	V
2018/11/07 11	SR	80,39	V	2,20	V	107,46	V	0,96	V	2,28	V	138,31	V	25169	V
2018/11/07 12	SR	62,86	V	1,20	V	107,00	V	0,23	V	2,33	V	137,57	V	25971	V
2018/11/07 13	SR	47,40	V	0,85	V	116,40	V	0,27	V	2,42	V	137,72	V	25636	V
2018/11/07 14	SR	50,30	V	0,79	V	116,59	V	0,11	V	2,28	V	138,17	V	26007	V
2018/11/07 15	SR	73,43	V	0,75	V	82,90	V	0,00	V	1,90	V	138,43	V	26103	V
2018/11/07 16	SR	108,26	V	1,08	V	60,02	V	0,03	V	2,02	V	138,66	V	26359	V
2018/11/07 17	SR	53,75	V	0,66	V	75,17	V	0,00	V	2,20	V	139,20	V	25454	V
2018/11/07 18	SR	36,63	V	0,61	V	86,46	V	0,01	V	2,04	V	140,23	V	25757	V
2018/11/07 19	SR	66,70	V	1,15	V	79,82	V	0,10	V	2,28	V	139,74	V	25040	V
2018/11/07 20	SR	110,60	V	1,84	V	77,78	V	0,20	V	1,94	V	139,65	V	25511	V
2018/11/07 21	SR	57,79	V	0,76	V	92,50	V	0,01	V	2,08	V	139,86	V	24705	V
2018/11/07 22	SR	86,32	V	1,22	V	91,73	V	0,05	V	1,85	V	139,80	V	25637	V
2018/11/07 23	SR	26,29	V	0,53	V	127,11	V	0,00	V	1,94	V	140,21	V	25757	V
2018/11/07 24	SR	48,98	V	0,84	V	128,74	V	0,01	V	2,17	V	140,35	V	24938	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.3-125.4	0.5-2.2	60.0-128.7	0.0-1.0	1.9-2.4	137.6-142.1	24704.7-26481.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.6	1.1	94.4	0.1	2.1	139.6	25748.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Xen M

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]