

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/11/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/09 01	SR	13,17	V	0,00	NV	91,49	V	0,00	V	0,00	NV	122,05	V	0,00	NV
2023/11/09 02	SR	88,44	V	0,00	NV	70,14	V	0,06	V	0,00	NV	133,77	V	0,00	NV
2023/11/09 03	SR	96,90	V	0,00	NV	69,41	V	0,03	V	0,00	NV	138,08	V	0,00	NV
2023/11/09 04	SR	40,61	V	0,00	NV	88,88	V	0,00	V	0,00	NV	139,62	V	0,00	NV
2023/11/09 05	SR	74,93	V	0,00	NV	75,07	V	0,00	V	0,00	NV	140,39	V	0,00	NV
2023/11/09 06	SR	78,93	V	0,00	NV	61,71	V	0,00	V	0,00	NV	141,58	V	0,00	NV
2023/11/09 07	SR	41,43	V	1,50	NV	92,86	V	0,00	V	0,56	NV	142,33	V	27327	NV
2023/11/09 08	SR	18,42	V	0,00	NV	97,35	V	0,00	V	0,00	NV	142,25	V	0,00	NV
2023/11/09 09	SR	13,44	V	0,00	NV	115,91	V	0,00	V	0,00	NV	142,15	V	0,00	NV
2023/11/09 10	SR	14,86	V	0,00	NV	121,18	V	0,00	V	0,00	NV	142,27	V	0,00	NV
2023/11/09 11	SR	24,33	V	0,00	NV	122,68	V	0,04	V	0,00	NV	142,55	V	0,00	NV
2023/11/09 12	SR	11,17	V	1,58	NV	144,64	V	0,00	V	0,48	NV	142,65	V	27178	NV
2023/11/09 13	SR	6,35	V	1,46	NV	136,29	V	0,00	V	0,60	NV	141,82	V	27173	NV
2023/11/09 14	SR	17,45	V	0,00	NV	93,78	V	0,00	V	0,00	NV	141,78	V	0,00	NV
2023/11/09 15	SR	44,51	V	0,00	NV	87,14	V	0,00	V	0,00	NV	142,69	V	0,00	NV
2023/11/09 16	SR	68,93	V	0,00	NV	72,78	V	0,02	V	0,00	NV	141,98	V	0,00	NV
2023/11/09 17	SR	100,53	V	1,15	NV	61,99	V	0,02	V	0,69	NV	141,91	V	27354	NV
2023/11/09 18	SR	87,22	V	0,00	NV	66,27	V	0,01	V	0,00	NV	142,20	V	0,00	NV
2023/11/09 19	SR	61,10	V	0,00	NV	73,79	V	0,02	V	0,00	NV	142,38	V	0,00	NV
2023/11/09 20	SR	56,62	V	0,00	NV	80,76	V	0,04	V	0,00	NV	142,51	V	0,00	NV
2023/11/09 21	SR	28,64	V	0,00	NV	86,58	V	0,00	V	0,00	NV	143,41	V	0,00	NV
2023/11/09 22	SR	30,63	V	0,00	NV	78,04	V	0,00	V	0,00	NV	143,34	V	0,00	NV
2023/11/09 23	SR	21,01	V	0,00	NV	96,43	V	0,00	V	0,00	NV	140,14	V	0,00	NV
2023/11/09 24	SR	73,96	V	0,00	NV	74,65	V	0,00	V	0,00	NV	138,73	V	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.4-100.5		61.7-144.6	0.0-0.1		122.0-143.4	
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.4	0	90	0	0	140.5	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/11/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/10 01	SR	90,83	V	0,00	NV	62,01	V	0,01	V	0,00	NV	138,71	V	0,00	NV
2023/11/10 02	SR	127,92	V	1,34	NV	61,21	V	0,18	V	0,38	NV	139,18	V	27422	NV
2023/11/10 03	SR	87,16	V	0,00	NV	62,27	V	0,00	V	0,00	NV	139,45	V	0,00	NV
2023/11/10 04	SR	95,67	V	0,00	NV	57,95	V	0,00	V	0,00	NV	139,60	V	0,00	NV
2023/11/10 05	SR	90,53	V	0,00	NV	65,03	V	0,00	V	0,00	NV	139,69	V	0,00	NV
2023/11/10 06	SR	108,10	V	1,18	NV	69,63	V	0,00	V	0,40	NV	139,84	V	27486	NV
2023/11/10 07	SR	55,55	V	0,00	NV	80,76	V	0,00	V	0,00	NV	139,83	V	0,00	NV
2023/11/10 08	SR	79,41	V	0,00	NV	79,47	V	0,00	V	0,00	NV	139,86	V	0,00	NV
2023/11/10 09	SR	54,73	V	0,00	NV	85,94	V	0,00	V	0,00	NV	140,03	V	0,00	NV
2023/11/10 10	SR	21,07	V	1,49	V	106,89	V	0,00	V	0,40	V	139,70	V	28565	V
2023/11/10 11	SR	13,64	NV	1,37	NV	111,70	NV	0,00	NV	0,34	NV	139,69	NV	28066	NV
2023/11/10 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/11/10 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/11/10 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/11/10 15	SR	1,47	NV	1,30	NV	146,58	NV	0,00	NV	0,54	NV	139,83	NV	25480	NV
2023/11/10 16	SR	10,74	V	1,28	V	112,18	V	0,00	V	0,62	V	139,87	V	25493	V
2023/11/10 17	SR	58,58	V	1,44	V	60,28	V	0,00	V	0,57	V	140,64	V	25292	V
2023/11/10 18	SR	99,18	V	1,82	V	43,96	V	0,00	V	0,55	V	141,24	V	25277	V
2023/11/10 19	SR	117,38	V	2,13	V	45,36	V	0,00	V	0,54	V	141,67	V	25309	V
2023/11/10 20	SR	79,65	V	1,76	V	54,20	V	0,00	V	0,53	V	142,21	V	25230	V
2023/11/10 21	SR	85,89	V	1,84	V	60,76	V	0,00	V	0,52	V	142,13	V	25363	V
2023/11/10 22	SR	87,02	V	2,02	V	55,85	V	0,00	V	0,67	V	142,50	V	25386	V
2023/11/10 23	SR	52,48	V	1,65	V	73,85	V	0,00	V	0,57	V	140,39	V	25468	V
2023/11/10 24	SR	68,99	V	1,90	V	70,26	V	0,00	V	0,49	V	139,18	V	25638	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.7-127.9	1.3-2.1	44.0-112.2	0.0-0.2	0.4-0.7	138.7-142.5	25230.1-28565.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.4	1.7	68.8	0	0.5	140.3	25702.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rinale

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/11/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/11 01	SR	58,02	V	1,80	V	77,21	V	0,00	V	0,46	V	139,27	V	25672	V
2023/11/11 02	SR	12,12	V	1,49	V	115,14	V	0,00	V	0,43	V	139,18	V	25639	V
2023/11/11 03	SR	2,18	V	1,54	V	137,09	V	0,00	V	0,39	V	137,68	V	25145	V
2023/11/11 04	SR	0,00	V	1,55	V	155,01	V	0,00	V	0,33	V	134,33	V	24100	V
2023/11/11 05	SR	0,05	V	1,47	V	139,09	V	0,00	V	0,29	V	131,35	V	23159	V
2023/11/11 06	SR	0,16	V	1,40	V	143,92	V	0,00	V	0,29	V	129,79	V	23118	V
2023/11/11 07	SR	0,62	V	1,34	V	128,14	V	0,00	V	0,28	V	128,08	V	22199	V
2023/11/11 08	SR	0,54	V	1,30	V	116,52	V	0,00	V	0,28	V	128,11	V	22089	V
2023/11/11 09	SR	0,29	V	1,33	V	116,75	V	0,00	V	0,31	V	128,31	V	22021	V
2023/11/11 10	SR	0,04	V	1,11	V	130,06	V	0,00	V	0,29	V	128,59	V	22361	V
2023/11/11 11	SR	0,00	V	1,04	V	136,96	V	0,00	V	0,28	V	128,98	V	22305	V
2023/11/11 12	SR	0,10	V	1,03	V	129,34	V	0,00	V	0,27	V	129,46	V	22145	V
2023/11/11 13	SR	0,08	V	1,02	V	128,34	V	0,00	V	0,26	V	129,54	V	21915	V
2023/11/11 14	SR	0,05	V	1,04	V	137,81	V	0,00	V	0,26	V	130,16	V	22226	V
2023/11/11 15	SR	0,24	V	1,03	V	126,08	V	0,00	V	0,27	V	130,58	V	21917	V
2023/11/11 16	SR	0,00	V	1,08	V	134,47	V	0,00	V	0,27	V	130,04	V	21653	V
2023/11/11 17	SR	0,00	V	1,08	V	142,79	V	0,00	V	0,27	V	129,99	V	21800	V
2023/11/11 18	SR	0,00	V	1,15	V	140,82	V	0,00	V	0,26	V	130,24	V	21858	V
2023/11/11 19	SR	0,00	V	1,10	V	140,77	V	0,00	V	0,25	V	130,34	V	22108	V
2023/11/11 20	SR	0,00	V	1,05	V	143,27	V	0,00	V	0,26	V	130,28	V	22092	V
2023/11/11 21	SR	0,00	V	1,04	V	146,21	V	0,00	V	0,30	V	130,16	V	22138	V
2023/11/11 22	SR	0,22	V	0,97	V	126,57	V	0,00	V	0,33	V	129,51	V	21793	V
2023/11/11 23	SR	0,97	V	0,94	V	117,05	V	0,00	V	0,28	V	126,86	V	21196	V
2023/11/11 24	SR	0,61	V	1,00	V	119,09	V	0,00	V	0,27	V	125,48	V	21195	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-58.0	0.9-1.8	77.2-155.0	0.0-0.0	0.3-0.5	125.5-139.3	21195.0-25671.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	3.2	1.2	130.4	0	0.3	130.7	22576.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Remda

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/11/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/12 01	SR	0,65	V	1,09	V	118,46	V	0,00	V	0,27	V	125,49	V	21186	V
2023/11/12 02	SR	0,58	V	1,07	V	123,15	V	0,00	V	0,28	V	125,91	V	21355	V
2023/11/12 03	SR	1,03	V	1,02	V	116,39	V	0,00	V	0,26	V	126,03	V	21223	V
2023/11/12 04	SR	0,84	V	1,06	V	119,21	V	0,00	V	0,26	V	126,05	V	21079	V
2023/11/12 05	SR	0,37	V	1,08	V	128,42	V	0,00	V	0,27	V	126,36	V	21243	V
2023/11/12 06	SR	1,88	V	1,04	V	116,53	V	0,00	V	0,25	V	126,45	V	21196	V
2023/11/12 07	SR	2,71	V	0,94	V	110,06	V	0,00	V	0,26	V	126,42	V	21009	V
2023/11/12 08	SR	0,78	V	0,91	V	120,48	V	0,00	V	0,26	V	126,35	V	20979	V
2023/11/12 09	SR	0,52	V	0,93	V	125,00	V	0,00	V	0,25	V	126,65	V	21111	V
2023/11/12 10	SR	0,19	V	1,05	V	144,77	V	0,00	V	0,24	V	127,14	V	21647	V
2023/11/12 11	SR	0,29	V	1,00	V	140,05	V	0,00	V	0,26	V	127,77	V	21828	V
2023/11/12 12	SR	1,36	V	0,98	V	126,30	V	0,00	V	0,23	V	127,82	V	21371	V
2023/11/12 13	SR	0,10	V	1,00	V	143,83	V	0,00	V	0,24	V	127,67	V	21389	V
2023/11/12 14	SR	0,21	V	1,00	V	143,51	V	0,00	V	0,23	V	128,07	V	21503	V
2023/11/12 15	SR	0,87	V	0,98	V	128,90	V	0,00	V	0,29	V	127,27	V	21067	V
2023/11/12 16	SR	0,99	V	1,01	V	121,95	V	0,00	V	0,24	V	125,22	V	20739	V
2023/11/12 17	SR	7,43	V	1,00	V	105,18	V	0,00	V	0,27	V	125,05	V	20722	V
2023/11/12 18	SR	2,63	V	1,04	V	110,98	V	0,00	V	0,26	V	124,25	V	20476	V
2023/11/12 19	SR	0,80	V	1,05	V	121,34	V	0,00	V	0,25	V	123,83	V	20691	V
2023/11/12 20	SR	3,31	V	1,05	V	111,61	V	0,00	V	0,23	V	123,53	V	20407	V
2023/11/12 21	SR	4,58	V	1,02	V	109,22	V	0,00	V	0,28	V	123,09	V	20352	V
2023/11/12 22	SR	3,22	V	1,02	V	114,57	V	0,00	V	0,26	V	122,55	V	20445	V
2023/11/12 23	SR	0,27	V	1,09	V	133,36	V	0,00	V	0,25	V	122,91	V	20650	V
2023/11/12 24	SR	1,22	V	1,12	V	126,56	V	0,00	V	0,25	V	123,20	V	20750	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-7.4	0.9-1.1	105.2-144.8	0.0-0.0	0.2-0.3	122.6-128.1	20351.5-21828.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	1.5	1	123.3	0	0.3	125.6	21017.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: