

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/08 01	SR	10,80	V	0,09	V	127,88	V	0,00	V	0,57	V	131,27	V	30888	V
2017/11/08 02	SR	92,45	V	0,56	V	84,73	V	0,08	V	0,45	V	130,64	V	29855	V
2017/11/08 03	SR	49,24	V	0,18	V	93,13	V	0,01	V	0,45	V	130,60	V	29561	V
2017/11/08 04	SR	58,53	V	0,17	V	89,20	V	0,01	V	0,48	V	132,16	V	29964	V
2017/11/08 05	SR	109,48	V	0,18	V	73,81	V	0,00	V	0,43	V	132,06	V	29360	V
2017/11/08 06	SR	75,10	V	0,50	V	80,87	V	0,28	V	0,43	V	132,34	V	29577	V
2017/11/08 07	SR	35,69	V	0,14	V	89,31	V	0,00	V	0,47	V	132,93	V	30105	V
2017/11/08 08	SR	9,24	V	0,15	V	108,35	V	0,00	V	0,55	V	135,07	V	31216	V
2017/11/08 09	SR	18,58	V	0,14	V	93,36	V	0,00	V	0,55	V	135,95	V	30885	V
2017/11/08 10	SR	33,14	V	0,57	V	104,14	V	0,22	V	0,71	V	137,36	V	31390	V
2017/11/08 11	SR	12,59	V	0,05	V	115,23	V	0,00	V	0,83	V	139,03	V	33107	V
2017/11/08 12	SR	13,57	V	0,02	V	115,36	V	0,00	V	0,88	V	139,46	V	32550	V
2017/11/08 13	SR	8,24	V	0,03	V	134,53	V	0,00	V	1,00	V	139,34	V	32286	V
2017/11/08 14	SR	9,45	V	0,05	V	126,09	V	0,00	V	0,93	V	137,19	V	31335	V
2017/11/08 15	SR	58,12	V	0,29	V	92,12	V	0,03	V	0,86	V	137,34	V	31298	V
2017/11/08 16	SR	66,87	V	0,14	V	84,18	V	0,00	V	0,79	V	137,79	V	30893	V
2017/11/08 17	SR	22,99	V	0,13	V	115,75	V	0,01	V	1,05	V	138,76	V	32314	V
2017/11/08 18	SR	10,10	V	0,02	V	123,76	V	0,00	V	1,12	V	140,41	V	33102	V
2017/11/08 19	SR	11,70	V	0,02	V	123,38	V	0,00	V	1,10	V	140,57	V	33131	V
2017/11/08 20	SR	12,52	V	0,01	V	120,19	V	0,00	V	1,34	V	138,09	V	32374	V
2017/11/08 21	SR	17,03	V	0,01	V	112,30	V	0,00	V	0,79	V	133,85	V	31301	V
2017/11/08 22	SR	5,78	V	0,01	V	146,50	V	0,00	V	1,11	V	133,92	V	33134	V
2017/11/08 23	SR	7,36	V	0,01	V	146,50	V	0,00	V	1,32	V	136,75	V	34623	V
2017/11/08 24	SR	32,08	V	0,04	V	98,86	V	0,00	V	0,99	V	136,13	V	32552	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.8-109.5	0.0-0.6	73.8-146.5	0.0-0.3	0.4-1.3	130.6-140.6	29360.0-34623.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.5	0.1	108.3	0	0.8	135.8	31533.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/09 01	SR	20,95	V	0,02	V	111,99	V	0,00	V	0,96	V	136,52	V	33103	V
2017/11/09 02	SR	41,42	V	0,05	V	93,95	V	0,00	V	0,82	V	136,34	V	32076	V
2017/11/09 03	SR	59,23	V	2,16	V	113,52	V	1,35	V	0,88	V	137,04	V	33073	V
2017/11/09 04	SR	74,98	V	1,27	V	107,96	V	0,46	V	0,78	V	136,78	V	32161	V
2017/11/09 05	SR	45,59	V	0,46	V	118,60	V	0,09	V	0,72	V	135,72	V	31639	V
2017/11/09 06	SR	71,94	V	0,14	V	81,73	V	0,00	V	0,60	V	134,61	V	30555	V
2017/11/09 07	SR	96,31	V	0,51	V	77,55	V	0,04	V	0,59	V	133,23	V	30125	V
2017/11/09 08	SR	103,20	V	0,28	V	71,82	V	0,01	V	0,68	V	132,35	V	30897	V
2017/11/09 09	SR	47,21	V	0,06	V	88,08	V	0,00	V	0,68	V	131,32	V	31197	V
2017/11/09 10	SR	23,26	V	0,06	V	113,08	V	0,00	V	0,81	V	132,18	V	31981	V
2017/11/09 11	SR	6,63	V	0,03	V	145,36	V	0,00	V	0,94	V	135,84	V	34557	V
2017/11/09 12	SR	26,67	V	0,12	V	126,71	V	0,01	V	0,79	V	136,87	V	32827	V
2017/11/09 13	SR	23,99	V	0,05	V	124,74	V	0,00	V	0,80	V	137,30	V	32386	V
2017/11/09 14	SR	29,73	V	0,14	V	115,82	V	0,02	V	0,66	V	136,00	V	31244	V
2017/11/09 15	SR	44,04	V	0,09	V	96,62	V	0,00	V	0,54	V	135,01	V	31061	V
2017/11/09 16	SR	83,44	V	0,48	V	78,56	V	0,07	V	0,56	V	134,63	V	31064	V
2017/11/09 17	SR	50,84	V	0,07	V	87,75	V	0,00	V	0,52	V	135,21	V	31519	V
2017/11/09 18	SR	44,53	V	0,06	V	89,21	V	0,00	V	0,54	V	135,18	V	31605	V
2017/11/09 19	SR	40,71	V	0,06	V	92,65	V	0,00	V	0,72	V	134,71	V	31215	V
2017/11/09 20	SR	22,73	V	0,02	V	103,16	V	0,00	V	0,55	V	132,24	V	31249	V
2017/11/09 21	SR	22,41	V	0,04	V	108,93	V	0,00	V	0,54	V	131,74	V	31958	V
2017/11/09 22	SR	20,25	V	0,03	V	113,31	V	0,00	V	0,62	V	132,02	V	32062	V
2017/11/09 23	SR	39,95	V	0,04	V	87,77	V	0,00	V	0,50	V	131,92	V	31079	V
2017/11/09 24	SR	80,38	V	0,07	V	75,76	V	0,00	V	0,41	V	131,65	V	30835	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.6-103.2	0.0-2.2	71.8-145.4	0.0-1.4	0.4-1.0	131.3-137.3	30124.9-34557.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.7	0.3	101	0.1	0.7	134.4	31727.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/10 01	SR	104,86	V	0,14	V	82,81	V	0,00	V	0,43	V	132,42	V	31326	V
2017/11/10 02	SR	88,82	V	0,24	V	96,55	V	0,00	V	0,52	V	134,14	V	32201	V
2017/11/10 03	SR	77,82	V	0,30	V	104,70	V	0,00	V	0,58	V	136,74	V	33216	V
2017/11/10 04	SR	48,40	V	0,21	V	119,29	V	0,00	V	0,62	V	138,38	V	33950	V
2017/11/10 05	SR	24,18	V	0,09	V	123,97	V	0,00	V	0,69	V	139,24	V	34785	V
2017/11/10 06	SR	10,35	V	0,10	V	137,11	V	0,00	V	0,77	V	139,57	V	34963	V
2017/11/10 07	SR	20,93	V	0,09	V	114,50	V	0,00	V	0,73	V	138,44	V	34845	V
2017/11/10 08	SR	39,13	V	0,10	V	90,96	V	0,00	V	0,54	V	134,33	V	32875	V
2017/11/10 09	SR	32,82	V	0,10	V	97,10	V	0,00	V	0,56	V	133,27	V	33234	V
2017/11/10 10	SR	40,45	V	0,08	V	85,45	V	0,00	V	0,55	V	132,81	V	32350	V
2017/11/10 11	SR	14,89	V	0,01	V	117,88	V	0,00	V	0,81	V	134,63	V	35266	V
2017/11/10 12	SR	63,67	V	0,13	V	91,19	V	0,01	V	0,74	V	137,21	V	33115	V
2017/11/10 13	SR	77,47	V	0,15	V	80,28	V	0,00	V	0,59	V	136,04	V	31429	V
2017/11/10 14	SR	71,18	V	0,09	V	82,49	V	0,00	V	0,61	V	136,34	V	31564	V
2017/11/10 15	SR	72,44	V	0,11	V	78,84	V	0,00	V	0,59	V	135,95	V	31359	V
2017/11/10 16	SR	58,39	V	0,10	V	85,34	V	0,01	V	0,60	V	136,37	V	31660	V
2017/11/10 17	SR	20,26	V	0,01	V	105,93	V	0,00	V	0,86	V	137,96	V	32899	V
2017/11/10 18	SR	12,03	V	0,01	V	127,50	V	0,00	V	0,99	V	140,64	V	34032	V
2017/11/10 19	SR	19,13	V	0,01	V	116,63	V	0,00	V	0,72	V	140,20	V	33015	V
2017/11/10 20	SR	56,91	V	0,15	V	95,04	V	0,01	V	0,86	V	138,64	V	32354	V
2017/11/10 21	SR	23,25	V	0,01	V	103,86	V	0,00	V	0,65	V	134,08	V	32306	V
2017/11/10 22	SR	33,05	V	0,01	V	88,88	V	0,00	V	0,53	V	132,46	V	31685	V
2017/11/10 23	SR	109,47	V	0,31	V	65,36	V	0,02	V	0,43	V	131,76	V	30882	V
2017/11/10 24	SR	60,70	V	0,12	V	86,52	V	0,01	V	0,57	V	132,76	V	31727	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.4-109.5	0.0-0.3	65.4-137.1	0.0-0.0	0.4-1.0	131.8-140.6	30881.9-35266.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.2	0.1	99.1	0	0.6	136	32793.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/11 01	SR	42,43	V	0,06	V	94,51	V	0,00	V	0,57	V	134,53	V	32097	V
2017/11/11 02	SR	47,85	V	0,20	V	88,37	V	0,04	V	0,52	V	135,35	V	32490	V
2017/11/11 03	SR	30,04	V	0,02	V	98,39	V	0,00	V	0,59	V	136,93	V	32800	V
2017/11/11 04	SR	37,94	V	0,03	V	95,64	V	0,00	V	0,63	V	138,50	V	33611	V
2017/11/11 05	SR	11,33	V	0,05	V	153,88	V	0,00	V	0,79	V	139,80	V	34370	V
2017/11/11 06	SR	5,19	V	0,06	V	177,78	V	0,00	V	0,85	V	139,90	V	35954	V
2017/11/11 07	SR	106,13	V	0,49	V	92,88	V	0,06	V	0,62	V	138,04	V	34696	V
2017/11/11 08	SR	84,48	V	0,30	V	80,67	V	0,03	V	0,63	V	134,64	V	32821	V
2017/11/11 09	SR	87,10	V	0,23	V	80,71	V	0,00	V	0,62	V	132,77	V	32658	V
2017/11/11 10	SR	103,41	V	0,55	V	71,72	V	0,08	V	0,57	V	131,70	V	31844	V
2017/11/11 11	SR	29,41	V	0,01	V	97,30	V	0,00	V	0,67	V	131,40	V	32448	V
2017/11/11 12	SR	47,66	V	0,01	V	84,77	V	0,00	V	0,67	V	134,31	V	31927	V
2017/11/11 13	SR	66,72	V	0,07	V	77,38	V	0,00	V	0,68	V	135,69	V	31240	V
2017/11/11 14	SR	29,79	V	0,01	V	94,27	V	0,00	V	0,77	V	136,81	V	31985	V
2017/11/11 15	SR	12,47	V	0,01	V	115,21	V	0,00	V	0,93	V	137,98	V	32809	V
2017/11/11 16	SR	10,93	V	0,01	V	122,52	V	0,00	V	0,97	V	139,59	V	32845	V
2017/11/11 17	SR	8,98	V	0,01	V	141,60	V	0,00	V	1,06	V	139,97	V	32984	V
2017/11/11 18	SR	53,83	V	0,15	V	109,28	V	0,03	V	0,98	V	140,05	V	32537	V
2017/11/11 19	SR	27,27	V	0,01	V	114,30	V	0,00	V	1,02	V	139,93	V	33090	V
2017/11/11 20	SR	27,14	V	0,01	V	118,74	V	0,00	V	0,99	V	140,76	V	33318	V
2017/11/11 21	SR	27,95	V	0,01	V	116,55	V	0,00	V	0,85	V	140,68	V	33234	V
2017/11/11 22	SR	29,60	V	0,05	V	123,86	V	0,01	V	1,26	V	139,99	V	33402	V
2017/11/11 23	SR	28,50	V	0,20	V	150,38	V	0,05	V	0,97	V	136,20	V	33893	V
2017/11/11 24	SR	32,98	V	0,02	V	124,52	V	0,00	V	0,60	V	135,01	V	32833	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.2-106.1	0.0-0.5	71.7-177.8	0.0-0.1	0.5-1.3	131.4-140.8	31239.9-35954.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.2	0.1	109.4	0	0.8	137.1	32995.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/11/12 01	SR	28,35	V	0,01	V	120,96	V	0,00	V	0,59	V	134,77	V	32937	V
2017/11/12 02	SR	51,56	V	0,17	V	103,28	V	0,03	V	0,52	V	134,56	V	32496	V
2017/11/12 03	SR	84,68	V	0,28	V	82,22	V	0,04	V	0,42	V	135,01	V	32252	V
2017/11/12 04	SR	35,72	V	0,03	V	101,46	V	0,00	V	0,46	V	135,68	V	32629	V
2017/11/12 05	SR	43,13	V	0,04	V	97,35	V	0,00	V	0,52	V	136,64	V	33216	V
2017/11/12 06	SR	22,36	V	0,01	V	111,68	V	0,00	V	0,59	V	137,53	V	33781	V
2017/11/12 07	SR	82,33	V	0,39	V	92,18	V	0,04	V	0,53	V	136,98	V	33247	V
2017/11/12 08	SR	80,66	V	0,06	V	80,78	V	0,00	V	0,56	V	135,78	V	32832	V
2017/11/12 09	SR	122,63	V	0,25	V	74,17	V	0,01	V	0,55	V	135,83	V	32477	V
2017/11/12 10	SR	48,25	V	0,03	V	95,96	V	0,00	V	4,11	V	135,25	V	33009	V
2017/11/12 11	SR	75,04	V	0,23	V	94,67	V	0,01	V	1,24	V	130,79	V	32936	V
2017/11/12 12	SR	120,71	V	0,46	V	85,58	V	0,07	V	1,01	V	132,34	V	32503	V
2017/11/12 13	SR	118,33	V	0,44	V	85,01	V	0,05	V	0,91	V	133,55	V	32056	V
2017/11/12 14	SR	50,69	V	0,03	V	102,28	V	0,00	V	0,89	V	134,32	V	32139	V
2017/11/12 15	SR	52,34	V	0,04	V	100,16	V	0,00	V	0,81	V	133,81	V	31911	V
2017/11/12 16	SR	38,30	V	0,02	V	100,68	V	0,00	V	0,72	V	133,94	V	31947	V
2017/11/12 17	SR	39,19	V	0,01	V	97,43	V	0,00	V	0,71	V	134,26	V	31803	V
2017/11/12 18	SR	53,15	V	0,02	V	92,04	V	0,00	V	0,66	V	134,40	V	31467	V
2017/11/12 19	SR	61,33	V	0,07	V	98,84	V	0,00	V	0,66	V	134,32	V	31635	V
2017/11/12 20	SR	45,63	V	0,08	V	105,66	V	0,02	V	0,67	V	134,45	V	31681	V
2017/11/12 21	SR	77,00	V	0,56	V	90,74	V	0,07	V	0,55	V	133,40	V	31162	V
2017/11/12 22	SR	101,88	V	0,96	V	94,36	V	0,24	V	0,64	V	133,66	V	31592	V
2017/11/12 23	SR	21,62	V	0,05	V	126,24	V	0,00	V	0,67	V	135,45	V	32703	V
2017/11/12 24	SR	21,76	V	0,02	V	124,74	V	0,00	V	0,73	V	137,31	V	33184	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.6-122.6	0.0-1.0	74.2-126.2	0.0-0.2	0.4-4.1	130.8-137.5	31161.6-33780.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.5	0.2	98.3	0	0.8	134.8	32399.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: