

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/01

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/01 01	SR	23,07	V	0,31	V	153,58	V	0,00	V	0,39	V	121,47	V	28129	V
2016/10/01 02	SR	37,67	V	0,33	V	138,06	V	0,00	V	0,30	V	120,94	V	28250	V
2016/10/01 03	SR	17,26	V	0,22	V	162,12	V	0,00	V	0,35	V	121,58	V	28298	V
2016/10/01 04	SR	62,15	V	0,38	V	128,92	V	0,04	V	0,24	V	121,20	V	27109	V
2016/10/01 05	SR	39,03	V	0,21	V	131,08	V	0,00	V	0,36	V	120,65	V	27809	V
2016/10/01 06	SR	31,23	V	0,15	V	135,71	V	0,00	V	0,27	V	121,78	V	27661	V
2016/10/01 07	SR	109,32	V	0,87	V	104,79	V	0,16	V	0,25	V	122,31	V	27872	V
2016/10/01 08	SR	59,37	V	0,34	NV	115,27	V	0,00	V	0,24	NV	123,22	V	30698	NV
2016/10/01 09	SR	32,42	V	0,26	V	138,43	V	0,00	V	0,34	V	124,23	V	30924	V
2016/10/01 10	SR	22,59	V	0,49	V	166,23	V	0,00	V	0,35	V	124,96	V	28873	V
2016/10/01 11	SR	16,38	V	0,39	V	170,00	V	0,00	V	0,24	V	123,34	V	28651	V
2016/10/01 12	SR	54,82	V	0,33	V	134,87	V	0,00	V	0,26	V	123,28	V	29097	V
2016/10/01 13	AV	219,39	V	2,35	V	244,92	V	0,56	V	1,33	V	119,56	V	20229	V
2016/10/01 14	AV	27,91	V	0,53	V	217,66	V	0,00	V	0,33	V	118,77	V	29323	V
2016/10/01 15	AV	30,77	V	0,28	V	154,09	V	0,00	V	0,30	V	123,94	V	30456	V
2016/10/01 16	SR	50,11	V	0,34	V	134,00	V	0,00	V	0,28	V	124,58	V	31167	V
2016/10/01 17	SR	66,00	V	0,39	V	125,53	V	0,00	V	0,26	V	124,62	V	30908	V
2016/10/01 18	SR	148,01	V	0,68	V	164,19	V	1,07	V	0,30	V	123,11	V	26533	V
2016/10/01 19	SR	21,38	V	0,28	V	162,94	V	0,00	V	0,26	V	123,69	V	28955	V
2016/10/01 20	SR	36,67	V	0,30	V	129,97	V	0,00	V	0,24	V	124,20	V	28702	V
2016/10/01 21	SR	19,73	V	0,26	V	150,28	V	0,00	V	0,27	V	124,64	V	28604	V
2016/10/01 22	SR	33,29	V	0,26	V	145,40	V	0,00	V	0,24	V	125,37	V	29094	V
2016/10/01 23	SR	51,26	V	0,30	V	129,26	V	0,00	V	0,20	V	125,56	V	29464	V
2016/10/01 24	SR	64,46	V	0,32	V	129,48	V	0,00	V	0,21	V	125,99	V	30287	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.4-148.0	0.1-0.9	104.8-170.0	0.0-1.1	0.2-0.4	120.7-126.0	26533.4-31167.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.4	0.4	140.5	0.1	0.3	123.4	28819.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: