

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/03 01	SR	33,00	V	0,20	V	140,61	V	0,00	V	0,20	V	130,17	V	30031	V
2016/10/03 02	SR	37,83	V	0,21	V	122,52	V	0,00	V	0,21	V	130,27	V	29052	V
2016/10/03 03	SR	64,97	V	0,28	V	99,40	V	0,00	V	0,20	V	130,22	V	29304	V
2016/10/03 04	SR	48,87	V	0,21	V	103,42	V	0,00	V	0,17	V	130,45	V	29594	V
2016/10/03 05	SR	47,98	V	0,28	V	111,45	V	0,00	V	0,23	V	130,70	V	27947	V
2016/10/03 06	SR	51,19	V	0,23	V	108,30	V	0,00	V	0,20	V	130,53	V	27992	V
2016/10/03 07	SR	41,12	V	0,20	V	117,53	V	0,00	V	0,18	V	131,37	V	29171	V
2016/10/03 08	SR	22,26	V	0,15	V	136,02	V	0,00	V	0,22	V	130,44	V	30723	V
2016/10/03 09	SR	29,19	V	0,14	V	126,53	V	0,00	V	0,24	V	130,39	V	31127	V
2016/10/03 10	SR	46,34	V	0,20	V	111,06	V	0,00	V	0,21	V	130,27	V	30711	V
2016/10/03 11	SR	73,82	V	0,35	V	98,33	V	0,00	V	0,20	V	129,56	V	28467	V
2016/10/03 12	SR	57,00	V	0,24	V	104,93	V	0,00	V	0,21	V	129,23	V	29144	V
2016/10/03 13	SR	51,28	V	0,24	V	117,47	V	0,00	V	0,23	V	129,14	V	29872	V
2016/10/03 14	SR	32,07	V	0,17	V	123,68	V	0,00	V	0,30	V	130,60	V	31680	V
2016/10/03 15	SR	46,77	V	0,21	V	110,24	V	0,00	V	0,29	V	131,43	V	32094	V
2016/10/03 16	SR	36,90	V	0,20	V	120,79	V	0,00	V	0,32	V	131,01	V	32939	V
2016/10/03 17	SR	37,23	V	0,24	V	111,17	V	0,00	V	0,36	V	132,17	V	32150	V
2016/10/03 18	SR	43,23	V	0,25	V	93,60	V	0,00	V	0,30	V	130,99	V	29984	V
2016/10/03 19	SR	21,11	V	0,22	V	133,82	V	0,00	V	0,27	V	130,09	V	30030	V
2016/10/03 20	SR	13,60	V	0,20	V	153,92	V	0,00	V	0,24	V	130,63	V	29505	V
2016/10/03 21	SR	7,73	V	0,26	V	187,72	V	0,00	V	0,20	V	128,92	V	26298	V
2016/10/03 22	SR	3,21	V	0,22	V	170,21	V	0,00	V	0,17	V	123,75	V	23083	V
2016/10/03 23	SR	39,42	V	0,28	V	126,47	V	0,00	V	0,21	V	124,45	V	27035	V
2016/10/03 24	SR	58,54	V	0,25	V	95,97	V	0,00	V	0,17	V	128,09	V	28167	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.2-73.8	0.1-0.3	93.6-187.7	0.0-0.0	0.2-0.4	123.8-132.2	23082.9-32939.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.4	0.2	121.9	0	0.2	129.8	29420.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pionl

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]