

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/04 01	SR	26,44	V	0,16	V	130,43	V	0,00	V	0,25	V	130,21	V	29451	V
2016/10/04 02	SR	24,74	V	0,18	V	152,41	V	0,00	V	0,19	V	130,28	V	28869	V
2016/10/04 03	SR	92,80	V	0,39	V	97,90	V	0,00	V	0,15	V	129,01	V	27160	V
2016/10/04 04	SR	32,22	V	0,16	V	132,80	V	0,00	V	0,22	V	130,67	V	28818	V
2016/10/04 05	SR	7,04	V	0,12	V	171,17	V	0,00	V	0,34	V	134,05	V	30788	V
2016/10/04 06	SR	8,37	V	0,11	V	160,80	V	0,00	V	0,23	V	134,93	V	30586	V
2016/10/04 07	SR	7,40	V	0,10	V	162,50	V	0,00	V	0,26	V	135,53	V	30848	V
2016/10/04 08	SR	8,38	V	0,01	V	154,03	V	0,00	V	0,24	V	134,66	V	31576	V
2016/10/04 09	SR	14,36	V	0,01	V	140,02	V	0,00	V	0,31	V	133,72	V	31898	V
2016/10/04 10	SR	43,97	V	0,02	V	108,18	V	0,00	V	0,21	V	133,52	V	31968	V
2016/10/04 11	SR	41,56	V	0,02	V	105,94	V	0,00	V	0,27	V	133,19	V	31777	V
2016/10/04 12	SR	40,18	V	0,01	V	108,77	V	0,00	V	0,24	V	133,42	V	32423	V
2016/10/04 13	SR	44,42	V	0,02	V	104,47	V	0,00	V	0,19	V	131,91	V	30260	V
2016/10/04 14	SR	30,84	V	0,02	V	118,84	V	0,00	V	0,25	V	130,83	V	29986	V
2016/10/04 15	SR	28,11	V	0,01	V	115,09	V	0,00	V	0,23	V	129,37	V	29641	V
2016/10/04 16	SR	18,78	V	0,01	V	126,18	V	0,00	V	0,24	V	131,45	V	31263	V
2016/10/04 17	SR	28,28	V	0,01	V	113,52	V	0,00	V	0,31	V	132,58	V	31304	V
2016/10/04 18	SR	19,05	V	0,01	V	123,25	V	0,00	V	0,24	V	132,17	V	31076	V
2016/10/04 19	SR	21,27	V	0,02	V	125,97	V	0,00	V	0,22	V	131,31	V	30232	V
2016/10/04 20	SR	10,91	V	0,01	V	148,37	V	0,00	V	0,20	V	130,31	V	30366	V
2016/10/04 21	SR	16,70	V	0,01	V	141,46	V	0,00	V	0,22	V	129,99	V	30100	V
2016/10/04 22	SR	25,81	V	0,03	V	139,61	V	0,00	V	0,20	V	130,20	V	30088	V
2016/10/04 23	SR	17,33	V	0,01	V	152,10	V	0,00	V	0,18	V	129,62	V	28774	V
2016/10/04 24	SR	10,80	V	0,01	V	177,02	V	0,00	V	0,29	V	129,45	V	29047	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.0-92.8	0.0-0.4	97.9-177.0	0.0-0.0	0.1-0.3	129.0-135.5	27160.2-32423.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	25.8	0.1	133.8	0	0.2	131.8	30345.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

