

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/05

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/05 01	SR	9,78	V	0,01	V	173,04	V	0,00	V	0,23	V	130,43	V	29237	V
2016/10/05 02	SR	23,08	V	0,02	V	155,01	V	0,02	V	0,17	V	129,86	V	28348	V
2016/10/05 03	SR	18,13	V	0,01	V	150,55	V	0,00	V	0,18	V	130,48	V	28396	V
2016/10/05 04	SR	25,74	V	0,02	V	146,80	V	0,00	V	0,17	V	131,44	V	28577	V
2016/10/05 05	SR	27,75	V	0,01	V	133,99	V	0,00	V	0,19	V	132,07	V	28867	V
2016/10/05 06	SR	18,41	V	0,01	V	139,39	V	0,00	V	0,17	V	132,83	V	28897	V
2016/10/05 07	SR	30,59	V	0,01	V	114,78	V	0,00	V	0,18	V	133,98	V	29801	V
2016/10/05 08	SR	16,73	V	0,13	V	139,13	V	0,00	V	0,17	V	134,54	V	29445	V
2016/10/05 09	SR	10,35	V	0,10	V	157,39	V	0,00	V	0,22	V	132,49	V	29620	V
2016/10/05 10	SR	9,18	V	0,11	V	163,75	V	0,00	V	0,24	V	132,68	V	29983	V
2016/10/05 11	SR	14,25	V	0,09	V	149,64	V	0,00	V	0,22	V	132,53	V	29903	V
2016/10/05 12	SR	26,69	V	0,10	V	126,26	V	0,00	V	0,22	V	132,50	V	29592	V
2016/10/05 13	SR	37,44	V	0,09	V	114,24	V	0,00	V	0,20	V	132,08	V	29203	V
2016/10/05 14	SR	31,35	V	0,08	V	124,85	V	0,00	V	0,25	V	132,00	V	29363	V
2016/10/05 15	SR	20,21	V	0,08	V	144,35	V	0,00	V	0,25	V	132,53	V	29289	V
2016/10/05 16	SR	39,78	V	0,12	V	110,79	V	0,00	V	0,22	V	131,55	V	28677	V
2016/10/05 17	SR	30,05	V	0,09	V	122,75	V	0,00	V	0,22	V	131,55	V	29485	V
2016/10/05 18	SR	22,86	V	0,11	V	136,17	V	0,00	V	0,22	V	132,26	V	29896	V
2016/10/05 19	SR	7,37	V	0,13	V	173,85	V	0,00	V	0,26	V	133,20	V	30329	V
2016/10/05 20	SR	73,36	V	0,17	V	161,20	V	0,30	V	0,23	V	132,62	V	29721	V
2016/10/05 21	SR	162,14	V	11,75	NV	141,25	V	21,55	V	0,31	NV	121,72	V	13520	NV
2016/10/05 22	SR	0,30	V	1,33	V	205,00	V	0,00	V	0,34	V	116,01	V	22086	V
2016/10/05 23	SR	5,54	V	0,64	V	187,45	V	0,09	V	0,46	V	129,37	V	30066	V
2016/10/05 24	SR	11,80	V	0,39	V	144,67	V	0,02	V	0,18	V	131,70	V	27517	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.3-162.1	0.0-1.3	110.8-205.0	0.0-21.5	0.2-0.5	116.0-134.5	22085.6-30329.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28	0.2	146.5	0.9	0.2	130.9	28969.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: