

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/07 01	SR	3,50	V	0,09	V	191,63	V	0,00	V	0,18	V	135,32	V	28843	V
2016/10/07 02	SR	7,65	V	0,08	V	180,33	V	0,00	V	0,19	V	135,68	V	28496	V
2016/10/07 03	SR	6,23	V	0,01	V	180,86	V	0,00	V	0,18	V	135,26	V	28365	V
2016/10/07 04	SR	10,67	V	0,01	V	173,37	V	0,00	V	0,16	V	135,55	V	28278	V
2016/10/07 05	SR	23,56	V	0,02	V	157,91	V	0,00	V	0,18	V	135,43	V	27999	V
2016/10/07 06	SR	11,26	V	0,01	V	168,19	V	0,00	V	0,20	V	136,91	V	29123	V
2016/10/07 07	SR	26,10	V	0,07	V	141,40	V	0,00	V	0,15	V	136,15	V	27815	V
2016/10/07 08	SR	38,21	V	0,27	V	131,00	V	0,00	V	0,16	V	135,31	V	28535	V
2016/10/07 09	SR	27,43	V	0,20	V	150,97	V	0,00	V	0,21	V	134,69	V	29548	V
2016/10/07 10	SR	41,59	V	0,23	V	132,14	V	0,00	V	0,21	V	132,36	V	28845	V
2016/10/07 11	SR	29,36	V	0,10	V	128,92	V	0,00	V	0,21	V	131,47	V	28952	V
2016/10/07 12	SR	50,33	V	0,19	V	118,86	V	0,00	V	0,58	V	131,30	V	28278	V
2016/10/07 13	SR	39,74	V	0,22	V	118,96	V	0,00	V	0,35	V	131,35	V	27904	V
2016/10/07 14	SR	39,51	V	0,13	V	117,45	V	0,00	V	0,28	V	130,85	V	27455	V
2016/10/07 15	SR	24,87	V	0,07	V	121,72	V	0,00	V	0,27	V	131,55	V	27935	V
2016/10/07 16	SR	28,00	V	0,11	V	118,46	V	0,00	V	0,28	V	132,18	V	28603	V
2016/10/07 17	SR	44,72	V	0,08	V	105,75	V	0,00	V	0,29	V	132,97	V	28486	V
2016/10/07 18	SR	26,99	V	0,11	V	118,51	V	0,00	V	0,26	V	132,92	V	28884	V
2016/10/07 19	SR	20,99	V	0,09	V	130,54	V	0,00	V	0,23	V	132,19	V	28880	V
2016/10/07 20	SR	13,05	V	0,09	V	148,74	V	0,00	V	0,23	V	133,34	V	28911	V
2016/10/07 21	SR	23,80	V	0,12	V	140,89	V	0,00	V	0,25	V	134,19	V	29441	V
2016/10/07 22	SR	20,71	V	0,06	V	136,64	V	0,00	V	0,24	V	134,99	V	30231	V
2016/10/07 23	SR	24,27	V	0,03	V	136,86	V	0,00	V	0,25	V	136,95	V	30717	V
2016/10/07 24	SR	12,85	V	0,11	V	141,37	V	0,00	V	0,26	V	137,54	V	30139	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.5-50.3	0.0-0.3	105.8-191.6	0.0-0.0	0.2-0.6	130.9-137.5	27454.9-30716.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.8	0.1	141.3	0	0.2	134	28777.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: