


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/09

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/09 01	SR	23,87	V	0,06	V	119,22	V	0,00	V	0,18	V	136,44	V	29153	V
2016/10/09 02	SR	73,49	V	0,26	V	98,97	V	0,03	V	0,24	V	136,61	V	27034	V
2016/10/09 03	SR	20,81	V	0,06	V	124,20	V	0,00	V	0,21	V	137,62	V	29290	V
2016/10/09 04	SR	19,57	V	0,07	V	129,99	V	0,00	V	0,22	V	138,38	V	29667	V
2016/10/09 05	SR	31,37	V	0,10	V	117,36	V	0,00	V	0,20	V	138,54	V	30321	V
2016/10/09 06	SR	94,35	V	0,38	V	89,53	V	0,03	V	0,19	V	137,64	V	27455	V
2016/10/09 07	SR	91,79	V	0,50	V	90,76	V	0,06	V	0,22	V	135,75	V	26578	V
2016/10/09 08	SR	31,73	V	0,19	V	125,79	V	0,00	V	0,18	V	136,84	V	30138	V
2016/10/09 09	SR	78,68	V	0,31	V	105,39	V	0,00	V	0,21	V	137,88	V	30026	V
2016/10/09 10	SR	68,75	V	0,27	V	92,99	V	0,00	V	0,18	V	137,43	V	28367	V
2016/10/09 11	SR	25,07	V	0,07	V	123,41	V	0,00	V	0,19	V	136,11	V	29957	V
2016/10/09 12	SR	15,33	V	0,06	V	144,41	V	0,00	V	0,22	V	134,27	V	30049	V
2016/10/09 13	SR	66,58	V	0,33	V	109,54	V	0,00	V	0,17	V	133,27	V	27589	V
2016/10/09 14	SR	19,49	V	0,05	V	132,94	V	0,00	V	0,19	V	133,02	V	29640	V
2016/10/09 15	SR	23,78	V	0,05	V	135,57	V	0,00	V	0,18	V	133,94	V	30104	V
2016/10/09 16	SR	19,36	V	0,04	V	140,56	V	0,00	V	0,22	V	133,84	V	30269	V
2016/10/09 17	SR	19,11	V	0,05	V	149,59	V	0,00	V	0,21	V	134,96	V	30971	V
2016/10/09 18	SR	17,79	V	0,05	V	145,28	V	0,00	V	0,20	V	134,94	V	30722	V
2016/10/09 19	SR	18,59	V	0,05	V	147,68	V	0,00	V	0,22	V	135,43	V	31476	V
2016/10/09 20	SR	37,54	V	0,07	V	131,26	V	0,01	V	0,23	V	136,19	V	31632	V
2016/10/09 21	SR	24,32	V	0,08	V	135,63	V	0,00	V	0,33	V	137,52	V	33021	V
2016/10/09 22	SR	18,08	V	0,06	V	141,53	V	0,00	V	0,27	V	139,21	V	32785	V
2016/10/09 23	SR	28,95	V	0,04	V	125,83	V	0,00	V	0,19	V	138,45	V	31316	V
2016/10/09 24	SR	35,06	V	0,04	V	110,91	V	0,00	V	0,20	V	137,61	V	31013	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.3-94.3	0.0-0.5	89.5-149.6	0.0-0.1	0.2-0.3	133.0-139.2	26577.9-33021.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.6	0.1	123.7	0	0.2	136.3	29940.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 