

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/10 01	SR	41,80	V	0,04	V	97,06	V	0,00	V	0,19	V	137,74	V	30364	V
2016/10/10 02	SR	34,62	V	0,02	V	105,63	V	0,00	V	0,25	V	139,34	V	31997	V
2016/10/10 03	SR	46,33	V	0,06	V	92,30	V	0,00	V	0,21	V	139,86	V	30987	V
2016/10/10 04	SR	56,33	V	0,10	V	95,23	V	0,00	V	0,20	V	139,71	V	30228	V
2016/10/10 05	SR	29,84	V	0,02	V	113,96	V	0,00	V	0,19	V	139,08	V	30629	V
2016/10/10 06	SR	59,07	V	0,10	V	88,20	V	0,00	V	0,21	V	139,38	V	29887	V
2016/10/10 07	SR	36,81	V	0,05	V	104,58	V	0,00	V	0,21	V	139,94	V	30090	V
2016/10/10 08	SR	31,71	V	0,10	V	118,57	V	0,00	V	0,22	V	140,05	V	31245	V
2016/10/10 09	SR	34,74	V	0,10	V	115,62	V	0,00	V	0,21	V	140,07	V	30642	V
2016/10/10 10	SR	69,79	V	0,45	V	89,71	V	0,02	V	0,22	V	139,59	V	29806	V
2016/10/10 11	SR	32,10	V	0,04	V	116,66	V	0,00	V	0,22	V	139,18	V	30628	V
2016/10/10 12	SR	8,63	V	0,02	V	160,13	V	0,00	V	0,25	V	136,32	V	31051	V
2016/10/10 13	SR	24,05	V	0,10	V	132,54	V	0,00	V	0,23	V	136,00	V	31125	V
2016/10/10 14	SR	74,95	V	0,13	V	89,57	V	0,00	V	0,20	V	136,12	V	30313	V
2016/10/10 15	SR	88,58	V	0,25	V	91,97	V	0,02	V	0,27	V	136,90	V	30632	V
2016/10/10 16	SR	36,78	V	0,23	V	121,14	V	0,00	V	0,24	V	131,73	V	30038	V
2016/10/10 17	SR	24,82	V	0,19	V	135,07	V	0,00	V	0,20	V	128,29	V	30991	V
2016/10/10 18	SR	39,02	V	0,20	V	118,14	V	0,00	V	0,20	V	127,24	V	31534	V
2016/10/10 19	SR	22,30	V	0,25	V	149,35	V	0,00	V	0,24	V	127,49	V	32695	V
2016/10/10 20	SR	25,28	V	0,22	V	144,10	V	0,00	V	0,18	V	127,85	V	31389	V
2016/10/10 21	SR	11,40	V	0,20	V	174,45	V	0,00	V	0,31	V	128,50	V	32637	V
2016/10/10 22	SR	19,89	V	0,21	V	146,17	V	0,00	V	0,32	V	130,57	V	34036	V
2016/10/10 23	SR	62,74	V	0,32	V	95,90	V	0,00	V	0,19	V	130,36	V	32093	V
2016/10/10 24	SR	23,92	V	0,25	V	142,15	V	0,00	V	0,20	V	128,96	V	32377	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.6-88.6	0.0-0.5	88.2-174.5	0.0-0.0	0.2-0.3	127.2-140.1	29806.3-34036.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39	0.2	118.3	0	0.2	135	31142.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 