


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/11

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/11 01	SR	16,27	V	0,24	V	153,55	V	0,00	V	0,24	V	130,40	V	33615	V
2016/10/11 02	SR	40,70	V	0,25	V	104,94	V	0,00	V	0,17	V	130,34	V	30009	V
2016/10/11 03	SR	35,08	V	0,22	V	118,53	V	0,00	V	0,20	V	129,84	V	30019	V
2016/10/11 04	SR	26,03	V	0,23	V	127,27	V	0,00	V	0,18	V	129,75	V	30782	V
2016/10/11 05	SR	43,65	V	0,25	V	108,56	V	0,00	V	0,21	V	130,45	V	30050	V
2016/10/11 06	SR	41,40	V	0,15	V	108,59	V	0,00	V	0,17	V	129,99	V	29478	V
2016/10/11 07	SR	35,93	V	0,10	V	118,07	V	0,00	V	0,21	V	130,16	V	30161	V
2016/10/11 08	SR	32,43	V	0,13	V	123,85	V	0,00	V	0,20	V	130,66	V	31844	V
2016/10/11 09	SR	46,73	V	0,16	V	114,31	V	0,00	V	0,19	V	131,36	V	31326	V
2016/10/11 10	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	131,42	NV	0,00	NV
2016/10/11 11	SR	36,48	V	0,01	V	124,02	V	0,00	V	0,20	V	129,32	V	30873	V
2016/10/11 12	SR	79,42	V	0,06	V	90,19	V	0,00	V	0,24	V	129,77	V	29872	V
2016/10/11 13	SR	42,43	V	0,01	V	104,92	V	0,00	V	0,29	V	131,88	V	31990	V
2016/10/11 14	SR	72,46	V	0,02	V	77,88	V	0,00	V	0,32	V	133,69	V	31629	V
2016/10/11 15	SR	50,90	V	0,02	V	101,66	V	0,00	V	0,29	V	134,17	V	30618	V
2016/10/11 16	SR	56,02	V	0,01	V	101,79	V	0,00	V	0,26	V	134,14	V	29846	V
2016/10/11 17	SR	49,25	V	0,01	V	107,99	V	0,00	V	0,30	V	133,56	V	30925	V
2016/10/11 18	SR	31,53	V	0,01	V	127,03	V	0,00	V	0,30	V	133,89	V	31812	V
2016/10/11 19	SR	28,62	V	0,01	V	124,37	V	0,00	V	0,32	V	134,79	V	32903	V
2016/10/11 20	SR	61,44	V	0,01	V	91,73	V	0,00	V	0,27	V	135,33	V	30128	V
2016/10/11 21	SR	99,90	V	0,05	V	84,85	V	0,31	V	0,26	V	134,48	V	28597	V
2016/10/11 22	SR	46,85	V	0,01	NV	90,91	V	0,00	V	0,28	NV	135,67	V	34198	NV
2016/10/11 23	SR	37,22	V	0,12	NV	101,42	V	0,00	V	0,23	NV	135,17	V	33618	NV
2016/10/11 24	SR	52,54	V	0,30	V	88,69	V	0,00	V	0,21	V	134,16	V	30164	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.3-99.9	0.0-0.3	77.9-153.5	0.0-0.3	0.2-0.3	129.3-135.7	28597.2-33614.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.2	0.1	108.5	0	0.2	132.3	30792.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 